

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.08.2022 | 72.78 | 66.04 | 6.75 | 84.75 | 84.61 | 72.73 | 72.87 | -0.19 | 6.45 | 7.87 | 0.489 | 21.0 | 3.0 | * |
| 02.08.2022 | 76.14 | 69.16 | 6.98 | 85.29 | 85.20 | 73.11 | 73.31 | -0.28 | 6.05 | 7.15 | 0.509 | 21.0 | 3.0 | * |
| 03.08.2022 | 74.16 | 66.85 | 7.30 | 84.42 | 84.42 | 69.14 | 69.40 | -0.38 | 6.34 | 7.68 | 0.504 | 20.0 | 4.0 | * |
| 04.08.2022 | 74.47 | 66.99 | 7.48 | 84.68 | 84.77 | 69.30 | 69.64 | -0.49 | 6.34 | 7.68 | 0.517 | 20.0 | 4.0 | * |
| 05.08.2022 | 72.61 | 66.14 | 6.47 | 84.36 | 84.62 | 75.83 | 76.33 | -0.66 | 6.66 | 8.22 | 0.489 | 22.0 | 2.0 | * |
| 06.08.2022 | 73.66 | 66.98 | 6.68 | 84.28 | 84.69 | 72.39 | 73.01 | -0.85 | 6.67 | 8.26 | 0.482 | 21.0 | 3.0 | * |
| 07.08.2022 | 73.43 | 66.66 | 6.76 | 84.05 | 84.63 | 68.66 | 69.36 | -1.03 | 6.56 | 8.08 | 0.463 | 20.0 | 4.0 | * |
| 08.08.2022 | 75.51 | 69.02 | 6.48 | 84.11 | 84.82 | 65.48 | 66.26 | -1.17 | 6.41 | 7.83 | 0.423 | 19.0 | 5.0 | * |
| 09.08.2022 | 73.59 | 67.13 | 6.45 | 83.68 | 84.53 | 68.58 | 69.49 | -1.32 | 6.20 | 7.49 | 0.441 | 20.0 | 4.0 | * |
| 10.08.2022 | 72.34 | 66.02 | 6.32 | 82.89 | 83.83 | 71.30 | 72.34 | -1.45 | 6.39 | 7.86 | 0.449 | 21.0 | 3.0 | * |
| 11.08.2022 | 74.35 | 67.52 | 6.84 | 82.37 | 83.35 | 67.39 | 68.43 | -1.53 | 6.34 | 7.81 | 0.459 | 20.0 | 4.0 | * |
| 12.08.2022 | 75.30 | 68.81 | 6.49 | 82.66 | 83.66 | 70.88 | 71.99 | -1.55 | 6.58 | 8.18 | 0.458 | 21.0 | 3.0 | * |
| 13.08.2022 | 75.63 | 68.67 | 6.95 | 82.66 | 83.65 | 67.62 | 68.69 | -1.56 | 6.51 | 8.07 | 0.469 | 20.0 | 4.0 | * |
| 14.08.2022 | 73.80 | 68.16 | 5.63 | 82.28 | 83.37 | 73.94 | 75.15 | -1.62 | 6.65 | 8.31 | 0.415 | 22.0 | 2.0 | * |
| 15.08.2022 | 72.51 | 65.67 | 6.84 | 80.96 | 82.07 | 59.89 | 60.89 | -1.65 | 6.42 | 8.02 | 0.408 | 18.0 | 6.0 | * |
| 16.08.2022 | 74.23 | 67.81 | 6.42 | 82.70 | 83.78 | 67.84 | 68.96 | -1.63 | 6.40 | 7.87 | 0.434 | 20.0 | 4.0 | * |
| 17.08.2022 | 74.33 | 67.84 | 6.49 | 82.83 | 83.93 | 71.19 | 72.38 | -1.66 | 6.58 | 8.17 | 0.460 | 21.0 | 3.0 | * |
| 18.08.2022 | 74.44 | 68.28 | 6.16 | 82.72 | 83.88 | 70.94 | 72.17 | -1.72 | 6.52 | 8.07 | 0.435 | 21.0 | 3.0 | * |
| 19.08.2022 | 76.59 | 70.07 | 6.52 | 88.19 | 89.47 | 75.22 | 76.58 | -1.79 | 6.86 | 8.25 | 0.489 | 21.0 | 3.0 | * |
| 20.08.2022 | 78.02 | 71.44 | 6.57 | 90.11 | 91.51 | 73.62 | 75.02 | -1.88 | 6.91 | 8.18 | 0.483 | 20.0 | 4.0 | * |
| 21.08.2022 | 73.01 | 66.88 | 6.13 | 91.15 | 92.65 | 74.79 | 76.25 | -1.93 | 6.98 | 8.23 | 0.457 | 20.0 | 4.0 | * |
| 22.08.2022 | 74.20 | 68.95 | 5.25 | 97.45 | 99.18 | 79.93 | 81.58 | -2.03 | 6.89 | 7.63 | 0.419 | 20.0 | 4.0 | * |
| 23.08.2022 | 73.84 | 68.80 | 5.04 | 96.87 | 98.66 | 83.45 | 85.23 | -2.10 | 6.90 | 7.72 | 0.420 | 21.0 | 3.0 | * |
| 24.08.2022 | 72.16 | 66.56 | 5.60 | 95.03 | 96.85 | 77.74 | 79.45 | -2.17 | 6.97 | 7.95 | 0.434 | 20.0 | 4.0 | * |
| 25.08.2022 | 73.88 | 67.31 | 6.56 | 83.11 | 84.71 | 71.65 | 73.28 | -2.24 | 6.48 | 8.03 | 0.469 | 21.0 | 3.0 | * |
| 26.08.2022 | 74.68 | 67.89 | 6.79 | 83.50 | 84.86 | 71.70 | 73.14 | -1.99 | 6.63 | 8.30 | 0.485 | 21.0 | 3.0 | * |
| 27.08.2022 | 76.97 | 70.47 | 6.50 | 85.47 | 87.04 | 69.80 | 71.34 | -2.17 | 6.77 | 8.41 | 0.452 | 20.0 | 4.0 | * |
| 28.08.2022 | 76.57 | 69.79 | 6.77 | 86.22 | 87.87 | 70.25 | 71.86 | -2.26 | 6.34 | 7.66 | 0.475 | 20.0 | 4.0 | * |
| 29.08.2022 | 77.81 | 71.92 | 5.89 | 85.91 | 87.53 | 66.74 | 68.21 | -2.18 | 5.60 | 6.45 | 0.393 | 19.0 | 5.0 | * |
| 30.08.2022 | 79.22 | 73.26 | 5.96 | 86.07 | 87.53 | 76.90 | 78.48 | -2.03 | 5.47 | 6.22 | 0.458 | 22.0 | 2.0 | * |
| 31.08.2022 | 76.49 | 69.53 | 6.96 | 84.39 | 85.82 | 75.59 | 77.16 | -2.07 | 5.67 | 6.68 | 0.525 | 22.0 | 2.0 | * |
| Средние: | 74.73 | 68.28 | 6.45 | --- | --- | --- | --- | -1.54 | 6.47 | 7.82 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2655.15 | 2687.50 | 2223.60 | 2258.23 | --- | --- | --- | 14.262 | 635.0 | 109.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|-------|--------|-------|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.07.2022 | 76099.56 | 74358.73 | 73050.49 | 71947.00 | 0.00 | 1045.990 | 0.000 | 0.000 | 7499.0 | 217.0 |
| 31.08.2022 | 78754.71 | 77046.23 | 75274.10 | 74205.23 | 0.00 | 1060.251 | 0.000 | 0.000 | 8134.0 | 326.0 |
| Итого: | 2655.15 | 2687.50 | 2223.60 | 2258.23 | 0.00 | 14.262 | 0.000 | 0.000 | 635.0 | 109.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.09.2022 | 75.10 | 67.81 | 7.29 | 82.80 | 84.30 | 67.88 | 69.36 | -2.15 | 6.51 | 8.18 | 0.493 | 20.0 | 4.0 | * |
| 02.09.2022 | 77.02 | 70.31 | 6.71 | 83.12 | 84.68 | 71.04 | 72.65 | -2.23 | 6.84 | 8.71 | 0.474 | 21.0 | 3.0 | * |
| 03.09.2022 | 74.37 | 67.49 | 6.88 | 81.39 | 82.95 | 76.33 | 78.10 | -2.29 | 6.60 | 8.43 | 0.523 | 23.0 | 1.0 | * |
| 04.09.2022 | 76.71 | 70.36 | 6.34 | 86.40 | 88.16 | 74.34 | 76.12 | -2.36 | 7.57 | 9.69 | 0.469 | 21.0 | 3.0 | * |
| 05.09.2022 | 77.29 | 71.23 | 6.06 | 83.66 | 85.47 | 74.93 | 76.81 | -2.49 | 7.29 | 9.40 | 0.452 | 22.0 | 2.0 | * |
| 06.09.2022 | 76.54 | 69.59 | 6.95 | 81.47 | 83.33 | 69.75 | 71.61 | -2.64 | 6.90 | 8.89 | 0.483 | 21.0 | 3.0 | * |
| 07.09.2022 | 75.20 | 67.04 | 8.15 | 77.67 | 79.47 | 69.44 | 71.36 | -2.73 | 7.13 | 9.51 | 0.564 | 22.0 | 2.0 | * |
| 08.09.2022 | 75.71 | 67.33 | 8.37 | 67.31 | 68.91 | 60.54 | 62.27 | -2.82 | 6.77 | 9.55 | 0.504 | 22.0 | 2.0 | * |
| 09.09.2022 | 79.05 | 71.37 | 7.68 | 70.78 | 72.33 | 68.84 | 70.69 | -2.65 | 6.35 | 8.65 | 0.526 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.09.2022 | 76.67 | 70.87 | 5.80 | 90.28 | 92.47 | 87.95 | 90.41 | -2.76 | 7.81 | 9.75 | 0.508 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.09.2022 | 74.94 | 68.10 | 6.83 | 91.78 | 94.07 | 82.06 | 84.44 | -2.86 | 7.78 | 9.63 | 0.558 | 22.0 | 2.0 | * |
| 12.09.2022 | 73.66 | 67.02 | 6.63 | 92.10 | 94.35 | 82.39 | 84.73 | -2.79 | 7.43 | 9.03 | 0.545 | 22.0 | 2.0 | * |
| 13.09.2022 | 74.24 | 67.82 | 6.42 | 92.60 | 95.06 | 79.01 | 81.39 | -2.97 | 7.28 | 8.73 | 0.506 | 21.0 | 3.0 | * |
| 14.09.2022 | 73.88 | 67.09 | 6.79 | 99.26 | 101.24 | 92.79 | 95.01 | -2.37 | 4.58 | 3.74 | 0.632 | 23.0 | 1.0 | * |
| 15.09.2022 | 74.19 | 68.32 | 5.87 | 102.09 | 104.13 | 87.31 | 89.35 | -2.30 | 7.43 | 8.29 | 0.512 | 21.0 | 3.0 | * |
| 16.09.2022 | 76.64 | 70.24 | 6.39 | 108.81 | 109.82 | 85.00 | 86.16 | -1.35 | 7.80 | 8.51 | 0.543 | 19.0 | 5.0 | * |
| 17.09.2022 | 75.28 | 68.97 | 6.31 | 104.60 | 107.48 | 85.01 | 87.60 | -3.00 | 7.80 | 8.89 | 0.535 | 20.0 | 4.0 | * |
| 18.09.2022 | 74.83 | 69.26 | 5.57 | 105.07 | 108.88 | 85.38 | 88.74 | -3.85 | 7.61 | 8.46 | 0.475 | 20.0 | 4.0 | * |
| 19.09.2022 | 74.97 | 69.47 | 5.50 | 104.03 | 108.14 | 84.65 | 88.25 | -4.17 | 6.98 | 7.43 | 0.465 | 20.0 | 4.0 | * |
| 20.09.2022 | 74.81 | 68.83 | 5.98 | 104.13 | 108.40 | 88.87 | 92.81 | -4.35 | 6.96 | 7.35 | 0.531 | 21.0 | 3.0 | * |
| 21.09.2022 | 74.34 | 67.25 | 7.09 | 103.95 | 107.76 | 84.68 | 88.15 | -4.02 | 7.11 | 7.63 | 0.600 | 20.0 | 4.0 | * |
| 22.09.2022 | 73.93 | 68.15 | 5.77 | 122.18 | 124.18 | 93.60 | 95.74 | -2.26 | 7.08 | 6.15 | 0.542 | 19.0 | 5.0 | * |
| 23.09.2022 | 74.23 | 63.34 | 10.90 | 164.34 | 163.90 | 160.35 | 160.87 | -0.32 | 8.92 | 5.61 | 1.759 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.09.2022 | 74.73 | 66.29 | 8.43 | 165.96 | 165.74 | 161.89 | 162.45 | -0.35 | 10.64 | 8.33 | 1.373 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.09.2022 | 76.03 | 67.72 | 8.31 | 162.05 | 162.00 | 151.86 | 152.53 | -0.43 | 10.27 | 7.95 | 1.270 | 23.0 | 1.0 | * |
| 26.09.2022 | 74.31 | 67.72 | 6.59 | 152.67 | 152.41 | 142.77 | 143.06 | -0.21 | 10.57 | 9.58 | 0.945 | 23.0 | 1.0 | * |
| 27.09.2022 | 74.17 | 64.49 | 9.69 | 150.05 | 149.43 | 146.42 | 146.64 | -0.15 | 10.33 | 9.67 | 1.421 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.09.2022 | 73.80 | 59.33 | 14.47 | 143.93 | 143.02 | 140.47 | 140.73 | -0.19 | 9.86 | 9.71 | 2.033 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.09.2022 | 71.29 | 50.91 | 20.39 | 132.04 | 130.57 | 129.04 | 129.01 | 0.02 | 9.05 | 9.82 | 2.629 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.09.2022 | 74.38 | 54.75 | 19.63 | 145.41 | 143.70 | 141.87 | 141.73 | 0.10 | 9.82 | 9.95 | 2.786 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 75.08 | 66.95 | 8.13 | --- | --- | --- | --- | -2.10 | 7.84 | 8.51 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 3251.89 | 3296.36 | 2926.48 | 2978.77 | --- | --- | --- | 25.657 | 658.0 | 62.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|-------|--------|-------|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.08.2022 | 78754.71 | 77046.23 | 75274.10 | 74205.23 | 0.00 | 1060.251 | 0.000 | 0.000 | 8134.0 | 326.0 |
| 30.09.2022 | 82006.61 | 80342.59 | 78200.58 | 77183.99 | 0.00 | 1085.909 | 0.000 | 0.000 | 8792.0 | 388.0 |
| Итого: | 3251.89 | 3296.36 | 2926.48 | 2978.77 | 0.00 | 25.657 | 0.000 | 0.000 | 658.0 | 62.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.10.2022 | 73.39 | 50.00 | 23.39 | 134.61 | 132.78 | 131.41 | 131.27 | 0.11 | 9.16 | 9.98 | 3.071 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.10.2022 | 74.09 | 55.90 | 18.19 | 151.54 | 149.73 | 147.88 | 147.59 | 0.20 | 10.35 | 10.21 | 2.692 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.10.2022 | 73.84 | 58.08 | 15.75 | 157.66 | 155.95 | 153.88 | 153.55 | 0.21 | 10.76 | 10.18 | 2.427 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.10.2022 | 74.03 | 59.17 | 14.87 | 154.71 | 152.95 | 150.98 | 150.52 | 0.31 | 10.61 | 10.15 | 2.247 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.10.2022 | 74.75 | 61.65 | 13.10 | 155.26 | 153.49 | 151.46 | 150.85 | 0.40 | 10.72 | 10.08 | 1.986 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.10.2022 | 74.95 | 62.86 | 12.09 | 160.34 | 158.58 | 156.40 | 155.75 | 0.42 | 10.94 | 9.98 | 1.895 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.10.2022 | 73.13 | 63.61 | 9.52 | 176.28 | 175.23 | 172.11 | 171.99 | 0.07 | 9.62 | 5.91 | 1.652 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.10.2022 | 76.55 | 64.79 | 11.76 | 162.32 | 162.21 | 158.16 | 159.12 | -0.61 | 9.82 | 7.90 | 1.868 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.10.2022 | 81.02 | 67.27 | 13.74 | 156.94 | 155.37 | 152.49 | 152.20 | 0.19 | 10.19 | 9.26 | 2.101 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.10.2022 | 83.84 | 69.46 | 14.38 | 152.99 | 151.57 | 148.38 | 148.31 | 0.05 | 10.27 | 9.80 | 2.138 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.10.2022 | 82.17 | 68.67 | 13.50 | 156.99 | 154.78 | 152.43 | 151.52 | 0.60 | 10.52 | 9.83 | 2.062 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.10.2022 | 83.01 | 68.84 | 14.16 | 157.69 | 154.99 | 153.02 | 151.71 | 0.86 | 10.54 | 9.80 | 2.172 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.10.2022 | 83.45 | 69.04 | 14.42 | 155.54 | 152.89 | 150.90 | 149.64 | 0.84 | 10.40 | 9.80 | 2.180 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.10.2022 | 85.20 | 69.45 | 15.75 | 157.39 | 154.89 | 152.52 | 151.55 | 0.64 | 10.49 | 9.79 | 2.408 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.10.2022 | 84.85 | 71.05 | 13.81 | 159.11 | 156.33 | 154.22 | 152.82 | 0.91 | 10.63 | 9.79 | 2.135 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.10.2022 | 85.52 | 73.03 | 12.50 | 155.37 | 152.56 | 150.52 | 148.96 | 1.04 | 10.36 | 9.75 | 1.886 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.10.2022 | 76.87 | 63.84 | 13.03 | 155.80 | 152.98 | 151.79 | 150.16 | 1.08 | 10.35 | 9.84 | 1.981 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2022 | 75.39 | 61.17 | 14.22 | 157.09 | 154.18 | 153.18 | 151.57 | 1.06 | 10.37 | 9.87 | 2.181 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2022 | 74.95 | 60.41 | 14.54 | 156.49 | 153.58 | 152.64 | 151.03 | 1.06 | 10.35 | 9.87 | 2.222 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.10.2022 | 75.69 | 61.38 | 14.30 | 159.02 | 156.63 | 155.04 | 153.96 | 0.70 | 10.51 | 9.87 | 2.221 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.10.2022 | 74.02 | 58.46 | 15.56 | 158.04 | 156.51 | 154.24 | 154.07 | 0.11 | 10.47 | 9.93 | 2.402 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2022 | 74.01 | 57.49 | 16.52 | 155.82 | 155.10 | 152.07 | 152.76 | -0.45 | 10.34 | 9.93 | 2.514 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2022 | 73.97 | 54.68 | 19.29 | 151.41 | 151.26 | 147.76 | 149.20 | -0.97 | 10.02 | 9.94 | 2.851 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2022 | 73.58 | 52.54 | 21.05 | 150.86 | 151.64 | 147.27 | 149.73 | -1.66 | 9.96 | 10.00 | 3.100 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2022 | 73.84 | 53.19 | 20.66 | 154.33 | 156.02 | 150.64 | 154.01 | -2.22 | 10.24 | 10.05 | 3.113 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2022 | 73.90 | 53.77 | 20.13 | 154.86 | 157.00 | 151.14 | 154.94 | -2.48 | 10.35 | 10.03 | 3.044 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2022 | 73.65 | 54.10 | 19.56 | 155.19 | 157.49 | 151.49 | 155.40 | -2.55 | 10.37 | 10.02 | 2.964 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2022 | 74.02 | 53.64 | 20.38 | 154.88 | 156.90 | 151.15 | 154.84 | -2.41 | 10.35 | 10.08 | 3.082 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2022 | 73.95 | 53.18 | 20.77 | 153.19 | 154.89 | 149.51 | 152.90 | -2.24 | 10.22 | 10.08 | 3.106 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2022 | 74.16 | 52.42 | 21.75 | 153.00 | 154.38 | 149.29 | 152.44 | -2.09 | 10.16 | 10.08 | 3.247 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.10.2022 | 73.18 | 52.06 | 21.12 | 152.97 | 154.22 | 149.36 | 152.32 | -1.96 | 10.16 | 10.08 | 3.155 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 76.74 | 60.49 | 16.25 | --- | --- | --- | --- | -0.28 | 10.31 | 9.74 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 4827.67 | 4797.07 | 4703.33 | 4716.68 | --- | --- | --- | 76.103 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|-------|--------|-------|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 30.09.2022 | 82006.61 | 80342.59 | 78200.58 | 77183.99 | 0.00 | 1085.909 | 0.000 | 0.000 | 8792.0 | 388.0 |
| 31.10.2022 | 86834.28 | 85139.66 | 82903.91 | 81900.67 | 0.00 | 1162.011 | 0.000 | 0.000 | 9536.0 | 388.0 |
| Итого: | 4827.67 | 4797.07 | 4703.33 | 4716.68 | 0.00 | 76.103 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (МКД)

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.11.2022 | 74.16 | 53.61 | 20.55 | 154.51 | 155.01 | 150.77 | 152.98 | -1.46 | 10.23 | 10.08 | 3.100 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2022 | 73.70 | 52.08 | 21.63 | 154.25 | 154.55 | 150.57 | 152.64 | -1.37 | 10.23 | 10.13 | 3.257 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2022 | 74.47 | 54.75 | 19.72 | 153.49 | 153.76 | 149.75 | 151.66 | -1.27 | 10.23 | 10.06 | 2.954 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2022 | 74.24 | 54.56 | 19.68 | 154.08 | 154.12 | 150.36 | 152.02 | -1.10 | 10.26 | 10.09 | 2.960 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2022 | 74.20 | 57.74 | 16.46 | 151.33 | 151.37 | 147.66 | 149.07 | -0.95 | 10.23 | 10.00 | 2.432 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2022 | 74.45 | 55.35 | 19.10 | 154.39 | 153.78 | 150.64 | 151.63 | -0.66 | 10.21 | 9.99 | 2.879 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2022 | 74.37 | 53.79 | 20.59 | 154.85 | 154.59 | 151.09 | 152.55 | -0.96 | 10.25 | 10.10 | 3.112 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2022 | 74.78 | 52.56 | 22.22 | 154.60 | 154.70 | 150.81 | 152.75 | -1.28 | 10.24 | 10.15 | 3.351 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2022 | 74.84 | 51.42 | 23.43 | 154.54 | 154.90 | 150.74 | 153.03 | -1.51 | 10.22 | 10.17 | 3.532 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2022 | 74.83 | 52.56 | 22.26 | 154.90 | 155.40 | 151.09 | 153.45 | -1.55 | 10.25 | 10.12 | 3.365 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2022 | 74.95 | 52.83 | 22.12 | 153.13 | 152.92 | 149.36 | 150.97 | -1.08 | 10.26 | 10.14 | 3.306 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2022 | 75.03 | 53.42 | 21.61 | 154.20 | 153.50 | 150.39 | 151.50 | -0.73 | 10.17 | 10.07 | 3.251 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.11.2022 | 74.63 | 55.29 | 19.34 | 153.39 | 152.73 | 149.63 | 150.59 | -0.64 | 10.20 | 10.03 | 2.895 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.11.2022 | 75.14 | 58.48 | 16.66 | 152.34 | 151.63 | 148.57 | 149.26 | -0.47 | 10.22 | 9.97 | 2.477 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.11.2022 | 76.79 | 59.24 | 17.55 | 152.61 | 151.92 | 148.68 | 149.49 | -0.54 | 10.20 | 9.93 | 2.612 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.11.2022 | 75.64 | 56.08 | 19.56 | 151.35 | 150.65 | 147.56 | 148.48 | -0.62 | 10.12 | 10.00 | 2.887 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.11.2022 | 73.46 | 49.12 | 24.34 | 150.21 | 149.37 | 146.64 | 147.72 | -0.74 | 9.88 | 10.19 | 3.569 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.11.2022 | 75.58 | 46.75 | 28.83 | 155.47 | 154.38 | 151.58 | 152.86 | -0.84 | 10.09 | 10.31 | 4.370 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.11.2022 | 78.07 | 46.29 | 31.77 | 154.48 | 153.16 | 150.38 | 151.68 | -0.87 | 10.03 | 10.40 | 4.778 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.11.2022 | 83.73 | 49.66 | 34.07 | 152.21 | 150.69 | 147.63 | 149.00 | -0.92 | 9.92 | 10.36 | 5.031 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.11.2022 | 84.20 | 53.22 | 30.98 | 182.16 | 180.06 | 176.63 | 177.73 | -0.62 | 9.66 | 10.39 | 5.473 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.11.2022 | 83.51 | 53.65 | 29.85 | 179.57 | 177.61 | 174.20 | 175.27 | -0.61 | 9.75 | 10.43 | 5.202 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.11.2022 | 81.24 | 54.28 | 26.96 | 202.90 | 201.09 | 197.10 | 198.40 | -0.66 | 9.59 | 10.47 | 5.314 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.11.2022 | 82.93 | 52.57 | 30.36 | 178.96 | 176.87 | 173.67 | 174.65 | -0.56 | 9.86 | 10.50 | 5.274 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.11.2022 | 78.14 | 54.98 | 23.17 | 214.42 | 212.69 | 208.73 | 209.76 | -0.49 | 9.86 | 10.56 | 4.835 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.11.2022 | 79.01 | 54.04 | 24.97 | 197.59 | 195.81 | 192.24 | 193.21 | -0.50 | 9.94 | 10.54 | 4.800 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние: | 76.77 | 53.40 | 23.38 | --- | --- | --- | --- | -0.88 | 10.08 | 10.20 | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | 4225.91 | 4207.25 | 4116.47 | 4152.39 | --- | --- | --- | 97.012 | 624.0 | 0.0 | --- |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|-------|---------|-------|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.10.2022 | 86834.28 | 85139.66 | 82903.91 | 81900.67 | 0.00 | 1162.011 | 0.000 | 0.000 | 9536.0 | 388.0 |
| 26.11.2022 | 91060.19 | 89346.90 | 87020.38 | 86053.06 | 0.00 | 1259.023 | 0.000 | 0.000 | 10160.0 | 388.0 |
| Итого: | 4225.91 | 4207.25 | 4116.47 | 4152.39 | 0.00 | 97.012 | 0.000 | 0.000 | 624.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.11.2022 | 74.16 | 53.61 | 20.55 | 154.51 | 155.01 | 150.77 | 152.98 | -1.46 | 10.23 | 10.08 | 3.100 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2022 | 73.70 | 52.08 | 21.63 | 154.25 | 154.55 | 150.57 | 152.64 | -1.37 | 10.23 | 10.13 | 3.257 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2022 | 74.47 | 54.75 | 19.72 | 153.49 | 153.76 | 149.75 | 151.66 | -1.27 | 10.23 | 10.06 | 2.954 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2022 | 74.24 | 54.56 | 19.68 | 154.08 | 154.12 | 150.36 | 152.02 | -1.10 | 10.26 | 10.09 | 2.960 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2022 | 74.20 | 57.74 | 16.46 | 151.33 | 151.37 | 147.66 | 149.07 | -0.95 | 10.23 | 10.00 | 2.432 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2022 | 74.45 | 55.35 | 19.10 | 154.39 | 153.78 | 150.64 | 151.63 | -0.66 | 10.21 | 9.99 | 2.879 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2022 | 74.37 | 53.79 | 20.59 | 154.85 | 154.59 | 151.09 | 152.55 | -0.96 | 10.25 | 10.10 | 3.112 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2022 | 74.78 | 52.56 | 22.22 | 154.60 | 154.70 | 150.81 | 152.75 | -1.28 | 10.24 | 10.15 | 3.351 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2022 | 74.84 | 51.42 | 23.43 | 154.54 | 154.90 | 150.74 | 153.03 | -1.51 | 10.22 | 10.17 | 3.532 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2022 | 74.83 | 52.56 | 22.26 | 154.90 | 155.40 | 151.09 | 153.45 | -1.55 | 10.25 | 10.12 | 3.365 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2022 | 74.95 | 52.83 | 22.12 | 153.13 | 152.92 | 149.36 | 150.97 | -1.08 | 10.26 | 10.14 | 3.306 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2022 | 75.03 | 53.42 | 21.61 | 154.20 | 153.50 | 150.39 | 151.50 | -0.73 | 10.17 | 10.07 | 3.251 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.11.2022 | 74.63 | 55.29 | 19.34 | 153.39 | 152.73 | 149.63 | 150.59 | -0.64 | 10.20 | 10.03 | 2.895 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.11.2022 | 75.14 | 58.48 | 16.66 | 152.34 | 151.63 | 148.57 | 149.26 | -0.47 | 10.22 | 9.97 | 2.477 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.11.2022 | 76.79 | 59.24 | 17.55 | 152.61 | 151.92 | 148.68 | 149.49 | -0.54 | 10.20 | 9.93 | 2.612 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.11.2022 | 75.64 | 56.08 | 19.56 | 151.35 | 150.65 | 147.56 | 148.48 | -0.62 | 10.12 | 10.00 | 2.887 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.11.2022 | 73.46 | 49.12 | 24.34 | 150.21 | 149.37 | 146.64 | 147.72 | -0.74 | 9.88 | 10.19 | 3.569 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.11.2022 | 75.58 | 46.75 | 28.83 | 155.47 | 154.38 | 151.58 | 152.86 | -0.84 | 10.09 | 10.31 | 4.370 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.11.2022 | 78.07 | 46.29 | 31.77 | 154.48 | 153.16 | 150.38 | 151.68 | -0.87 | 10.03 | 10.40 | 4.778 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.11.2022 | 83.73 | 49.66 | 34.07 | 152.21 | 150.69 | 147.63 | 149.00 | -0.92 | 9.92 | 10.36 | 5.031 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.11.2022 | 84.20 | 53.22 | 30.98 | 182.16 | 180.06 | 176.63 | 177.73 | -0.62 | 9.66 | 10.39 | 5.473 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние: | 75.78 | 53.28 | 22.50 | --- | --- | --- | --- | -0.96 | 10.15 | 10.13 | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | 3252.47 | 3243.18 | 3170.52 | 3201.09 | --- | --- | --- | 71.588 | 504.0 | 0.0 | --- |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|-------|---------|-------|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.10.2022 | 86834.28 | 85139.66 | 82903.91 | 81900.67 | 0.00 | 1162.011 | 0.000 | 0.000 | 9536.0 | 388.0 |
| 21.11.2022 | 90086.75 | 88382.83 | 86074.43 | 85101.76 | 0.00 | 1233.600 | 0.000 | 0.000 | 10040.0 | 388.0 |
| Итого: | 3252.47 | 3243.18 | 3170.52 | 3201.09 | 0.00 | 71.588 | 0.000 | 0.000 | 504.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации