

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 573259
Обратка: ПРЭМ SN 373637

Датчик температуры: КТС-Б SN 31865г
КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|------|------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.08.2022 | 21.82 | 23.49 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.08.2022 | 21.34 | 22.81 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.08.2022 | 21.35 | 22.71 | -1.36 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.08.2022 | 21.45 | 22.82 | -1.37 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.08.2022 | 21.46 | 22.75 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.08.2022 | 21.58 | 22.75 | -1.17 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.08.2022 | 21.70 | 22.76 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.08.2022 | 22.08 | 23.21 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.08.2022 | 22.67 | 25.54 | -2.87 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.08.2022 | 23.47 | 27.38 | -3.91 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.08.2022 | 23.30 | 24.42 | -1.12 | 0.00 | 0.23 | -200.00 | 0.00 | 0.23 | -200.00 | -0.23 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.08.2022 | 23.16 | 23.18 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.08.2022 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.08.2022 | 22.79 | 22.78 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.08.2022 | 22.61 | 22.58 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.08.2022 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.08.2022 | 22.68 | 22.61 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.08.2022 | 22.78 | 22.87 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.08.2022 | 22.44 | 22.91 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.08.2022 | 22.74 | 23.06 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.08.2022 | 23.25 | 23.52 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.08.2022 | 23.55 | 23.77 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.08.2022 | 23.74 | 23.99 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.08.2022 | 23.98 | 24.22 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.08.2022 | 24.16 | 24.38 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.08.2022 | 24.44 | 24.64 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.08.2022 | 24.16 | 24.39 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.08.2022 | 23.95 | 24.18 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.08.2022 | 24.20 | 24.42 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.08.2022 | 24.38 | 24.58 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.08.2022 | 24.53 | 24.76 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 22.95 | 23.65 | -0.70 | --- | --- | -6.45 | --- | --- | -6.45 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 0.23 | --- | 0.00 | 0.23 | --- | -0.23 | --- | --- | 0.000 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 31.07.2022 | 16973.86 | 17034.19 | 16818.04 | 16908.91 | -90.87 | 75.699 | 2807.0 | 12.0 |
| 31.08.2022 | 16973.86 | 17034.42 | 16818.04 | 16909.14 | -91.10 | 75.699 | 3551.0 | 12.0 |
| Итого: | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 573259
Обратка: ПРЭМ SN 373637

Датчик температуры: КТС-Б SN 31865г
КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.09.2022 | 24.37 | 24.59 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.09.2022 | 24.39 | 24.58 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.09.2022 | 23.13 | 23.25 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.09.2022 | 22.16 | 22.21 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.09.2022 | 22.43 | 21.17 | 1.26 | 1.05 | 0.32 | 106.57 | 1.05 | 0.32 | 106.57 | 0.73 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.09.2022 | 26.30 | 46.65 | -20.35 | 8.28 | 9.47 | -13.41 | 8.27 | 9.37 | -12.47 | -1.10 | 7.00 | 7.00 | 0.002 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.09.2022 | 24.16 | 46.84 | -22.68 | 19.69 | 20.29 | -3.00 | 19.69 | 20.05 | -1.81 | -0.36 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.09.2022 | 24.14 | 47.02 | -22.88 | 18.74 | 19.29 | -2.89 | 18.74 | 19.05 | -1.64 | -0.31 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.09.2022 | 24.02 | 45.82 | -21.80 | 11.20 | 11.66 | -4.02 | 11.20 | 11.51 | -2.73 | -0.31 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.09.2022 | 25.32 | 22.65 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.09.2022 | 24.97 | 22.19 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.09.2022 | 23.81 | 21.86 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.09.2022 | 22.67 | 22.40 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.09.2022 | 22.67 | 22.25 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.09.2022 | 23.03 | 21.92 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.09.2022 | 22.88 | 21.89 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.09.2022 | 22.08 | 22.42 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.09.2022 | 22.21 | 22.53 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.09.2022 | 34.23 | 32.58 | 1.65 | 409.71 | 411.98 | -0.55 | 407.49 | 409.98 | -0.61 | -2.49 | 7.00 | 7.00 | 0.670 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.09.2022 | 37.23 | 35.30 | 1.93 | 647.24 | 651.60 | -0.67 | 643.07 | 647.83 | -0.74 | -4.76 | 7.00 | 7.00 | 1.235 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.09.2022 | 37.03 | 35.13 | 1.90 | 569.34 | 572.15 | -0.49 | 565.74 | 568.88 | -0.55 | -3.14 | 7.00 | 7.00 | 1.068 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.09.2022 | 36.97 | 34.87 | 2.10 | 549.71 | 552.79 | -0.56 | 546.18 | 549.67 | -0.64 | -3.49 | 7.00 | 7.00 | 1.145 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.09.2022 | 37.16 | 35.02 | 2.14 | 558.27 | 561.07 | -0.50 | 554.71 | 557.89 | -0.57 | -3.18 | 7.00 | 7.00 | 1.183 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.09.2022 | 36.85 | 34.64 | 2.21 | 569.91 | 573.10 | -0.56 | 566.29 | 569.94 | -0.64 | -3.65 | 7.00 | 7.00 | 1.248 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.09.2022 | 37.27 | 34.75 | 2.52 | 572.08 | 575.12 | -0.53 | 568.39 | 571.93 | -0.62 | -3.54 | 7.00 | 7.00 | 1.427 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.09.2022 | 41.86 | 38.12 | 3.74 | 574.06 | 576.69 | -0.46 | 569.34 | 572.78 | -0.60 | -3.44 | 7.00 | 7.00 | 2.120 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.09.2022 | 40.81 | 36.02 | 4.79 | 229.92 | 228.73 | 0.52 | 228.11 | 227.35 | 0.33 | 0.76 | 7.00 | 7.00 | 1.093 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.09.2022 | 39.63 | 36.22 | 3.41 | 577.11 | 578.92 | -0.31 | 572.86 | 575.38 | -0.44 | -2.52 | 7.00 | 7.00 | 1.949 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.09.2022 | 44.63 | 39.70 | 4.93 | 563.11 | 564.13 | -0.18 | 557.78 | 559.94 | -0.39 | -2.16 | 7.00 | 7.00 | 2.742 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.09.2022 | 47.78 | 42.39 | 5.39 | 560.58 | 561.23 | -0.12 | 554.61 | 556.50 | -0.34 | -1.89 | 7.00 | 7.00 | 2.983 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 29.87 | 31.23 | -1.36 | --- | --- | 2.63 | --- | --- | 2.74 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 6440.00 | 6468.54 | --- | 6393.52 | 6428.37 | --- | -34.85 | --- | --- | 18.865 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|------|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2022 | 16973.86 | 17034.42 | 16818.04 | 16909.14 | -91.10 | 75.699 | 3551.0 | 12.0 |
| 30.09.2022 | 23413.86 | 23502.96 | 23211.56 | 23337.51 | -125.95 | 94.564 | 4271.0 | 12.0 |
| Итого: | 6440.00 | 6468.54 | 6393.52 | 6428.37 | -34.85 | 18.865 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 573259
Обратка: ПРЭМ SN 373637

Датчик температуры: КТС-Б SN 31865г
КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.10.2022 | 44.46 | 39.73 | 4.73 | 549.54 | 551.04 | -0.27 | 544.41 | 547.00 | -0.47 | -2.59 | 7.00 | 7.00 | 2.571 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.10.2022 | 37.95 | 34.90 | 3.05 | 548.27 | 550.19 | -0.35 | 544.61 | 547.08 | -0.45 | -2.47 | 7.00 | 7.00 | 1.656 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.10.2022 | 37.09 | 34.16 | 2.93 | 499.41 | 501.10 | -0.34 | 496.22 | 498.43 | -0.44 | -2.21 | 7.00 | 7.00 | 1.451 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.10.2022 | 39.52 | 35.57 | 3.95 | 336.43 | 337.41 | -0.29 | 333.92 | 335.41 | -0.45 | -1.49 | 7.00 | 7.00 | 1.361 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.10.2022 | 39.97 | 36.41 | 3.56 | 550.86 | 552.62 | -0.32 | 546.75 | 549.24 | -0.45 | -2.49 | 7.00 | 7.00 | 1.945 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.10.2022 | 42.19 | 38.04 | 4.15 | 550.27 | 552.21 | -0.35 | 545.67 | 548.49 | -0.52 | -2.82 | 7.00 | 7.00 | 2.259 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.10.2022 | 41.20 | 37.39 | 3.81 | 557.42 | 559.51 | -0.37 | 553.00 | 555.85 | -0.51 | -2.85 | 7.00 | 7.00 | 2.102 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.10.2022 | 40.57 | 36.98 | 3.59 | 566.13 | 568.30 | -0.38 | 561.80 | 564.68 | -0.51 | -2.88 | 7.00 | 7.00 | 2.009 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.10.2022 | 39.56 | 36.16 | 3.40 | 555.99 | 558.15 | -0.39 | 551.94 | 554.73 | -0.50 | -2.79 | 7.00 | 7.00 | 1.874 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.10.2022 | 38.64 | 35.48 | 3.16 | 556.15 | 558.37 | -0.40 | 552.29 | 555.11 | -0.51 | -2.82 | 7.00 | 7.00 | 1.741 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.10.2022 | 40.22 | 36.63 | 3.59 | 557.04 | 559.17 | -0.38 | 552.82 | 555.68 | -0.52 | -2.86 | 7.00 | 7.00 | 1.980 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.10.2022 | 40.98 | 37.22 | 3.76 | 557.28 | 559.36 | -0.37 | 552.90 | 555.77 | -0.52 | -2.87 | 7.00 | 7.00 | 2.076 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.10.2022 | 39.21 | 35.92 | 3.29 | 556.65 | 558.85 | -0.39 | 552.66 | 555.45 | -0.50 | -2.79 | 7.00 | 7.00 | 1.813 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.10.2022 | 41.32 | 37.49 | 3.83 | 557.65 | 559.72 | -0.37 | 553.20 | 556.06 | -0.52 | -2.86 | 7.00 | 7.00 | 2.117 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.10.2022 | 41.48 | 37.61 | 3.87 | 557.69 | 559.67 | -0.35 | 553.21 | 555.98 | -0.50 | -2.77 | 7.00 | 7.00 | 2.136 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.10.2022 | 41.11 | 37.27 | 3.84 | 557.67 | 559.68 | -0.36 | 553.22 | 556.08 | -0.52 | -2.86 | 7.00 | 7.00 | 2.120 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.10.2022 | 41.39 | 37.48 | 3.91 | 557.74 | 559.71 | -0.35 | 553.24 | 556.06 | -0.51 | -2.82 | 7.00 | 7.00 | 2.157 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2022 | 42.45 | 38.18 | 4.27 | 557.45 | 559.36 | -0.34 | 552.74 | 555.55 | -0.51 | -2.81 | 7.00 | 7.00 | 2.354 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2022 | 44.66 | 39.96 | 4.70 | 561.23 | 563.08 | -0.33 | 555.96 | 558.90 | -0.53 | -2.94 | 7.00 | 7.00 | 2.606 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.10.2022 | 47.06 | 41.68 | 5.38 | 558.18 | 559.83 | -0.30 | 552.40 | 555.30 | -0.52 | -2.90 | 7.00 | 7.00 | 2.962 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.10.2022 | 49.33 | 43.36 | 5.97 | 558.65 | 560.14 | -0.27 | 552.30 | 555.20 | -0.52 | -2.90 | 7.00 | 7.00 | 3.289 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2022 | 51.34 | 44.83 | 6.51 | 559.13 | 560.47 | -0.24 | 552.29 | 555.22 | -0.53 | -2.93 | 7.00 | 7.00 | 3.589 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2022 | 50.62 | 44.30 | 6.32 | 558.73 | 560.11 | -0.25 | 552.07 | 554.98 | -0.53 | -2.91 | 7.00 | 7.00 | 3.480 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2022 | 48.88 | 43.05 | 5.83 | 558.12 | 559.65 | -0.27 | 551.91 | 554.82 | -0.53 | -2.91 | 7.00 | 7.00 | 3.207 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2022 | 50.07 | 43.94 | 6.13 | 558.82 | 560.27 | -0.26 | 552.27 | 555.20 | -0.53 | -2.93 | 7.00 | 7.00 | 3.383 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2022 | 47.17 | 41.67 | 5.50 | 558.72 | 560.38 | -0.30 | 552.86 | 555.80 | -0.53 | -2.94 | 7.00 | 7.00 | 3.035 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2022 | 53.56 | 46.44 | 7.12 | 559.83 | 560.97 | -0.20 | 552.43 | 555.30 | -0.52 | -2.87 | 7.00 | 7.00 | 3.925 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2022 | 51.39 | 44.91 | 6.48 | 559.23 | 560.59 | -0.24 | 552.39 | 555.30 | -0.53 | -2.91 | 7.00 | 7.00 | 3.567 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2022 | 51.13 | 44.74 | 6.39 | 559.03 | 560.40 | -0.24 | 552.27 | 555.12 | -0.51 | -2.85 | 7.00 | 7.00 | 3.525 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2022 | 51.50 | 45.02 | 6.48 | 559.14 | 560.49 | -0.24 | 552.20 | 555.21 | -0.54 | -3.01 | 7.00 | 7.00 | 3.571 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.10.2022 | 49.06 | 43.27 | 5.79 | 558.68 | 560.23 | -0.28 | 552.42 | 555.37 | -0.53 | -2.95 | 7.00 | 7.00 | 3.192 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 44.36 | 39.67 | 4.69 | --- | --- | -0.32 | --- | --- | -0.51 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 16997.13 | 17051.03 | --- | 16838.37 | 16924.37 | --- | -86.00 | --- | --- | 79.053 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|------|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 30.09.2022 | 23413.86 | 23502.96 | 23211.56 | 23337.51 | -125.95 | 94.564 | 4271.0 | 12.0 |
| 31.10.2022 | 40410.99 | 40553.99 | 40049.93 | 40261.88 | -211.95 | 173.617 | 5015.0 | 12.0 |
| Итого: | 16997.13 | 17051.03 | 16838.37 | 16924.37 | -86.00 | 79.053 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 573259
Обратка: ПРЭМ SN 373637

Датчик температуры: КТС-Б SN 31865г
КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.11.2022 | 49.86 | 43.82 | 6.04 | 559.01 | 560.51 | -0.27 | 552.51 | 555.47 | -0.53 | -2.96 | 7.00 | 7.00 | 3.327 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2022 | 47.67 | 42.23 | 5.44 | 558.48 | 560.10 | -0.29 | 552.53 | 555.40 | -0.52 | -2.87 | 7.00 | 7.00 | 3.005 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2022 | 49.75 | 43.66 | 6.09 | 559.39 | 560.82 | -0.26 | 552.92 | 555.80 | -0.52 | -2.88 | 7.00 | 7.00 | 3.357 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2022 | 52.12 | 45.41 | 6.71 | 559.98 | 561.25 | -0.23 | 552.88 | 555.78 | -0.52 | -2.90 | 7.00 | 7.00 | 3.701 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2022 | 52.45 | 45.66 | 6.79 | 560.06 | 561.29 | -0.22 | 552.90 | 555.80 | -0.52 | -2.90 | 7.00 | 7.00 | 3.746 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2022 | 52.42 | 45.59 | 6.83 | 560.04 | 561.26 | -0.22 | 552.89 | 555.79 | -0.52 | -2.90 | 7.00 | 7.00 | 3.772 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2022 | 51.72 | 45.11 | 6.61 | 559.78 | 561.05 | -0.23 | 552.81 | 555.72 | -0.53 | -2.91 | 7.00 | 7.00 | 3.650 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2022 | 50.71 | 44.28 | 6.43 | 559.46 | 560.78 | -0.24 | 552.76 | 555.62 | -0.52 | -2.86 | 7.00 | 7.00 | 3.549 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2022 | 51.44 | 44.95 | 6.49 | 559.19 | 560.50 | -0.23 | 552.31 | 555.19 | -0.52 | -2.88 | 7.00 | 7.00 | 3.578 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2022 | 49.38 | 43.46 | 5.92 | 558.64 | 560.12 | -0.26 | 552.26 | 555.16 | -0.52 | -2.90 | 7.00 | 7.00 | 3.263 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2022 | 45.71 | 40.81 | 4.90 | 557.79 | 559.55 | -0.32 | 552.33 | 555.18 | -0.51 | -2.85 | 7.00 | 7.00 | 2.698 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2022 | 45.09 | 40.31 | 4.78 | 557.68 | 559.49 | -0.32 | 552.40 | 555.22 | -0.51 | -2.82 | 7.00 | 7.00 | 2.634 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.11.2022 | 47.28 | 41.85 | 5.43 | 558.26 | 559.88 | -0.29 | 552.40 | 555.31 | -0.53 | -2.91 | 7.00 | 7.00 | 2.992 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.11.2022 | 54.43 | 46.99 | 7.44 | 560.08 | 561.07 | -0.18 | 552.42 | 555.27 | -0.51 | -2.85 | 7.00 | 7.00 | 4.103 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.11.2022 | 61.51 | 52.18 | 9.33 | 561.99 | 562.17 | -0.03 | 552.26 | 555.04 | -0.50 | -2.78 | 7.00 | 7.00 | 5.144 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.11.2022 | 63.39 | 53.52 | 9.87 | 562.73 | 562.59 | 0.02 | 552.42 | 555.13 | -0.49 | -2.71 | 7.00 | 7.00 | 5.444 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.11.2022 | 62.88 | 52.99 | 9.89 | 563.12 | 562.89 | 0.04 | 552.99 | 555.53 | -0.46 | -2.54 | 7.00 | 7.00 | 5.465 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.11.2022 | 66.07 | 55.31 | 10.76 | 563.98 | 563.49 | 0.09 | 552.89 | 555.54 | -0.48 | -2.65 | 7.00 | 7.00 | 5.947 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.11.2022 | 63.39 | 53.33 | 10.06 | 563.79 | 563.50 | 0.05 | 553.44 | 556.02 | -0.47 | -2.58 | 7.00 | 7.00 | 5.561 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.11.2022 | 63.28 | 53.23 | 10.05 | 563.90 | 563.62 | 0.05 | 553.61 | 556.18 | -0.46 | -2.57 | 7.00 | 7.00 | 5.555 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.11.2022 | 64.18 | 53.91 | 10.27 | 563.85 | 563.44 | 0.07 | 553.32 | 555.83 | -0.45 | -2.51 | 7.00 | 7.00 | 5.676 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.11.2022 | 62.20 | 52.65 | 9.55 | 563.14 | 563.01 | 0.02 | 553.21 | 555.75 | -0.46 | -2.54 | 7.00 | 7.00 | 5.271 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.11.2022 | 60.47 | 51.29 | 9.18 | 562.91 | 562.87 | 0.01 | 553.53 | 555.92 | -0.43 | -2.39 | 7.00 | 7.00 | 5.073 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.11.2022 | 61.95 | 52.30 | 9.65 | 563.35 | 563.06 | 0.05 | 553.51 | 555.86 | -0.42 | -2.35 | 7.00 | 7.00 | 5.338 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.11.2022 | 65.08 | 54.47 | 10.61 | 564.35 | 563.76 | 0.10 | 553.50 | 556.01 | -0.45 | -2.51 | 7.00 | 7.00 | 5.868 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.11.2022 | 65.43 | 54.67 | 10.76 | 564.07 | 563.38 | 0.12 | 553.13 | 555.58 | -0.44 | -2.45 | 7.00 | 7.00 | 5.943 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.11.2022 | 65.73 | 54.94 | 10.79 | 563.95 | 563.31 | 0.11 | 552.93 | 555.40 | -0.45 | -2.47 | 7.00 | 7.00 | 5.961 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.11.2022 | 63.31 | 53.29 | 10.02 | 562.94 | 562.61 | 0.06 | 552.68 | 555.20 | -0.45 | -2.52 | 7.00 | 7.00 | 5.529 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.11.2022 | 64.40 | 53.96 | 10.44 | 559.46 | 558.88 | 0.10 | 548.89 | 551.30 | -0.44 | -2.41 | 7.00 | 7.00 | 5.721 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.11.2022 | 62.54 | 52.57 | 9.97 | 556.55 | 556.31 | 0.04 | 546.64 | 549.16 | -0.46 | -2.52 | 7.00 | 7.00 | 5.443 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 57.19 | 48.96 | 8.24 | --- | --- | -0.09 | --- | --- | -0.49 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 16831.92 | 16846.56 | --- | 16575.27 | 16656.16 | --- | -80.89 | --- | --- | 136.314 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|------|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2022 | 40410.99 | 40553.99 | 40049.93 | 40261.88 | -211.95 | 173.617 | 5015.0 | 12.0 |
| 30.11.2022 | 57242.91 | 57400.55 | 56625.20 | 56918.04 | -292.84 | 309.931 | 5735.0 | 12.0 |
| Итого: | 16831.92 | 16846.56 | 16575.27 | 16656.16 | -80.89 | 136.314 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации