

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 100953

Обратка: Питерфлоу РС SN 100896

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.08.2022	20.59	20.59	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.08.2022	20.32	20.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.08.2022	20.18	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
04.08.2022	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
05.08.2022	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
06.08.2022	21.57	21.54	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
07.08.2022	23.11	23.15	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
08.08.2022	23.40	23.50	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	3.15	3.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
09.08.2022	23.54	23.72	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	7.08	9.03	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.08.2022	24.59	24.73	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	8.13	10.14	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.08.2022	23.16	23.20	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.06	5.15	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.08.2022	22.78	22.81	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.40	2.79	0.000	0.00	24.0	0.0	*
13.08.2022	22.72	22.75	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.18	2.54	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.08.2022	22.37	22.40	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.66	1.66	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.08.2022	22.35	22.38	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.55	1.48	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.08.2022	22.45	22.47	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.58	1.56	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.08.2022	22.57	22.60	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.70	1.75	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.08.2022	22.34	22.37	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.41	1.18	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.08.2022	22.18	22.21	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.27	0.94	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.08.2022	22.58	22.62	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.54	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.08.2022	23.36	23.42	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.53	3.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.08.2022	23.66	23.71	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.41	5.11	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.08.2022	23.33	23.38	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.95	4.18	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.08.2022	23.43	23.49	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.90	4.14	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.08.2022	23.87	23.94	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.43	5.26	0.000	0.00	24.0	0.0	*
26.08.2022	24.24	24.31	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.24	6.74	0.000	0.00	24.0	0.0	*
27.08.2022	23.88	23.92	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.72	5.87	0.000	0.00	24.0	0.0	*
28.08.2022	23.40	23.44	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.54	3.89	0.000	0.00	24.0	0.0	*
29.08.2022	23.92	23.98	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.17	5.20	0.000	0.00	24.0	0.0	*
30.08.2022	24.30	24.39	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.81	6.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
31.08.2022	24.10	24.14	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.80	6.47	0.000	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	22.73	22.77	-0.04	---	---	---	---	-6.45	---	3.07	3.22	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	0.00	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	74907.84	73290.23	73680.56	72502.79	1177.77	873.769	0.000	0.000	6650.0	8.0
31.08.2022	74907.84	73290.23	73680.56	72502.79	1177.77	873.769	0.000	0.000	7394.0	8.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.09.2022	23.55	23.59	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.32	3.85	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.09.2022	23.47	23.52	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.37	4.15	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.09.2022	21.91	21.94	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.95	1.31	0.000	0.00	24.0	0.0	*
04.09.2022	20.75	20.78	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.89	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
05.09.2022	20.42	20.48	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.64	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
06.09.2022	20.64	20.70	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.57	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
07.09.2022	20.23	20.27	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
08.09.2022	19.85	19.88	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
09.09.2022	19.96	20.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.09.2022	19.61	19.67	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.32	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.09.2022	19.78	19.84	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.31	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.09.2022	19.93	19.86	0.07	0.70	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.77	2.78	0.000	0.00	22.0	2.0	*
13.09.2022	20.08	20.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.22	5.27	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.09.2022	20.15	20.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.13	5.19	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.09.2022	20.05	20.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.00	5.07	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.09.2022	19.79	19.77	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.96	5.02	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.09.2022	19.92	19.90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.95	5.10	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.09.2022	20.33	20.32	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.79	5.14	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.09.2022	33.66	31.06	2.60	167.68	172.49	101.66	104.82	-3.07	-3.16	4.71	4.73	0.266	0.00	20.0	4.0	*
20.09.2022	36.21	33.71	2.50	483.65	481.36	480.92	479.07	0.39	1.86	5.44	4.81	1.208	0.00	24.0	0.0	*
21.09.2022	35.90	33.37	2.53	460.28	446.92	438.69	426.38	2.85	12.31	5.27	4.76	1.113	0.00	23.0	1.0	*
22.09.2022	36.44	33.72	2.72	466.89	453.50	464.18	451.31	2.81	12.86	5.12	4.62	1.266	0.00	24.0	0.0	*
23.09.2022	36.20	33.54	2.66	473.14	459.41	470.45	457.23	2.85	13.22	5.35	4.87	1.254	0.00	24.0	0.0	*
24.09.2022	36.48	33.75	2.73	473.69	459.95	470.92	457.73	2.84	13.19	5.31	4.83	1.288	0.00	24.0	0.0	*
25.09.2022	35.72	32.93	2.79	474.01	460.61	471.42	458.53	2.77	12.89	5.33	4.86	1.320	0.00	24.0	0.0	*
26.09.2022	35.53	32.36	3.17	468.07	454.94	465.54	452.97	2.74	12.57	5.32	4.87	1.477	0.00	24.0	0.0	*
27.09.2022	38.40	34.12	4.28	460.46	448.03	457.46	445.80	2.58	11.66	5.38	4.96	1.961	0.00	24.0	0.0	*
28.09.2022	42.11	36.32	5.80	451.49	439.16	447.81	436.61	2.53	11.20	5.25	4.85	2.596	0.00	24.0	0.0	*
29.09.2022	44.28	37.60	6.68	448.31	436.95	444.30	434.23	2.29	10.07	5.23	4.86	2.968	0.00	24.0	0.0	*
30.09.2022	45.31	38.14	7.18	452.81	440.95	448.55	438.12	2.35	10.43	5.32	4.96	3.219	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	27.56	26.04	1.51	---	---	---	---	0.80	---	3.62	3.36	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5281.17	5154.26	5161.89	5042.79	---	119.10	---	---	19.935	0.00	713.0	7.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	74907.84	73290.23	73680.56	72502.79	1177.77	873.769	0.000	0.000	7394.0	8.0
30.09.2022	80189.01	78444.49	78842.45	77545.58	1296.87	893.704	0.000	0.000	8107.0	15.0
Итого:	5281.17	5154.26	5161.89	5042.79	119.10	19.935	0.000	0.000	713.0	7.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266ч

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.10.2022	46.93	39.31	7.62	454.85	442.51	450.25	439.45	2.43	10.81	5.52	5.17	3.431	0.00	24.0	0.0	*
02.10.2022	50.03	41.67	8.36	454.44	442.20	449.18	438.73	2.35	10.45	5.47	5.12	3.755	0.00	24.0	0.0	*
03.10.2022	51.43	42.98	8.45	452.81	440.50	447.27	436.78	2.37	10.49	5.06	4.71	3.778	0.00	24.0	0.0	*
04.10.2022	44.70	38.94	5.76	450.51	438.35	427.72	417.27	2.47	10.45	4.06	3.69	2.467	0.00	23.0	1.0	*
05.10.2022	52.64	43.92	8.72	464.83	452.55	458.85	448.54	2.27	10.32	4.67	4.29	4.002	0.00	24.0	0.0	*
06.10.2022	49.16	42.00	7.16	478.27	465.75	472.90	462.01	2.33	10.89	4.82	4.43	3.386	0.00	24.0	0.0	*
07.10.2022	40.85	36.27	4.58	479.81	466.96	476.14	464.26	2.53	11.88	4.35	3.96	2.183	0.00	24.0	0.0	*
08.10.2022	40.11	35.68	4.43	478.21	465.52	474.74	462.93	2.52	11.81	3.95	3.54	2.104	0.00	24.0	0.0	*
09.10.2022	38.49	34.52	3.97	481.04	468.22	477.86	465.80	2.55	12.05	4.31	3.91	1.897	0.00	24.0	0.0	*
10.10.2022	37.89	34.09	3.80	483.45	470.58	480.37	468.25	2.56	12.13	4.72	4.31	1.827	0.00	24.0	0.0	*
11.10.2022	39.71	35.27	4.45	487.88	474.87	484.41	472.31	2.53	12.11	4.65	4.23	2.155	0.00	24.0	0.0	*
12.10.2022	41.41	36.42	4.99	479.73	466.98	475.99	464.26	2.49	11.73	4.44	4.05	2.377	0.00	24.0	0.0	*
13.10.2022	38.19	34.15	4.04	459.37	447.01	456.39	444.78	2.58	11.61	4.32	3.96	1.846	0.00	24.0	0.0	*
14.10.2022	41.03	35.93	5.10	451.85	439.78	448.43	437.30	2.51	11.14	4.34	3.99	2.287	0.00	24.0	0.0	*
15.10.2022	40.91	35.85	5.06	451.82	439.70	448.38	437.22	2.52	11.16	4.37	4.02	2.267	0.00	24.0	0.0	*
16.10.2022	40.38	35.38	5.01	451.35	439.27	448.03	436.88	2.52	11.15	4.53	4.19	2.243	0.00	24.0	0.0	*
17.10.2022	40.74	35.63	5.11	450.73	438.73	447.33	436.28	2.50	11.06	4.51	4.17	2.287	0.00	24.0	0.0	*
18.10.2022	39.88	34.72	5.16	450.18	438.22	390.58	381.02	2.48	9.56	4.80	4.46	2.016	0.00	21.0	3.0	*
19.10.2022	44.11	37.82	6.29	449.43	437.71	445.42	434.93	2.38	10.49	5.14	4.80	2.802	0.00	24.0	0.0	*
20.10.2022	42.79	36.83	5.96	449.68	437.95	445.92	435.32	2.40	10.60	4.97	4.63	2.656	0.00	24.0	0.0	*
21.10.2022	42.11	36.22	5.89	449.38	437.73	445.76	435.24	2.39	10.53	5.01	4.67	2.627	0.00	24.0	0.0	*
22.10.2022	42.11	35.98	6.13	449.06	437.51	445.44	435.06	2.36	10.38	4.94	4.61	2.728	0.00	24.0	0.0	*
23.10.2022	44.63	37.68	6.95	449.09	437.69	445.00	434.94	2.29	10.06	4.56	4.23	3.091	0.00	24.0	0.0	*
24.10.2022	46.62	39.06	7.56	449.32	438.09	444.81	435.10	2.21	9.71	4.64	4.31	3.361	0.00	24.0	0.0	*
25.10.2022	43.41	36.93	6.48	448.91	437.48	445.05	434.87	2.31	10.18	4.97	4.64	2.882	0.00	24.0	0.0	*
26.10.2022	44.59	37.67	6.93	443.38	432.22	439.32	429.48	2.27	9.84	4.88	4.48	3.043	0.00	24.0	0.0	*
27.10.2022	45.04	37.83	7.20	452.82	441.40	448.60	438.57	2.26	10.02	4.70	4.28	3.231	0.00	24.0	0.0	*
28.10.2022	49.43	41.00	8.43	472.57	460.81	467.18	457.26	2.15	9.92	3.78	3.42	3.939	0.00	24.0	0.0	*
29.10.2022	53.61	44.08	9.54	478.08	466.62	471.68	462.42	1.98	9.26	3.03	2.66	4.501	0.00	24.0	0.0	*
30.10.2022	51.98	42.95	9.03	473.78	462.52	467.82	458.61	1.99	9.21	3.92	3.56	4.226	0.00	24.0	0.0	*
31.10.2022	51.03	42.38	8.64	473.18	461.94	467.48	458.15	2.02	9.33	4.34	3.98	4.041	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	44.39	38.04	6.35	---	---	---	---	2.37	---	4.57	4.21	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14299.80	13927.32	14094.31	13764.01	---	330.29	---	---	89.439	0.00	740.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	80189.01	78444.49	78842.45	77545.58	1296.87	893.704	0.000	0.000	8107.0	15.0
31.10.2022	94488.81	92371.81	92936.76	91309.60	1627.16	983.142	0.000	0.000	8847.0	19.0
Итого:	14299.80	13927.32	14094.31	13764.01	330.29	89.439	0.000	0.000	740.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984

Точка измерения: ТВ1 (

): Ресурс: ГВС.

Счетчик воды:

Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
03.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
04.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
05.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
06.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
07.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.10.2022	59.02	52.60	6.42	212.24	134.32	208.83	132.60	76.23	---	---	5.118	4.280	103.0	24.0	*
14.10.2022	58.08	51.61	6.47	40.84	20.33	40.20	20.09	20.11	6.00	4.00	1.237	1.104	24.0	0.0	
15.10.2022	57.82	51.35	6.47	40.38	20.11	39.76	19.87	19.89	6.00	4.00	1.219	1.091	24.0	0.0	
16.10.2022	57.09	50.57	6.52	43.32	19.58	42.65	19.34	23.31	6.00	4.00	1.385	1.258	24.0	0.0	
17.10.2022	57.51	50.85	6.66	40.47	19.79	39.84	19.55	20.29	6.00	4.00	1.234	1.101	24.0	0.0	
18.10.2022	54.87	48.56	6.31	40.43	19.27	39.85	19.05	20.80	6.00	4.00	1.197	1.074	24.0	0.0	
19.10.2022	59.84	52.54	7.30	39.48	19.12	38.84	18.88	19.96	6.00	4.00	1.272	1.133	24.0	0.0	
20.10.2022	58.90	51.78	7.12	40.48	18.84	39.81	18.60	21.21	6.00	4.00	1.320	1.182	24.0	0.0	
21.10.2022	59.12	51.75	7.37	37.74	18.79	37.11	18.55	18.56	6.00	4.00	1.177	1.041	24.0	0.0	
22.10.2022	60.22	52.66	7.56	40.63	18.59	39.94	18.35	21.59	6.00	4.00	1.372	1.236	24.0	0.0	
23.10.2022	61.14	53.56	7.58	42.89	18.43	42.16	18.19	23.97	6.00	4.00	1.532	1.386	24.0	0.0	
24.10.2022	60.53	53.02	7.51	38.70	18.64	38.02	18.40	19.62	6.00	4.00	1.264	1.124	24.0	0.0	
25.10.2022	58.71	51.68	7.03	39.40	18.27	38.73	18.03	20.70	6.00	4.00	1.281	1.147	24.0	0.0	
26.10.2022	52.71	48.32	4.39	42.40	18.26	41.80	18.06	23.74	6.00	4.00	1.257	1.145	24.0	0.0	
27.10.2022	54.22	48.06	6.16	41.34	18.41	40.78	18.17	22.61	6.00	4.00	1.268	1.151	24.0	0.0	
28.10.2022	56.91	49.96	6.95	40.49	18.45	39.89	18.21	21.68	6.00	4.00	1.296	1.171	24.0	0.0	
29.10.2022	59.63	52.61	7.02	40.47	18.39	39.79	18.15	21.64	6.00	4.00	1.353	1.220	24.0	0.0	
30.10.2022	58.35	51.60	6.75	42.67	18.20	42.00	17.96	24.04	6.00	4.00	1.449	1.323	24.0	0.0	
31.10.2022	58.04	51.34	6.70	39.55	19.78	38.92	19.54	19.38	6.00	4.00	1.197	1.062	24.0	0.0	
Средние:	58.04	51.29	6.75	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	943.92	475.57	928.92	469.59	459.33	---	---	28.428	25.229	535.0	24.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
12.10.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	0.0
31.10.2022	757.96	353.04	745.95	348.64	397.31	24.181	21.744	446.0	0.0
Итого:	757.96	353.04	745.95	348.64	397.31	24.181	21.744	446.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.11.2022	52.88	43.72	9.16	472.46	461.20	466.34	457.18	1.98	9.16	4.96	4.60	4.272	0.00	24.0	0.0	*
02.11.2022	54.34	44.78	9.56	471.41	460.25	464.96	455.99	1.95	8.97	4.81	4.46	4.444	0.00	24.0	0.0	*
03.11.2022	52.94	43.96	8.99	471.71	460.55	465.57	456.46	1.98	9.11	4.54	4.19	4.185	0.00	24.0	0.0	*
04.11.2022	53.96	44.54	9.41	471.93	460.73	465.56	456.51	1.96	9.04	4.48	4.12	4.384	0.00	24.0	0.0	*
05.11.2022	54.20	44.65	9.55	472.17	461.05	465.77	456.83	1.94	8.94	4.65	4.29	4.451	0.00	24.0	0.0	*
06.11.2022	54.31	44.67	9.64	472.24	461.23	465.81	457.00	1.91	8.82	4.76	4.41	4.491	0.00	24.0	0.0	*
07.11.2022	51.87	43.15	8.72	472.20	461.00	466.31	457.05	2.01	9.26	4.70	4.35	4.066	0.00	24.0	0.0	*
08.11.2022	49.51	41.48	8.04	472.53	461.19	467.16	457.57	2.07	9.58	4.48	4.13	3.755	0.00	24.0	0.0	*
09.11.2022	69.46	41.86	27.60	472.49	461.32	460.48	457.62	0.62	2.86	4.26	3.90	12.770	0.00	24.0	0.0	*
10.11.2022	163.30	42.41	120.89	472.38	461.21	106.78	114.39	-6.88	-7.61	4.23	3.88	13.044	0.00	6.0	18.0	*
11.11.2022	---	43.44	---	470.96	459.98	---	---	---	---	4.37	4.01	---	0.00	0.0	24.0	*
12.11.2022	---	43.69	---	470.22	459.11	---	---	---	---	4.16	3.80	---	0.00	0.0	24.0	*
13.11.2022	---	43.16	---	470.21	459.05	---	---	---	---	4.08	3.71	---	0.00	0.0	24.0	*
14.11.2022	---	43.66	---	467.17	456.27	---	---	---	---	4.06	3.70	---	0.00	0.0	24.0	*
15.11.2022	---	46.14	---	465.25	454.78	---	---	---	---	4.36	4.00	---	0.00	0.0	24.0	*
16.11.2022	---	48.69	---	465.28	454.65	---	---	---	---	4.84	4.48	---	0.00	0.0	24.0	*
17.11.2022	---	51.70	---	464.98	454.54	---	---	---	---	4.62	4.26	---	0.00	0.0	24.0	*
18.11.2022	---	54.67	---	464.22	454.13	---	---	---	---	4.45	4.09	---	0.00	0.0	24.0	*
19.11.2022	---	52.98	---	464.55	454.61	---	---	---	---	4.44	4.08	---	0.00	0.0	24.0	*
20.11.2022	---	52.77	---	464.45	454.61	---	---	---	---	4.48	4.12	---	0.00	0.0	24.0	*
21.11.2022	---	51.80	---	464.26	454.60	---	---	---	---	4.61	4.25	---	0.00	0.0	24.0	*
22.11.2022	60.54	48.25	12.29	464.17	454.29	266.16	261.98	1.58	4.17	4.52	4.17	3.273	0.00	14.0	10.0	*
23.11.2022	60.24	47.63	12.61	463.91	454.05	285.17	280.85	1.53	4.32	4.66	4.31	3.597	0.00	15.0	9.0	*
24.11.2022	---	48.80	---	464.11	454.57	---	---	---	---	4.67	4.32	---	0.00	0.0	24.0	*
25.11.2022	160.57	48.78	111.79	464.50	455.22	70.09	74.99	-6.75	-4.90	4.59	4.23	7.927	0.00	4.0	20.0	*
26.11.2022	---	50.92	---	464.66	455.48	---	---	---	---	4.63	4.28	---	0.00	0.0	24.0	*
27.11.2022	---	51.53	---	464.90	455.82	---	---	---	---	4.54	4.18	---	0.00	0.0	24.0	*
28.11.2022	---	49.18	---	464.63	455.19	---	---	---	---	4.18	3.83	---	0.00	0.0	24.0	*
29.11.2022	---	49.66	---	464.56	455.36	---	---	---	---	4.25	3.89	---	0.00	0.0	24.0	*
30.11.2022	---	50.19	---	464.50	455.32	---	---	---	---	4.28	3.93	---	0.00	0.0	24.0	*
Средние:	72.16	47.10	27.56	---	---	---	---	0.45	---	4.49	4.13	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	14032.99	13721.34	4916.15	4844.43	---	71.72	---	---	74.658	0.00	255.0	465.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	94488.81	92371.81	92936.76	91309.60	1627.16	983.142	0.000	0.000	8847.0	19.0
30.11.2022	108521.80	106093.15	97852.91	96154.02	1698.89	1057.800	0.000	0.000	9102.0	484.0
Итого:	14032.99	13721.34	4916.15	4844.43	71.72	74.658	0.000	0.000	255.0	465.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984

Точка измерения: ТВ1 (

): Ресурс: ГВС.

Счетчик воды:

Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	59.40	52.50	6.90	40.33	19.72	39.67	19.48	20.19	6.00	4.00	1.271	1.136	24.0	0.0	
02.11.2022	59.89	52.94	6.95	40.00	19.93	39.31	19.69	19.62	6.00	4.00	1.254	1.113	24.0	0.0	
03.11.2022	59.34	52.05	7.29	40.43	20.42	39.76	20.18	19.58	6.00	4.00	1.251	1.101	24.0	0.0	
04.11.2022	61.26	53.99	7.27	40.66	20.57	39.98	20.33	19.65	6.00	4.00	1.294	1.144	24.0	0.0	
05.11.2022	60.66	53.88	6.78	39.90	20.63	39.21	20.39	18.82	6.00	4.00	1.222	1.077	24.0	0.0	
06.11.2022	60.55	53.54	7.01	43.33	20.29	42.60	20.05	22.55	6.00	4.00	1.437	1.288	24.0	0.0	
07.11.2022	57.65	52.14	5.51	37.57	15.83	36.99	15.61	21.38	6.00	4.00	1.255	1.145	24.0	0.0	*
08.11.2022	56.09	50.05	6.04	34.36	13.85	33.89	13.61	20.28	6.00	4.00	1.156	1.074	24.0	0.0	
09.11.2022	56.56	50.56	6.00	35.13	13.91	34.63	13.67	20.96	6.00	4.00	1.203	1.117	24.0	0.0	
10.11.2022	57.57	51.24	6.33	34.04	13.87	33.54	13.63	19.91	6.00	4.00	1.172	1.081	24.0	0.0	
11.11.2022	58.60	52.07	6.53	33.23	13.90	32.71	13.66	19.05	6.00	4.00	1.147	1.055	24.0	0.0	
12.11.2022	58.61	52.14	6.47	34.33	13.71	33.78	13.47	20.31	6.00	4.00	1.219	1.125	24.0	0.0	
13.11.2022	57.42	51.44	5.98	39.09	13.22	38.49	12.98	25.51	6.00	4.00	1.468	1.378	24.0	0.0	
14.11.2022	59.89	53.14	6.75	32.23	13.73	31.72	13.49	18.23	6.00	4.00	1.129	1.033	24.0	0.0	
15.11.2022	61.78	54.53	7.25	32.99	13.57	32.43	13.33	19.10	6.00	4.00	1.219	1.115	24.0	0.0	
16.11.2022	61.05	53.41	7.64	33.10	13.36	32.52	13.12	19.40	6.00	4.00	1.226	1.127	24.0	0.0	
17.11.2022	61.00	53.23	7.77	34.40	13.32	33.81	13.08	20.73	6.00	4.00	1.305	1.205	24.0	0.0	
18.11.2022	60.84	53.04	7.80	33.38	13.29	32.82	13.05	19.77	6.00	4.00	1.245	1.147	24.0	0.0	
19.11.2022	61.12	53.06	8.06	35.00	13.05	34.39	12.81	21.58	6.00	4.00	1.356	1.259	24.0	0.0	
20.11.2022	61.28	53.16	8.12	37.72	12.95	37.09	12.71	24.38	6.00	4.00	1.524	1.424	24.0	0.0	
21.11.2022	60.43	52.75	7.68	33.30	13.13	32.76	12.89	19.87	6.00	4.00	1.239	1.144	24.0	0.0	
22.11.2022	59.56	51.96	7.60	34.51	12.92	33.95	12.68	21.27	6.00	4.00	1.299	1.205	24.0	0.0	
23.11.2022	59.64	51.99	7.65	34.83	12.97	34.28	12.73	21.55	6.00	4.00	1.315	1.219	24.0	0.0	
24.11.2022	60.43	52.54	7.89	31.68	13.17	31.17	12.93	18.24	6.00	4.00	1.149	1.044	24.0	0.0	
25.11.2022	60.41	51.91	8.50	33.53	13.03	32.97	12.79	20.18	6.00	4.00	1.266	1.162	24.0	0.0	
26.11.2022	60.65	51.96	8.69	35.32	13.01	34.71	12.77	21.94	6.00	4.00	1.374	1.274	24.0	0.0	
27.11.2022	60.62	52.12	8.50	38.10	12.84	37.46	12.60	24.86	6.00	4.00	1.538	1.440	24.0	0.0	
28.11.2022	59.74	51.95	7.79	35.50	12.94	34.93	12.70	22.23	6.00	4.00	1.357	1.265	24.0	0.0	
29.11.2022	60.07	52.41	7.66	34.67	12.96	34.10	12.72	21.38	6.00	4.00	1.318	1.220	24.0	0.0	
30.11.2022	58.93	51.40	7.53	33.69	13.01	33.15	12.77	20.38	6.00	4.00	1.235	1.145	24.0	0.0	
Средние:	59.70	52.44	7.26	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1076.35	443.10	1058.82	435.92	622.90	---	---	38.443	35.262	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2022	757.96	353.04	745.95	348.64	397.31	24.181	21.744	446.0	0.0
30.11.2022	1834.31	796.14	1804.77	784.56	1020.21	62.624	57.006	1166.0	0.0
Итого:	1076.35	443.10	1058.82	435.92	622.90	38.443	35.262	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации