

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300  
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590  
Холодная вода:

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 750х  
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.08.2022	21.12	20.98	0.13	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	---	1.34	2.77	6.85	0.000	24.0	0.0	
02.08.2022	21.09	20.89	0.21	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	---	1.37	2.68	3.96	0.000	24.0	0.0	
03.08.2022	20.71	20.43	0.28	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	---	1.17	2.32	6.27	0.000	24.0	0.0	
04.08.2022	20.85	20.74	0.10	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	---	1.22	2.49	6.82	0.000	24.0	0.0	
05.08.2022	20.94	20.86	0.09	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	---	1.27	2.54	6.83	0.000	24.0	0.0	
06.08.2022	21.03	20.95	0.09	0.00	0.00	17.04	0.00	0.00	---	1.31	2.57	6.83	0.000	24.0	0.0	
07.08.2022	21.13	21.06	0.07	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	---	1.35	2.63	6.84	0.000	24.0	0.0	
08.08.2022	21.23	21.15	0.08	0.00	0.00	18.46	0.00	0.00	---	1.40	2.67	6.71	0.000	24.0	0.0	
09.08.2022	21.40	21.31	0.09	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	---	1.48	2.77	6.81	0.000	24.0	0.0	
10.08.2022	21.55	21.35	0.19	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	---	1.54	2.79	6.85	0.000	24.0	0.0	
11.08.2022	21.69	21.46	0.23	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	---	1.60	2.85	6.85	0.000	24.0	0.0	
12.08.2022	21.51	21.25	0.26	0.00	0.00	14.71	0.00	0.00	---	1.54	2.65	6.75	0.000	24.0	0.0	
13.08.2022	21.23	20.94	0.29	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	---	1.39	2.37	6.84	0.000	24.0	0.0	
14.08.2022	21.17	20.93	0.25	0.00	0.00	13.66	0.00	0.00	---	1.35	2.33	6.84	0.000	24.0	0.0	
15.08.2022	20.92	20.67	0.25	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	---	1.22	2.13	6.82	0.000	24.0	0.0	
16.08.2022	20.91	20.71	0.21	0.00	0.00	15.92	0.00	0.00	---	1.19	2.13	6.86	0.000	24.0	0.0	
17.08.2022	20.91	20.72	0.20	0.00	0.00	16.23	0.00	0.00	---	1.19	2.10	6.84	0.000	24.0	0.0	
18.08.2022	20.83	20.63	0.20	0.00	0.00	16.29	0.00	0.00	---	1.15	2.02	6.83	0.000	24.0	0.0	
19.08.2022	20.71	20.60	0.12	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	---	1.08	1.98	6.83	0.000	24.0	0.0	
20.08.2022	20.67	20.49	0.18	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	---	0.97	1.89	6.83	0.000	24.0	0.0	
21.08.2022	20.68	20.39	0.28	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	---	0.94	1.80	6.85	0.000	24.0	0.0	
22.08.2022	20.86	20.56	0.30	0.00	0.00	17.99	0.00	0.00	---	0.98	1.87	6.83	0.000	24.0	0.0	
23.08.2022	21.16	20.84	0.31	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	---	1.13	2.04	6.82	0.000	24.0	0.0	
24.08.2022	21.27	20.87	0.40	0.00	0.00	17.06	0.00	0.00	---	1.16	1.99	6.82	0.000	24.0	0.0	
25.08.2022	21.24	20.87	0.36	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	---	1.15	1.97	6.82	0.000	24.0	0.0	
26.08.2022	21.36	21.00	0.36	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	---	1.19	2.02	6.82	0.000	24.0	0.0	
27.08.2022	21.51	21.14	0.36	0.00	0.00	15.61	0.00	0.00	---	1.26	2.09	6.82	0.000	24.0	0.0	
28.08.2022	21.60	21.28	0.32	0.00	0.00	15.35	0.00	0.00	---	1.30	2.15	6.81	0.000	24.0	0.0	
29.08.2022	21.43	21.09	0.33	0.00	0.00	17.56	0.00	0.00	---	1.23	2.00	6.81	0.000	24.0	0.0	
30.08.2022	21.51	21.17	0.34	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00	---	1.24	2.01	6.80	0.000	24.0	0.0	
31.08.2022	21.50	21.17	0.33	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	---	1.24	1.99	6.81	0.000	24.0	0.0	
Средние:	21.15	20.92	0.23	---	---	---	---	---	0.00	1.26	2.28	6.71	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	510.83	0.00	0.00	---	---	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	382821.04	377442.49	17309.14	378065.94	373847.70	0.00	0.00	2345.387	0.000	0.000	22972.0	151.0
31.08.2022	382821.04	377442.49	17819.97	378065.94	373847.70	0.00	0.00	2345.387	0.000	0.000	23716.0	151.0
Итого:	0.00	0.00	510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.08.2022	58.12	11.20	11.02	6.01	0.586	24.0	0.0	
02.08.2022	38.37	4.55	4.52	6.01	0.151	24.0	0.0	
03.08.2022	54.94	9.75	9.61	6.01	0.480	24.0	0.0	
04.08.2022	57.02	8.36	8.24	6.01	0.429	24.0	0.0	
05.08.2022	57.38	9.07	8.93	6.01	0.468	24.0	0.0	
06.08.2022	56.53	8.60	8.47	6.01	0.437	24.0	0.0	
07.08.2022	57.21	7.69	7.57	6.01	0.395	24.0	0.0	
08.08.2022	56.80	9.72	9.58	6.00	0.496	24.0	0.0	
09.08.2022	56.98	8.64	8.51	6.01	0.442	24.0	0.0	
10.08.2022	55.34	7.77	7.66	6.01	0.386	24.0	0.0	
11.08.2022	54.50	7.98	7.87	6.01	0.390	24.0	0.0	
12.08.2022	50.85	9.29	9.17	6.01	0.421	24.0	0.0	
13.08.2022	50.83	9.74	9.62	6.01	0.441	24.0	0.0	
14.08.2022	49.49	9.22	9.12	6.01	0.406	24.0	0.0	
15.08.2022	46.87	10.34	10.23	6.01	0.429	24.0	0.0	
16.08.2022	56.81	9.08	8.94	6.01	0.464	24.0	0.0	
17.08.2022	57.10	9.94	9.79	6.01	0.510	24.0	0.0	
18.08.2022	56.87	8.26	8.14	6.01	0.422	24.0	0.0	
19.08.2022	56.83	8.91	8.78	6.01	0.455	24.0	0.0	
20.08.2022	57.03	8.81	8.68	6.01	0.452	24.0	0.0	
21.08.2022	57.85	8.48	8.34	6.01	0.441	24.0	0.0	
22.08.2022	58.51	9.68	9.53	6.01	0.510	24.0	0.0	
23.08.2022	57.34	7.95	7.83	6.01	0.410	24.0	0.0	
24.08.2022	57.33	8.85	8.72	6.01	0.456	24.0	0.0	
25.08.2022	56.81	8.35	8.22	6.01	0.426	24.0	0.0	
26.08.2022	57.90	9.55	9.41	6.01	0.498	24.0	0.0	
27.08.2022	57.48	7.42	7.30	6.01	0.384	24.0	0.0	
28.08.2022	57.33	8.56	8.43	6.01	0.441	24.0	0.0	
29.08.2022	58.35	9.72	9.57	6.01	0.511	24.0	0.0	
30.08.2022	55.82	9.60	9.46	6.01	0.481	24.0	0.0	
31.08.2022	54.59	9.29	9.17	6.01	0.455	24.0	0.0	
Средние:	55.33	---	---	6.01	---	---	---	
Итого:	---	274.36	270.44	---	13.673	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	4142.13	4086.47	0.00	198.991	0.000	0.000	23122.0	1.0
31.08.2022	4416.49	4356.91	0.00	212.664	0.000	0.000	23866.0	1.0
Итого:	274.36	270.44	0.00	13.673	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300  
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590  
Холодная вода:

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 750х  
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2022	21.53	21.22	0.31	0.00	0.00	15.33	0.00	0.00	---	1.24	2.00	6.77	0.000	24.0	0.0	
02.09.2022	21.52	21.23	0.28	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	---	1.23	1.98	6.79	0.000	24.0	0.0	
03.09.2022	21.31	20.98	0.33	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	---	1.15	1.81	3.74	0.000	24.0	0.0	
04.09.2022	20.66	19.94	0.72	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	---	0.84	1.30	7.42	0.000	24.0	0.0	
05.09.2022	20.17	19.32	0.85	0.00	0.00	16.84	0.00	0.00	---	0.61	1.09	7.31	0.000	24.0	0.0	
06.09.2022	19.78	19.07	0.70	0.00	0.00	14.87	0.00	0.00	---	0.45	1.03	7.30	0.000	24.0	0.0	
07.09.2022	19.47	18.98	0.49	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	---	0.34	1.02	7.30	0.000	24.0	0.0	
08.09.2022	19.16	18.47	0.68	0.00	0.00	15.17	0.00	0.00	---	0.24	0.91	7.31	0.000	24.0	0.0	
09.09.2022	18.89	18.45	0.44	0.00	0.00	14.59	0.00	0.00	---	0.15	0.91	7.30	0.000	24.0	0.0	
10.09.2022	18.68	18.10	0.58	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	---	0.09	0.85	3.06	0.000	24.0	0.0	
11.09.2022	18.41	17.57	0.84	0.00	0.00	29.33	0.00	0.00	---	0.02	0.75	7.46	0.000	24.0	0.0	
12.09.2022	18.43	17.76	0.67	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00	---	0.02	0.81	7.19	0.000	24.0	0.0	
13.09.2022	18.38	17.82	0.55	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	---	0.02	0.84	7.20	0.000	24.0	0.0	
14.09.2022	18.27	17.80	0.47	0.00	0.00	14.42	0.00	0.00	---	0.01	0.85	7.20	0.000	24.0	0.0	
15.09.2022	18.31	17.95	0.36	0.00	0.00	14.59	0.00	0.00	---	0.01	0.46	7.20	0.000	24.0	0.0	
16.09.2022	18.41	18.19	0.22	0.00	0.00	15.15	0.00	0.00	---	0.02	0.01	7.21	0.000	24.0	0.0	
17.09.2022	18.47	18.24	0.23	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	---	0.05	0.02	7.22	0.000	24.0	0.0	
18.09.2022	18.59	18.37	0.22	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	---	0.10	0.04	7.23	0.000	24.0	0.0	
19.09.2022	18.68	18.43	0.26	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	---	0.11	0.05	7.21	0.000	24.0	0.0	
20.09.2022	18.79	18.58	0.21	0.00	0.00	15.92	0.00	0.00	---	0.14	0.07	7.21	0.000	24.0	0.0	
21.09.2022	21.68	35.35	-13.67	8.20	9.05	16.23	8.19	9.00	-9.36	1.50	1.50	7.22	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2022	30.24	29.12	1.12	521.90	517.22	13.78	519.95	515.47	0.86	2.92	2.53	7.23	0.628	24.0	0.0	*
23.09.2022	29.79	28.67	1.12	746.11	738.33	16.72	743.44	735.90	1.02	3.02	2.52	7.21	0.837	24.0	0.0	*
24.09.2022	42.69	39.28	3.42	733.59	723.93	9.31	727.14	718.67	1.17	3.24	2.76	2.89	2.489	24.0	0.0	*
25.09.2022	35.16	33.54	1.62	739.53	729.65	18.90	735.47	726.04	1.29	3.32	2.84	7.09	1.194	24.0	0.0	*
26.09.2022	30.15	28.99	1.16	730.82	721.05	17.31	728.12	718.64	1.31	3.38	2.91	7.17	0.849	24.0	0.0	*
27.09.2022	29.54	28.35	1.19	722.32	712.72	16.90	719.80	710.46	1.31	3.49	3.03	7.17	0.865	24.0	0.0	*
28.09.2022	37.74	34.74	3.00	729.45	719.02	15.45	724.55	715.08	1.32	3.62	3.17	7.09	2.179	24.0	0.0	*
29.09.2022	47.79	43.19	4.60	731.23	719.88	15.06	723.49	713.69	1.36	3.70	3.26	7.14	3.329	24.0	0.0	
30.09.2022	48.46	43.87	4.59	760.82	750.67	14.33	752.54	744.00	1.14	3.05	2.54	7.13	3.457	24.0	0.0	
Средние:	24.64	24.05	0.59	---	---	---	---	---	0.05	1.27	1.46	6.80	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6423.96	6341.51	486.27	6382.68	6306.95	---	---	---	---	15.827	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	382821.04	377442.49	17819.97	378065.94	373847.70	0.00	0.00	2345.387	0.000	0.000	23716.0	151.0
30.09.2022	389245.00	383784.01	18306.25	384448.63	380154.64	0.00	0.00	2361.214	0.000	0.000	24436.0	151.0
Итого:	6423.96	6341.51	486.27	6382.68	6306.95	0.00	0.00	15.827	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2022	50.26	9.36	9.25	6.01	0.419	24.0	0.0	
02.09.2022	49.35	10.19	10.07	6.01	0.447	24.0	0.0	
03.09.2022	26.70	8.56	8.53	6.01	0.186	24.0	0.0	
04.09.2022	50.06	9.69	9.57	6.01	0.432	24.0	0.0	
05.09.2022	52.24	10.65	10.51	6.01	0.497	24.0	0.0	
06.09.2022	47.45	12.31	12.18	6.01	0.517	24.0	0.0	
07.09.2022	52.34	10.42	10.29	6.01	0.487	24.0	0.0	
08.09.2022	52.71	10.72	10.59	6.02	0.505	24.0	0.0	
09.09.2022	53.77	10.80	10.65	6.01	0.520	24.0	0.0	
10.09.2022	47.84	3.11	3.08	2.73	0.132	24.0	0.0	
11.09.2022	60.01	11.60	11.41	6.01	0.628	24.0	0.0	
12.09.2022	58.37	11.22	11.04	6.01	0.590	24.0	0.0	
13.09.2022	57.46	10.07	9.92	6.01	0.521	24.0	0.0	
14.09.2022	57.51	9.64	9.49	6.01	0.499	24.0	0.0	
15.09.2022	55.47	9.57	9.43	6.02	0.476	24.0	0.0	
16.09.2022	57.59	9.59	9.44	6.02	0.497	24.0	0.0	
17.09.2022	57.17	8.77	8.64	6.03	0.451	24.0	0.0	
18.09.2022	57.55	8.09	7.96	6.03	0.419	24.0	0.0	
19.09.2022	58.39	10.64	10.48	6.03	0.560	24.0	0.0	
20.09.2022	56.35	9.97	9.82	6.03	0.504	24.0	0.0	
21.09.2022	58.26	9.00	8.86	6.02	0.472	24.0	0.0	
22.09.2022	58.01	9.48	9.34	6.02	0.495	24.0	0.0	
23.09.2022	58.61	10.44	10.28	6.02	0.551	24.0	0.0	
24.09.2022	46.93	3.15	3.11	2.66	0.131	24.0	0.0	
25.09.2022	60.89	8.81	8.66	5.95	0.484	24.0	0.0	
26.09.2022	61.39	3.71	3.64	6.02	0.206	24.0	0.0	
27.09.2022	61.42	0.57	0.56	6.02	0.032	24.0	0.0	
28.09.2022	58.11	0.25	0.25	6.02	0.013	24.0	0.0	
29.09.2022	49.39	0.01	0.01	6.02	0.000	24.0	0.0	
30.09.2022	46.96	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
Средние:	53.95	---	---	5.79	---	---	---	
Итого:	---	240.37	237.07	---	11.668	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	4416.49	4356.91	0.00	212.664	0.000	0.000	23866.0	1.0
30.09.2022	4656.86	4593.98	0.00	224.332	0.000	0.000	24586.0	1.0
Итого:	240.37	237.07	0.00	11.668	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300  
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590  
Холодная вода:

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 750х  
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2022	52.18	46.87	5.31	397.91	389.05	15.14	392.86	385.03	2.01	2.50	1.88	7.12	2.106	24.0	0.0	*
02.10.2022	54.01	47.99	6.02	688.77	678.12	15.97	679.42	670.88	1.26	3.71	3.22	7.12	4.095	24.0	0.0	
03.10.2022	57.76	51.34	6.42	718.42	707.61	17.86	707.32	698.94	1.19	3.65	3.24	7.11	4.545	24.0	0.0	
04.10.2022	58.77	52.19	6.58	700.94	690.38	16.86	689.74	681.64	1.18	3.63	3.24	7.12	4.545	24.0	0.0	
05.10.2022	60.00	53.23	6.76	690.17	679.79	16.82	678.69	670.81	1.17	3.66	3.28	7.11	4.597	24.0	0.0	
06.10.2022	59.12	52.70	6.41	708.68	698.23	14.33	697.22	689.23	1.15	3.49	3.08	7.11	4.477	24.0	0.0	
07.10.2022	58.52	52.34	6.18	723.71	713.14	15.49	712.27	704.01	1.17	3.58	3.15	7.11	4.409	24.0	0.0	
08.10.2022	49.07	44.87	4.20	727.36	717.64	16.35	719.22	710.92	1.16	3.59	3.15	7.11	3.027	24.0	0.0	*
09.10.2022	40.88	38.09	2.79	731.12	721.94	21.75	725.59	717.23	1.16	3.64	3.19	6.10	2.029	24.0	0.0	
10.10.2022	39.99	37.30	2.69	733.42	724.25	18.60	728.15	719.77	1.16	3.66	3.20	7.05	1.963	24.0	0.0	
11.10.2022	39.19	36.64	2.56	734.88	725.78	15.15	729.82	721.47	1.15	3.63	3.17	7.03	1.871	24.0	0.0	
12.10.2022	41.22	38.21	3.01	735.95	726.72	15.31	730.27	721.99	1.14	3.68	3.22	7.04	2.204	24.0	0.0	
13.10.2022	41.78	38.68	3.10	732.20	723.02	15.83	726.33	718.13	1.14	3.49	3.04	7.05	2.256	24.0	0.0	
14.10.2022	39.78	37.09	2.69	728.25	719.19	15.62	723.02	714.78	1.15	3.54	3.10	7.05	1.949	24.0	0.0	
15.10.2022	42.79	39.49	3.30	731.95	722.45	15.26	725.82	717.31	1.18	3.70	3.25	7.05	2.397	24.0	0.0	
16.10.2022	42.73	39.46	3.27	734.41	724.95	18.22	728.27	719.85	1.16	3.69	3.24	7.05	2.387	24.0	0.0	
17.10.2022	43.66	40.20	3.46	739.67	730.07	18.89	733.18	724.73	1.16	3.73	3.27	7.03	2.541	24.0	0.0	
18.10.2022	42.88	39.58	3.30	736.12	726.59	16.95	729.88	721.46	1.16	3.69	3.23	7.04	2.411	24.0	0.0	
19.10.2022	44.64	40.95	3.69	741.41	731.73	17.11	734.60	726.16	1.15	3.82	3.36	7.04	2.716	24.0	0.0	
20.10.2022	44.88	41.19	3.69	741.33	731.78	17.72	734.49	726.11	1.15	3.87	3.40	7.03	2.715	24.0	0.0	
21.10.2022	47.21	43.00	4.21	743.25	733.69	16.26	735.56	727.44	1.11	3.89	3.43	7.03	3.104	24.0	0.0	
22.10.2022	49.41	44.76	4.65	744.61	734.83	17.54	736.17	728.01	1.11	3.98	3.51	7.03	3.425	24.0	0.0	
23.10.2022	51.77	46.63	5.14	746.95	736.97	18.52	737.64	729.55	1.10	4.02	3.56	7.06	3.799	24.0	0.0	
24.10.2022	50.74	45.79	4.95	747.83	737.97	18.02	738.89	730.84	1.10	3.95	3.49	7.05	3.666	24.0	0.0	
25.10.2022	49.24	44.66	4.58	749.48	739.84	17.16	741.05	733.01	1.09	3.84	3.37	7.05	3.402	24.0	0.0	
26.10.2022	50.67	45.71	4.97	748.57	738.77	21.51	739.63	731.62	1.09	3.64	3.18	7.05	3.677	24.0	0.0	
27.10.2022	52.22	46.93	5.29	750.16	740.21	16.38	740.63	732.65	1.08	3.55	3.08	7.05	3.922	24.0	0.0	
28.10.2022	53.41	47.88	5.53	749.68	739.64	15.98	739.76	731.76	1.09	3.77	3.30	7.05	4.098	24.0	0.0	
29.10.2022	51.61	46.34	5.28	727.03	717.41	14.41	718.04	710.31	1.08	3.81	3.38	7.05	3.793	24.0	0.0	
30.10.2022	51.58	46.33	5.26	729.05	719.58	16.68	720.01	712.42	1.06	3.85	3.42	7.05	3.789	24.0	0.0	
31.10.2022	51.53	46.32	5.20	732.28	722.80	19.12	723.23	715.58	1.06	3.86	3.41	7.03	3.767	24.0	0.0	
Средние:	48.81	44.28	4.53	---	---	---	---	---	1.17	3.68	3.23	7.03	---	---	---	
Итого:	---	---	---	22345.54	22044.10	526.77	22096.78	21843.65	---	---	---	---	99.680	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	389245.00	383784.01	18306.25	384448.63	380154.64	0.00	0.00	2361.214	0.000	0.000	24436.0	151.0
31.10.2022	411590.54	405828.11	18833.01	406545.41	401998.29	0.00	0.00	2460.894	0.000	0.000	25180.0	151.0
Итого:	22345.53	22044.10	526.77	22096.78	21843.65	0.00	0.00	99.680	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2022	47.48	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
02.10.2022	55.97	0.01	0.01	6.02	0.001	24.0	0.0	
03.10.2022	60.09	0.07	0.07	6.02	0.004	24.0	0.0	
04.10.2022	62.16	1.85	1.81	6.02	0.104	24.0	0.0	
05.10.2022	60.82	1.89	1.86	6.02	0.104	24.0	0.0	
06.10.2022	60.97	1.45	1.42	6.02	0.080	24.0	0.0	
07.10.2022	61.46	3.27	3.21	6.02	0.181	24.0	0.0	
08.10.2022	61.23	6.21	6.10	6.02	0.343	24.0	0.0	
09.10.2022	60.20	1.07	1.05	5.46	0.058	24.0	0.0	
10.10.2022	62.23	1.05	1.03	6.02	0.059	24.0	0.0	
11.10.2022	61.03	4.59	4.51	6.02	0.253	24.0	0.0	
12.10.2022	60.86	0.99	0.98	6.03	0.054	24.0	0.0	
13.10.2022	60.84	1.08	1.06	6.03	0.059	24.0	0.0	
14.10.2022	61.11	0.57	0.56	6.03	0.032	24.0	0.0	
15.10.2022	60.95	0.87	0.86	6.03	0.048	24.0	0.0	
16.10.2022	61.55	0.96	0.94	6.03	0.053	24.0	0.0	
17.10.2022	61.60	1.16	1.14	6.04	0.065	24.0	0.0	
18.10.2022	61.88	0.97	0.95	6.03	0.054	24.0	0.0	
19.10.2022	61.09	1.00	0.98	6.03	0.055	24.0	0.0	
20.10.2022	61.48	0.80	0.78	6.03	0.044	24.0	0.0	
21.10.2022	62.82	1.30	1.28	6.03	0.074	24.0	0.0	
22.10.2022	62.49	1.67	1.64	6.03	0.094	24.0	0.0	
23.10.2022	59.01	0.18	0.18	6.03	0.010	24.0	0.0	
24.10.2022	57.82	0.01	0.01	6.03	0.001	24.0	0.0	
25.10.2022	60.07	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
26.10.2022	59.23	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
27.10.2022	58.00	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
28.10.2022	58.00	0.00	0.00	6.04	0.000	24.0	0.0	
29.10.2022	57.85	0.00	0.00	5.97	0.000	24.0	0.0	
30.10.2022	57.89	0.00	0.00	6.04	0.000	24.0	0.0	
31.10.2022	57.98	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
Средние:	59.88	---	---	6.01	---	---	---	
Итого:	---	33.02	32.45	---	1.829	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	4656.86	4593.98	0.00	224.332	0.000	0.000	24586.0	1.0
31.10.2022	4689.88	4626.43	0.00	226.162	0.000	0.000	25330.0	1.0
Итого:	33.02	32.45	0.00	1.829	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300  
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590  
Холодная вода:

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 750х  
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2022	49.63	44.80	4.83	722.95	713.81	16.32	714.69	707.20	1.05	3.75	3.32	7.04	3.458	24.0	0.0	
02.11.2022	50.01	44.99	5.02	712.75	703.61	15.83	704.46	697.04	1.06	3.86	3.45	7.04	3.543	24.0	0.0	
03.11.2022	48.34	43.71	4.63	710.29	701.32	15.38	702.59	695.13	1.07	3.61	3.20	7.04	3.259	24.0	0.0	
04.11.2022	50.18	45.10	5.08	710.77	701.66	16.59	702.43	695.05	1.06	3.80	3.38	7.04	3.571	24.0	0.0	
05.11.2022	50.30	45.17	5.13	719.82	710.63	16.15	711.17	703.80	1.04	3.71	3.28	6.98	3.653	24.0	0.0	*
06.11.2022	54.32	48.40	5.92	718.01	708.68	17.35	708.14	700.91	1.03	3.31	2.89	7.05	4.197	24.0	0.0	
07.11.2022	53.98	48.15	5.83	719.61	710.90	18.65	709.86	703.22	0.94	3.15	2.72	7.03	4.142	24.0	0.0	
08.11.2022	53.38	47.78	5.59	730.97	722.25	17.33	721.28	714.58	0.93	3.72	3.28	7.04	4.040	24.0	0.0	
09.11.2022	53.93	48.17	5.75	732.73	723.51	16.41	722.82	715.68	0.99	3.83	3.39	7.04	4.163	24.0	0.0	
10.11.2022	51.60	46.40	5.20	732.49	723.52	17.89	723.39	716.28	0.99	3.64	3.20	6.67	3.768	24.0	0.0	
11.11.2022	49.78	44.97	4.81	734.85	725.83	15.93	726.36	719.07	1.01	3.78	3.33	7.11	3.495	24.0	0.0	
12.11.2022	46.41	42.33	4.08	730.29	721.69	15.06	723.04	715.77	1.01	3.63	3.19	7.11	2.956	24.0	0.0	
13.11.2022	45.73	41.76	3.97	730.46	721.83	18.95	723.40	716.08	1.02	3.67	3.23	7.10	2.875	24.0	0.0	
14.11.2022	47.63	43.26	4.37	732.93	724.08	17.04	725.21	717.86	1.02	3.75	3.30	7.09	3.173	24.0	0.0	
15.11.2022	55.31	49.24	6.07	736.46	726.73	14.88	726.00	718.54	1.03	3.88	3.44	7.10	4.413	24.0	0.0	
16.11.2022	62.30	54.74	7.56	737.38	726.92	15.61	724.26	716.80	1.03	3.77	3.33	7.10	5.483	24.0	0.0	
17.11.2022	65.32	57.00	8.32	739.36	728.74	14.62	724.94	717.75	1.00	3.26	2.81	7.09	6.040	24.0	0.0	
18.11.2022	69.81	60.62	9.19	750.98	739.70	15.02	734.46	727.16	1.00	3.42	2.95	7.09	6.761	24.0	0.0	
19.11.2022	71.08	61.59	9.48	752.84	741.44	15.70	735.78	728.49	1.00	3.13	2.66	7.08	6.989	24.0	0.0	
20.11.2022	71.80	62.12	9.67	756.36	745.03	16.02	738.84	731.81	0.96	2.96	2.48	7.08	7.160	24.0	0.0	
21.11.2022	71.40	61.88	9.52	757.46	746.30	18.56	740.15	733.13	0.95	2.92	2.43	7.07	7.056	24.0	0.0	
22.11.2022	69.00	60.28	8.72	785.79	774.60	14.75	768.85	761.61	0.95	3.47	2.93	7.08	6.716	24.0	0.0	
23.11.2022	64.27	56.47	7.80	771.19	760.14	15.21	756.65	748.92	1.03	4.35	3.86	7.08	5.910	24.0	0.0	
24.11.2022	63.52	55.78	7.75	770.39	759.31	14.69	756.17	748.33	1.04	4.34	3.85	7.08	5.866	24.0	0.0	
25.11.2022	64.36	56.39	7.97	771.38	760.16	14.12	756.81	748.95	1.04	4.33	3.84	7.07	6.040	24.0	0.0	
26.11.2022	69.38	60.29	9.10	772.52	760.76	15.01	755.75	748.00	1.03	4.35	3.85	7.08	6.888	24.0	0.0	
27.11.2022	69.41	60.25	9.17	772.12	760.34	15.73	755.39	747.58	1.04	4.36	3.86	7.08	6.937	24.0	0.0	
28.11.2022	69.65	60.48	9.18	773.13	761.23	16.85	756.25	748.41	1.04	4.36	3.86	7.07	6.950	24.0	0.0	
29.11.2022	68.66	59.78	8.88	773.40	761.97	14.77	756.94	749.45	0.99	4.02	3.53	7.07	6.735	24.0	0.0	
30.11.2022	71.81	62.14	9.67	775.53	763.52	14.56	757.64	749.96	1.02	3.92	3.43	7.07	7.337	24.0	0.0	
Средние:	59.41	52.47	6.94	---	---	---	---	---	1.01	3.74	3.28	7.06	---	---	---	
Итого:	---	---	---	22335.18	22030.19	480.98	21963.72	21742.57	---	---	---	---	153.574	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	411590.54	405828.11	18833.01	406545.41	401998.29	0.00	0.00	2460.894	0.000	0.000	25180.0	151.0
30.11.2022	433925.72	427858.30	19314.00	428509.13	423740.86	0.00	0.00	2614.469	0.000	0.000	25900.0	151.0
Итого:	22335.18	22030.19	480.98	21963.72	21742.57	0.00	0.00	153.574	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2022	59.01	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
02.11.2022	60.55	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
03.11.2022	60.38	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
04.11.2022	60.53	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
05.11.2022	57.10	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
06.11.2022	60.81	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
07.11.2022	60.86	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
08.11.2022	60.64	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
09.11.2022	60.74	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
10.11.2022	60.96	0.00	0.00	5.86	0.000	24.0	0.0	
11.11.2022	60.30	0.00	0.00	6.01	0.000	24.0	0.0	
12.11.2022	59.57	0.00	0.00	6.01	0.000	24.0	0.0	
13.11.2022	59.97	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
14.11.2022	59.49	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
15.11.2022	59.59	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
16.11.2022	59.53	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
17.11.2022	59.73	0.00	0.00	6.04	0.000	24.0	0.0	
18.11.2022	59.94	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
19.11.2022	59.86	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
20.11.2022	59.90	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
21.11.2022	60.07	0.00	0.00	6.02	0.000	24.0	0.0	
22.11.2022	59.89	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
23.11.2022	59.53	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
24.11.2022	59.27	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
25.11.2022	59.88	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
26.11.2022	61.31	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
27.11.2022	59.54	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
28.11.2022	59.97	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	
29.11.2022	59.90	0.00	0.00	6.04	0.000	24.0	0.0	
30.11.2022	57.46	0.00	0.00	6.03	0.000	24.0	0.0	
Средние:	59.88	---	---	6.02	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	4689.88	4626.43	0.00	226.162	0.000	0.000	25330.0	1.0
30.11.2022	4689.88	4626.43	0.00	226.162	0.000	0.000	26050.0	1.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_