

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Обратка: ПРЭМ SN 317719

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 15823г
КТСП-Н SN 15723х

Подача, горячая вода:

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
02.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
03.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
04.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
05.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
06.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
07.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
08.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
09.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
10.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
11.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
12.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
13.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
14.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
15.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
16.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
17.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
18.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
19.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
20.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
21.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
22.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
23.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
24.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
25.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
26.08.2022	20.61	20.62	-0.01	0.09	0.02	0.00	127.27	0.09	0.02	127.27	0.07	6.00	5.00	0.000	10.0	13.0	*
27.08.2022	19.93	19.99	-0.06	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2022	19.21	19.29	-0.08	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2022	20.06	20.09	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2022	20.26	20.30	-0.04	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2022	20.58	20.63	-0.05	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	20.11	20.15	-0.05	---	---	---	4.11	---	---	21.21	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.09	0.02	0.00	---	0.09	0.02	---	0.07	---	---	0.000	130.0	613.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	140725.40	141660.30	0.00	138916.90	140424.36	-1507.46	1283.938	20739.0	5124.0
31.08.2022	140725.49	141660.32	0.00	138916.99	140424.38	-1507.39	1283.938	20869.0	5737.0
Итого:	0.09	0.02	0.00	0.09	0.02	0.07	0.000	130.0	613.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 15823г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
02.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
03.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
04.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
05.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
06.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
07.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
08.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
09.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
10.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
11.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
12.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
13.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
14.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
15.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
16.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
17.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
18.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
19.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
20.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
21.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
22.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
23.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
24.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
25.08.2022	---	0.00	---	6.00	---	0.0	24.0	*
26.08.2022	44.93	3.42	3.42	6.00	0.137	10.0	13.0	*
27.08.2022	44.26	9.19	9.14	6.00	0.357	24.0	0.0	
28.08.2022	45.75	9.57	9.50	6.00	0.387	24.0	0.0	
29.08.2022	46.86	10.38	10.27	6.00	0.430	24.0	0.0	
30.08.2022	45.79	8.56	8.52	6.00	0.351	24.0	0.0	
31.08.2022	46.12	8.75	8.68	6.00	0.358	24.0	0.0	
Средние:	45.62	---	---	6.00	---	---	---	
Итого:	---	49.87	49.53	---	2.020	130.0	613.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	3282.42	3248.73	137.140	20739.0	5124.0
31.08.2022	3332.29	3298.26	139.160	20869.0	5737.0
Итого:	49.87	49.53	2.020	130.0	613.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Обратка: ПРЭМ SN 317719

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 15823г
КТСП-Н SN 15723х

Подача, горячая вода:

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2022	20.56	20.73	-0.17	0.14	0.16	0.00	-13.33	0.06	0.03	66.67	0.03	6.00	5.00	0.000	15.0	9.0	*
02.09.2022	---	19.88	---	0.09	0.13	0.00	-36.36	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
03.09.2022	---	18.70	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
04.09.2022	---	17.68	---	0.01	0.00	0.00	200.00	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
05.09.2022	---	16.89	---	0.16	0.05	0.00	104.76	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
06.09.2022	16.22	16.29	-0.07	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	11.0	13.0	*
07.09.2022	15.67	15.62	0.05	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2022	15.39	15.49	-0.10	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	14.0	10.0	*
09.09.2022	---	15.34	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
10.09.2022	---	14.49	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
11.09.2022	---	14.95	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
12.09.2022	---	14.97	---	0.02	0.02	0.00	0.00	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
13.09.2022	---	15.51	---	0.94	0.28	0.00	108.20	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
14.09.2022	---	15.60	---	0.23	0.00	0.00	200.00	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
15.09.2022	---	25.90	---	282.63	291.74	0.00	-3.17	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
16.09.2022	---	31.96	---	432.24	445.83	0.00	-3.10	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
17.09.2022	---	32.17	---	419.96	433.45	0.00	-3.16	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
18.09.2022	---	32.19	---	420.08	433.58	0.00	-3.16	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
19.09.2022	---	32.30	---	419.94	433.46	0.00	-3.17	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
20.09.2022	---	34.82	---	420.62	434.05	0.00	-3.14	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
21.09.2022	---	34.83	---	421.02	434.46	0.00	-3.14	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
22.09.2022	---	34.88	---	421.03	434.45	0.00	-3.14	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
23.09.2022	---	35.00	---	421.34	434.80	0.00	-3.14	---	---	---	---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
24.09.2022	166.82	27.82	139.00	14.15	14.57	0.00	-2.92	0.04	0.01	120.00	0.03	6.00	5.00	0.006	1.0	23.0	*
25.09.2022	36.59	33.73	2.86	237.32	244.87	0.00	-3.13	235.80	243.60	-3.25	-7.80	6.00	5.00	0.676	17.0	7.0	*
26.09.2022	40.66	37.19	3.47	391.80	404.08	0.00	-3.09	388.74	401.45	-3.22	-12.71	6.00	5.00	1.357	24.0	0.0	
27.09.2022	45.52	41.05	4.47	392.76	404.88	0.00	-3.04	388.93	401.64	-3.22	-12.71	6.00	5.00	1.744	24.0	0.0	
28.09.2022	47.15	42.32	4.83	390.59	402.56	0.00	-3.02	386.52	399.15	-3.22	-12.63	6.00	5.00	1.870	24.0	0.0	
29.09.2022	46.70	41.91	4.79	390.72	402.73	0.00	-3.03	386.74	399.38	-3.22	-12.64	6.00	5.00	1.857	24.0	0.0	
30.09.2022	46.90	42.03	4.87	390.31	402.30	0.00	-3.03	386.28	398.93	-3.22	-12.65	6.00	5.00	1.881	24.0	0.0	
Средние:	45.29	26.41	14.91	---	---	---	17.12	---	---	15.21	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5868.10	6052.45	0.00	---	2173.11	2244.19	---	-71.08	---	---	9.391	202.0	518.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	140725.49	141660.32	0.00	138916.99	140424.38	-1507.39	1283.938	20869.0	5737.0
30.09.2022	146593.59	147712.77	0.00	141090.10	142668.57	-1578.47	1293.329	21071.0	6255.0
Итого:	5868.10	6052.45	0.00	2173.11	2244.19	-71.08	9.391	202.0	518.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 709074
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 15823г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2022	46.12	9.38	9.31	6.00	0.381	24.0	0.0	
02.09.2022	46.17	9.21	9.15	6.00	0.379	24.0	0.0	
03.09.2022	45.61	8.87	8.81	6.00	0.357	24.0	0.0	
04.09.2022	47.64	10.54	10.42	6.00	0.444	24.0	0.0	
05.09.2022	45.68	10.54	10.45	6.00	0.424	24.0	0.0	
06.09.2022	46.51	9.85	9.75	6.00	0.405	24.0	0.0	
07.09.2022	46.67	10.07	9.97	6.00	0.417	24.0	0.0	
08.09.2022	46.80	10.54	10.45	6.00	0.433	24.0	0.0	
09.09.2022	44.88	8.64	8.59	6.00	0.342	24.0	0.0	*
10.09.2022	46.18	10.02	9.93	6.00	0.407	24.0	0.0	*
11.09.2022	48.67	11.94	11.79	6.00	0.516	24.0	0.0	*
12.09.2022	46.75	10.17	10.06	6.00	0.418	24.0	0.0	*
13.09.2022	45.93	9.35	9.27	6.00	0.381	24.0	0.0	*
14.09.2022	45.69	9.68	9.60	6.00	0.389	24.0	0.0	*
15.09.2022	47.02	10.16	10.05	6.00	0.421	24.0	0.0	*
16.09.2022	46.05	9.55	9.48	6.00	0.388	24.0	0.0	*
17.09.2022	47.17	10.33	10.26	6.00	0.432	24.0	0.0	*
18.09.2022	47.83	9.64	9.54	6.00	0.410	24.0	0.0	*
19.09.2022	46.22	9.52	9.43	6.00	0.391	24.0	0.0	*
20.09.2022	46.35	9.36	9.29	6.00	0.385	24.0	0.0	*
21.09.2022	45.78	8.80	8.72	6.00	0.357	24.0	0.0	*
22.09.2022	46.90	9.94	9.87	6.00	0.414	24.0	0.0	*
23.09.2022	46.50	8.89	8.84	6.00	0.368	24.0	0.0	*
24.09.2022	46.18	9.01	8.95	6.00	0.368	24.0	0.0	*
25.09.2022	47.78	8.28	8.20	6.00	0.355	24.0	0.0	*
26.09.2022	46.76	9.23	9.14	6.00	0.382	24.0	0.0	*
27.09.2022	47.13	9.65	9.57	6.00	0.403	24.0	0.0	*
28.09.2022	47.60	11.16	11.02	6.00	0.469	24.0	0.0	*
29.09.2022	46.30	9.75	9.65	6.00	0.399	24.0	0.0	*
30.09.2022	46.50	10.08	10.00	6.00	0.416	24.0	0.0	*
Средние:	46.58	---	---	6.00	---	---	---	
Итого:	---	292.15	289.56	---	12.051	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	3332.29	3298.26	139.160	20869.0	5737.0
30.09.2022	3624.44	3587.82	151.211	21589.0	5737.0
Итого:	292.15	289.56	12.051	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Обратка: ПРЭМ SN 317719
Подача, горячая вода:

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15823г
КТСП-Н SN 15723х

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2022	44.40	40.20	4.20	389.62	401.71	0.00	-3.06	386.03	398.66	-3.22	-12.63	6.00	5.00	1.622	24.0	0.0	
02.10.2022	37.93	35.17	2.76	388.50	400.94	0.00	-3.15	385.85	398.64	-3.26	-12.79	6.00	5.00	1.071	24.0	0.0	
03.10.2022	37.19	34.52	2.67	388.43	400.85	0.00	-3.15	385.87	398.69	-3.27	-12.82	6.00	5.00	1.033	24.0	0.0	
04.10.2022	38.72	35.69	3.03	388.33	400.65	0.00	-3.12	385.59	398.23	-3.23	-12.64	6.00	5.00	1.172	24.0	0.0	
05.10.2022	40.34	37.16	3.18	388.09	400.28	0.00	-3.09	385.16	397.62	-3.18	-12.46	6.00	5.00	1.232	24.0	0.0	
06.10.2022	42.31	38.66	3.65	388.42	400.54	0.00	-3.07	385.11	397.67	-3.21	-12.56	6.00	5.00	1.407	24.0	0.0	
07.10.2022	41.36	37.98	3.38	388.12	400.29	0.00	-3.09	384.99	397.55	-3.21	-12.56	6.00	5.00	1.304	24.0	0.0	
08.10.2022	40.67	37.42	3.25	387.83	400.01	0.00	-3.09	384.86	397.33	-3.19	-12.47	6.00	5.00	1.254	24.0	0.0	
09.10.2022	39.54	36.52	3.02	387.53	399.77	0.00	-3.11	384.65	397.30	-3.24	-12.65	6.00	5.00	1.162	24.0	0.0	
10.10.2022	38.68	35.88	2.80	387.57	399.92	0.00	-3.14	384.84	397.49	-3.23	-12.65	6.00	5.00	1.085	24.0	0.0	
11.10.2022	40.82	37.45	3.37	388.17	400.41	0.00	-3.10	385.13	397.78	-3.23	-12.65	6.00	5.00	1.306	24.0	0.0	
12.10.2022	41.42	37.95	3.47	388.22	400.43	0.00	-3.10	385.10	397.79	-3.24	-12.69	6.00	5.00	1.342	24.0	0.0	
13.10.2022	39.18	36.28	2.90	389.30	400.96	0.00	-2.95	386.47	398.53	-3.07	-12.06	6.00	5.00	1.128	24.0	0.0	
14.10.2022	42.21	38.60	3.61	391.22	403.24	0.00	-3.03	387.93	400.37	-3.16	-12.44	6.00	5.00	1.403	24.0	0.0	
15.10.2022	42.36	38.74	3.62	390.08	402.35	0.00	-3.10	386.76	399.47	-3.23	-12.71	6.00	5.00	1.408	24.0	0.0	
16.10.2022	43.38	39.47	3.91	389.58	401.78	0.00	-3.08	386.11	398.87	-3.25	-12.76	6.00	5.00	1.512	24.0	0.0	
17.10.2022	42.49	38.83	3.66	389.54	401.79	0.00	-3.10	386.23	398.89	-3.22	-12.66	6.00	5.00	1.414	24.0	0.0	
18.10.2022	43.45	39.52	3.93	388.98	401.15	0.00	-3.08	385.54	398.16	-3.22	-12.62	6.00	5.00	1.520	24.0	0.0	
19.10.2022	44.76	40.59	4.17	389.01	401.15	0.00	-3.07	385.39	398.03	-3.23	-12.64	6.00	5.00	1.612	24.0	0.0	
20.10.2022	47.15	42.39	4.76	389.62	401.69	0.00	-3.05	385.57	398.25	-3.24	-12.68	6.00	5.00	1.837	24.0	0.0	
21.10.2022	49.21	43.96	5.25	389.99	401.92	0.00	-3.01	385.57	398.25	-3.24	-12.68	6.00	5.00	2.029	24.0	0.0	
22.10.2022	51.05	45.36	5.69	390.30	402.10	0.00	-2.98	385.55	398.19	-3.23	-12.64	6.00	5.00	2.200	24.0	0.0	
23.10.2022	50.70	45.12	5.58	390.23	402.08	0.00	-2.99	385.54	398.22	-3.24	-12.68	6.00	5.00	2.153	24.0	0.0	
24.10.2022	49.06	43.90	5.16	390.01	401.94	0.00	-3.01	385.61	398.30	-3.24	-12.69	6.00	5.00	1.993	24.0	0.0	
25.10.2022	50.37	44.86	5.51	390.28	402.16	0.00	-3.00	385.65	398.34	-3.24	-12.69	6.00	5.00	2.130	24.0	0.0	
26.10.2022	48.88	43.72	5.16	391.03	402.97	0.00	-3.01	386.65	399.29	-3.22	-12.64	6.00	5.00	1.995	24.0	0.0	
27.10.2022	50.34	44.83	5.51	390.94	402.79	0.00	-2.99	386.32	398.98	-3.22	-12.66	6.00	5.00	2.134	24.0	0.0	
28.10.2022	50.09	44.56	5.53	390.57	402.40	0.00	-2.98	386.00	398.62	-3.22	-12.62	6.00	5.00	2.133	24.0	0.0	
29.10.2022	51.39	45.65	5.74	391.05	402.85	0.00	-2.97	386.23	398.92	-3.23	-12.69	6.00	5.00	2.220	24.0	0.0	
30.10.2022	51.74	45.93	5.81	392.40	404.21	0.00	-2.97	387.50	400.15	-3.21	-12.65	6.00	5.00	2.259	24.0	0.0	
31.10.2022	49.38	44.17	5.21	390.71	402.63	0.00	-3.01	386.27	398.93	-3.22	-12.66	6.00	5.00	2.019	24.0	0.0	
Средние:	44.53	40.36	4.18	---	---	---	-3.05	---	---	-3.22	---	6.00	5.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	12073.67	12447.96	0.00	---	11960.07	12351.51	---	-391.44	---	---	50.089	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	146593.59	147712.77	0.00	141090.10	142668.57	-1578.47	1293.329	21071.0	6255.0
31.10.2022	158667.26	160160.73	0.00	153050.17	155020.08	-1969.91	1343.418	21815.0	6255.0
Итого:	12073.67	12447.96	0.00	11960.07	12351.51	-391.44	50.089	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 15823г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2022	46.52	9.83	9.76	6.00	0.405	24.0	0.0	*
02.10.2022	48.65	10.44	10.31	6.00	0.450	24.0	0.0	*
03.10.2022	47.37	11.07	10.95	6.00	0.463	24.0	0.0	
04.10.2022	41.31	10.26	10.20	6.00	0.371	24.0	0.0	*
05.10.2022	46.61	7.34	7.30	6.00	0.307	24.0	0.0	*
06.10.2022	44.54	9.36	9.27	6.00	0.367	24.0	0.0	*
07.10.2022	44.14	10.95	10.86	6.00	0.426	24.0	0.0	*
08.10.2022	44.70	10.97	10.90	6.00	0.432	24.0	0.0	*
09.10.2022	45.41	10.06	9.95	6.00	0.403	24.0	0.0	*
10.10.2022	44.22	10.38	10.30	6.00	0.407	24.0	0.0	*
11.10.2022	42.07	2.22	2.22	6.00	0.083	24.0	0.0	*
12.10.2022	44.68	2.38	2.37	6.00	0.094	24.0	0.0	*
13.10.2022	45.55	5.03	5.01	6.00	0.203	24.0	0.0	*
14.10.2022	42.83	5.42	5.41	6.00	0.204	24.0	0.0	*
15.10.2022	45.12	2.54	2.54	6.00	0.103	24.0	0.0	*
16.10.2022	45.15	4.04	4.03	6.00	0.162	24.0	0.0	*
17.10.2022	44.81	4.48	4.47	6.00	0.175	24.0	0.0	*
18.10.2022	44.07	3.96	3.95	6.00	0.154	24.0	0.0	*
19.10.2022	45.01	3.70	3.69	6.00	0.148	24.0	0.0	*
20.10.2022	45.56	3.77	3.76	6.00	0.152	24.0	0.0	*
21.10.2022	45.62	9.15	9.08	6.00	0.367	24.0	0.0	*
22.10.2022	46.85	11.47	11.37	6.00	0.475	24.0	0.0	*
23.10.2022	47.28	11.05	10.90	6.00	0.462	24.0	0.0	*
24.10.2022	45.71	10.16	10.08	6.00	0.408	24.0	0.0	*
25.10.2022	45.37	10.04	9.94	6.00	0.403	24.0	0.0	*
26.10.2022	43.64	9.73	9.68	6.00	0.376	24.0	0.0	*
27.10.2022	43.58	9.84	9.78	6.00	0.378	24.0	0.0	*
28.10.2022	44.36	10.56	10.49	6.00	0.412	24.0	0.0	*
29.10.2022	44.71	11.65	11.52	6.00	0.457	24.0	0.0	
30.10.2022	46.93	10.70	10.57	6.00	0.444	24.0	0.0	*
31.10.2022	47.21	10.72	10.60	6.00	0.446	24.0	0.0	*
Средние:	45.15	---	---	6.00	---	---	---	
Итого:	---	253.27	251.26	---	10.137	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	3624.44	3587.82	151.211	21589.0	5737.0
31.10.2022	3877.71	3839.08	161.348	22333.0	5737.0
Итого:	253.27	251.26	10.137	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Обратка: ПРЭМ SN 317719
Подача, горячая вода:

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15823г
КТСП-Н SN 15723х

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	49.99	44.62	5.37	389.81	401.69	0.00	-3.00	385.26	397.90	-3.23	-12.64	6.00	5.00	2.071	24.0	0.0	
02.11.2022	47.82	43.00	4.82	389.07	401.09	0.00	-3.04	384.85	397.59	-3.26	-12.74	6.00	5.00	1.859	24.0	0.0	
03.11.2022	50.11	44.69	5.42	389.32	401.21	0.00	-3.01	384.77	397.42	-3.23	-12.65	6.00	5.00	2.090	24.0	0.0	
04.11.2022	53.17	47.05	6.12	389.86	401.57	0.00	-2.96	384.68	397.34	-3.24	-12.66	6.00	5.00	2.356	24.0	0.0	
05.11.2022	54.27	47.89	6.38	390.03	401.67	0.00	-2.94	384.64	397.33	-3.25	-12.69	6.00	5.00	2.459	24.0	0.0	
06.11.2022	53.92	47.61	6.31	390.02	401.70	0.00	-2.95	384.72	397.43	-3.25	-12.71	6.00	5.00	2.434	24.0	0.0	
07.11.2022	52.33	46.46	5.87	389.79	401.57	0.00	-2.98	384.81	397.49	-3.24	-12.68	6.00	5.00	2.262	24.0	0.0	
08.11.2022	51.10	45.40	5.70	389.70	401.51	0.00	-2.99	384.94	397.63	-3.24	-12.69	6.00	5.00	2.199	24.0	0.0	
09.11.2022	50.89	45.27	5.62	389.99	401.86	0.00	-3.00	385.28	397.94	-3.23	-12.66	6.00	5.00	2.170	24.0	0.0	
10.11.2022	49.52	44.28	5.24	389.30	401.26	0.00	-3.03	384.83	397.57	-3.26	-12.74	6.00	5.00	2.021	24.0	0.0	
11.11.2022	45.98	41.65	4.33	388.80	400.95	0.00	-3.08	384.95	397.67	-3.25	-12.72	6.00	5.00	1.670	24.0	0.0	
12.11.2022	45.29	41.06	4.23	388.81	400.98	0.00	-3.08	385.03	397.85	-3.28	-12.82	6.00	5.00	1.632	24.0	0.0	
13.11.2022	47.18	42.43	4.75	389.12	401.21	0.00	-3.06	385.04	397.82	-3.26	-12.78	6.00	5.00	1.836	24.0	0.0	
14.11.2022	53.07	46.88	6.19	390.04	401.70	0.00	-2.95	384.92	397.53	-3.22	-12.61	6.00	5.00	2.384	24.0	0.0	
15.11.2022	60.19	52.31	7.88	391.31	402.48	0.00	-2.81	384.78	397.33	-3.21	-12.55	6.00	5.00	3.035	24.0	0.0	
16.11.2022	62.65	54.18	8.47	391.83	402.81	0.00	-2.76	384.79	397.30	-3.20	-12.51	6.00	5.00	3.259	24.0	0.0	
17.11.2022	64.13	55.06	9.07	392.22	403.00	0.00	-2.71	384.90	397.30	-3.17	-12.40	6.00	5.00	3.495	24.0	0.0	
18.11.2022	67.97	58.03	9.94	392.90	403.41	0.00	-2.64	384.70	397.10	-3.17	-12.40	6.00	5.00	3.832	24.0	0.0	
19.11.2022	63.24	54.45	8.79	392.21	403.08	0.00	-2.73	385.05	397.49	-3.18	-12.44	6.00	5.00	3.388	24.0	0.0	
20.11.2022	63.24	54.38	8.86	392.14	403.00	0.00	-2.73	384.98	397.43	-3.18	-12.45	6.00	5.00	3.416	24.0	0.0	
21.11.2022	66.68	56.95	9.73	392.67	403.26	0.00	-2.66	384.79	397.20	-3.17	-12.41	6.00	5.00	3.748	24.0	0.0	
22.11.2022	64.09	55.20	8.89	392.29	403.15	0.00	-2.73	384.93	397.47	-3.21	-12.54	6.00	5.00	3.425	24.0	0.0	
23.11.2022	61.87	53.43	8.44	391.96	402.96	0.00	-2.77	385.11	397.62	-3.20	-12.51	6.00	5.00	3.253	24.0	0.0	
24.11.2022	63.72	54.81	8.91	392.28	403.13	0.00	-2.73	385.07	397.44	-3.16	-12.37	6.00	5.00	3.435	24.0	0.0	
25.11.2022	66.75	56.46	10.29	368.95	378.77	0.00	-2.63	361.51	373.18	-3.18	-11.67	6.00	5.00	3.725	24.0	0.0	
26.11.2022	68.34	57.00	11.34	347.16	356.11	0.00	-2.55	339.88	350.75	-3.15	-10.87	6.00	5.00	3.859	24.0	0.0	
27.11.2022	68.88	57.49	11.39	346.80	355.74	0.00	-2.55	339.40	350.27	-3.15	-10.87	6.00	5.00	3.869	24.0	0.0	
28.11.2022	64.79	54.65	10.14	346.20	355.48	0.00	-2.65	339.57	350.54	-3.18	-10.97	6.00	5.00	3.447	24.0	0.0	
29.11.2022	65.72	55.09	10.63	347.38	356.54	0.00	-2.60	340.56	351.50	-3.16	-10.94	6.00	5.00	3.626	24.0	0.0	
30.11.2022	65.24	54.96	10.28	347.20	356.46	0.00	-2.63	340.47	351.44	-3.17	-10.97	6.00	5.00	3.505	24.0	0.0	
Средние:	58.07	50.42	7.65	---	---	---	-2.83	---	---	-3.21	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11479.16	11809.35	0.00	---	11299.21	11667.87	---	-368.66	---	---	85.760	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	158667.26	160160.73	0.00	153050.17	155020.08	-1969.91	1343.418	21815.0	6255.0
30.11.2022	170146.42	171970.08	0.00	164349.38	166687.95	-2338.57	1429.178	22535.0	6255.0
Итого:	11479.16	11809.35	0.00	11299.21	11667.87	-368.66	85.760	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 709074
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 15823г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	48.42	11.27	11.16	6.00	0.484	24.0	0.0	*
02.11.2022	47.36	9.92	9.82	6.00	0.416	24.0	0.0	*
03.11.2022	46.66	9.83	9.73	6.00	0.407	24.0	0.0	*
04.11.2022	46.13	9.48	9.43	6.00	0.387	24.0	0.0	*
05.11.2022	47.57	8.59	8.52	6.00	0.363	24.0	0.0	*
06.11.2022	49.24	10.68	10.55	6.00	0.467	24.0	0.0	*
07.11.2022	46.89	10.00	9.88	6.00	0.414	24.0	0.0	*
08.11.2022	49.42	8.89	8.81	6.00	0.389	24.0	0.0	*
09.11.2022	50.82	8.72	8.61	6.00	0.390	24.0	0.0	*
10.11.2022	52.03	8.63	8.52	6.00	0.403	24.0	0.0	*
11.11.2022	52.77	9.88	9.75	6.00	0.464	24.0	0.0	*
12.11.2022	52.07	8.18	8.07	6.00	0.379	24.0	0.0	*
13.11.2022	52.77	9.36	9.25	6.00	0.443	24.0	0.0	*
14.11.2022	51.57	8.85	8.76	6.00	0.407	24.0	0.0	*
15.11.2022	51.33	9.59	9.46	6.00	0.437	24.0	0.0	*
16.11.2022	51.46	9.54	9.43	6.00	0.439	24.0	0.0	*
17.11.2022	51.24	8.85	8.74	6.00	0.401	24.0	0.0	*
18.11.2022	51.33	8.79	8.69	6.00	0.402	24.0	0.0	*
19.11.2022	50.91	8.90	8.80	6.00	0.404	24.0	0.0	*
20.11.2022	52.67	12.55	12.40	6.00	0.593	24.0	0.0	*
21.11.2022	51.38	9.28	9.17	6.00	0.423	24.0	0.0	*
22.11.2022	50.72	8.97	8.88	6.00	0.405	24.0	0.0	*
23.11.2022	51.40	10.03	9.89	6.00	0.459	24.0	0.0	*
24.11.2022	50.39	6.51	6.45	6.00	0.289	24.0	0.0	*
25.11.2022	49.46	0.24	0.24	6.00	0.010	24.0	0.0	*
26.11.2022	49.55	0.00	0.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.11.2022	48.32	0.00	0.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.11.2022	48.92	0.00	0.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.11.2022	46.32	0.00	0.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.11.2022	46.76	0.00	0.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	49.86	---	---	6.00	---	---	---	
Итого:	---	225.53	223.01	---	10.075	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	3877.71	3839.08	161.348	22333.0	5737.0
30.11.2022	4103.24	4062.09	171.423	23053.0	5737.0
Итого:	225.53	223.01	10.075	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
