

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458

Датчик температуры: КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2022	19.95	19.64	0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.08.2022	19.53	19.11	0.42	0.00	0.04	-200.00	0.00	0.04	-200.00	-0.04	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.08.2022	19.43	18.55	0.88	0.00	0.11	-200.00	0.00	0.11	-200.00	-0.11	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.08.2022	19.39	18.61	0.78	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.08.2022	19.38	18.58	0.80	0.00	0.42	-200.00	0.00	0.42	-200.00	-0.42	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.08.2022	19.56	19.04	0.52	0.00	0.90	-200.00	0.00	0.90	-200.00	-0.90	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.08.2022	19.64	19.19	0.45	0.00	1.24	-200.00	0.00	1.24	-200.00	-1.24	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.08.2022	20.11	19.63	0.48	0.00	1.27	-200.00	0.00	1.27	-200.00	-1.27	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.08.2022	20.78	20.33	0.45	0.00	1.10	-200.00	0.00	1.10	-200.00	-1.10	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.08.2022	21.17	20.71	0.46	0.00	1.52	-200.00	0.00	1.52	-200.00	-1.52	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.08.2022	21.10	20.59	0.51	0.00	1.77	-200.00	0.00	1.77	-200.00	-1.77	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.08.2022	20.93	20.42	0.51	0.00	2.01	-200.00	0.00	2.01	-200.00	-2.01	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.08.2022	21.33	20.81	0.52	0.00	2.18	-200.00	0.00	2.18	-200.00	-2.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.08.2022	20.23	19.60	0.63	0.00	2.46	-200.00	0.00	2.46	-200.00	-2.46	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2022	20.07	19.49	0.58	0.00	2.58	-200.00	0.00	2.58	-200.00	-2.58	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2022	19.20	18.53	0.67	0.00	2.70	-200.00	0.00	1.54	-200.00	-1.54	0.90	0.50	0.000	13.0	11.0	*
17.08.2022	---	---	---	0.00	2.71	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
18.08.2022	---	---	---	0.00	2.77	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
19.08.2022	---	---	---	0.00	2.94	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
20.08.2022	---	---	---	0.00	2.95	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
21.08.2022	---	---	---	0.00	2.87	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
22.08.2022	---	---	---	0.00	2.92	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
23.08.2022	---	---	---	0.00	1.80	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
24.08.2022	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
25.08.2022	---	---	---	0.08	0.05	46.15	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
26.08.2022	---	---	---	0.00	0.11	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
27.08.2022	---	---	---	0.00	0.10	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
28.08.2022	---	---	---	0.00	0.10	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
29.08.2022	---	---	---	0.00	0.12	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
30.08.2022	---	---	---	0.00	0.12	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
31.08.2022	---	---	---	0.00	0.12	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
Средние:	20.11	19.55	0.56	---	---	-179.16	---	---	-187.50	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.08	40.10	---	0.00	19.26	---	-19.26	---	---	0.000	373.0	371.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	181824.62	174586.88	179394.40	172739.13	6655.27	1072.300	16136.0	242.0
31.08.2022	181824.70	174626.98	179394.40	172758.39	6636.01	1072.300	16509.0	613.0
Итого:	0.08	40.10	0.00	19.26	-19.26	0.000	373.0	371.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922

Точка измерения: ТВ2 (Срок акта допуска вышел); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2022	19.76	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
02.08.2022	19.54	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
03.08.2022	19.44	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
04.08.2022	19.45	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
05.08.2022	19.35	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
06.08.2022	19.46	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
07.08.2022	19.75	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
08.08.2022	35.26	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
09.08.2022	40.44	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
10.08.2022	44.72	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
11.08.2022	47.68	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
12.08.2022	46.77	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
13.08.2022	47.18	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
14.08.2022	46.44	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
15.08.2022	47.13	0.00	0.00	0.60	0.000	24.0	0.0	
16.08.2022	44.98	0.00	0.00	0.60	0.000	13.0	11.0	*
17.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
18.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
19.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
20.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
21.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
22.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
23.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
24.08.2022	---	0.06	---	0.60	---	0.0	24.0	*
25.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
26.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
27.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
28.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
29.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
30.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
31.08.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
Средние:	33.58	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	0.06	0.00	---	0.000	373.0	371.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	22.70	22.38	1.059	16136.0	242.0
31.08.2022	22.76	22.38	1.059	16509.0	613.0
Итого:	0.06	0.00	0.000	373.0	371.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2022	---	---	---	0.19	0.83	-125.49	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
02.09.2022	---	---	---	0.25	0.85	-109.09	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
03.09.2022	---	---	---	0.00	0.51	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
04.09.2022	---	---	---	0.00	0.71	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
05.09.2022	---	---	---	0.00	0.57	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
06.09.2022	---	---	---	0.00	0.15	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
07.09.2022	---	---	---	0.00	0.16	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
08.09.2022	---	---	---	0.00	0.14	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
09.09.2022	---	---	---	0.00	0.17	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
10.09.2022	---	---	---	0.00	0.19	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
11.09.2022	---	---	---	0.00	0.21	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
12.09.2022	---	---	---	0.04	0.21	-136.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
13.09.2022	---	---	---	0.00	0.05	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
14.09.2022	---	---	---	0.00	0.04	-200.00	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
15.09.2022	34.07	31.66	2.41	193.01	189.06	2.07	152.31	149.14	2.10	3.17	0.90	0.50	0.368	12.0	12.0	*
16.09.2022	34.14	31.62	2.52	291.05	285.28	2.00	289.42	283.96	1.90	5.46	0.90	0.50	0.729	24.0	0.0	
17.09.2022	34.32	31.73	2.59	278.99	273.40	2.02	277.35	272.01	1.94	5.34	0.90	0.50	0.719	24.0	0.0	
18.09.2022	34.22	31.70	2.52	280.51	274.85	2.04	278.90	273.49	1.96	5.41	0.90	0.50	0.702	24.0	0.0	
19.09.2022	34.25	31.81	2.44	280.50	274.86	2.03	278.87	273.47	1.96	5.40	0.90	0.50	0.680	24.0	0.0	
20.09.2022	37.26	34.22	3.04	281.03	275.22	2.09	279.12	273.63	1.99	5.49	0.90	0.50	0.849	24.0	0.0	
21.09.2022	37.19	34.23	2.96	281.43	275.60	2.09	279.51	274.02	1.98	5.49	0.90	0.50	0.829	24.0	0.0	
22.09.2022	37.25	34.30	2.95	281.16	275.25	2.12	279.24	273.66	2.02	5.58	0.90	0.50	0.826	24.0	0.0	
23.09.2022	37.30	34.41	2.89	281.48	275.64	2.10	279.56	273.99	2.01	5.57	0.90	0.50	0.809	24.0	0.0	
24.09.2022	37.48	33.52	3.96	7.73	8.44	-8.78	7.68	8.40	-8.96	-0.72	0.90	0.50	0.022	24.0	0.0	*
25.09.2022	36.70	32.99	3.71	160.58	157.21	2.12	159.55	156.37	2.01	3.18	0.90	0.50	0.590	24.0	0.0	*
26.09.2022	40.81	36.26	4.55	261.64	255.95	2.20	259.53	254.29	2.04	5.24	0.90	0.50	1.181	24.0	0.0	
27.09.2022	45.62	39.67	5.95	262.25	256.12	2.37	259.64	254.15	2.14	5.49	0.90	0.50	1.543	24.0	0.0	
28.09.2022	47.22	40.68	6.54	260.55	254.50	2.35	257.73	252.45	2.07	5.28	0.90	0.50	1.682	24.0	0.0	
29.09.2022	46.77	40.31	6.46	260.73	254.67	2.35	257.99	252.68	2.08	5.31	0.90	0.50	1.664	24.0	0.0	
30.09.2022	46.98	40.42	6.56	260.27	254.21	2.36	257.54	252.24	2.08	5.30	0.90	0.50	1.688	24.0	0.0	
Средние:	38.85	34.97	3.88	---	---	-84.90	---	---	1.33	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3923.39	3845.05	---	3853.94	3777.95	---	75.99	---	---	14.881	372.0	348.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	181824.70	174626.98	179394.40	172758.39	6636.01	1072.300	16509.0	613.0
30.09.2022	185748.09	178472.03	183248.34	176536.34	6712.00	1087.181	16881.0	961.0
Итого:	3923.39	3845.05	3853.94	3777.95	75.99	14.881	372.0	348.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
02.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
03.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
04.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
05.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
06.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
07.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
08.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
09.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
10.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
11.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
12.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
13.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
14.09.2022	---	0.00	---	0.60	---	0.0	24.0	*
15.09.2022	51.02	8.83	8.71	0.60	0.400	12.0	12.0	*
16.09.2022	49.72	14.52	14.33	0.60	0.639	24.0	0.0	
17.09.2022	48.17	11.64	11.52	0.60	0.497	24.0	0.0	
18.09.2022	50.39	14.49	14.32	0.60	0.650	24.0	0.0	
19.09.2022	49.11	13.73	13.56	0.60	0.599	24.0	0.0	
20.09.2022	49.91	14.06	13.88	0.60	0.626	24.0	0.0	
21.09.2022	48.24	11.67	11.53	0.60	0.499	24.0	0.0	
22.09.2022	49.17	13.04	12.86	0.60	0.571	24.0	0.0	
23.09.2022	47.96	11.17	11.01	0.60	0.472	24.0	0.0	
24.09.2022	48.49	11.55	11.45	0.60	0.496	24.0	0.0	
25.09.2022	49.10	13.02	12.87	0.60	0.567	24.0	0.0	
26.09.2022	47.99	12.60	12.43	0.60	0.533	24.0	0.0	
27.09.2022	48.19	13.03	12.88	0.60	0.555	24.0	0.0	
28.09.2022	48.98	13.67	13.50	0.60	0.592	24.0	0.0	
29.09.2022	48.31	13.00	12.84	0.60	0.557	24.0	0.0	
30.09.2022	48.25	12.71	12.54	0.60	0.540	24.0	0.0	
Средние:	48.94	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	202.73	200.23	---	8.793	372.0	348.0	

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31.08.2022	22.76	22.38	1.059	16509.0	613.0
30.09.2022	225.49	222.61	9.852	16881.0	961.0
Итого:	202.73	200.23	8.793	372.0	348.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2022	44.46	38.75	5.71	259.74	253.84	2.30	257.24	251.99	2.06	5.25	0.90	0.50	1.467	24.0	0.0	
02.10.2022	38.00	34.16	3.84	259.24	253.65	2.18	257.46	252.19	2.07	5.27	0.90	0.50	0.986	24.0	0.0	
03.10.2022	37.29	33.60	3.69	259.24	253.66	2.18	257.56	252.22	2.10	5.34	0.90	0.50	0.951	24.0	0.0	
04.10.2022	38.87	34.69	4.18	259.00	253.30	2.23	257.10	251.81	2.08	5.29	0.90	0.50	1.073	24.0	0.0	
05.10.2022	40.42	36.04	4.38	258.62	252.89	2.24	256.61	251.21	2.13	5.40	0.90	0.50	1.125	24.0	0.0	
06.10.2022	42.41	37.42	4.99	258.72	252.85	2.29	256.50	251.17	2.10	5.33	0.90	0.50	1.277	24.0	0.0	
07.10.2022	41.45	36.80	4.65	258.52	252.74	2.26	256.36	251.08	2.08	5.28	0.90	0.50	1.189	24.0	0.0	
08.10.2022	40.75	36.29	4.46	258.34	252.59	2.25	256.29	250.92	2.12	5.37	0.90	0.50	1.145	24.0	0.0	
09.10.2022	39.64	35.50	4.14	258.23	252.53	2.23	256.25	251.02	2.06	5.23	0.90	0.50	1.062	24.0	0.0	
10.10.2022	38.77	34.93	3.84	258.25	252.67	2.18	256.40	251.23	2.04	5.17	0.90	0.50	0.986	24.0	0.0	
11.10.2022	40.95	36.37	4.58	258.61	252.90	2.23	256.52	251.26	2.07	5.26	0.90	0.50	1.175	24.0	0.0	
12.10.2022	41.52	36.84	4.68	258.61	252.86	2.25	256.45	251.18	2.08	5.27	0.90	0.50	1.197	24.0	0.0	
13.10.2022	39.27	35.39	3.88	260.95	250.96	3.90	259.01	249.49	3.74	9.52	0.90	0.50	1.004	24.0	0.0	
14.10.2022	42.32	37.55	4.77	262.03	256.31	2.21	259.80	254.62	2.01	5.18	0.90	0.50	1.237	24.0	0.0	
15.10.2022	42.45	37.68	4.77	261.07	255.36	2.21	258.81	253.68	2.00	5.13	0.90	0.50	1.235	24.0	0.0	
16.10.2022	43.47	38.33	5.14	260.41	254.67	2.23	258.01	252.81	2.04	5.20	0.90	0.50	1.325	24.0	0.0	
17.10.2022	42.57	37.74	4.83	260.43	254.67	2.24	258.19	252.94	2.05	5.25	0.90	0.50	1.246	24.0	0.0	
18.10.2022	43.55	38.36	5.19	259.77	253.99	2.25	257.42	252.16	2.06	5.26	0.90	0.50	1.334	24.0	0.0	
19.10.2022	44.85	39.35	5.50	259.72	253.88	2.27	257.23	251.96	2.07	5.27	0.90	0.50	1.413	24.0	0.0	
20.10.2022	47.23	40.98	6.25	260.10	254.16	2.31	257.32	252.05	2.07	5.27	0.90	0.50	1.603	24.0	0.0	
21.10.2022	49.29	42.41	6.88	260.33	254.22	2.37	257.29	252.06	2.05	5.23	0.90	0.50	1.766	24.0	0.0	
22.10.2022	51.10	43.62	7.48	260.47	254.19	2.44	257.25	251.82	2.13	5.43	0.90	0.50	1.923	24.0	0.0	
23.10.2022	50.75	43.43	7.32	260.44	254.18	2.43	257.28	251.82	2.14	5.46	0.90	0.50	1.881	24.0	0.0	
24.10.2022	49.09	42.32	6.77	260.29	254.22	2.36	257.32	252.02	2.08	5.30	0.90	0.50	1.740	24.0	0.0	
25.10.2022	50.43	43.14	7.29	260.42	254.26	2.39	257.28	251.95	2.09	5.33	0.90	0.50	1.874	24.0	0.0	
26.10.2022	48.92	42.07	6.85	261.28	255.16	2.37	258.27	252.94	2.09	5.33	0.90	0.50	1.765	24.0	0.0	
27.10.2022	50.36	43.06	7.30	261.01	254.76	2.42	257.86	252.51	2.10	5.35	0.90	0.50	1.879	24.0	0.0	
28.10.2022	50.15	42.74	7.41	260.53	254.26	2.44	257.40	252.02	2.11	5.38	0.90	0.50	1.906	24.0	0.0	
29.10.2022	51.43	43.64	7.79	261.44	255.10	2.45	258.08	252.70	2.11	5.38	0.90	0.50	2.010	24.0	0.0	
30.10.2022	51.79	43.96	7.83	262.70	256.37	2.44	259.34	253.97	2.09	5.37	0.90	0.50	2.029	24.0	0.0	
31.10.2022	49.45	42.34	7.11	261.20	254.97	2.41	258.11	252.79	2.08	5.32	0.90	0.50	1.834	24.0	0.0	
Средние:	44.61	39.02	5.60	---	---	2.35	---	---	2.13	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8059.71	7872.17	---	7982.01	7813.59	---	168.42	---	---	44.637	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	185748.09	178472.03	183248.34	176536.34	6712.00	1087.181	16881.0	961.0
31.10.2022	193807.80	186344.20	191230.35	184349.93	6880.42	1131.818	17625.0	961.0
Итого:	8059.71	7872.17	7982.01	7813.59	168.42	44.637	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2022	47.53	11.15	11.01	0.60	0.467	24.0	0.0	
02.10.2022	50.18	14.16	14.00	0.60	0.633	24.0	0.0	
03.10.2022	48.51	12.33	12.18	0.60	0.530	24.0	0.0	
04.10.2022	43.06	12.57	12.47	0.60	0.474	24.0	0.0	
05.10.2022	49.64	15.19	15.01	0.60	0.667	24.0	0.0	
06.10.2022	46.78	14.73	14.55	0.60	0.606	24.0	0.0	
07.10.2022	45.67	14.54	14.38	0.60	0.585	24.0	0.0	
08.10.2022	46.18	14.34	14.18	0.60	0.584	24.0	0.0	
09.10.2022	47.78	18.23	18.03	0.60	0.770	24.0	0.0	
10.10.2022	46.12	14.65	14.47	0.60	0.595	24.0	0.0	
11.10.2022	47.58	15.24	15.06	0.60	0.640	24.0	0.0	
12.10.2022	48.52	15.04	14.85	0.60	0.645	24.0	0.0	
13.10.2022	48.35	15.55	15.37	0.60	0.664	24.0	0.0	
14.10.2022	45.79	13.59	13.46	0.60	0.546	24.0	0.0	
15.10.2022	48.56	16.35	16.16	0.60	0.705	24.0	0.0	
16.10.2022	49.15	17.22	17.03	0.60	0.754	24.0	0.0	
17.10.2022	48.14	15.52	15.34	0.60	0.662	24.0	0.0	
18.10.2022	47.82	15.15	14.97	0.60	0.642	24.0	0.0	
19.10.2022	48.25	14.94	14.77	0.60	0.641	24.0	0.0	
20.10.2022	48.39	14.97	14.79	0.60	0.643	24.0	0.0	
21.10.2022	47.70	14.73	14.55	0.60	0.620	24.0	0.0	
22.10.2022	48.02	15.69	15.53	0.60	0.668	24.0	0.0	
23.10.2022	48.33	16.49	16.32	0.60	0.707	24.0	0.0	
24.10.2022	47.53	14.72	14.55	0.60	0.618	24.0	0.0	
25.10.2022	46.63	14.85	14.67	0.60	0.611	24.0	0.0	
26.10.2022	45.44	15.93	15.76	0.60	0.634	24.0	0.0	
27.10.2022	45.53	14.67	14.50	0.60	0.588	24.0	0.0	
28.10.2022	45.06	13.77	13.65	0.60	0.543	24.0	0.0	
29.10.2022	46.22	15.25	15.09	0.60	0.621	24.0	0.0	
30.10.2022	47.38	17.33	17.15	0.60	0.725	24.0	0.0	
31.10.2022	47.72	15.63	15.44	0.60	0.661	24.0	0.0	
Средние:	47.34	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	464.52	459.29	---	19.449	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	225.49	222.61	9.852	16881.0	961.0
31.10.2022	690.01	681.90	29.301	17625.0	961.0
Итого:	464.52	459.29	19.449	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	50.06	42.76	7.30	260.21	254.02	2.41	257.09	251.80	2.08	5.29	0.90	0.50	1.878	24.0	0.0	
02.11.2022	47.86	41.32	6.54	259.71	253.68	2.35	256.84	251.55	2.08	5.29	0.90	0.50	1.680	24.0	0.0	
03.11.2022	50.20	42.83	7.37	259.83	253.66	2.40	256.73	251.38	2.11	5.35	0.90	0.50	1.889	24.0	0.0	
04.11.2022	53.25	45.00	8.25	260.09	253.70	2.49	256.56	251.26	2.09	5.30	0.90	0.50	2.114	24.0	0.0	
05.11.2022	53.83	45.46	8.37	130.11	126.88	2.51	128.31	125.60	2.13	2.71	0.90	0.50	1.071	12.0	12.0	*
06.11.2022	53.98	45.53	8.45	---	---	---	---	---	---	---	0.90	0.50	---	0.0	24.0	*
07.11.2022	50.98	43.50	7.48	86.65	84.62	2.37	85.58	83.82	2.08	1.76	0.90	0.50	0.640	8.0	16.0	*
08.11.2022	51.16	43.59	7.57	260.03	253.76	2.44	256.84	251.37	2.15	5.47	0.90	0.50	1.942	24.0	0.0	
09.11.2022	50.96	43.49	7.47	260.42	254.18	2.43	257.21	251.86	2.10	5.35	0.90	0.50	1.919	24.0	0.0	
10.11.2022	49.60	42.56	7.04	259.90	253.70	2.41	256.82	251.50	2.09	5.32	0.90	0.50	1.808	24.0	0.0	
11.11.2022	46.06	40.16	5.90	259.61	253.67	2.31	256.95	251.72	2.06	5.23	0.90	0.50	1.514	24.0	0.0	
12.11.2022	45.42	39.66	5.76	259.62	253.72	2.30	256.99	251.80	2.04	5.19	0.90	0.50	1.480	24.0	0.0	
13.11.2022	47.37	40.97	6.40	259.80	253.74	2.36	256.98	251.61	2.11	5.37	0.90	0.50	1.641	24.0	0.0	
14.11.2022	53.25	44.99	8.26	260.24	253.87	2.48	256.77	251.42	2.11	5.35	0.90	0.50	2.118	24.0	0.0	
15.11.2022	60.36	49.83	10.53	260.98	254.08	2.68	256.58	251.05	2.18	5.53	0.90	0.50	2.700	24.0	0.0	
16.11.2022	62.77	51.43	11.34	261.30	254.23	2.74	256.55	251.05	2.17	5.50	0.90	0.50	2.908	24.0	0.0	
17.11.2022	64.25	52.20	12.05	261.57	254.32	2.81	256.58	251.06	2.17	5.52	0.90	0.50	3.093	24.0	0.0	
18.11.2022	68.00	54.72	13.28	262.00	254.43	2.93	256.48	250.87	2.21	5.61	0.90	0.50	3.404	24.0	0.0	
19.11.2022	63.30	51.48	11.82	261.66	254.45	2.79	256.80	251.26	2.18	5.54	0.90	0.50	3.031	24.0	0.0	
20.11.2022	63.31	51.39	11.92	261.51	254.26	2.81	256.66	251.09	2.19	5.57	0.90	0.50	3.057	24.0	0.0	
21.11.2022	66.76	53.66	13.10	261.80	254.29	2.91	256.45	250.82	2.22	5.63	0.90	0.50	3.355	24.0	0.0	
22.11.2022	64.13	52.14	11.99	261.55	254.27	2.82	256.61	251.04	2.19	5.57	0.90	0.50	3.074	24.0	0.0	
23.11.2022	61.97	50.57	11.40	261.35	254.21	2.77	256.74	251.09	2.23	5.65	0.90	0.50	2.924	24.0	0.0	
24.11.2022	63.83	51.82	12.01	261.49	254.24	2.81	256.60	250.93	2.23	5.67	0.90	0.50	3.081	24.0	0.0	
25.11.2022	66.80	53.10	13.70	245.74	238.57	2.96	240.73	235.37	2.25	5.36	0.90	0.50	3.292	24.0	0.0	
26.11.2022	68.33	53.36	14.97	231.50	224.53	3.06	226.59	221.51	2.27	5.08	0.90	0.50	3.392	24.0	0.0	
27.11.2022	68.88	53.78	15.10	231.24	224.20	3.09	226.24	221.11	2.29	5.13	0.90	0.50	3.412	24.0	0.0	
28.11.2022	64.80	51.21	13.59	230.92	224.19	2.96	226.46	221.42	2.25	5.04	0.90	0.50	3.077	24.0	0.0	
29.11.2022	65.82	51.53	14.29	231.65	224.80	3.00	227.07	221.92	2.29	5.15	0.90	0.50	3.245	24.0	0.0	
30.11.2022	65.26	51.48	13.78	231.51	224.72	2.98	226.96	221.90	2.25	5.06	0.90	0.50	3.123	24.0	0.0	
Средние:	58.09	47.85	10.23	---	---	2.67	---	---	2.17	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7093.99	6906.99	---	6979.77	6830.18	---	149.59	---	---	71.862	668.0	52.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	193807.80	186344.20	191230.35	184349.93	6880.42	1131.818	17625.0	961.0
30.11.2022	200901.79	193251.19	198210.12	191180.11	7030.01	1203.680	18293.0	1013.0
Итого:	7093.99	6906.99	6979.77	6830.18	149.59	71.862	668.0	52.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	48.15	14.63	14.45	0.60	0.620	24.0	0.0	
02.11.2022	48.13	15.15	14.97	0.60	0.644	24.0	0.0	
03.11.2022	47.45	14.19	14.02	0.60	0.597	24.0	0.0	
04.11.2022	47.41	14.26	14.11	0.60	0.598	24.0	0.0	
05.11.2022	45.52	5.73	5.69	0.60	0.230	12.0	12.0	*
06.11.2022	47.72	---	---	0.60	---	0.0	24.0	*
07.11.2022	51.58	6.48	6.40	0.60	0.297	8.0	16.0	*
08.11.2022	51.19	17.63	17.40	0.60	0.803	24.0	0.0	
09.11.2022	54.01	18.33	18.10	0.60	0.885	24.0	0.0	
10.11.2022	55.30	19.25	18.97	0.60	0.955	24.0	0.0	
11.11.2022	54.89	18.74	18.48	0.60	0.921	24.0	0.0	
12.11.2022	55.25	19.52	19.25	0.60	0.967	24.0	0.0	
13.11.2022	55.53	20.51	20.21	0.60	1.018	24.0	0.0	
14.11.2022	54.27	18.25	17.99	0.60	0.888	24.0	0.0	
15.11.2022	53.92	18.34	18.11	0.60	0.886	24.0	0.0	
16.11.2022	53.46	17.78	17.53	0.60	0.850	24.0	0.0	
17.11.2022	53.17	17.50	17.26	0.60	0.830	24.0	0.0	
18.11.2022	53.28	17.40	17.17	0.60	0.828	24.0	0.0	
19.11.2022	53.26	18.20	17.94	0.60	0.865	24.0	0.0	
20.11.2022	53.69	19.20	18.93	0.60	0.922	24.0	0.0	
21.11.2022	52.63	16.64	16.41	0.60	0.778	24.0	0.0	
22.11.2022	52.67	16.69	16.47	0.60	0.784	24.0	0.0	
23.11.2022	52.67	16.94	16.72	0.60	0.795	24.0	0.0	
24.11.2022	52.45	16.74	16.52	0.60	0.783	24.0	0.0	
25.11.2022	51.74	10.38	10.24	0.60	0.477	24.0	0.0	
26.11.2022	52.77	8.38	8.30	0.60	0.395	24.0	0.0	
27.11.2022	53.33	8.94	8.81	0.60	0.424	24.0	0.0	
28.11.2022	51.56	7.46	7.43	0.60	0.347	24.0	0.0	
29.11.2022	49.13	7.91	7.86	0.60	0.347	24.0	0.0	
30.11.2022	49.10	8.33	8.28	0.60	0.365	24.0	0.0	
Средние:	51.84	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	429.50	424.02	---	20.099	668.0	52.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	690.01	681.90	29.301	17625.0	961.0
30.11.2022	1119.51	1105.92	49.400	18293.0	1013.0
Итого:	429.50	424.02	20.099	668.0	52.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
