

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.03.2023 | 58.31 | 46.98 | 11.33 | 223.53 | 217.27 | 2.84 | 220.01 | 214.96 | 2.32 | 5.05 | 0.90 | 0.50 | 2.489 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.03.2023 | 62.58 | 49.64 | 12.94 | 224.09 | 217.47 | 3.00 | 220.02 | 214.89 | 2.36 | 5.13 | 0.90 | 0.50 | 2.846 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.03.2023 | 67.38 | 52.73 | 14.65 | 224.45 | 217.47 | 3.16 | 219.80 | 214.62 | 2.38 | 5.18 | 0.90 | 0.50 | 3.221 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.03.2023 | 60.98 | 48.95 | 12.03 | 223.77 | 217.28 | 2.94 | 219.91 | 214.76 | 2.37 | 5.15 | 0.90 | 0.50 | 2.642 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.03.2023 | 55.28 | 45.22 | 10.06 | 223.39 | 217.34 | 2.75 | 220.20 | 215.18 | 2.31 | 5.02 | 0.90 | 0.50 | 2.210 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.03.2023 | 54.92 | 45.00 | 9.92 | 223.39 | 217.34 | 2.75 | 220.24 | 215.18 | 2.32 | 5.06 | 0.90 | 0.50 | 2.186 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.03.2023 | 57.61 | 46.70 | 10.91 | 223.63 | 217.41 | 2.82 | 220.12 | 215.10 | 2.31 | 5.02 | 0.90 | 0.50 | 2.397 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.03.2023 | 57.80 | 46.90 | 10.90 | 223.49 | 217.28 | 2.82 | 219.96 | 214.91 | 2.32 | 5.05 | 0.90 | 0.50 | 2.396 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.03.2023 | 53.49 | 44.20 | 9.29 | 223.29 | 217.30 | 2.72 | 220.25 | 215.22 | 2.31 | 5.03 | 0.90 | 0.50 | 2.044 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.03.2023 | 49.51 | 41.50 | 8.01 | 223.04 | 217.34 | 2.59 | 220.43 | 215.49 | 2.27 | 4.94 | 0.90 | 0.50 | 1.762 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.03.2023 | 52.64 | 43.35 | 9.29 | 223.19 | 217.32 | 2.67 | 220.27 | 215.35 | 2.26 | 4.92 | 0.90 | 0.50 | 2.044 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.03.2023 | 56.79 | 46.16 | 10.63 | 223.58 | 217.40 | 2.80 | 220.22 | 215.22 | 2.30 | 5.00 | 0.90 | 0.50 | 2.337 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.03.2023 | 50.08 | 42.04 | 8.04 | 222.90 | 217.13 | 2.62 | 220.24 | 215.26 | 2.29 | 4.98 | 0.90 | 0.50 | 1.770 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.03.2023 | 52.42 | 43.28 | 9.14 | 223.32 | 217.44 | 2.67 | 220.39 | 215.44 | 2.27 | 4.95 | 0.90 | 0.50 | 2.011 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.03.2023 | 50.70 | 42.38 | 8.32 | 223.15 | 217.38 | 2.62 | 220.43 | 215.46 | 2.28 | 4.97 | 0.90 | 0.50 | 1.832 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.03.2023 | 49.84 | 41.77 | 8.07 | 223.09 | 217.36 | 2.60 | 220.45 | 215.45 | 2.29 | 5.00 | 0.90 | 0.50 | 1.779 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.03.2023 | 47.93 | 40.61 | 7.32 | 222.71 | 217.15 | 2.53 | 220.25 | 215.41 | 2.22 | 4.84 | 0.90 | 0.50 | 1.611 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.03.2023 | 49.86 | 41.61 | 8.25 | 223.10 | 217.37 | 2.60 | 220.43 | 215.56 | 2.23 | 4.87 | 0.90 | 0.50 | 1.815 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.03.2023 | 55.88 | 45.55 | 10.33 | 223.53 | 217.43 | 2.77 | 220.27 | 215.28 | 2.29 | 4.99 | 0.90 | 0.50 | 2.272 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.03.2023 | 51.51 | 42.94 | 8.57 | 223.17 | 217.36 | 2.64 | 220.35 | 215.41 | 2.27 | 4.94 | 0.90 | 0.50 | 1.886 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.03.2023 | 49.42 | 41.46 | 7.96 | 223.05 | 217.40 | 2.57 | 220.41 | 215.59 | 2.21 | 4.82 | 0.90 | 0.50 | 1.754 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.03.2023 | 48.06 | 40.60 | 7.46 | 222.86 | 217.28 | 2.54 | 220.40 | 215.54 | 2.23 | 4.86 | 0.90 | 0.50 | 1.640 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.03.2023 | 49.02 | 41.14 | 7.88 | 223.02 | 217.35 | 2.58 | 220.46 | 215.55 | 2.25 | 4.91 | 0.90 | 0.50 | 1.735 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.03.2023 | 47.42 | 40.28 | 7.14 | 222.75 | 217.17 | 2.54 | 220.36 | 215.42 | 2.27 | 4.94 | 0.90 | 0.50 | 1.573 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.03.2023 | 45.56 | 38.97 | 6.59 | 222.61 | 217.12 | 2.50 | 220.40 | 215.47 | 2.26 | 4.93 | 0.90 | 0.50 | 1.454 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.03.2023 | 45.33 | 38.85 | 6.48 | 213.27 | 208.13 | 2.44 | 211.20 | 206.54 | 2.23 | 4.66 | 0.90 | 0.50 | 1.367 | 23.0 | 1.0 | * |
| 27.03.2023 | 45.76 | 39.17 | 6.59 | 222.56 | 217.06 | 2.50 | 220.33 | 215.39 | 2.27 | 4.94 | 0.90 | 0.50 | 1.451 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.03.2023 | 45.67 | 39.11 | 6.56 | 222.50 | 217.02 | 2.49 | 220.29 | 215.36 | 2.26 | 4.93 | 0.90 | 0.50 | 1.444 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.03.2023 | 51.10 | 42.56 | 8.54 | 223.22 | 217.41 | 2.64 | 220.45 | 215.52 | 2.26 | 4.93 | 0.90 | 0.50 | 1.882 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.03.2023 | 50.31 | 42.11 | 8.20 | 222.93 | 217.17 | 2.62 | 220.24 | 215.29 | 2.27 | 4.95 | 0.90 | 0.50 | 1.805 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.03.2023 | 48.24 | 40.75 | 7.49 | 222.69 | 217.06 | 2.56 | 220.22 | 215.32 | 2.25 | 4.90 | 0.90 | 0.50 | 1.646 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 52.30 | 43.31 | 9.00 | --- | --- | 2.67 | --- | --- | 2.28 | --- | 0.90 | 0.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 6909.27 | 6727.01 | --- | 6819.00 | 6665.14 | --- | 153.86 | --- | --- | 61.301 | 743.0 | 1.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 28.02.2023 | 220405.23 | 212169.53 | 217336.55 | 209863.70 | 7472.85 | 1464.433 | 20357.0 | 1109.0 |
| 31.03.2023 | 227314.50 | 218896.54 | 224155.55 | 216528.84 | 7626.71 | 1525.734 | 21100.0 | 1110.0 |
| Итого: | 6909.27 | 6727.01 | 6819.00 | 6665.14 | 153.86 | 61.301 | 743.0 | 1.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.03.2023 | 50.88 | 7.73 | 7.68 | 0.60 | 0.354 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.03.2023 | 51.04 | 7.97 | 7.89 | 0.60 | 0.365 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.03.2023 | 50.85 | 7.81 | 7.75 | 0.60 | 0.355 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.03.2023 | 51.15 | 7.82 | 7.75 | 0.60 | 0.355 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.03.2023 | 52.19 | 8.37 | 8.28 | 0.60 | 0.392 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.03.2023 | 51.04 | 7.69 | 7.63 | 0.60 | 0.353 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.03.2023 | 51.38 | 8.14 | 8.08 | 0.60 | 0.375 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.03.2023 | 52.13 | 8.57 | 8.47 | 0.60 | 0.399 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.03.2023 | 51.42 | 7.90 | 7.84 | 0.60 | 0.363 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.03.2023 | 51.36 | 7.63 | 7.56 | 0.60 | 0.349 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.03.2023 | 50.89 | 7.74 | 7.67 | 0.60 | 0.353 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.03.2023 | 51.88 | 8.78 | 8.65 | 0.60 | 0.406 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.03.2023 | 51.01 | 7.73 | 7.68 | 0.60 | 0.352 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.03.2023 | 50.76 | 8.17 | 8.09 | 0.60 | 0.370 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.03.2023 | 50.71 | 7.61 | 7.56 | 0.60 | 0.346 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.03.2023 | 50.86 | 7.49 | 7.44 | 0.60 | 0.340 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.03.2023 | 50.62 | 7.15 | 7.09 | 0.60 | 0.322 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.03.2023 | 50.36 | 7.81 | 7.74 | 0.60 | 0.350 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.03.2023 | 51.21 | 8.45 | 8.35 | 0.60 | 0.383 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.03.2023 | 50.89 | 7.63 | 7.56 | 0.60 | 0.348 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.03.2023 | 50.73 | 7.39 | 7.35 | 0.60 | 0.336 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.03.2023 | 51.55 | 8.07 | 8.00 | 0.60 | 0.373 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.03.2023 | 50.02 | 7.21 | 7.18 | 0.60 | 0.323 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.03.2023 | 50.27 | 7.27 | 7.25 | 0.60 | 0.326 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.03.2023 | 50.29 | 8.07 | 7.98 | 0.60 | 0.362 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.03.2023 | 50.76 | 8.45 | 8.31 | 0.60 | 0.377 | 23.0 | 1.0 | * |
| 27.03.2023 | 49.46 | 7.30 | 7.27 | 0.60 | 0.320 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.03.2023 | 50.23 | 7.81 | 7.77 | 0.60 | 0.349 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.03.2023 | 49.82 | 7.25 | 7.23 | 0.60 | 0.325 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.03.2023 | 50.79 | 7.56 | 7.48 | 0.60 | 0.341 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.03.2023 | 51.15 | 7.52 | 7.43 | 0.60 | 0.342 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 50.89 | --- | --- | 0.60 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 242.09 | 240.01 | --- | 11.004 | 743.0 | 1.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 28.02.2023 | 1881.84 | 1860.90 | 83.332 | 20357.0 | 1109.0 |
| 31.03.2023 | 2123.93 | 2100.91 | 94.336 | 21100.0 | 1110.0 |
| Итого: | 242.09 | 240.01 | 11.004 | 743.0 | 1.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации