

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Иньвенская ул, д. 15 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 43798
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.05.2023	68.38	63.99	4.40	92.98	95.68	0.00	91.02	93.89	0.00	-3.10	0.40	24.00	
02.05.2023	68.08	61.09	6.98	91.69	94.16	0.00	89.77	92.55	0.00	-3.04	0.63	24.00	
03.05.2023	66.69	61.42	5.26	92.57	94.98	0.00	90.70	93.33	0.00	-2.85	0.48	24.00	
04.05.2023	68.29	62.45	5.85	96.21	98.58	0.00	94.18	96.81	0.00	-2.75	0.55	24.00	
05.05.2023	67.67	62.77	4.90	94.75	96.95	0.00	92.79	95.20	0.00	-2.57	0.46	24.00	
06.05.2023	69.55	64.79	4.76	96.84	98.76	0.00	94.74	96.87	0.00	-2.23	0.45	24.00	
07.05.2023	68.77	64.07	4.71	97.54	99.12	0.00	95.46	97.26	0.00	-1.87	0.45	24.00	
08.05.2023	68.91	64.55	4.36	97.76	99.11	0.00	95.67	97.22	0.00	-1.61	0.42	24.00	
09.05.2023	69.11	64.46	4.65	97.46	98.73	0.00	95.36	96.86	0.00	-1.56	0.45	24.00	
10.05.2023	69.88	62.85	7.03	96.89	98.00	0.00	94.77	96.22	0.00	-1.52	0.67	24.00	
11.05.2023	68.53	63.18	5.35	95.71	96.93	0.00	93.68	95.16	0.00	-1.57	0.50	24.00	
12.05.2023	68.91	63.55	5.37	96.27	97.47	0.00	94.22	95.67	0.00	-1.53	0.51	24.00	
13.05.2023	68.70	63.02	5.68	95.11	96.25	0.00	93.09	94.50	0.00	-1.50	0.53	24.00	
14.05.2023	69.07	64.01	5.05	95.56	96.76	0.00	93.51	94.94	0.00	-1.52	0.47	24.00	
15.05.2023	68.85	63.72	5.13	94.96	95.90	0.00	92.94	94.12	0.00	-1.26	0.48	24.00	
16.05.2023	68.98	63.73	5.25	98.60	99.51	0.00	96.49	97.66	0.00	-1.20	0.51	24.00	
17.05.2023	70.33	65.16	5.17	90.48	91.21	0.00	88.48	89.45	0.00	-1.09	0.46	24.00	*
18.05.2023	70.44	64.92	5.51	87.58	88.32	0.00	85.63	86.62	0.00	-1.15	0.47	24.00	
19.05.2023	70.03	64.95	5.08	95.08	96.08	0.00	92.99	94.23	0.00	-1.33	0.47	24.00	
20.05.2023	69.73	65.35	4.38	95.44	96.48	0.00	93.35	94.60	0.00	-1.33	0.41	24.00	
21.05.2023	70.01	64.72	5.29	95.32	96.52	0.00	93.23	94.67	0.00	-1.54	0.50	24.00	
22.05.2023	69.36	64.33	5.03	94.44	95.47	0.00	92.39	93.66	0.00	-1.36	0.47	24.00	
23.05.2023	69.58	64.77	4.81	94.86	95.90	0.00	92.80	94.07	0.00	-1.36	0.45	24.00	
24.05.2023	69.48	64.62	4.86	94.30	95.47	0.00	92.26	93.65	0.00	-1.50	0.45	24.00	
25.05.2023	69.77	65.25	4.52	95.15	96.32	0.00	93.07	94.45	0.00	-1.48	0.42	24.00	
26.05.2023	70.21	65.39	4.82	94.74	95.65	0.00	92.65	93.78	0.00	-1.22	0.45	24.00	
27.05.2023	70.53	66.38	4.15	94.27	94.79	0.00	92.16	92.89	0.00	-0.79	0.38	24.00	*
28.05.2023	70.42	66.10	4.32	94.71	95.16	0.00	92.60	93.27	0.00	-0.71	0.40	24.00	
29.05.2023	70.90	66.43	4.47	93.61	94.28	0.00	91.50	92.39	0.00	-0.97	0.41	24.00	
30.05.2023	69.72	65.31	4.41	91.97	92.45	0.00	89.96	90.65	0.00	-0.77	0.40	24.00	
31.05.2023	70.05	65.57	4.47	89.92	90.26	0.00	87.94	88.50	0.00	-0.63	0.40	24.00	
Средние:	69.32	64.29	5.03	---	---	---	---	---	---	-1.58	---	---	
Итого:	---	---	---	2932.74	2971.23	0.00	2869.41	2915.16	0.00	---	14.52	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
30.04.2023	272967.56	274218.85	2.40	266501.88	270146.15	0.00	4394.30	48575.27
31.05.2023	275900.30	277190.08	2.40	269371.29	273061.30	0.00	4408.82	49319.27
Итого:	2932.74	2971.23	0.00	2869.41	2915.16	0.00	14.52	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 15 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 43798
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.05.2023	68.38	63.99	4.40	92.98	95.68	0.00	91.02	93.89	0.00	-3.10	0.40	24.00	
02.05.2023	68.08	61.09	6.98	91.69	94.16	0.00	89.77	92.55	0.00	-3.04	0.63	24.00	
03.05.2023	66.69	61.42	5.26	92.57	94.98	0.00	90.70	93.33	0.00	-2.85	0.48	24.00	
04.05.2023	68.29	62.45	5.85	96.21	98.58	0.00	94.18	96.81	0.00	-2.75	0.55	24.00	
05.05.2023	67.67	62.77	4.90	94.75	96.95	0.00	92.79	95.20	0.00	-2.57	0.46	24.00	
06.05.2023	69.55	64.79	4.76	96.84	98.76	0.00	94.74	96.87	0.00	-2.23	0.45	24.00	
07.05.2023	68.77	64.07	4.71	97.54	99.12	0.00	95.46	97.26	0.00	-1.87	0.45	24.00	
08.05.2023	68.91	64.55	4.36	97.76	99.11	0.00	95.67	97.22	0.00	-1.61	0.42	24.00	
09.05.2023	69.11	64.46	4.65	97.46	98.73	0.00	95.36	96.86	0.00	-1.56	0.45	24.00	
10.05.2023	69.88	62.85	7.03	96.89	98.00	0.00	94.77	96.22	0.00	-1.52	0.67	24.00	
11.05.2023	68.53	63.18	5.35	95.71	96.93	0.00	93.68	95.16	0.00	-1.57	0.50	24.00	
12.05.2023	68.91	63.55	5.37	96.27	97.47	0.00	94.22	95.67	0.00	-1.53	0.51	24.00	
13.05.2023	68.70	63.02	5.68	95.11	96.25	0.00	93.09	94.50	0.00	-1.50	0.53	24.00	
14.05.2023	69.07	64.01	5.05	95.56	96.76	0.00	93.51	94.94	0.00	-1.52	0.47	24.00	
15.05.2023	68.85	63.72	5.13	94.96	95.90	0.00	92.94	94.12	0.00	-1.26	0.48	24.00	
16.05.2023	68.98	63.73	5.25	98.60	99.51	0.00	96.49	97.66	0.00	-1.20	0.51	24.00	
17.05.2023	70.33	65.16	5.17	90.48	91.21	0.00	88.48	89.45	0.00	-1.09	0.46	24.00	*
18.05.2023	70.44	64.92	5.51	87.58	88.32	0.00	85.63	86.62	0.00	-1.15	0.47	24.00	
19.05.2023	70.03	64.95	5.08	95.08	96.08	0.00	92.99	94.23	0.00	-1.33	0.47	24.00	
20.05.2023	69.73	65.35	4.38	95.44	96.48	0.00	93.35	94.60	0.00	-1.33	0.41	24.00	
21.05.2023	70.01	64.72	5.29	95.32	96.52	0.00	93.23	94.67	0.00	-1.54	0.50	24.00	
22.05.2023	69.36	64.33	5.03	94.44	95.47	0.00	92.39	93.66	0.00	-1.36	0.47	24.00	
23.05.2023	69.58	64.77	4.81	94.86	95.90	0.00	92.80	94.07	0.00	-1.36	0.45	24.00	
24.05.2023	69.48	64.62	4.86	94.30	95.47	0.00	92.26	93.65	0.00	-1.50	0.45	24.00	
25.05.2023	69.77	65.25	4.52	95.15	96.32	0.00	93.07	94.45	0.00	-1.48	0.42	24.00	
26.05.2023	70.21	65.39	4.82	94.74	95.65	0.00	92.65	93.78	0.00	-1.22	0.45	24.00	
27.05.2023	70.53	66.38	4.15	94.27	94.79	0.00	92.16	92.89	0.00	-0.79	0.38	24.00	*
28.05.2023	70.42	66.10	4.32	94.71	95.16	0.00	92.60	93.27	0.00	-0.71	0.40	24.00	
29.05.2023	70.90	66.43	4.47	93.61	94.28	0.00	91.50	92.39	0.00	-0.97	0.41	24.00	
30.05.2023	69.72	65.31	4.41	91.97	92.45	0.00	89.96	90.65	0.00	-0.77	0.40	24.00	
31.05.2023	70.05	65.57	4.47	89.92	90.26	0.00	87.94	88.50	0.00	-0.63	0.40	24.00	
Средние:	69.32	64.29	5.03	---	---	---	---	---	---	-1.58	---	---	
Итого:	---	---	---	2932.74	2971.23	0.00	2869.41	2915.16	0.00	---	14.52	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
30.04.2023	272967.56	274218.85	2.40	266501.88	270146.15	0.00	4394.30	48575.27
31.05.2023	275900.30	277190.08	2.40	269371.29	273061.30	0.00	4408.82	49319.27
Итого:	2932.74	2971.23	0.00	2869.41	2915.16	0.00	14.52	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Иньвенская ул, д. 15 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 43798
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.06.2023	70.34	65.63	4.71	86.61	87.42	0.00	84.69	85.70	0.00	-1.19	0.40	24.00	
02.06.2023	69.73	65.18	4.54	84.39	85.49	0.00	82.55	83.84	0.00	-1.55	0.38	24.00	
03.06.2023	69.27	64.78	4.49	81.95	83.35	0.00	80.18	81.75	0.00	-1.94	0.36	24.00	
04.06.2023	70.13	65.82	4.30	84.07	86.00	0.00	82.22	84.30	0.00	-2.50	0.36	24.00	
05.06.2023	70.92	65.92	5.01	85.24	87.57	0.00	83.32	85.84	0.00	-2.98	0.42	24.00	
06.06.2023	69.22	64.17	5.05	79.82	82.20	0.00	78.10	80.65	0.00	-3.22	0.40	24.00	*
07.06.2023	70.63	66.02	4.60	82.50	85.88	0.00	80.66	84.18	0.00	-4.28	0.37	24.00	*
08.06.2023	69.64	65.13	4.51	86.44	90.09	0.00	84.56	88.35	0.00	-4.38	0.38	24.00	
09.06.2023	70.04	65.44	4.60	87.89	91.71	0.00	85.96	89.92	0.00	-4.51	0.40	24.00	
10.06.2023	69.97	65.86	4.12	87.96	91.75	0.00	86.03	89.94	0.00	-4.45	0.36	24.00	
11.06.2023	70.42	64.96	5.46	87.84	91.48	0.00	85.89	89.72	0.00	-4.37	0.47	24.00	
12.06.2023	70.34	66.44	3.91	87.53	91.26	0.00	85.59	89.43	0.00	-4.39	0.34	24.00	
13.06.2023	70.10	65.72	4.38	87.06	90.92	0.00	85.14	89.13	0.00	-4.58	0.37	24.00	
14.06.2023	69.71	65.03	4.68	86.41	90.54	0.00	84.52	88.80	0.00	-4.94	0.40	24.00	
15.06.2023	70.35	65.97	4.38	87.23	91.75	0.00	85.29	89.93	0.00	-5.30	0.38	24.00	
16.06.2023	69.41	64.38	5.03	85.36	90.06	0.00	83.52	88.35	0.00	-5.63	0.42	24.00	
17.06.2023	69.96	65.79	4.18	86.15	91.30	0.00	84.26	89.50	0.00	-6.04	0.35	24.00	
18.06.2023	70.53	66.15	4.38	86.18	91.79	0.00	84.26	89.97	0.00	-6.55	0.37	24.00	
19.06.2023	70.83	65.62	5.21	84.63	90.49	0.00	82.73	88.71	0.00	-6.97	0.43	24.00	
20.06.2023	69.38	64.34	5.04	82.58	88.74	0.00	80.79	87.06	0.00	-7.47	0.41	24.00	
21.06.2023	69.66	64.23	5.43	83.23	89.83	0.00	81.42	88.13	0.00	-7.93	0.44	24.00	
22.06.2023	69.43	63.98	5.45	63.63	67.58	0.00	62.25	66.31	0.00	-6.31	0.34	24.00	
23.06.2023	69.99	64.32	5.68	83.72	88.33	0.00	81.88	86.66	0.00	-5.67	0.47	24.00	
24.06.2023	69.53	64.34	5.19	82.04	87.55	0.00	80.26	85.90	0.00	-6.79	0.42	24.00	
25.06.2023	69.65	64.79	4.86	80.43	86.54	0.00	78.68	84.89	0.00	-7.59	0.38	24.00	
26.06.2023	69.69	63.31	6.38	80.42	87.10	0.00	78.67	85.50	0.00	-8.32	0.50	24.00	
27.06.2023	49.59	46.95	2.64	19.18	20.66	0.00	18.96	20.44	0.00	-7.53	0.05	24.00	*
28.06.2023	19.38	20.06	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
29.06.2023	19.44	20.05	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	24.00	
30.06.2023	18.94	19.41	-0.48	0.24	0.03	0.00	0.24	0.03	0.00	153.82	0.00	24.00	*
Средние:	64.21	59.99	4.21	---	---	---	---	---	---	-6.12	---	---	
Итого:	---	---	---	2200.74	2307.39	0.00	2152.61	2262.95	0.00	---	10.38	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.05.2023	275900.30	277190.08	2.40	269371.29	273061.30	0.00	4408.82	49319.27
30.06.2023	278101.04	279497.48	2.40	271523.89	275324.25	0.00	4419.20	50039.27
Итого:	2200.74	2307.39	0.00	2152.61	2262.95	0.00	10.38	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации