

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 100953

Обратка: Питерфлоу РС SN 100896

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.05.2023	16.37	16.33	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.38	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.05.2023	17.57	17.67	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.37	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.05.2023	19.56	19.67	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.44	1.51	0.000	0.00	24.0	0.0	*
04.05.2023	19.61	19.63	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.52	1.59	0.000	0.00	24.0	0.0	*
05.05.2023	19.71	19.73	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.52	1.58	0.000	0.00	24.0	0.0	*
06.05.2023	19.61	19.59	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.51	1.57	0.000	0.00	24.0	0.0	*
07.05.2023	17.88	17.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.52	1.59	0.000	0.00	24.0	0.0	*
08.05.2023	16.06	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.49	1.56	0.000	0.00	24.0	0.0	*
09.05.2023	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.44	1.51	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.05.2023	16.28	16.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.43	1.49	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.05.2023	15.88	15.91	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.47	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.05.2023	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
13.05.2023	18.02	18.03	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.38	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.05.2023	18.09	18.13	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.05.2023	18.23	18.24	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.37	1.43	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.05.2023	18.56	18.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.05.2023	19.28	19.29	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.05.2023	19.62	19.62	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.05.2023	19.48	19.45	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.29	1.35	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.05.2023	19.78	19.82	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.39	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.05.2023	20.14	20.18	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.35	1.41	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.05.2023	20.50	20.52	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.43	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.05.2023	20.93	20.94	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.37	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.05.2023	21.26	21.28	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.38	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.05.2023	21.79	21.81	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.38	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
26.05.2023	22.26	22.28	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.34	1.41	0.000	0.00	24.0	0.0	*
27.05.2023	22.75	22.79	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.35	1.41	0.000	0.00	24.0	0.0	*
28.05.2023	23.12	23.16	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
29.05.2023	23.39	23.41	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
30.05.2023	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
31.05.2023	22.63	22.64	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.38	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	19.49	19.51	-0.02	---	---	---	---	0.00	---	1.39	1.46	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	0.00	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2023	171731.85	168161.26	155368.80	152966.51	2402.29	1740.679	0.000	0.000	12468.0	742.0
31.05.2023	171731.85	168161.26	155368.80	152966.51	2402.29	1740.679	0.000	0.000	13212.0	742.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984

Точка измерения: ТВ1 (

) Ресурс: ГВС.

Счетчик воды:

Питерфлоу РС SN 100953

Обратка: Питерфлоу РС SN 100896

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266x

КТСП-Н SN 42266r

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
03.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
04.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
05.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
06.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
07.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
08.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.05.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.05.2023	59.92	51.12	8.80	60.53	33.99	59.51	33.52	25.99	---	---	1.764	1.487	36.0	0.0	
16.05.2023	58.51	50.06	8.45	45.44	32.21	44.72	31.74	12.98	6.00	4.00	1.025	0.761	24.0	0.0	*
17.05.2023	59.66	51.10	8.56	45.02	32.19	44.32	31.66	12.66	6.00	4.00	1.015	0.747	24.0	0.0	*
18.05.2023	59.55	50.87	8.68	45.20	32.09	44.56	31.51	13.05	6.00	4.00	1.032	0.765	24.0	0.0	*
19.05.2023	60.08	51.12	8.96	43.23	32.24	42.54	31.74	10.80	6.00	4.00	0.930	0.653	24.0	0.0	*
20.05.2023	60.35	51.36	8.99	43.18	31.93	42.48	31.42	11.06	6.00	4.00	0.947	0.664	24.0	0.0	*
21.05.2023	60.70	52.13	8.57	46.25	31.19	45.58	30.58	15.00	6.00	4.00	1.145	0.886	24.0	0.0	*
22.05.2023	59.91	52.29	7.62	40.69	32.19	40.08	31.70	8.38	6.00	4.00	0.849	0.619	24.0	0.0	*
23.05.2023	60.39	53.24	7.15	49.19	37.06	48.42	36.53	11.89	6.00	4.00	0.976	0.709	24.0	0.0	*
24.05.2023	60.88	53.33	7.55	47.27	36.55	46.48	36.07	10.41	6.00	4.00	0.911	0.644	24.0	0.0	*
25.05.2023	60.70	53.33	7.37	48.25	35.46	47.54	34.88	12.66	6.00	4.00	1.006	0.746	24.0	0.0	*
26.05.2023	60.30	54.22	6.08	40.51	29.19	39.84	28.77	11.07	6.00	4.00	0.841	0.661	24.0	0.0	*
27.05.2023	61.42	56.65	4.77	43.23	35.08	42.54	34.55	7.99	6.00	4.00	0.661	0.500	24.0	0.0	*
28.05.2023	62.03	57.08	4.95	45.53	33.91	44.86	33.29	11.57	6.00	4.00	0.865	0.706	24.0	0.0	*
29.05.2023	60.80	56.43	4.37	44.21	32.18	43.50	31.70	11.80	6.00	4.00	0.853	0.706	24.0	0.0	*
30.05.2023	58.35	54.16	4.19	45.54	33.08	44.90	32.52	12.38	6.00	4.00	0.831	0.689	24.0	0.0	*
31.05.2023	58.24	53.54	4.70	43.98	29.84	43.32	29.34	13.98	6.00	4.00	0.928	0.789	24.0	0.0	*
Средние:	60.11	53.06	7.04	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	777.25	560.38	765.19	551.52	213.67	---	---	16.579	12.732	420.0	0.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
14.05.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	0.0
31.05.2023	739.64	541.54	728.20	532.92	195.28	15.380	11.678	396.0	0.0
Итого:	739.64	541.54	728.20	532.92	195.28	15.380	11.678	396.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.06.2023	23.12	23.13	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.06.2023	22.68	22.69	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.06.2023	22.85	22.86	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
04.06.2023	22.88	22.90	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
05.06.2023	21.64	21.64	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
06.06.2023	21.49	21.50	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
07.06.2023	21.24	21.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
08.06.2023	20.92	20.91	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
09.06.2023	20.47	20.44	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.06.2023	20.06	20.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.47	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.06.2023	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.06.2023	19.70	19.66	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
13.06.2023	19.92	19.86	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.06.2023	20.81	20.83	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.06.2023	21.14	21.18	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.42	1.47	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.06.2023	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.42	1.48	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.06.2023	20.85	20.88	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.42	1.48	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.06.2023	20.30	20.32	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.47	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.06.2023	19.40	19.42	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.47	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.06.2023	18.99	18.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.41	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.06.2023	18.46	18.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.40	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.06.2023	19.05	19.11	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.06.2023	19.65	19.66	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.36	1.42	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.06.2023	20.17	20.18	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.37	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.06.2023	20.44	20.46	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.37	0.000	0.00	24.0	0.0	*
26.06.2023	20.59	20.62	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.37	0.000	0.00	24.0	0.0	*
27.06.2023	20.70	20.72	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
28.06.2023	20.68	20.73	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.33	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
29.06.2023	19.43	19.49	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.32	1.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
30.06.2023	19.21	19.31	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.31	1.36	0.000	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	20.60	20.61	-0.01	---	---	---	---	0.00	---	1.38	1.44	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	0.00	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2023	171731.85	168161.26	155368.80	152966.51	2402.29	1740.679	0.000	0.000	13212.0	742.0
30.06.2023	171731.85	168161.26	155368.80	152966.51	2402.29	1740.679	0.000	0.000	13932.0	742.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984

Точка измерения: ТВ1 (

): Ресурс: ГВС.

Счетчик воды:

Питерфлоу PC SN 100953

Подача:

Питерфлоу PC SN 100896

Обратка:

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	58.72	53.93	4.79	42.77	29.51	42.07	29.04	13.03	6.00	4.00	0.892	0.748	24.0	0.0	*
02.06.2023	59.89	54.69	5.20	40.71	29.16	40.05	28.68	11.37	6.00	4.00	0.826	0.675	24.0	0.0	*
03.06.2023	58.49	53.44	5.05	38.18	28.77	37.59	28.26	9.33	6.00	4.00	0.679	0.536	24.0	0.0	*
04.06.2023	58.24	52.92	5.32	41.58	29.30	40.97	28.80	12.17	6.00	4.00	0.839	0.682	24.0	0.0	*
05.06.2023	58.84	54.46	4.38	43.43	30.80	42.79	30.30	12.49	6.00	4.00	0.851	0.718	24.0	0.0	*
06.06.2023	59.62	56.74	2.88	42.33	30.24	41.68	29.75	11.93	6.00	4.00	0.776	0.685	24.0	0.0	*
07.06.2023	58.60	55.12	3.48	43.00	29.69	42.37	29.13	13.24	6.00	4.00	0.847	0.748	24.0	0.0	*
08.06.2023	57.05	54.18	2.87	42.85	28.81	42.24	28.32	13.92	6.00	4.00	0.858	0.766	24.0	0.0	*
09.06.2023	58.84	54.76	4.08	44.14	30.27	43.46	29.75	13.71	6.00	4.00	0.909	0.790	24.0	0.0	*
10.06.2023	60.32	55.60	4.72	38.42	29.44	37.78	29.02	8.76	6.00	4.00	0.669	0.521	24.0	0.0	*
11.06.2023	62.65	59.82	2.83	45.71	35.12	44.87	34.51	10.36	6.00	4.00	0.755	0.652	24.0	0.0	*
12.06.2023	61.47	58.68	2.79	44.54	33.69	43.83	33.05	10.78	6.00	4.00	0.745	0.639	24.0	0.0	*
13.06.2023	61.21	57.63	3.58	42.16	29.38	41.48	28.90	12.58	6.00	4.00	0.859	0.750	24.0	0.0	*
14.06.2023	59.58	55.56	4.02	40.51	26.00	39.83	25.64	14.19	6.00	4.00	0.925	0.825	24.0	0.0	*
15.06.2023	61.31	56.79	4.52	38.84	24.28	38.19	23.89	14.30	6.00	4.00	0.960	0.854	24.0	0.0	*
16.06.2023	59.76	55.55	4.21	34.44	22.35	33.91	22.01	11.90	6.00	4.00	0.783	0.680	24.0	0.0	*
17.06.2023	60.34	54.00	6.34	34.81	23.00	34.29	22.69	11.60	6.00	4.00	0.818	0.689	24.0	0.0	*
18.06.2023	60.77	53.97	6.80	37.11	23.78	36.48	23.47	13.01	6.00	4.00	0.933	0.764	24.0	0.0	*
19.06.2023	59.32	52.01	7.31	38.34	23.56	37.73	23.32	14.41	6.00	4.00	0.997	0.836	24.0	0.0	*
20.06.2023	62.03	54.31	7.72	37.34	23.67	36.72	23.37	13.35	6.00	4.00	0.979	0.807	24.0	0.0	*
21.06.2023	58.89	51.74	7.15	36.83	23.65	36.27	23.38	12.89	6.00	4.00	0.896	0.735	24.0	0.0	*
22.06.2023	61.20	53.79	7.41	37.61	23.48	36.99	23.20	13.79	6.00	4.00	0.980	0.811	24.0	0.0	*
23.06.2023	60.68	53.04	7.64	36.51	23.35	35.90	23.10	12.80	6.00	4.00	0.934	0.766	24.0	0.0	*
24.06.2023	61.29	54.08	7.21	33.32	23.42	32.77	23.09	9.68	6.00	4.00	0.745	0.575	24.0	0.0	*
25.06.2023	59.95	52.58	7.37	36.11	23.09	35.56	22.81	12.75	6.00	4.00	0.902	0.743	24.0	0.0	*
26.06.2023	61.72	54.66	7.06	37.11	23.19	36.46	22.92	13.54	6.00	4.00	0.979	0.808	24.0	0.0	*
27.06.2023	59.75	50.96	8.79	38.58	22.24	38.02	22.01	16.01	6.00	4.00	1.115	0.927	24.0	0.0	*
28.06.2023	56.22	50.69	5.53	14.89	9.74	14.68	9.63	5.05	6.00	4.00	0.334	0.240	24.0	0.0	*
29.06.2023	18.19	18.71	-0.52	1.67	2.15	1.67	2.15	-0.48	6.00	4.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
30.06.2023	18.98	18.51	0.47	1.64	0.80	1.64	0.80	0.84	6.00	4.00	0.014	0.014	24.0	0.0	*
Средние:	57.13	52.10	5.03	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1085.48	735.93	1068.29	724.99	343.30	---	---	23.806	19.991	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2023	739.64	541.54	728.20	532.92	195.28	15.380	11.678	396.0	0.0
30.06.2023	1825.12	1277.47	1796.49	1257.91	538.58	39.186	31.669	1116.0	0.0
Итого:	1085.48	735.93	1068.29	724.99	343.30	23.806	19.991	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации