

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 374520  
Обратка: ПРЭМ SN 373682

Датчик температуры: КТС-Б SN 31886г  
КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	17.60	18.13	-0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	18.97	19.39	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	20.69	20.97	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	21.06	21.30	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	21.06	21.29	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2023	21.18	21.39	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	19.67	19.83	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	17.35	17.56	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	17.63	17.81	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	17.96	18.17	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	18.45	18.71	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	19.25	19.50	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	19.92	20.16	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	19.13	19.36	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	19.49	19.73	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	20.12	20.33	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	21.01	21.27	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	21.56	21.78	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	21.68	21.87	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	21.88	22.09	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	22.10	22.31	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	22.65	22.85	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	22.88	23.10	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	23.51	23.72	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	23.99	24.20	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	24.23	24.41	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	24.73	24.91	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	24.99	25.17	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	25.30	25.46	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	24.29	24.48	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2023	24.55	24.70	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.25	21.48	-0.23	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	95385.45	92039.52	93941.66	90989.03	2952.63	710.573	6132.0	0.0
31.05.2023	95385.45	92039.52	93941.66	90989.03	2952.63	710.573	6876.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.05.2023	58.83	54.73	4.10	0.00	0.46	0.00	0.46	-0.46	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
02.05.2023	60.65	56.09	4.56	0.00	0.52	0.00	0.52	-0.52	7.00	7.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	*
03.05.2023	60.92	56.66	4.26	0.00	0.48	0.00	0.48	-0.48	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
04.05.2023	60.94	56.33	4.61	0.00	0.52	0.00	0.52	-0.52	7.00	7.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	*
05.05.2023	61.19	56.55	4.64	0.00	0.51	0.00	0.51	-0.51	7.00	7.00	-0.003	-0.003	24.0	0.0	*
06.05.2023	62.53	57.80	4.73	0.00	0.47	0.00	0.47	-0.47	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	61.91	57.07	4.84	0.00	0.49	0.00	0.49	-0.49	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
08.05.2023	62.37	57.25	5.12	0.00	0.49	0.00	0.49	-0.49	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
09.05.2023	62.20	57.17	5.03	0.00	0.46	0.00	0.46	-0.46	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
10.05.2023	57.06	52.36	4.70	0.00	0.50	0.00	0.50	-0.50	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
11.05.2023	64.55	59.50	5.05	0.00	0.54	0.00	0.54	-0.54	7.00	7.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	*
12.05.2023	64.81	59.98	4.83	0.00	0.56	0.00	0.56	-0.56	7.00	7.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	*
13.05.2023	62.93	58.74	4.19	0.00	0.45	0.00	0.45	-0.45	7.00	7.00	-0.006	-0.006	24.0	0.0	*
14.05.2023	62.33	57.87	4.46	0.00	0.56	0.00	0.56	-0.56	7.00	7.00	-0.009	-0.009	24.0	0.0	*
15.05.2023	63.19	58.64	4.55	0.00	0.59	0.00	0.59	-0.59	7.00	7.00	-0.011	-0.011	24.0	0.0	*
16.05.2023	62.19	57.74	4.45	0.00	0.56	0.00	0.56	-0.56	7.00	7.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	*
17.05.2023	63.06	58.63	4.43	0.00	0.55	0.00	0.55	-0.55	7.00	7.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	*
18.05.2023	62.58	58.21	4.37	0.00	0.55	0.00	0.55	-0.55	7.00	7.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	*
19.05.2023	63.40	58.87	4.53	0.00	0.43	0.00	0.43	-0.43	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	64.04	59.63	4.41	0.00	0.36	0.00	0.36	-0.36	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	64.13	59.62	4.51	0.00	0.41	0.00	0.41	-0.41	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
22.05.2023	63.59	59.11	4.48	0.00	0.56	0.00	0.56	-0.56	7.00	7.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	*
23.05.2023	61.70	58.32	3.38	0.00	0.53	0.00	0.53	-0.53	7.00	7.00	-0.009	-0.009	24.0	0.0	*
24.05.2023	65.59	61.49	4.10	0.00	0.65	0.00	0.65	-0.65	7.00	7.00	-0.017	-0.017	24.0	0.0	*
25.05.2023	63.24	59.64	3.60	0.00	0.34	0.00	0.34	-0.34	7.00	7.00	-0.009	-0.009	24.0	0.0	*
26.05.2023	61.58	55.86	5.72	0.00	0.29	0.00	0.29	-0.29	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
27.05.2023	62.91	58.94	3.97	0.00	0.59	0.00	0.59	-0.59	7.00	7.00	-0.011	-0.011	24.0	0.0	*
28.05.2023	63.17	59.07	4.10	0.00	0.47	0.00	0.47	-0.47	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
29.05.2023	63.19	59.02	4.17	0.00	0.53	0.00	0.53	-0.53	7.00	7.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	*
30.05.2023	60.72	56.53	4.19	0.00	0.50	0.00	0.50	-0.50	7.00	7.00	-0.003	-0.003	24.0	0.0	*
31.05.2023	60.31	56.39	3.92	0.00	0.46	0.00	0.46	-0.46	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
Средние:	62.32	57.86	4.45	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	15.38	0.00	15.38	-15.38	---	---	-0.154	-0.154	744.0	0.0	---

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.04.2023	556.26	105.96	529.49	102.57	426.92	26.654	22.292	4116.0	2016.0
31.05.2023	556.26	121.34	529.49	117.95	411.54	26.500	22.138	4860.0	2016.0
Итого:	0.00	15.38	0.00	15.38	-15.38	-0.154	-0.154	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 374520  
Обратка: ПРЭМ SN 373682

Датчик температуры: КТС-Б SN 31886г  
КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	24.93	25.09	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	24.58	24.76	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	24.73	24.89	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	24.77	24.92	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	23.38	23.54	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2023	23.21	23.36	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2023	22.95	23.13	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2023	22.35	22.53	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	22.06	22.28	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2023	22.11	22.35	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2023	20.37	20.50	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2023	19.66	19.76	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2023	20.38	20.54	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2023	21.96	22.20	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2023	22.81	23.04	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2023	23.20	23.36	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2023	20.54	20.82	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2023	18.90	19.22	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2023	17.91	18.22	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	17.87	18.24	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	17.46	17.75	-0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	19.17	19.40	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	20.11	20.26	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	21.06	21.21	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2023	21.56	21.69	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	21.68	21.80	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	22.09	22.24	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2023	21.83	21.94	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2023	20.16	20.19	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2023	19.89	19.94	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.46	21.64	-0.18	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	95385.45	92039.52	93941.66	90989.03	2952.63	710.573	6876.0	0.0
30.06.2023	95385.45	92039.52	93941.66	90989.03	2952.63	710.573	7596.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.06.2023	60.55	56.65	3.90	0.00	0.55	0.00	0.55	-0.55	7.00	7.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	*
02.06.2023	61.53	57.41	4.12	0.00	0.47	0.00	0.47	-0.47	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
03.06.2023	60.58	56.59	3.99	0.00	0.43	0.00	0.43	-0.43	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	60.32	56.27	4.05	0.00	0.33	0.00	0.33	-0.33	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	60.31	56.09	4.22	0.00	0.49	0.00	0.49	-0.49	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
06.06.2023	60.37	55.96	4.41	0.00	0.48	0.00	0.48	-0.48	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
07.06.2023	60.95	56.64	4.31	0.00	0.42	0.00	0.42	-0.42	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
08.06.2023	60.78	56.45	4.33	0.00	0.42	0.00	0.42	-0.42	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	62.89	58.11	4.78	0.00	0.49	0.00	0.49	-0.49	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
10.06.2023	67.46	60.51	6.95	0.00	0.36	0.00	0.36	-0.36	7.00	7.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	*
11.06.2023	53.63	53.49	0.14	0.00	0.08	0.00	0.08	-0.08	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2023	47.08	51.26	-4.18	0.00	0.09	0.00	0.09	-0.09	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2023	58.94	58.73	0.21	0.00	0.36	0.00	0.36	-0.36	7.00	7.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	*
14.06.2023	62.67	57.91	4.76	0.00	0.53	0.00	0.53	-0.53	7.00	7.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	*
15.06.2023	66.12	60.57	5.55	0.00	0.47	0.00	0.47	-0.47	7.00	7.00	-0.003	-0.003	24.0	0.0	*
16.06.2023	62.72	58.70	4.02	0.00	0.40	0.00	0.40	-0.40	7.00	7.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	*
17.06.2023	21.68	56.54	-34.86	182.85	0.10	182.52	0.10	182.42	7.00	7.00	3.065	3.060	24.0	0.0	*
18.06.2023	19.78	19.10	0.68	47.92	0.01	47.86	0.01	47.85	7.00	7.00	0.714	0.680	24.0	0.0	*
19.06.2023	38.76	18.37	20.39	0.00	0.05	0.00	0.05	-0.05	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	61.33	18.96	42.37	0.00	0.09	0.00	0.09	-0.09	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	59.30	48.65	10.65	0.00	0.24	0.00	0.24	-0.24	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	62.43	57.46	4.97	0.00	0.44	0.00	0.44	-0.44	7.00	7.00	-0.001	-0.001	24.0	0.0	*
23.06.2023	61.99	56.89	5.10	0.00	0.49	0.00	0.49	-0.49	7.00	7.00	-0.003	-0.003	24.0	0.0	*
24.06.2023	62.74	57.86	4.88	0.00	0.63	0.00	0.63	-0.63	7.00	7.00	-0.011	-0.011	24.0	0.0	*
25.06.2023	62.57	57.99	4.58	0.00	0.58	0.00	0.58	-0.58	7.00	7.00	-0.009	-0.009	24.0	0.0	*
26.06.2023	64.06	58.79	5.27	0.00	0.56	0.00	0.56	-0.56	7.00	7.00	-0.006	-0.006	24.0	0.0	*
27.06.2023	62.69	58.24	4.45	0.00	0.64	0.00	0.64	-0.64	7.00	7.00	-0.013	-0.013	24.0	0.0	*
28.06.2023	45.73	50.75	-5.02	0.00	0.31	0.00	0.31	-0.31	7.00	7.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	*
29.06.2023	21.42	20.14	1.28	0.00	0.16	0.00	0.16	-0.16	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2023	20.18	19.90	0.28	0.00	0.13	0.00	0.13	-0.13	7.00	7.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	54.39	50.37	4.02	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	230.77	10.80	230.38	10.80	219.58	---	---	3.698	3.659	720.0	0.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31.05.2023	556.26	121.34	529.49	117.95	411.54	26.500	22.138	4860.0	2016.0
30.06.2023	787.03	132.14	759.87	128.75	631.12	30.198	25.797	5580.0	2016.0
Итого:	230.77	10.80	230.38	10.80	219.58	3.698	3.659	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации