

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 331719  
Обратка: ПРЭМ SN 334106

Датчик температуры: КТСП-Н SN 37134г  
КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	22.48	22.50	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	22.46	22.56	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	22.48	22.58	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	22.51	22.59	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	22.36	22.42	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2023	22.35	22.41	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	21.65	21.70	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	19.92	20.08	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	18.88	19.07	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	18.47	18.74	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	18.54	18.77	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	19.06	19.22	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	19.62	19.75	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	20.04	20.13	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	19.80	19.87	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	20.06	20.12	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	20.38	20.44	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	20.67	20.71	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	20.80	20.84	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	20.84	20.87	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	21.06	21.07	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	21.28	21.29	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	21.69	21.65	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	21.98	21.93	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	22.24	22.17	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	22.55	22.45	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	22.76	22.65	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	23.06	22.90	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	22.94	22.84	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2023	23.11	23.00	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.21	21.25	-0.04	---	---	0.00	---	---	0.00	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	48502.73	48119.59	47790.18	47669.73	120.45	547.496	5362.0	485.0
31.05.2023	48502.73	48119.59	47790.18	47669.73	120.45	547.496	6106.0	485.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	58.04	6.84	6.75	7.50	0.360	24.0	0.0	*
02.05.2023	57.80	6.59	6.49	7.50	0.342	24.0	0.0	*
03.05.2023	57.72	6.25	6.19	7.50	0.327	24.0	0.0	*
04.05.2023	57.59	5.63	5.55	7.50	0.292	24.0	0.0	*
05.05.2023	57.45	5.52	5.46	7.50	0.289	24.0	0.0	*
06.05.2023	57.22	5.06	5.01	7.50	0.261	24.0	0.0	*
07.05.2023	56.82	4.78	4.75	7.50	0.245	24.0	0.0	*
08.05.2023	57.10	5.29	5.23	7.50	0.270	24.0	0.0	*
09.05.2023	57.53	6.31	6.23	7.50	0.329	24.0	0.0	*
10.05.2023	54.23	6.41	6.36	7.50	0.310	24.0	0.0	*
11.05.2023	57.66	6.62	6.52	7.50	0.343	24.0	0.0	*
12.05.2023	56.83	5.92	5.87	7.50	0.306	24.0	0.0	*
13.05.2023	56.41	4.54	4.50	7.50	0.231	24.0	0.0	*
14.05.2023	57.85	7.32	7.20	7.50	0.379	24.0	0.0	*
15.05.2023	57.35	6.33	6.26	7.50	0.329	24.0	0.0	*
16.05.2023	57.55	5.41	5.37	7.50	0.282	24.0	0.0	*
17.05.2023	57.46	6.27	6.18	7.50	0.323	24.0	0.0	*
18.05.2023	57.40	5.91	5.85	7.50	0.307	24.0	0.0	*
19.05.2023	57.09	5.83	5.78	7.50	0.300	24.0	0.0	*
20.05.2023	56.93	4.74	4.73	7.50	0.245	24.0	0.0	*
21.05.2023	57.44	5.92	5.82	7.50	0.305	24.0	0.0	*
22.05.2023	57.95	6.08	6.00	7.50	0.317	24.0	0.0	*
23.05.2023	57.28	5.67	5.62	7.50	0.296	24.0	0.0	*
24.05.2023	57.71	5.77	5.72	7.50	0.302	24.0	0.0	*
25.05.2023	56.90	5.99	5.92	7.50	0.306	24.0	0.0	*
26.05.2023	57.69	5.95	5.88	7.50	0.309	24.0	0.0	*
27.05.2023	57.58	4.87	4.82	7.50	0.253	24.0	0.0	*
28.05.2023	57.81	5.54	5.47	7.50	0.290	24.0	0.0	*
29.05.2023	57.71	5.64	5.58	7.50	0.293	24.0	0.0	*
30.05.2023	57.79	5.93	5.87	7.50	0.311	24.0	0.0	*
31.05.2023	57.62	5.81	5.75	7.50	0.301	24.0	0.0	*
Средние:	57.34	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	180.74	178.73	---	9.353	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	1596.28	1572.83	83.461	5362.0	2.0
31.05.2023	1777.02	1751.56	92.814	6106.0	2.0
Итого:	180.74	178.73	9.353	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 331719  
Обратка: ПРЭМ SN 334106

Датчик температуры: КТСП-Н SN 37134г  
КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	23.37	23.22	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	23.27	23.16	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	23.38	23.29	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	23.37	23.27	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	23.10	23.04	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2023	22.78	22.74	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2023	22.71	22.68	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2023	22.45	22.43	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	22.20	22.17	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2023	22.19	22.20	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2023	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2023	21.22	21.23	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2023	21.08	21.13	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2023	21.64	21.66	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2023	21.81	21.82	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2023	21.91	21.89	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2023	22.03	22.02	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2023	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2023	21.43	21.41	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	20.99	21.05	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	21.08	21.09	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	21.23	21.24	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	21.14	21.15	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	22.0	2.0	*
25.06.2023	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	21.35	21.37	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	21.48	34.72	-13.24	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2023	21.59	21.58	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2023	21.37	21.39	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2023	21.24	21.28	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.92	22.34	-0.43	---	---	-6.67	---	---	-6.67	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.01	---	0.00	0.01	---	-0.01	---	---	0.000	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	48502.73	48119.59	47790.18	47669.73	120.45	547.496	6106.0	485.0
30.06.2023	48502.73	48119.60	47790.18	47669.74	120.44	547.496	6824.0	487.0
Итого:	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.000	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	57.93	6.30	6.23	7.50	0.333	24.0	0.0	*
02.06.2023	57.74	5.73	5.66	7.50	0.298	24.0	0.0	*
03.06.2023	57.39	4.58	4.56	7.50	0.237	24.0	0.0	*
04.06.2023	58.15	5.78	5.69	7.50	0.305	24.0	0.0	*
05.06.2023	57.99	5.02	5.00	7.50	0.265	24.0	0.0	*
06.06.2023	57.80	5.45	5.39	7.50	0.284	24.0	0.0	*
07.06.2023	57.98	4.86	4.81	7.50	0.257	24.0	0.0	*
08.06.2023	57.87	4.67	4.65	7.50	0.247	24.0	0.0	*
09.06.2023	58.01	4.54	4.52	7.50	0.240	24.0	0.0	*
10.06.2023	57.38	4.49	4.46	7.50	0.233	24.0	0.0	*
11.06.2023	55.29	3.54	3.53	7.50	0.180	24.0	0.0	*
12.06.2023	55.50	5.49	5.45	7.50	0.273	24.0	0.0	*
13.06.2023	57.03	5.58	5.54	7.50	0.290	24.0	0.0	*
14.06.2023	55.79	5.13	5.09	7.50	0.259	24.0	0.0	*
15.06.2023	57.75	5.65	5.60	7.50	0.295	24.0	0.0	*
16.06.2023	56.56	5.32	5.30	7.50	0.275	24.0	0.0	*
17.06.2023	56.59	4.76	4.73	7.50	0.246	24.0	0.0	*
18.06.2023	56.26	5.11	5.08	7.50	0.261	24.0	0.0	*
19.06.2023	55.96	5.00	4.99	7.50	0.254	24.0	0.0	*
20.06.2023	57.31	5.77	5.71	7.50	0.298	24.0	0.0	*
21.06.2023	54.28	5.43	5.41	7.50	0.265	24.0	0.0	*
22.06.2023	56.49	5.50	5.46	7.50	0.282	24.0	0.0	*
23.06.2023	56.32	5.21	5.19	7.50	0.267	24.0	0.0	*
24.06.2023	55.31	4.25	4.24	7.50	0.212	24.0	0.0	*
25.06.2023	55.07	4.99	4.97	7.50	0.250	24.0	0.0	*
26.06.2023	56.61	5.77	5.73	7.50	0.296	24.0	0.0	*
27.06.2023	58.07	4.97	4.90	7.50	0.259	24.0	0.0	*
28.06.2023	41.34	2.92	2.92	7.50	0.108	24.0	0.0	*
29.06.2023	22.99	0.99	0.99	7.50	0.017	24.0	0.0	*
30.06.2023	20.13	1.23	1.23	7.50	0.017	24.0	0.0	*
Средние:	53.96	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	144.03	143.03	---	7.303	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	1777.02	1751.56	92.814	6106.0	2.0
30.06.2023	1921.05	1894.59	100.117	6826.0	2.0
Итого:	144.03	143.03	7.303	720.0	0.0

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_