

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723  
Обратка: ПРЭМ SN 318458

Датчик температуры: КТСП-Н SN 11290г  
КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	16.86	16.27	0.59	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	18.30	17.88	0.42	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	18.77	18.31	0.46	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	18.79	18.44	0.35	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	18.41	18.49	-0.08	0.00	0.04	-200.00	0.00	0.04	-200.00	-0.04	0.90	0.50	0.000	10.0	14.0	*
06.05.2023	18.88	18.53	0.35	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	17.16	16.61	0.55	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	15.59	15.09	0.50	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	15.07	14.59	0.48	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	15.13	14.61	0.52	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	15.60	15.19	0.41	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	15.70	15.14	0.56	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	16.43	16.00	0.43	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	16.41	16.13	0.28	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	16.11	15.79	0.32	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	16.31	15.84	0.47	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	16.88	16.41	0.47	0.00	0.18	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	17.51	17.10	0.41	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	17.55	17.21	0.34	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	17.27	16.82	0.45	0.00	0.18	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	17.32	16.80	0.52	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	18.09	17.75	0.34	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	18.13	17.71	0.42	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	18.35	18.02	0.33	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	18.68	18.31	0.37	0.00	0.19	-200.00	0.00	0.19	-200.00	-0.19	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	19.06	18.72	0.34	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	19.57	19.16	0.41	0.00	0.18	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	19.81	19.42	0.39	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	20.05	19.62	0.43	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	19.74	19.35	0.39	0.00	0.18	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2023	20.22	19.81	0.41	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	17.67	17.26	0.41	---	---	-200.00	---	---	-200.00	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	4.79	---	0.00	4.79	---	-4.79	---	---	0.000	730.0	14.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	233346.69	224780.75	230127.09	222369.25	7757.84	1565.013	21820.0	1110.0
31.05.2023	233346.69	224785.54	230127.09	222374.04	7753.05	1565.013	22550.0	1124.0
Итого:	0.00	4.79	0.00	4.79	-4.79	0.000	730.0	14.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	48.66	7.43	7.37	0.60	0.321	24.0	0.0	
02.05.2023	48.42	6.58	6.56	0.60	0.283	24.0	0.0	
03.05.2023	49.10	7.17	7.14	0.60	0.315	24.0	0.0	
04.05.2023	48.98	6.94	6.91	0.60	0.303	24.0	0.0	
05.05.2023	48.23	2.60	2.60	0.60	0.113	10.0	14.0	*
06.05.2023	48.04	6.36	6.36	0.60	0.276	24.0	0.0	
07.05.2023	47.53	6.68	6.66	0.60	0.281	24.0	0.0	
08.05.2023	48.12	7.11	7.05	0.60	0.300	24.0	0.0	
09.05.2023	47.70	6.78	6.73	0.60	0.286	24.0	0.0	
10.05.2023	44.81	7.02	7.01	0.60	0.279	24.0	0.0	
11.05.2023	48.40	7.15	7.11	0.60	0.308	24.0	0.0	
12.05.2023	47.08	6.39	6.38	0.60	0.269	24.0	0.0	
13.05.2023	46.95	6.34	6.32	0.60	0.265	24.0	0.0	
14.05.2023	48.44	7.18	7.14	0.60	0.311	24.0	0.0	
15.05.2023	47.76	6.67	6.64	0.60	0.284	24.0	0.0	
16.05.2023	47.70	6.28	6.25	0.60	0.264	24.0	0.0	
17.05.2023	48.04	6.64	6.63	0.60	0.285	24.0	0.0	
18.05.2023	47.92	6.54	6.51	0.60	0.276	24.0	0.0	
19.05.2023	47.67	6.46	6.46	0.60	0.276	24.0	0.0	
20.05.2023	46.84	5.85	5.85	0.60	0.243	24.0	0.0	
21.05.2023	48.32	6.74	6.70	0.60	0.289	24.0	0.0	
22.05.2023	48.99	7.05	6.99	0.60	0.307	24.0	0.0	
23.05.2023	48.43	6.47	6.44	0.60	0.277	24.0	0.0	
24.05.2023	48.30	6.40	6.37	0.60	0.278	24.0	0.0	
25.05.2023	45.53	6.77	6.74	0.60	0.273	24.0	0.0	
26.05.2023	48.16	6.25	6.24	0.60	0.268	24.0	0.0	
27.05.2023	48.25	6.08	6.06	0.60	0.263	24.0	0.0	
28.05.2023	48.23	6.05	6.03	0.60	0.261	24.0	0.0	
29.05.2023	48.89	6.69	6.65	0.60	0.292	24.0	0.0	
30.05.2023	47.87	5.84	5.83	0.60	0.252	24.0	0.0	
31.05.2023	48.68	6.32	6.28	0.60	0.273	24.0	0.0	
Средние:	47.94	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	200.83	200.01	---	8.571	730.0	14.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	2343.58	2318.73	104.343	21820.0	1110.0
31.05.2023	2544.41	2518.74	112.914	22550.0	1124.0
Итого:	200.83	200.01	8.571	730.0	14.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723  
Обратка: ПРЭМ SN 318458

Датчик температуры: КТСП-Н SN 11290г  
КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	20.56	20.05	0.51	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	20.17	19.77	0.40	0.00	0.18	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	20.51	20.11	0.40	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	20.49	19.98	0.51	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	20.07	19.75	0.32	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2023	19.31	18.94	0.37	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2023	19.47	19.01	0.46	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2023	18.81	18.44	0.37	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	18.37	17.86	0.51	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2023	19.07	18.81	0.26	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2023	17.75	17.28	0.47	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2023	17.18	16.73	0.45	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2023	17.30	16.94	0.36	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2023	18.35	17.92	0.43	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2023	18.71	18.38	0.33	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2023	18.66	18.24	0.42	0.00	0.18	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2023	18.91	18.63	0.28	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2023	17.99	17.73	0.26	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2023	17.34	16.82	0.52	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	17.27	16.90	0.37	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	17.13	16.84	0.29	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	17.66	17.33	0.33	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	17.57	17.21	0.36	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	17.77	17.37	0.40	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2023	18.29	17.87	0.42	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	18.31	17.99	0.32	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	18.58	18.19	0.39	---	---	-200.00	---	---	-200.00	---	0.90	0.50	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	3.86	---	0.00	3.86	---	-3.86	---	---	0.000	624.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	233346.69	224785.54	230127.09	222374.04	7753.05	1565.013	22550.0	1124.0
26.06.2023	233346.69	224789.40	230127.09	222377.90	7749.19	1565.013	23174.0	1124.0
Итого:	0.00	3.86	0.00	3.86	-3.86	0.000	624.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	48.12	5.82	5.81	0.60	0.249	24.0	0.0	
02.06.2023	47.04	5.25	5.25	0.60	0.223	24.0	0.0	
03.06.2023	47.45	5.53	5.52	0.60	0.232	24.0	0.0	
04.06.2023	48.72	6.11	6.07	0.60	0.267	24.0	0.0	
05.06.2023	48.22	5.96	5.96	0.60	0.260	24.0	0.0	
06.06.2023	47.17	5.43	5.43	0.60	0.228	24.0	0.0	
07.06.2023	48.85	6.24	6.20	0.60	0.272	24.0	0.0	
08.06.2023	48.38	6.25	6.22	0.60	0.269	24.0	0.0	
09.06.2023	48.40	6.28	6.26	0.60	0.270	24.0	0.0	
10.06.2023	47.33	5.74	5.74	0.60	0.245	24.0	0.0	
11.06.2023	46.36	5.99	5.99	0.60	0.250	24.0	0.0	
12.06.2023	46.25	6.27	6.25	0.60	0.259	24.0	0.0	
13.06.2023	47.29	6.09	6.09	0.60	0.259	24.0	0.0	
14.06.2023	46.73	6.21	6.19	0.60	0.257	24.0	0.0	
15.06.2023	49.00	6.84	6.83	0.60	0.299	24.0	0.0	
16.06.2023	47.97	6.50	6.49	0.60	0.281	24.0	0.0	
17.06.2023	46.39	5.67	5.67	0.60	0.235	24.0	0.0	
18.06.2023	46.91	6.06	6.04	0.60	0.253	24.0	0.0	
19.06.2023	47.33	6.54	6.51	0.60	0.278	24.0	0.0	
20.06.2023	47.91	6.49	6.47	0.60	0.278	24.0	0.0	
21.06.2023	45.58	6.25	6.24	0.60	0.253	24.0	0.0	
22.06.2023	47.23	6.17	6.16	0.60	0.261	24.0	0.0	
23.06.2023	46.41	5.67	5.66	0.60	0.235	24.0	0.0	
24.06.2023	46.83	6.07	6.07	0.60	0.251	24.0	0.0	
25.06.2023	47.05	6.49	6.47	0.60	0.274	24.0	0.0	
26.06.2023	47.38	6.20	6.20	0.60	0.262	24.0	0.0	
27.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	47.40	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	158.12	157.79	---	6.700	624.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	2544.41	2518.74	112.914	22550.0	1124.0
26.06.2023	2702.53	2676.53	119.614	23174.0	1124.0
Итого:	158.12	157.79	6.700	624.0	0.0

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_