

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (МКД (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 306320
Обратка: ПРЭМ SN 288690

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15422г
КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2023	17.89	17.84	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2023	18.14	18.10	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2023	18.31	18.28	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2023	18.27	18.22	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2023	18.35	18.28	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2023	18.66	18.59	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2023	18.83	18.76	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2023	18.71	18.64	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2023	18.88	18.80	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2023	19.30	19.21	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2023	19.69	19.61	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2023	20.56	20.49	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2023	20.85	20.84	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2023	20.39	20.43	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2023	19.60	19.64	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2023	19.31	19.36	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2023	19.56	19.60	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2023	20.02	20.03	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2023	20.16	20.17	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2023	20.21	20.24	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2023	19.97	20.01	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2023	19.68	19.75	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2023	19.70	19.74	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2023	19.81	19.85	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2023	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2023	20.10	20.13	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2023	20.15	20.19	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2023	20.78	20.76	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2023	20.97	20.96	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2023	21.44	21.43	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2023	21.80	21.79	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	19.68	19.67	0.01	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	159512.80	162448.40	157336.86	160793.62	-3456.76	1173.297	7585.0	14.0
31.07.2023	159512.80	162448.40	157336.86	160793.62	-3456.76	1173.297	8329.0	14.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (МКД (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2023	18.36	3.78	3.78	0.60	0.043	24.0	0.0	*
02.07.2023	18.51	4.14	4.14	0.60	0.053	24.0	0.0	*
03.07.2023	18.45	3.78	3.78	0.60	0.047	24.0	0.0	*
04.07.2023	18.83	3.60	3.60	0.60	0.048	24.0	0.0	*
05.07.2023	19.01	5.17	5.17	0.60	0.076	24.0	0.0	*
06.07.2023	18.77	5.42	5.42	0.60	0.072	24.0	0.0	*
07.07.2023	18.28	3.60	3.60	0.60	0.043	24.0	0.0	*
08.07.2023	18.10	3.78	3.78	0.60	0.043	24.0	0.0	*
09.07.2023	18.67	3.60	3.60	0.60	0.048	24.0	0.0	*
10.07.2023	18.53	3.78	3.78	0.60	0.045	24.0	0.0	*
11.07.2023	19.11	3.78	3.78	0.60	0.051	24.0	0.0	*
12.07.2023	51.71	8.82	8.70	0.60	0.406	24.0	0.0	*
13.07.2023	53.84	9.07	8.94	0.60	0.436	24.0	0.0	*
14.07.2023	48.59	7.28	7.22	0.60	0.313	24.0	0.0	*
15.07.2023	30.01	5.05	5.02	0.60	0.129	24.0	0.0	*
16.07.2023	49.53	8.35	8.27	0.60	0.368	24.0	0.0	*
17.07.2023	53.96	9.72	9.59	0.60	0.468	24.0	0.0	*
18.07.2023	54.09	9.67	9.55	0.60	0.466	24.0	0.0	*
19.07.2023	53.82	9.53	9.39	0.60	0.456	24.0	0.0	*
20.07.2023	53.98	9.26	9.13	0.60	0.446	24.0	0.0	*
21.07.2023	52.96	9.18	9.07	0.60	0.433	24.0	0.0	*
22.07.2023	52.86	8.67	8.56	0.60	0.408	24.0	0.0	*
23.07.2023	54.30	10.39	10.22	0.60	0.499	24.0	0.0	*
24.07.2023	54.37	9.59	9.45	0.60	0.468	24.0	0.0	*
25.07.2023	54.33	10.07	9.92	0.60	0.490	24.0	0.0	*
26.07.2023	54.27	9.58	9.44	0.60	0.462	24.0	0.0	*
27.07.2023	54.49	9.77	9.63	0.60	0.477	24.0	0.0	*
28.07.2023	55.27	9.04	8.90	0.60	0.447	24.0	0.0	*
29.07.2023	53.52	9.16	9.01	0.60	0.437	24.0	0.0	*
30.07.2023	54.54	9.86	9.72	0.60	0.481	24.0	0.0	*
31.07.2023	54.37	9.77	9.63	0.60	0.475	24.0	0.0	*
Средние:	40.30	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	226.26	223.79	---	9.134	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	5495.61	5415.64	275.052	7585.0	14.0
31.07.2023	5721.87	5639.43	284.186	8329.0	14.0
Итого:	226.26	223.79	9.134	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации