

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 331719
Обратка: ПРЭМ SN 334106

Датчик температуры: КТСП-Н SN 37134г
КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2023	21.12	21.13	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2023	21.22	21.21	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2023	21.22	21.20	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2023	21.24	21.22	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2023	21.35	21.31	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2023	21.47	21.43	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2023	21.56	21.51	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2023	21.51	21.45	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2023	21.73	21.67	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2023	21.98	21.90	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2023	22.19	22.08	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2023	22.71	22.48	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2023	22.87	22.68	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2023	22.81	22.65	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2023	22.69	22.57	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2023	22.62	22.51	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2023	22.79	22.64	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2023	23.15	22.99	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2023	23.24	23.10	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2023	23.36	23.14	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2023	23.25	23.02	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2023	22.96	22.76	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2023	22.97	22.78	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2023	23.17	22.91	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2023	23.21	22.99	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2023	23.36	23.12	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2023	23.38	23.15	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2023	23.84	23.56	0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2023	23.90	23.63	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2023	24.11	23.81	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	22.0	2.0	*
31.07.2023	24.46	24.11	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.63	22.47	0.15	---	---	0.00	---	---	0.00	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	48502.73	48119.60	47790.18	47669.74	120.44	547.496	6824.0	487.0
31.07.2023	48502.73	48119.60	47790.18	47669.74	120.44	547.496	7566.0	489.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	742.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2023	19.03	1.03	1.03	7.50	0.014	24.0	0.0	*
02.07.2023	18.95	1.12	1.12	7.50	0.017	24.0	0.0	*
03.07.2023	19.61	0.74	0.74	7.50	0.008	24.0	0.0	*
04.07.2023	20.98	0.43	0.43	7.50	0.003	24.0	0.0	*
05.07.2023	20.70	0.42	0.42	7.50	0.001	24.0	0.0	*
06.07.2023	21.16	0.40	0.40	7.50	0.001	24.0	0.0	*
07.07.2023	20.70	0.47	0.47	7.50	0.006	24.0	0.0	*
08.07.2023	20.89	0.27	0.27	7.50	0.001	24.0	0.0	*
09.07.2023	20.97	0.42	0.42	7.50	0.005	24.0	0.0	*
10.07.2023	21.69	0.39	0.39	7.50	0.006	24.0	0.0	*
11.07.2023	37.86	3.13	3.12	7.50	0.101	24.0	0.0	*
12.07.2023	56.33	4.59	4.57	7.50	0.234	24.0	0.0	*
13.07.2023	53.22	4.83	4.81	7.50	0.231	24.0	0.0	*
14.07.2023	53.77	4.38	4.37	7.50	0.212	24.0	0.0	*
15.07.2023	53.89	4.34	4.34	7.50	0.213	24.0	0.0	*
16.07.2023	53.51	4.67	4.67	7.50	0.224	24.0	0.0	*
17.07.2023	54.53	4.37	4.36	7.50	0.217	24.0	0.0	*
18.07.2023	54.78	4.70	4.67	7.50	0.235	24.0	0.0	*
19.07.2023	54.95	4.40	4.40	7.50	0.219	24.0	0.0	*
20.07.2023	55.21	5.42	5.39	7.50	0.270	24.0	0.0	*
21.07.2023	55.66	4.64	4.64	7.50	0.235	24.0	0.0	*
22.07.2023	55.24	4.57	4.57	7.50	0.231	24.0	0.0	*
23.07.2023	54.81	5.03	5.00	7.50	0.252	24.0	0.0	*
24.07.2023	54.84	4.14	4.14	7.50	0.205	24.0	0.0	*
25.07.2023	55.20	4.11	4.10	7.50	0.205	24.0	0.0	*
26.07.2023	54.84	4.86	4.85	7.50	0.240	24.0	0.0	*
27.07.2023	55.14	4.61	4.60	7.50	0.231	24.0	0.0	*
28.07.2023	55.08	3.99	3.98	7.50	0.198	24.0	0.0	*
29.07.2023	55.70	4.77	4.74	7.50	0.241	24.0	0.0	*
30.07.2023	54.10	4.88	4.84	7.50	0.236	24.0	0.0	*
31.07.2023	54.60	5.66	5.60	7.50	0.277	24.0	0.0	*
Средние:	43.16	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	101.78	101.45	---	4.769	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	1921.05	1894.59	100.117	6826.0	2.0
31.07.2023	2022.83	1996.04	104.886	7570.0	2.0
Итого:	101.78	101.45	4.769	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации