

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.09.2023	19.74	20.07	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.33	0.28	0.000	24.0	0.0	24.0	*
02.09.2023	19.75	20.12	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.33	0.28	0.000	24.0	0.0	24.0	*
03.09.2023	19.87	20.27	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.33	0.28	0.000	24.0	0.0	24.0	*
04.09.2023	20.32	24.50	-4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.34	0.32	0.000	24.0	0.0	24.0	*
05.09.2023	20.30	24.21	-3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.38	0.39	0.000	24.0	0.0	24.0	*
06.09.2023	20.28	22.17	-1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.39	0.39	0.000	24.0	0.0	24.0	*
07.09.2023	20.31	22.09	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.38	0.38	0.000	24.0	0.0	24.0	*
08.09.2023	20.21	21.95	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.39	0.40	0.000	24.0	0.0	24.0	*
09.09.2023	20.33	21.79	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.41	0.000	24.0	0.0	24.0	*
10.09.2023	20.52	21.46	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.39	0.39	0.000	24.0	0.0	24.0	*
11.09.2023	20.24	21.42	-1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.40	0.000	24.0	0.0	24.0	*
12.09.2023	20.25	21.40	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.39	0.39	0.000	24.0	0.0	24.0	*
13.09.2023	20.11	21.54	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.41	0.000	24.0	0.0	24.0	*
14.09.2023	20.20	21.46	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.48	0.000	24.0	0.0	24.0	*
15.09.2023	20.32	21.67	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.43	0.43	0.000	24.0	0.0	24.0	*
16.09.2023	20.48	21.55	-1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.41	0.000	24.0	0.0	24.0	*
17.09.2023	20.62	21.59	-0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.43	0.43	0.000	24.0	0.0	24.0	*
18.09.2023	20.65	22.12	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	0.48	0.000	24.0	0.0	24.0	*
19.09.2023	19.85	21.81	-1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	0.49	0.000	24.0	0.0	24.0	*
20.09.2023	18.46	21.56	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.44	0.44	0.000	24.0	0.0	24.0	*
21.09.2023	19.08	24.24	-5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.44	0.44	0.000	24.0	0.0	24.0	*
22.09.2023	21.12	24.44	-3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.41	0.000	24.0	0.0	24.0	*
23.09.2023	21.50	20.44	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.40	0.000	24.0	0.0	24.0	*
24.09.2023	21.84	20.86	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.40	0.000	24.0	0.0	24.0	*
25.09.2023	22.40	21.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.41	0.000	24.0	0.0	24.0	*
26.09.2023	31.38	29.51	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.30	0.000	24.0	0.0	24.0	*
27.09.2023	36.69	34.89	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.31	0.16	0.000	24.0	0.0	24.0	*
28.09.2023	36.58	34.66	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.35	0.000	24.0	0.0	24.0	*
29.09.2023	36.63	34.66	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.35	0.000	24.0	0.0	24.0	*
30.09.2023	36.39	34.34	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.52	0.41	0.000	24.0	0.0	24.0	*
Средние:	22.88	23.81	-0.93	---	---	---	---	0.00	---	0.41	0.38	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	720.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.08.2023	250642.17	248281.74	246984.60	245687.56	245143.39	2180.700	35648.2
30.09.2023	250642.17	248281.74	246984.60	245687.56	245143.39	2180.700	36368.2
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mtc	P3	P4	Qtc	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.09.2023	59.69	52.99	6.70	50.00	44.53	49.18	43.94	5.23	0.55	0.48	0.577	24.0	24.0	0.0	
02.09.2023	62.23	55.04	7.19	49.11	44.50	48.24	43.87	4.37	0.55	0.48	0.565	24.0	24.0	0.0	
03.09.2023	60.47	53.69	6.78	50.44	43.80	49.59	43.21	6.38	0.55	0.47	0.645	24.0	24.0	0.0	
04.09.2023	61.05	54.21	6.84	50.66	43.92	49.79	43.31	6.48	0.55	0.47	0.657	24.0	24.0	0.0	
05.09.2023	61.28	54.41	6.87	50.50	43.83	49.63	43.23	6.40	0.55	0.47	0.656	24.0	24.0	0.0	
06.09.2023	61.87	54.88	6.99	49.62	43.89	48.75	43.27	5.48	0.55	0.47	0.614	24.0	24.0	0.0	
07.09.2023	61.42	54.51	6.91	49.81	43.82	48.95	43.21	5.73	0.55	0.47	0.621	24.0	24.0	0.0	
08.09.2023	60.22	53.52	6.70	49.18	43.82	48.36	43.23	5.13	0.55	0.47	0.573	24.0	24.0	0.0	
09.09.2023	60.61	53.83	6.78	48.98	43.79	48.15	43.20	4.96	0.55	0.47	0.568	24.0	24.0	0.0	
10.09.2023	61.31	54.43	6.88	50.76	43.86	49.89	43.25	6.64	0.55	0.47	0.670	24.0	24.0	0.0	
11.09.2023	60.88	54.09	6.79	49.76	44.11	48.91	43.51	5.40	0.55	0.47	0.596	24.0	24.0	0.0	
12.09.2023	61.29	54.39	6.90	49.52	43.80	48.67	43.19	5.48	0.55	0.47	0.606	24.0	24.0	0.0	
13.09.2023	60.30	53.66	6.64	50.05	43.85	49.21	43.25	5.96	0.55	0.47	0.615	24.0	24.0	0.0	
14.09.2023	60.93	54.09	6.84	49.20	43.17	48.36	42.57	5.79	0.55	0.47	0.615	24.0	24.0	0.0	
15.09.2023	60.96	54.08	6.88	47.78	42.51	46.97	41.92	5.10	0.54	0.46	0.569	24.0	23.7	0.3	*
16.09.2023	61.44	56.92	4.52	59.28	53.14	58.24	52.31	5.92	0.49	0.36	0.556	24.0	23.9	0.1	*
17.09.2023	61.09	56.19	4.90	58.30	49.63	57.30	48.90	8.40	0.55	0.46	0.707	24.0	24.0	0.0	
18.09.2023	60.86	55.67	5.19	52.47	45.68	51.58	45.01	6.57	0.55	0.47	0.598	24.0	24.0	0.0	
19.09.2023	61.12	55.52	5.60	49.23	43.15	48.38	42.53	5.85	0.54	0.47	0.565	24.0	24.0	0.0	
20.09.2023	62.15	55.84	6.31	49.89	44.71	49.01	44.06	4.95	0.54	0.47	0.559	24.0	24.0	0.0	
21.09.2023	62.26	55.42	6.84	52.72	46.67	51.78	46.00	5.79	0.54	0.46	0.645	24.0	24.0	0.0	
22.09.2023	62.57	55.75	6.82	52.74	46.54	51.79	45.86	5.93	0.54	0.46	0.655	24.0	24.0	0.0	
23.09.2023	62.76	55.83	6.93	52.13	46.53	51.19	45.85	5.34	0.54	0.46	0.626	24.0	24.0	0.0	
24.09.2023	62.59	55.79	6.80	53.00	45.98	52.05	45.31	6.74	0.54	0.45	0.693	24.0	24.0	0.0	
25.09.2023	62.98	56.11	6.87	52.40	46.37	51.45	45.68	5.76	0.54	0.46	0.648	24.0	24.0	0.0	
26.09.2023	62.23	55.50	6.73	51.79	46.18	50.87	45.51	5.32	0.54	0.46	0.610	24.0	23.9	0.1	*
27.09.2023	62.25	55.50	6.75	51.87	46.18	50.95	45.52	5.43	0.54	0.46	0.616	24.0	24.0	0.0	
28.09.2023	61.76	55.16	6.60	51.79	46.21	50.88	45.55	5.33	0.54	0.46	0.601	24.0	24.0	0.0	
29.09.2023	62.30	55.58	6.72	51.73	46.08	50.81	45.42	5.39	0.54	0.46	0.611	24.0	24.0	0.0	
30.09.2023	61.46	54.88	6.58	51.64	45.89	50.74	45.25	5.49	0.54	0.46	0.606	24.0	24.0	0.0	
Средние:	61.48	54.92	6.56	---	---	---	---	---	0.54	0.46	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1536.33	1356.09	1509.63	1336.89	172.74	---	---	18.444	720.0	719.5	0.6	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.08.2023	84721.55	74589.59	83281.75	73521.16	9738.05	936.735	35648.2
30.09.2023	86257.88	75945.68	84791.38	74858.05	9910.79	955.179	36368.2
Итого:	1536.33	1356.09	1509.63	1336.89	172.74	18.444	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации