Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД") Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207 Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

## Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
дата	°C	°C	°C	м3	м3	-70	т	т	-70	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	TIC
01.09.2023																
02.09.2023																
03.09.2023																
04.09.2023																
05.09.2023																
06.09.2023																
07.09.2023																
08.09.2023																
09.09.2023																
10.09.2023																
11.09.2023																
12.09.2023																
13.09.2023																
14.09.2023																
15.09.2023																
16.09.2023																
17.09.2023																
18.09.2023																
19.09.2023																
20.09.2023																
21.09.2023																
22.09.2023	0.01	58.14	-58.13	8.53	0.00	200.00	8.53	0.00	200.00	8.53			0.000	34.0	2.0	*
23.09.2023	24.88	24.70	0.18	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	24.97	24.80	0.17	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	25.20	25.06	0.14	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	37.79	33.56	4.23	0.00	1.38	-200.00	0.00	1.38	-200.00	-1.38	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	65.18	40.00	25.18	113.58	115.03	-1.27	111.38	114.16	-2.47	-2.78	7.00	6.00	2.794	24.0	0.0	*
28.09.2023	64.73	40.08	24.65	179.95	181.66	-0.95	176.53	179.70	-1.78	-3.17	7.00	6.00	4.344	23.0	1.0	*
29.09.2023	64.36	41.86	22.50	203.42	205.26	-0.90	199.59	203.56	-1.97	-3.97	7.00	6.00	4.481	24.0	0.0	*
30.09.2023	64.97	42.18	22.79	211.89	213.66	-0.83	207.83	211.87	-1.93	-4.04	7.00	6.00	4.726	24.0	0.0	*
Средние:	41.34	36.71	4.63			-0.44			-0.90		7.00	6.00				
Итого:				717.37	716.99		703.86	710.67		-6.81			16.345	225.0	3.0	

Дата		V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	м3	т	т	т	Гкал	Ч	Ч	
21.09.2	023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	33.4	0.0
30.09.2	023	708.84	716.99	695.33	710.67	-15.34	16.345	201.0	3.0
N	того:	708.84	716.99	695.33	710.67	-15.34	16.345	167.6	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД") Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207 Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

## Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Пото	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
Дата	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	пс
01.09.2023															
02.09.2023															
03.09.2023															
04.09.2023															
05.09.2023															
06.09.2023															
07.09.2023															
08.09.2023															
09.09.2023															
10.09.2023															
11.09.2023															
12.09.2023															
13.09.2023															
14.09.2023															
15.09.2023															
16.09.2023															
17.09.2023															
18.09.2023															
19.09.2023															
20.09.2023															
21.09.2023															
22.09.2023	62.09	58.01	4.08	642.39	435.69	626.43	429.06	197.37			12.963	10.446	34.0	2.0	*
23.09.2023	62.01	57.89	4.12	458.82	24.23	450.75	23.85	426.89	6.00	5.00	24.433	22.553	24.0	0.0	
24.09.2023	61.54	57.55	3.99	455.31	24.24	447.41	23.87	423.54	6.00	5.00	24.043	22.231	24.0	0.0	
25.09.2023															
26.09.2023															
27.09.2023															
28.09.2023															
29.09.2023															
30.09.2023															
Средние:	61.88	57.82	4.06						6.00	5.00					
Итого:				1556.52	484.16	1524.59	476.78	1047.81			61.438	55.229	82.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21.09.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	33.4	0.0
24.09.2023	1556.52	484.16	1524.59	476.78	1047.81	61.438	55.229	82.0	2.0
Итого:	1556.52	484.16	1524.59	476.78	1047.81	61.438	55.229	48.6	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации