

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	23.44	23.40	0.04	5.49	2.07	0.00	5.49	2.07	3.42	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	23.31	23.26	0.05	5.25	1.97	0.00	5.25	1.97	3.28	8.00	6.00	0.000	23.0	1.0	*
03.09.2023	23.44	23.39	0.05	5.49	2.06	0.00	5.49	2.06	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	23.86	23.79	0.07	5.49	2.05	0.00	5.49	2.05	3.44	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	23.68	23.63	0.05	5.47	2.06	0.00	5.47	2.06	3.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	23.74	23.70	0.04	5.49	2.06	0.00	5.49	2.06	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	23.85	23.77	0.08	5.49	2.06	0.00	5.49	2.06	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	23.67	23.61	0.06	5.47	2.05	0.00	5.47	2.05	3.42	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	23.49	23.41	0.08	5.51	2.06	0.00	5.51	2.06	3.45	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	23.42	23.37	0.05	5.49	2.06	0.00	5.49	2.06	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	23.32	23.25	0.07	5.49	2.06	0.00	5.49	2.06	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	23.41	23.37	0.04	5.52	2.05	0.00	5.52	2.05	3.47	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	23.46	23.42	0.04	5.47	2.06	0.00	5.47	2.06	3.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	23.47	23.44	0.03	5.49	2.05	0.00	5.49	2.05	3.44	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	23.52	23.48	0.04	5.48	2.05	0.00	5.48	2.05	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	23.57	23.54	0.03	5.47	2.06	0.00	5.47	2.06	3.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	23.53	23.49	0.04	5.46	2.05	0.00	5.46	2.05	3.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	23.51	23.47	0.04	5.50	2.06	0.00	5.50	2.06	3.44	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	23.07	23.00	0.07	5.49	2.05	0.00	5.49	2.05	3.44	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	22.30	22.21	0.09	5.50	2.06	0.00	5.50	2.06	3.44	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	22.92	22.84	0.08	5.48	2.05	0.00	5.48	2.05	3.43	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	23.25	23.19	0.06	5.46	2.06	0.00	5.46	2.06	3.40	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	23.33	23.25	0.08	5.51	2.05	0.00	5.51	2.05	3.46	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	23.83	23.77	0.06	5.48	2.06	0.00	5.48	2.06	3.42	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	23.86	23.79	0.07	5.51	2.05	0.00	5.51	2.05	3.46	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	23.68	23.61	0.07	5.51	2.06	0.00	5.51	2.06	3.45	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	23.55	25.48	-1.93	5.47	2.18	0.00	5.47	2.18	3.29	8.00	6.00	-0.002	24.0	0.0	*
28.09.2023	58.94	34.79	24.15	16.16	13.52	0.00	15.91	13.45	2.46	8.00	6.00	0.411	24.0	0.0	*
29.09.2023	65.55	38.36	27.19	45.48	43.89	0.00	44.58	43.63	0.95	8.00	6.00	1.210	24.0	0.0	
30.09.2023	64.16	39.73	24.43	56.49	53.07	0.00	55.45	52.67	2.78	8.00	6.00	1.354	24.0	0.0	
Средние:	27.40	24.89	2.51	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	266.06	166.04	0.00	263.87	165.31	98.56	---	---	2.973	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	8182.42	7381.35	0.00	8024.36	7308.58	715.78	160.943	4589.0	8.0
30.09.2023	8448.48	7547.39	0.00	8288.23	7473.89	814.34	163.916	5308.0	9.0
Итого:	266.06	166.04	0.00	263.87	165.31	98.56	2.973	719.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2023	120.07	116.26	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.09.2023	114.29	110.76	5.00	4.00	0.0	24.0	*
03.09.2023	118.87	113.29	5.00	4.00	0.0	24.0	*
04.09.2023	120.29	116.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
05.09.2023	120.35	116.26	5.00	4.00	0.0	24.0	*
06.09.2023	121.18	116.91	5.00	4.00	0.0	24.0	*
07.09.2023	120.71	117.15	5.00	4.00	0.0	24.0	*
08.09.2023	119.98	116.43	5.00	4.00	0.0	24.0	*
09.09.2023	118.70	114.24	5.00	4.00	0.0	24.0	*
10.09.2023	118.36	112.89	5.00	4.00	0.0	24.0	*
11.09.2023	118.27	114.12	5.00	4.00	0.0	24.0	*
12.09.2023	117.58	114.55	5.00	4.00	0.0	24.0	*
13.09.2023	122.97	118.41	5.00	4.00	0.0	24.0	*
14.09.2023	122.23	118.18	5.00	4.00	0.0	24.0	*
15.09.2023	---	---	---	---	---	---	
16.09.2023	---	---	---	---	---	---	
17.09.2023	---	---	---	---	---	---	
18.09.2023	---	---	---	---	---	---	
19.09.2023	---	---	---	---	---	---	
20.09.2023	---	---	---	---	---	---	
21.09.2023	---	---	---	---	---	---	
22.09.2023	---	---	---	---	---	---	
23.09.2023	---	---	---	---	---	---	
24.09.2023	---	---	---	---	---	---	
25.09.2023	---	---	---	---	---	---	
26.09.2023	---	---	---	---	---	---	
27.09.2023	---	---	---	---	---	---	
28.09.2023	---	---	---	---	---	---	
29.09.2023	---	---	---	---	---	---	
30.09.2023	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	5.00	4.00	---	---	
Итого:	1673.85	1615.45	---	---	0.0	336.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2023	26028.12	25246.38	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	4597.0
14.09.2023	27701.97	26861.83	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	4933.0
Итого:	1673.85	1615.45	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	336.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации