

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105369
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	21.91	22.12	-0.21	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	23.0	1.0	*
02.09.2023	22.40	22.58	-0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	23.0	1.0	*
03.09.2023	22.87	23.05	-0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	23.65	23.81	-0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	23.80	23.94	-0.14	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	23.82	23.97	-0.15	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	23.98	24.11	-0.13	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	23.71	23.88	-0.17	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	23.18	23.38	-0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	23.39	23.58	-0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	23.16	23.35	-0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	23.40	23.62	-0.22	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	23.68	23.95	-0.27	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	23.83	24.01	-0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	24.07	24.26	-0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	24.14	24.32	-0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	24.17	24.34	-0.17	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	24.36	26.81	-2.45	0.00	0.74	0.00	-200.00	0.00	0.74	-200.00	-0.74	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	23.87	26.14	-2.27	0.00	0.69	0.00	-200.00	0.00	0.69	-200.00	-0.69	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	23.13	24.88	-1.75	0.00	0.18	0.00	-200.00	0.00	0.18	-200.00	-0.18	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	23.56	25.40	-1.84	0.00	0.16	0.00	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	23.86	25.69	-1.83	0.00	0.25	0.00	-200.00	0.00	0.25	-200.00	-0.25	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	23.68	25.45	-1.77	0.00	0.17	0.00	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	24.13	25.81	-1.68	0.00	0.29	0.00	-200.00	0.00	0.29	-200.00	-0.29	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	24.60	26.20	-1.60	0.00	0.13	0.00	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	52.59	45.86	6.73	24.23	24.75	0.00	-2.12	23.90	24.49	-2.44	-0.59	7.00	6.00	0.160	24.0	0.0	*
27.09.2023	67.96	52.28	15.68	78.31	79.55	0.00	-1.57	76.68	78.57	-2.43	-1.89	7.00	6.00	1.203	24.0	0.0	*
28.09.2023	68.84	36.15	32.69	36.28	36.48	0.00	-0.55	35.50	36.29	-2.20	-0.79	7.00	6.00	1.161	24.0	0.0	*
29.09.2023	67.34	41.70	25.64	129.65	130.17	0.00	-0.40	127.02	129.07	-1.60	-2.05	7.00	6.00	3.254	24.0	0.0	*
30.09.2023	67.06	45.07	21.99	186.97	188.16	0.00	-0.63	183.18	186.33	-1.70	-3.15	7.00	6.00	4.027	24.0	0.0	*
Средние:	30.47	27.66	2.81	---	---	---	-53.51	---	---	-53.68	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	455.44	461.72	0.00	---	446.28	457.36	---	-11.08	---	---	9.805	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	52578.27	52824.84	0.00	50258.05	51187.82	-929.77	1177.103	8146.0	168.0
30.09.2023	53033.71	53286.56	0.00	50704.33	51645.18	-940.85	1186.908	8864.0	170.0
Итого:	455.44	461.72	0.00	446.28	457.36	-11.08	9.805	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105369
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	58.96	48.36	10.60	57.04	47.94	56.11	47.45	8.66	6.00	5.00	0.969	0.376	23.0	1.0	*
02.09.2023	58.26	47.93	10.33	57.02	47.88	56.15	47.42	8.73	6.00	5.00	0.955	0.377	23.0	1.0	*
03.09.2023	58.53	48.43	10.10	61.38	50.06	60.40	49.58	10.82	6.00	5.00	1.081	0.473	24.0	0.0	
04.09.2023	58.31	48.42	9.89	61.27	50.09	60.31	49.61	10.70	6.00	5.00	1.062	0.465	24.0	0.0	
05.09.2023	58.05	48.21	9.84	60.69	50.11	59.75	49.63	10.12	6.00	5.00	1.026	0.439	24.0	0.0	
06.09.2023	56.53	47.11	9.42	61.17	50.15	60.23	49.70	10.53	6.00	5.00	1.012	0.447	24.0	0.0	
07.09.2023	54.85	46.41	8.44	64.24	50.40	63.33	49.91	13.42	6.00	5.00	1.089	0.534	24.0	0.0	
08.09.2023	57.59	48.08	9.51	60.93	51.21	60.00	50.73	9.27	6.00	5.00	0.970	0.398	24.0	0.0	
09.09.2023	57.69	48.24	9.45	64.22	51.46	63.26	50.95	12.31	6.00	5.00	1.130	0.535	24.0	0.0	
10.09.2023	58.59	48.81	9.78	63.18	52.20	62.15	51.65	10.50	6.00	5.00	1.069	0.465	24.0	0.0	
11.09.2023	58.93	48.97	9.96	62.44	51.92	61.42	51.38	10.04	6.00	5.00	1.054	0.445	24.0	0.0	
12.09.2023	58.75	48.81	9.94	61.64	51.53	60.67	51.00	9.67	6.00	5.00	1.025	0.425	24.0	0.0	
13.09.2023	58.54	48.81	9.73	61.73	51.54	60.74	51.03	9.71	6.00	5.00	1.017	0.425	24.0	0.0	
14.09.2023	58.49	48.78	9.71	62.87	51.39	61.89	50.90	10.99	6.00	5.00	1.080	0.482	24.0	0.0	
15.09.2023	58.74	49.06	9.68	61.15	51.40	60.21	50.91	9.30	6.00	5.00	0.995	0.411	24.0	0.0	
16.09.2023	58.79	48.98	9.81	60.50	50.40	59.55	49.92	9.63	6.00	5.00	1.008	0.424	24.0	0.0	
17.09.2023	58.48	48.82	9.66	62.83	50.43	61.87	49.95	11.92	6.00	5.00	1.121	0.526	24.0	0.0	
18.09.2023	59.26	49.21	10.05	60.84	50.64	59.87	50.14	9.73	6.00	5.00	1.030	0.433	24.0	0.0	
19.09.2023	59.93	49.48	10.45	60.65	50.72	59.66	50.19	9.47	6.00	5.00	1.047	0.422	24.0	0.0	
20.09.2023	61.25	50.45	10.80	62.18	51.23	61.13	50.64	10.49	6.00	5.00	1.137	0.475	24.0	0.0	
21.09.2023	59.88	49.34	10.54	60.43	50.01	59.45	49.53	9.92	6.00	5.00	1.065	0.442	24.0	0.0	
22.09.2023	60.40	49.74	10.66	60.67	49.77	59.67	49.29	10.38	6.00	5.00	1.099	0.467	24.0	0.0	
23.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	58.58	48.66	9.93	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1349.07	1112.48	1327.82	1101.51	226.31	---	---	23.041	9.886	526.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2023	19276.68	15401.90	17679.83	14208.89	3470.94	342.316	151.252	7788.0	526.0
22.09.2023	20625.75	16514.38	19007.65	15310.40	3697.25	365.357	161.138	8314.0	528.0
Итого:	1349.07	1112.48	1327.82	1101.51	226.31	23.041	9.886	526.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1а (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105369

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	21.91	22.12	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	23.0	1.0	*
02.09.2023	22.40	22.58	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	23.0	1.0	*
03.09.2023	22.87	23.05	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	23.65	23.81	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	23.80	23.94	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	23.82	23.97	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	23.98	24.11	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	23.71	23.88	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	23.18	23.38	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	23.39	23.58	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	23.16	23.35	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	23.40	23.62	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	23.68	23.95	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	23.83	24.01	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	24.07	24.26	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	24.14	24.32	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	24.17	24.34	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	24.36	26.81	-2.45	0.00	0.74	0.00	0.00	0.74	-0.74	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	23.87	26.14	-2.27	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69	-0.69	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	23.13	24.88	-1.75	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	-0.18	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	23.56	25.40	-1.84	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	-0.16	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	23.86	25.69	-1.83	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	-0.25	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	23.68	25.45	-1.77	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	-0.17	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	24.13	25.81	-1.68	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	-0.29	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	24.60	26.20	-1.60	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	-0.13	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	52.59	45.86	6.73	24.23	24.75	0.00	23.90	24.49	-0.59	7.00	6.00	0.160	24.0	0.0	*
27.09.2023	67.96	52.28	15.68	78.31	79.55	0.00	76.68	78.57	-1.89	7.00	6.00	1.203	24.0	0.0	*
28.09.2023	68.84	36.15	32.69	36.28	36.48	0.00	35.50	36.29	-0.79	7.00	6.00	1.161	24.0	0.0	*
29.09.2023	67.34	41.70	25.64	129.65	130.17	0.00	127.02	129.07	-2.05	7.00	6.00	3.254	24.0	0.0	*
30.09.2023	67.06	45.07	21.99	186.97	188.16	0.00	183.18	186.33	-3.15	7.00	6.00	4.027	24.0	0.0	
Средние:	30.47	27.66	2.81	---	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	455.44	461.72	0.00	446.28	457.36	-11.08	---	---	9.805	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	52578.27	52824.84	0.00	50258.05	51187.82	-929.77	1177.103	8146.0	168.0
30.09.2023	53033.71	53286.56	0.00	50704.33	51645.18	-940.85	1186.908	8864.0	170.0
Итого:	455.44	461.72	0.00	446.28	457.36	-11.08	9.805	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1а (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105369

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	58.96	48.36	10.60	57.04	47.94	56.11	47.45	8.66	6.00	5.00	0.969	0.376	23.0	1.0	*
02.09.2023	58.26	47.93	10.33	57.02	47.88	56.15	47.42	8.73	6.00	5.00	0.955	0.377	23.0	1.0	*
03.09.2023	58.53	48.43	10.10	61.38	50.06	60.40	49.58	10.82	6.00	5.00	1.081	0.473	24.0	0.0	
04.09.2023	58.31	48.42	9.89	61.27	50.09	60.31	49.61	10.70	6.00	5.00	1.062	0.465	24.0	0.0	
05.09.2023	58.05	48.21	9.84	60.69	50.11	59.75	49.63	10.12	6.00	5.00	1.026	0.439	24.0	0.0	
06.09.2023	56.53	47.11	9.42	61.17	50.15	60.23	49.70	10.53	6.00	5.00	1.012	0.447	24.0	0.0	
07.09.2023	54.85	46.41	8.44	64.24	50.40	63.33	49.91	13.42	6.00	5.00	1.089	0.534	24.0	0.0	
08.09.2023	57.59	48.08	9.51	60.93	51.21	60.00	50.73	9.27	6.00	5.00	0.970	0.398	24.0	0.0	
09.09.2023	57.69	48.24	9.45	64.22	51.46	63.26	50.95	12.31	6.00	5.00	1.130	0.535	24.0	0.0	
10.09.2023	58.59	48.81	9.78	63.18	52.20	62.15	51.65	10.50	6.00	5.00	1.069	0.465	24.0	0.0	
11.09.2023	58.93	48.97	9.96	62.44	51.92	61.42	51.38	10.04	6.00	5.00	1.054	0.445	24.0	0.0	
12.09.2023	58.75	48.81	9.94	61.64	51.53	60.67	51.00	9.67	6.00	5.00	1.025	0.425	24.0	0.0	
13.09.2023	58.54	48.81	9.73	61.73	51.54	60.74	51.03	9.71	6.00	5.00	1.017	0.425	24.0	0.0	
14.09.2023	58.49	48.78	9.71	62.87	51.39	61.89	50.90	10.99	6.00	5.00	1.080	0.482	24.0	0.0	
15.09.2023	58.74	49.06	9.68	61.15	51.40	60.21	50.91	9.30	6.00	5.00	0.995	0.411	24.0	0.0	
16.09.2023	58.79	48.98	9.81	60.50	50.40	59.55	49.92	9.63	6.00	5.00	1.008	0.424	24.0	0.0	
17.09.2023	58.48	48.82	9.66	62.83	50.43	61.87	49.95	11.92	6.00	5.00	1.121	0.526	24.0	0.0	
18.09.2023	59.26	49.21	10.05	60.84	50.64	59.87	50.14	9.73	6.00	5.00	1.030	0.433	24.0	0.0	
19.09.2023	59.93	49.48	10.45	60.65	50.72	59.66	50.19	9.47	6.00	5.00	1.047	0.422	24.0	0.0	
20.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	58.28	48.47	9.81	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	1165.79	961.47	1147.57	952.05	195.52	---	---	19.740	8.502	454.0	2.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2023	19276.68	15401.90	17679.83	14208.89	3470.94	342.316	151.252	7788.0	526.0
19.09.2023	20442.47	16363.37	18827.40	15160.94	3666.46	362.056	159.754	8242.0	528.0
Итого:	1165.79	961.47	1147.57	952.05	195.52	19.740	8.502	454.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации