

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 373693
Обратка: ПРЭМ SN 373712

Датчик температуры: КТСП-Н SN 21555г
КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.09.2023	-0.01	-6.64	6.63	460.66	460.46	0.04	457.75	457.97	-0.05	-0.22	-99.79	210.64	1.285	34.0	24.0	*
07.09.2023	22.66	22.41	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	22.73	22.47	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	22.63	22.28	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	22.60	22.38	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	22.26	21.89	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	22.58	22.04	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	22.46	22.02	0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	22.59	22.03	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	22.54	21.90	0.64	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	22.83	22.17	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	22.78	22.18	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	22.78	21.81	0.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	22.57	21.58	0.99	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	21.29	20.70	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	22.04	21.69	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	22.54	22.04	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	22.20	22.28	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	22.68	22.55	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	23.15	22.82	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	36.64	33.46	3.18	334.70	334.94	-0.07	332.60	333.21	-0.18	-0.61	7.00	7.00	1.056	24.0	0.0	*
27.09.2023	36.40	33.29	3.11	540.11	539.73	0.07	536.80	536.99	-0.04	-0.19	7.00	7.00	1.663	24.0	0.0	
28.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.09.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	22.77	21.79	0.98	---	---	0.00	---	---	-0.01	---	2.15	16.26	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1335.52	1335.18	---	1327.20	1328.22	---	-1.02	---	---	4.004	538.0	24.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
05.09.2023	-460.66	-460.46	-457.75	-457.97	0.22	-1.285	-24.0	-24.0
27.09.2023	874.86	874.72	869.45	870.25	-0.80	2.719	514.0	0.0
Итого:	1335.52	1335.18	1327.20	1328.22	-1.02	4.004	538.0	24.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 373693
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555r

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
02.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
03.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
04.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
05.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
06.09.2023	61.03	2.32	2.28	233.61	0.133	34.0	24.0	*
07.09.2023	61.16	1.52	1.50	7.00	0.084	24.0	0.0	
08.09.2023	59.97	1.52	1.49	7.00	0.082	24.0	0.0	
09.09.2023	60.36	1.51	1.49	7.00	0.082	24.0	0.0	
10.09.2023	60.89	1.54	1.52	7.00	0.085	24.0	0.0	
11.09.2023	60.52	1.55	1.52	7.00	0.085	24.0	0.0	
12.09.2023	61.07	1.54	1.51	7.00	0.085	24.0	0.0	
13.09.2023	60.08	1.53	1.51	7.00	0.083	24.0	0.0	
14.09.2023	60.69	1.52	1.49	7.00	0.083	24.0	0.0	
15.09.2023	60.86	1.51	1.48	7.00	0.083	24.0	0.0	
16.09.2023	62.07	1.46	1.43	7.00	0.082	24.0	0.0	
17.09.2023	61.05	1.64	1.61	7.00	0.091	24.0	0.0	
18.09.2023	60.71	1.59	1.56	7.00	0.087	24.0	0.0	
19.09.2023	60.89	1.56	1.53	7.00	0.085	24.0	0.0	
20.09.2023	61.90	1.55	1.52	7.00	0.087	24.0	0.0	
21.09.2023	62.00	1.53	1.51	7.00	0.086	24.0	0.0	
22.09.2023	62.29	1.53	1.51	7.00	0.087	24.0	0.0	
23.09.2023	62.48	1.53	1.51	7.00	0.087	24.0	0.0	
24.09.2023	62.33	1.52	1.49	7.00	0.086	24.0	0.0	
25.09.2023	62.71	1.53	1.50	7.00	0.087	24.0	0.0	
26.09.2023	61.97	1.52	1.49	7.00	0.085	24.0	0.0	
27.09.2023	62.01	1.52	1.50	7.00	0.085	24.0	0.0	
28.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
29.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
30.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	61.32	---	---	17.30	---	---	---	
Итого:	---	34.50	33.96	---	1.918	538.0	24.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
05.09.2023	-1.71	-1.69	-0.100	-24.0	-24.0
27.09.2023	32.79	32.27	1.818	514.0	0.0
Итого:	34.50	33.96	1.918	538.0	24.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
