

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 374520
Обратка: ПРЭМ SN 373682

Датчик температуры: КТС-Б SN 31886г
КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	21.14	21.06	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	21.56	21.42	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	22.00	21.90	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	24.73	22.37	2.36	1.54	1.46	5.33	1.54	1.46	5.33	0.08	7.00	7.00	0.004	24.0	0.0	*
05.09.2023	22.63	22.28	0.35	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	22.75	22.69	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	23.03	22.68	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	22.86	22.56	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	22.97	22.51	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	22.43	22.54	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	22.65	22.52	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	22.65	22.43	0.22	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	22.84	22.61	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	22.49	20.94	1.55	0.18	0.19	-5.41	0.18	0.19	-5.41	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	23.23	23.21	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	23.13	23.22	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	23.29	23.02	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	22.49	22.16	0.33	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	21.61	21.54	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	22.52	20.42	2.10	0.82	0.86	-4.76	0.82	0.86	-4.76	-0.04	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	20.63	23.40	-2.77	1.49	1.22	19.93	1.49	1.22	19.93	0.27	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	20.19	23.36	-3.17	0.89	0.67	28.21	0.89	0.67	28.21	0.22	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	21.25	23.59	-2.34	0.95	0.66	36.02	0.95	0.66	36.02	0.29	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	22.82	23.48	-0.66	0.57	0.32	56.18	0.57	0.32	56.18	0.25	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	34.56	37.15	-2.59	303.77	294.07	3.25	302.11	292.16	3.35	9.95	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	33.91	36.49	-2.58	268.95	259.37	3.63	267.50	257.76	3.71	9.74	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2023	35.41	35.55	-0.14	483.66	466.95	3.52	480.86	464.19	3.53	16.67	7.00	7.00	0.503	24.0	0.0	*
29.09.2023	36.64	34.39	2.25	476.60	460.39	3.46	473.63	457.90	3.38	15.73	7.00	7.00	1.065	24.0	0.0	*
30.09.2023	36.40	34.11	2.29	466.96	450.97	3.48	464.08	448.57	3.40	15.51	7.00	7.00	1.062	24.0	0.0	*
Средние:	24.57	24.60	-0.03	---	---	-14.91	---	---	-14.90	---	7.00	7.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	2006.38	1937.16	---	1994.62	1925.99	---	68.63	---	---	2.634	720.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	95385.45	92039.52	93941.66	90989.03	2952.63	710.573	8099.0	14.0
30.09.2023	2006.59	1937.37	1994.83	1926.20	68.63	2.634	779.0	866.0
Итого:	-93378.86	-90102.15	-91946.83	-89062.83	-2884.00	-707.939	-7320.0	852.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	59.13	54.26	4.87	0.00	5.57	0.00	5.57	-5.57	7.00	7.00	-0.249	-0.249	24.0	0.0	*
02.09.2023	61.68	56.31	5.37	0.00	5.57	0.00	5.57	-5.57	7.00	7.00	-0.260	-0.260	24.0	0.0	*
03.09.2023	59.93	54.91	5.02	0.00	5.50	0.00	5.50	-5.50	7.00	7.00	-0.248	-0.248	24.0	0.0	*
04.09.2023	60.51	55.46	5.05	0.00	5.77	0.00	5.77	-5.77	7.00	7.00	-0.267	-0.267	24.0	0.0	*
05.09.2023	60.75	55.64	5.11	0.00	5.50	0.00	5.50	-5.50	7.00	7.00	-0.255	-0.255	24.0	0.0	*
06.09.2023	61.35	56.24	5.11	0.00	5.77	0.00	5.77	-5.77	7.00	7.00	-0.273	-0.273	24.0	0.0	*
07.09.2023	60.91	55.87	5.04	0.00	5.61	0.00	5.61	-5.61	7.00	7.00	-0.260	-0.260	24.0	0.0	*
08.09.2023	59.73	54.90	4.83	0.00	5.25	0.00	5.25	-5.25	7.00	7.00	-0.237	-0.237	24.0	0.0	*
09.09.2023	60.12	55.18	4.94	0.00	5.90	0.00	5.90	-5.90	7.00	7.00	-0.276	-0.276	24.0	0.0	*
10.09.2023	60.79	55.78	5.01	0.00	5.89	0.00	5.89	-5.89	7.00	7.00	-0.274	-0.274	24.0	0.0	*
11.09.2023	60.36	55.44	4.92	0.00	5.94	0.00	5.94	-5.94	7.00	7.00	-0.275	-0.275	24.0	0.0	*
12.09.2023	60.80	55.73	5.07	0.00	5.83	0.00	5.83	-5.83	7.00	7.00	-0.270	-0.270	24.0	0.0	*
13.09.2023	59.79	55.06	4.73	0.00	5.26	0.00	5.26	-5.26	7.00	7.00	-0.240	-0.240	24.0	0.0	*
14.09.2023	60.43	55.38	5.05	0.00	5.79	0.00	5.79	-5.79	7.00	7.00	-0.269	-0.269	24.0	0.0	*
15.09.2023	60.64	55.49	5.15	0.00	5.52	0.00	5.52	-5.52	7.00	7.00	-0.254	-0.254	24.0	0.0	*
16.09.2023	61.82	58.60	3.22	0.00	5.80	0.00	5.80	-5.80	7.00	7.00	-0.287	-0.287	24.0	0.0	*
17.09.2023	60.70	56.38	4.32	0.00	6.31	0.00	6.31	-6.31	7.00	7.00	-0.301	-0.301	24.0	0.0	*
18.09.2023	60.41	55.91	4.50	0.00	6.71	0.00	6.71	-6.71	7.00	7.00	-0.319	-0.319	24.0	0.0	*
19.09.2023	60.58	55.85	4.73	0.00	6.26	0.00	6.26	-6.26	7.00	7.00	-0.294	-0.294	24.0	0.0	*
20.09.2023	61.61	56.75	4.86	0.00	5.90	0.00	5.90	-5.90	7.00	7.00	-0.282	-0.282	24.0	0.0	*
21.09.2023	61.70	56.75	4.95	0.00	5.93	0.00	5.93	-5.93	7.00	7.00	-0.284	-0.284	24.0	0.0	*
22.09.2023	62.01	56.99	5.02	0.00	6.31	0.00	6.31	-6.31	7.00	7.00	-0.305	-0.305	24.0	0.0	*
23.09.2023	62.21	57.15	5.06	0.00	6.08	0.00	6.08	-6.08	7.00	7.00	-0.294	-0.294	24.0	0.0	*
24.09.2023	62.03	57.04	4.99	0.00	6.02	0.00	6.02	-6.02	7.00	7.00	-0.291	-0.291	24.0	0.0	*
25.09.2023	62.41	57.45	4.96	0.00	6.27	0.00	6.27	-6.27	7.00	7.00	-0.306	-0.306	24.0	0.0	*
26.09.2023	61.72	56.73	4.99	0.00	6.07	0.00	6.07	-6.07	7.00	7.00	-0.291	-0.291	24.0	0.0	*
27.09.2023	61.74	56.72	5.02	0.00	6.23	0.00	6.23	-6.23	7.00	7.00	-0.298	-0.298	24.0	0.0	*
28.09.2023	61.26	56.56	4.70	0.00	5.93	0.00	5.93	-5.93	7.00	7.00	-0.282	-0.282	24.0	0.0	*
29.09.2023	61.81	56.82	4.99	0.00	6.16	0.00	6.16	-6.16	7.00	7.00	-0.296	-0.296	24.0	0.0	*
30.09.2023	60.97	56.08	4.89	0.00	5.97	0.00	5.97	-5.97	7.00	7.00	-0.281	-0.281	24.0	0.0	*
Средние:	61.00	56.11	4.88	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	176.62	0.00	176.62	-176.62	---	---	-8.318	-8.318	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2023	787.07	150.69	759.91	147.30	612.61	29.610	25.208	6084.0	2029.0
30.09.2023	0.22	189.84	0.22	189.84	-189.62	-8.880	-8.881	779.0	866.0
Итого:	-786.85	39.15	-759.69	42.54	-802.23	-38.490	-34.089	-5305.0	-1163.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации