

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 414767

Подача:

ПРЭМ SN 414576

Обратка:

Датчик температуры:

КТС-Б SN 31896г

КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	18.92	19.10	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	19.69	19.86	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	20.18	20.34	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	19.96	20.38	-0.42	0.57	1.32	-79.37	0.57	1.32	-79.37	-0.75	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	21.07	21.10	-0.03	0.00	0.07	-200.00	0.00	0.07	-200.00	-0.07	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	20.86	21.16	-0.30	0.00	0.04	-200.00	0.00	0.04	-200.00	-0.04	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	20.96	21.31	-0.35	0.00	0.03	-200.00	0.00	0.03	-200.00	-0.03	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	20.75	21.03	-0.28	0.00	0.06	-200.00	0.00	0.06	-200.00	-0.06	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	20.99	21.23	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	20.84	21.29	-0.45	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	20.83	20.87	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	20.74	20.76	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	20.77	20.96	-0.19	0.00	0.03	-200.00	0.00	0.03	-200.00	-0.03	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	20.81	20.92	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	20.71	20.45	0.26	0.12	0.23	-62.86	0.12	0.23	-62.86	-0.11	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	20.87	21.00	-0.13	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	20.78	20.94	-0.16	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	20.78	20.82	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	20.25	20.20	0.05	0.00	0.03	-200.00	0.00	0.03	-200.00	-0.03	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	19.93	19.57	0.36	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	20.42	20.49	-0.07	0.52	0.58	-10.91	0.52	0.58	-10.91	-0.06	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	23.95	29.78	-5.83	1.09	1.25	-13.68	1.09	1.25	-13.68	-0.16	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	23.98	31.12	-7.14	0.90	1.07	-17.26	0.90	1.07	-17.26	-0.17	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	24.43	31.38	-6.95	0.91	1.09	-18.00	0.91	1.09	-18.00	-0.18	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	24.44	31.60	-7.16	0.92	1.12	-19.61	0.92	1.12	-19.61	-0.20	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	36.90	34.19	2.71	191.06	193.31	-1.17	189.84	192.26	-1.27	-2.42	7.00	7.00	0.518	24.0	0.0	*
27.09.2023	36.52	34.38	2.14	382.44	385.71	-0.85	380.09	383.57	-0.91	-3.48	7.00	7.00	0.814	24.0	0.0	*
28.09.2023	36.52	34.40	2.12	516.46	519.10	-0.51	513.27	516.22	-0.57	-2.95	7.00	7.00	1.088	24.0	0.0	*
29.09.2023	36.58	34.37	2.21	494.32	496.79	-0.50	491.23	494.08	-0.58	-2.85	7.00	7.00	1.080	24.0	0.0	*
30.09.2023	36.34	34.03	2.31	464.53	466.72	-0.47	461.65	464.25	-0.56	-2.60	7.00	7.00	1.066	24.0	0.0	*
Средние:	23.69	24.30	-0.61	---	---	-74.17	---	---	-74.19	---	7.00	7.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	2053.84	2068.60	---	2041.11	2057.35	---	-16.24	---	---	4.566	720.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.000	349.0	815.0
30.09.2023	2053.84	2068.61	2041.11	2057.36	-16.25	4.566	1069.0	815.0
Итого:	2053.84	2068.60	2041.11	2057.35	-16.24	4.566	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	56.54	53.69	46.09	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
02.09.2023	59.06	53.03	45.95	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
03.09.2023	57.44	53.12	45.39	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
04.09.2023	58.03	52.62	45.45	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
05.09.2023	58.24	52.58	45.32	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
06.09.2023	58.79	51.81	45.22	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
07.09.2023	58.37	51.69	45.10	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
08.09.2023	57.23	51.61	44.90	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
09.09.2023	57.59	51.67	44.81	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
10.09.2023	58.23	52.21	45.02	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
11.09.2023	57.80	51.93	44.96	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
12.09.2023	58.15	50.74	44.62	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
13.09.2023	57.24	51.56	44.86	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
14.09.2023	57.81	50.32	43.60	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
15.09.2023	57.77	48.75	42.33	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
16.09.2023	53.56	7.35	0.16	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
17.09.2023	56.28	7.84	0.16	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
18.09.2023	56.88	34.46	26.83	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
19.09.2023	57.92	51.63	44.40	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
20.09.2023	58.90	50.80	44.14	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
21.09.2023	59.01	50.97	43.65	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
22.09.2023	59.30	50.33	43.63	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
23.09.2023	59.49	50.31	43.51	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
24.09.2023	59.37	51.10	43.09	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
25.09.2023	59.72	50.26	43.46	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
26.09.2023	59.04	50.27	43.31	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
27.09.2023	59.12	50.25	43.30	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
28.09.2023	58.66	50.12	43.22	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
29.09.2023	59.16	49.63	43.20	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
30.09.2023	58.40	49.35	43.02	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
Средние:	58.10	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	1431.98	1222.68	---	---	442450.94	442450.94	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2023	645.70	556.67	0.00	0.00	0.00	-1288490.189	-1288490.189	0.0	1164.0
30.09.2023	2077.68	1779.35	0.00	0.00	0.00	-1073741.824	-1073741.824	0.0	1884.0
Итого:	1431.98	1222.68	0.00	0.00	0.00	214748.365	214748.365	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации