

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590
Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 750х
КТСП-Н SN 750г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tх	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°С	
01.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.09.2023	19.11	18.73	0.39	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	---	1.11	1.15	6.74	0.000	12.0	0.0	0.00	
17.09.2023	19.54	19.07	0.47	0.00	0.00	17.05	0.00	0.00	---	1.12	1.16	6.73	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.09.2023	19.53	19.14	0.39	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	---	1.12	1.17	6.72	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.09.2023	24.82	26.04	-1.22	1.05	0.47	16.38	1.04	0.46	76.92	1.62	1.67	6.72	0.001	24.0	0.0	0.00	*
20.09.2023	21.22	26.54	-5.32	2.22	1.89	16.65	2.21	1.88	16.34	2.75	2.80	6.72	0.003	24.0	0.0	0.00	*
21.09.2023	19.24	22.26	-3.02	5.84	5.52	16.09	5.83	5.51	5.58	3.10	3.14	6.71	0.000	24.0	0.0	0.00	*
22.09.2023	19.21	21.20	-2.00	0.28	0.24	16.85	0.28	0.24	15.34	3.15	3.20	6.71	0.000	24.0	0.0	0.00	*
23.09.2023	19.38	22.09	-2.70	2.93	2.85	18.12	2.93	2.85	2.74	3.19	3.24	6.71	0.000	24.0	0.0	0.00	*
24.09.2023	19.24	21.80	-2.56	4.08	4.02	17.21	4.08	4.01	1.57	3.11	3.16	6.71	0.000	24.0	0.0	0.00	*
25.09.2023	19.34	21.83	-2.49	1.55	1.50	21.55	1.55	1.49	3.74	3.14	3.18	6.70	0.000	24.0	0.0	0.00	*
26.09.2023	19.68	21.18	-1.49	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	-200.00	3.16	3.20	6.71	0.000	24.0	0.0	0.00	*
27.09.2023	19.58	19.95	-0.37	0.00	0.00	19.75	0.00	0.00	---	3.20	3.24	6.70	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.09.2023	37.41	34.90	2.51	401.88	398.33	16.47	399.42	396.23	0.80	3.46	3.18	6.71	1.006	24.0	0.0	0.00	*
29.09.2023	37.72	35.53	2.20	816.68	809.97	18.63	811.48	805.53	0.74	4.00	3.41	6.58	1.792	24.0	0.0	0.00	*
30.09.2023	37.71	35.57	2.13	819.79	814.25	19.07	814.65	809.73	0.61	3.91	3.32	6.69	1.744	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	23.52	24.39	-0.87	---	---	---	---	---	-5.04	2.74	2.68	6.70	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	2056.29	2039.04	258.73	2043.48	2027.93	---	---	---	---	4.546	348.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
15.09.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
30.09.2023	2056.29	2039.04	258.73	2043.48	2027.93	0.00	0.00	4.546	0.000	0.000	348.0	0.0
Итого:	2056.29	2039.04	258.73	2043.48	2027.93	0.00	0.00	4.546	0.000	0.000	348.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qтв ГКал	ВНР ч	ВОС ч	tx °C	НС
01.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
03.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
04.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
05.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
06.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
07.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
08.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.09.2023	62.80	0.00	0.00	6.05	0.000	12.0	0.0	5.00	
17.09.2023	62.02	0.00	0.00	6.05	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.09.2023	62.25	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.09.2023	62.29	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.09.2023	62.27	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.09.2023	62.50	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.09.2023	62.42	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.09.2023	62.55	0.00	0.00	6.05	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.09.2023	62.52	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.09.2023	62.64	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.09.2023	62.48	0.00	0.00	6.05	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.09.2023	62.52	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.09.2023	62.12	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.09.2023	58.49	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.09.2023	62.29	0.00	0.00	6.06	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	62.15	---	---	6.06	---	---	---	5.00	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	348.0	0.0	---	

Дата	V1 м3	M1 т	dM т	Qтв ГКал	Q12 ГКал	Qг ГКал	ВНР ч	ВОС ч
15.09.2023	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
30.09.2023	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	348.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	348.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
