

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 331719
Обратка: ПРЭМ SN 334106

Датчик температуры: КТСП-Н SN 37134г
КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	21.19	21.14	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	20.81	20.79	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	20.82	20.76	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	20.98	20.92	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	20.93	20.88	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	20.97	20.90	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	21.24	21.19	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	21.25	21.23	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	21.38	21.34	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	21.25	21.18	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	21.16	21.14	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	21.21	21.08	0.13	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	21.17	21.03	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	21.19	21.06	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	22.0	2.0	*
15.09.2023	21.23	21.11	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	20.89	20.84	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	20.47	20.44	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	20.48	20.44	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	20.49	20.47	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	19.98	19.91	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	20.60	20.51	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	20.94	20.92	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	20.90	20.81	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	21.19	21.11	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	21.41	21.33	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	21.32	21.24	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	26.26	25.30	0.96	159.35	160.34	-0.62	158.86	159.89	-0.65	-1.03	6.00	4.50	0.161	24.0	0.0	*
28.09.2023	26.99	26.05	0.94	281.71	284.70	-1.06	280.78	283.85	-1.09	-3.07	6.00	4.50	0.272	24.0	0.0	
29.09.2023	27.69	26.58	1.11	284.73	285.31	-0.20	283.76	284.39	-0.22	-0.63	6.00	4.50	0.324	24.0	0.0	
30.09.2023	29.17	27.63	1.54	274.39	274.31	0.03	273.34	273.35	0.00	-0.01	6.00	4.50	0.428	24.0	0.0	
Средние:	21.85	21.64	0.21	---	---	-6.73	---	---	-6.73	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1000.18	1004.67	---	996.74	1001.49	---	-4.75	---	---	1.185	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	48502.85	48119.83	47790.30	47669.97	120.33	547.496	8310.0	489.0
30.09.2023	49503.03	49124.50	48787.04	48671.46	115.58	548.681	9028.0	491.0
Итого:	1000.18	1004.67	996.74	1001.49	-4.75	1.185	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	42.67	4.81	4.81	7.50	0.181	24.0	0.0	*
02.09.2023	43.91	3.64	3.64	7.50	0.142	24.0	0.0	*
03.09.2023	41.16	5.90	5.90	7.50	0.215	24.0	0.0	*
04.09.2023	50.74	5.45	5.40	7.50	0.249	24.0	0.0	*
05.09.2023	58.49	4.66	4.63	7.50	0.247	24.0	0.0	*
06.09.2023	56.26	4.94	4.89	7.50	0.249	24.0	0.0	*
07.09.2023	58.05	5.26	5.23	7.50	0.277	24.0	0.0	*
08.09.2023	58.07	5.30	5.25	7.50	0.277	24.0	0.0	*
09.09.2023	58.58	5.14	5.08	7.50	0.270	24.0	0.0	*
10.09.2023	59.18	6.36	6.27	7.50	0.339	24.0	0.0	*
11.09.2023	58.63	5.01	4.96	7.50	0.264	24.0	0.0	*
12.09.2023	58.24	5.68	5.64	7.50	0.298	24.0	0.0	*
13.09.2023	58.47	5.19	5.14	7.50	0.274	24.0	0.0	*
14.09.2023	58.44	4.83	4.79	7.50	0.258	24.0	0.0	*
15.09.2023	42.29	4.61	4.60	7.50	0.172	24.0	0.0	*
16.09.2023	19.69	3.08	3.08	7.50	0.045	24.0	0.0	*
17.09.2023	19.58	3.46	3.46	7.50	0.051	24.0	0.0	*
18.09.2023	58.91	6.06	5.98	7.50	0.323	24.0	0.0	*
19.09.2023	58.31	6.08	5.99	7.50	0.318	24.0	0.0	*
20.09.2023	58.08	5.10	5.06	7.50	0.269	24.0	0.0	*
21.09.2023	58.08	4.90	4.87	7.50	0.259	24.0	0.0	*
22.09.2023	57.82	4.52	4.49	7.50	0.239	24.0	0.0	*
23.09.2023	58.04	6.08	6.02	7.50	0.318	24.0	0.0	*
24.09.2023	58.60	5.60	5.53	7.50	0.297	24.0	0.0	*
25.09.2023	58.56	5.70	5.65	7.50	0.303	24.0	0.0	*
26.09.2023	58.31	5.69	5.65	7.50	0.301	24.0	0.0	*
27.09.2023	57.91	5.14	5.11	7.50	0.273	24.0	0.0	*
28.09.2023	58.23	6.02	5.95	7.50	0.315	24.0	0.0	*
29.09.2023	57.68	5.19	5.16	7.50	0.274	24.0	0.0	*
30.09.2023	57.88	4.86	4.80	7.50	0.254	24.0	0.0	*
Средние:	53.30	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	154.26	153.03	---	7.551	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	2173.25	2146.05	111.916	8314.0	2.0
30.09.2023	2327.51	2299.08	119.467	9034.0	2.0
Итого:	154.26	153.03	7.551	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации