Отчет о суточных параметрах (01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579

Точка измерения: ТВ1 (окончание ОЗП 2023); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 384001 Обратка: ΠΡЭΜ SN 389814 Датчик температуры: КТС-Б SN 1218348г КТС-Б SN 1218348x

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| скена изпер | | t2 | dt | V1 | | | M1 | M2 | | Me | P1 | P2 | 00 | BHP | BOC | |
|-------------|----------|-------|------|-------------|----------|-------|---------|------------------------|-------|---------|--------|--------|------------|-------|-----------------|----------|
| Дата | t1 °C | °C | °C | M3 | V2 м3 | % | M1 T | I ^V I∠ T | % | Мг | кг/см2 | кг/см2 | Qo Гкал | Ч | <u>вос</u> ч | HC |
| 01.10.2023 | 37.15 | 34.74 | 2.41 | | 1229.94 | -1.80 | | 1223.07 | -1.88 | -22.80 | 7.00 | 7.00 | 2.896 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.10.2023 | 37.13 | 34.64 | 2.41 | | 1159.80 | -1.82 | | 1153.37 | | -22.80 | 7.00 | 7.00 | 2.896 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.10.2023 | 37.22 | 34.51 | 2.84 | 1065.69 | | -1.82 | 1058.79 | | | -21.84 | 7.00 | 7.00 | 2.916 | 24.0 | 0.0 | |
| | | | _ | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 04.10.2023 | 36.93 | 34.05 | 2.88 | | 1063.66 | -1.94 | 1036.58 | | | -21.38 | 7.00 | 7.00 | 2.981 | 24.0 | 0.0 | — |
| 05.10.2023 | 36.05 | 33.32 | 2.73 | 1047.56 | | | 1041.23 | | | -21.55 | 7.00 | 7.00 | 2.830 | 24.0 | 0.0 | - |
| 06.10.2023 | 37.64 | 34.50 | 3.14 | 1033.05 | | -1.99 | 1026.20 | | -2.10 | -21.83 | 7.00 | 7.00 | 3.217 | 24.0 | 0.0 | 1 |
| 07.10.2023 | 38.88 | 35.41 | 3.47 | 1047.01 | | -2.03 | | 1062.28 | -2.16 | -22.68 | 7.00 | 7.00 | 3.592 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.10.2023 | 40.64 | 36.64 | 4.00 | | 1056.63 | -2.07 | 1026.97 | | -2.22 | -23.07 | 7.00 | 7.00 | 4.105 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.10.2023 | 44.06 | 39.09 | 4.97 | 1022.58 | 1044.71 | -2.14 | 1013.28 | 1037.25 | -2.34 | -23.97 | 7.00 | 7.00 | 5.030 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средние: | 38.44 | 35.21 | 3.22 | | | -1.97 | | | -2.08 | | 7.00 | 7.00 | | | | |
| Итого: | | | | 9640.99 | | | 9574.45 | | | -201.08 | 7.00 | 7.00 | 30.564 | 216.0 | 0.0 | |
| ИПОГО. | | | | 1 50 TU. 55 | 3032.00 | | 33/4.43 | 3//3.33 | | -201.06 | | | 30.304 | 210.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | BHP | BOC |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | Ч | Ч |
| 30.09.2023 | 3495.92 | 3574.87 | 3473.49 | 3554.93 | -81.44 | 8.238 | 251.0 | 1850.0 |
| 09.10.2023 | 13136.91 | 13406.87 | 13047.94 | 13330.46 | -282.52 | 38.802 | 467.0 | 1850.0 |
| Итого: | 9640.99 | 9832.00 | 9574.45 | 9775.53 | -201.08 | 30.564 | 216.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС (01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579

Точка измерения: ТВ2 (истек срок действия поверки. заявка отсутствует); Ресурс: ГВС

Счетчик воды:

Датчик температуры: КТС-Б SN 1218348г КТС-Б SN 1218348x

ПРЭМ SN 384001 Подача: Обратка: ΠΡЭΜ SN 389814

схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | P1 | P2 | Qo | Qg | BHP | BOC | НС |
|------------|--------|--------|-------|---------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-----|
| дата | °C | °C | | м3 | м3 | Т | Т | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | Ч | Ч | TIC |
| 01.10.2023 | 145.77 | 74.78 | 70.99 | 140.86 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 7.00 | 7.00 | 3.589 | 1.989 | 5.0 | 19.0 | * |
| 02.10.2023 | 103.25 | 83.71 | 19.54 | 157.57 | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 38.62 | 7.00 | 7.00 | 4.526 | 2.436 | 6.0 | 18.0 | * |
| 03.10.2023 | 147.96 | 99.94 | 48.02 | 159.31 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 34.78 | 7.00 | 7.00 | 5.324 | 4.006 | 6.0 | 18.0 | * |
| 04.10.2023 | 152.49 | 78.36 | 74.13 | 158.54 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 53.82 | 7.00 | 7.00 | 8.242 | 3.752 | 9.0 | 15.0 | * |
| 05.10.2023 | 141.44 | 66.19 | 75.25 | 158.90 | 0.00 | 48.98 | 0.00 | 48.98 | 7.00 | 7.00 | 6.931 | 2.751 | 8.0 | 16.0 | * |
| 06.10.2023 | 142.36 | 87.87 | 54.49 | 156.74 | 0.00 | 65.56 | 0.00 | 65.56 | 7.00 | 7.00 | 9.293 | 4.847 | 11.0 | 13.0 | * |
| 07.10.2023 | 154.06 | 72.01 | 82.05 | 158.25 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 7.00 | 7.00 | 3.727 | 1.923 | 4.0 | 20.0 | * |
| 08.10.2023 | 147.09 | 96.40 | 50.69 | 163.15 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 7.00 | 7.00 | 2.597 | 1.998 | 3.0 | 21.0 | * |
| 09.10.2023 | 153.74 | 105.56 | 48.18 | 143.56 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 7.00 | 7.00 | 1.687 | 1.352 | 2.0 | 22.0 | * |
| 10.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средние: | 143.13 | 84.98 | 58.15 | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| Итого: | | | | 1396.88 | 0.00 | 321.11 | 0.00 | 321.11 | | | 45.916 | 25.053 | 54.0 | 162.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | Qg | BHP | BOC |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Дата | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | Гкал | ч | Ч |
| 30.09.2023 | 1650.63 | 721.68 | 703.63 | 418.41 | 285.23 | 56.016 | 27.143 | 113.0 | 1988.0 |
| 09.10.2023 | 3047.51 | 721.68 | 1024.74 | 418.41 | 606.34 | 101.932 | 52.197 | 167.0 | 2150.0 |
| Итого: | 1396.88 | 0.00 | 321.11 | 0.00 | 321.11 | 45.916 | 25.053 | 54.0 | 162.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации