

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317717
Обратка: ПРЭМ SN 321731

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15828г
КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2023	29.47	27.08	2.39	213.47	219.65	-2.85	212.55	218.83	-2.91	-6.28	0.90	0.50	0.508	24.0	0.0	
02.10.2023	27.37	25.59	1.78	212.92	218.89	-2.77	212.16	218.24	-2.83	-6.08	0.90	0.50	0.380	24.0	0.0	
03.10.2023	33.96	29.86	4.10	211.82	217.80	-2.78	210.62	216.91	-2.94	-6.29	0.90	0.50	0.863	24.0	0.0	
04.10.2023	36.90	32.00	4.90	210.63	216.54	-2.77	209.23	215.52	-2.96	-6.29	0.90	0.50	1.024	24.0	0.0	
05.10.2023	35.96	31.47	4.49	210.27	216.20	-2.78	208.96	215.17	-2.93	-6.21	0.90	0.50	0.942	24.0	0.0	
06.10.2023	38.29	33.05	5.24	210.32	216.21	-2.76	208.88	215.01	-2.89	-6.13	0.90	0.50	1.092	24.0	0.0	
07.10.2023	38.77	33.27	5.50	210.51	216.41	-2.76	208.98	215.28	-2.97	-6.30	0.90	0.50	1.150	24.0	0.0	
08.10.2023	40.96	34.64	6.32	210.79	216.72	-2.77	209.08	215.50	-3.02	-6.42	0.90	0.50	1.321	24.0	0.0	
09.10.2023	44.53	36.79	7.74	211.25	217.17	-2.76	209.21	215.72	-3.06	-6.51	0.90	0.50	1.617	24.0	0.0	
10.10.2023	48.03	38.68	9.35	212.11	218.03	-2.75	209.79	216.43	-3.12	-6.64	0.90	0.50	1.961	24.0	0.0	
11.10.2023	46.89	38.01	8.88	212.24	218.17	-2.76	210.08	216.73	-3.12	-6.65	0.90	0.50	1.863	24.0	0.0	
12.10.2023	47.46	38.26	9.20	211.56	217.44	-2.74	209.28	215.95	-3.14	-6.67	0.90	0.50	1.924	24.0	0.0	
13.10.2023	44.88	36.91	7.97	210.88	216.74	-2.74	208.82	215.27	-3.04	-6.45	0.90	0.50	1.663	24.0	0.0	
14.10.2023	44.33	36.45	7.88	210.92	216.75	-2.73	208.91	215.31	-3.02	-6.40	0.90	0.50	1.645	24.0	0.0	
15.10.2023	44.68	36.73	7.95	210.89	216.76	-2.75	208.86	215.34	-3.06	-6.48	0.90	0.50	1.656	24.0	0.0	
16.10.2023	37.47	32.54	4.93	210.21	216.10	-2.76	208.74	214.96	-2.94	-6.22	0.90	0.50	1.029	24.0	0.0	
17.10.2023	37.62	32.56	5.06	210.16	216.15	-2.81	208.68	215.03	-3.00	-6.35	0.90	0.50	1.055	24.0	0.0	
18.10.2023	43.65	36.00	7.65	210.81	216.83	-2.82	208.84	215.46	-3.12	-6.62	0.90	0.50	1.595	24.0	0.0	
19.10.2023	45.63	37.26	8.37	210.91	217.01	-2.85	208.80	215.54	-3.18	-6.74	0.90	0.50	1.746	24.0	0.0	
20.10.2023	45.68	37.23	8.45	210.99	217.07	-2.84	208.83	215.63	-3.20	-6.80	0.90	0.50	1.764	24.0	0.0	
21.10.2023	48.39	38.73	9.66	210.97	217.21	-2.91	208.60	215.60	-3.30	-7.00	0.90	0.50	2.014	24.0	0.0	
22.10.2023	49.04	39.02	10.02	210.84	217.17	-2.96	208.44	215.49	-3.33	-7.05	0.90	0.50	2.083	24.0	0.0	
23.10.2023	49.88	39.57	10.31	210.84	217.18	-2.96	208.40	215.50	-3.35	-7.10	0.90	0.50	2.145	24.0	0.0	
24.10.2023	49.61	39.38	10.23	210.93	217.22	-2.94	208.47	215.58	-3.35	-7.11	0.90	0.50	2.131	24.0	0.0	
25.10.2023	52.68	41.21	11.47	211.18	217.32	-2.87	208.40	215.55	-3.37	-7.15	0.90	0.50	2.386	24.0	0.0	
26.10.2023	53.31	41.54	11.77	211.11	217.30	-2.89	208.24	215.41	-3.38	-7.17	0.90	0.50	2.452	24.0	0.0	
27.10.2023	53.62	41.74	11.88	211.18	217.34	-2.88	208.33	215.45	-3.36	-7.12	0.90	0.50	2.470	24.0	0.0	
28.10.2023	54.80	42.30	12.50	211.29	217.39	-2.85	208.29	215.47	-3.39	-7.18	0.90	0.50	2.599	24.0	0.0	
29.10.2023	52.43	40.91	11.52	211.12	217.37	-2.92	208.43	215.65	-3.41	-7.22	0.90	0.50	2.397	24.0	0.0	
30.10.2023	52.78	41.17	11.61	211.00	217.18	-2.89	208.22	215.44	-3.41	-7.22	0.90	0.50	2.415	24.0	0.0	
31.10.2023	52.97	41.37	11.60	211.03	217.20	-2.88	208.21	215.39	-3.39	-7.18	0.90	0.50	2.412	24.0	0.0	
Средние:	44.58	36.49	8.09	---	---	-2.82	---	---	-3.14	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6545.15	6732.52	---	6481.33	6688.36	---	-207.03	---	---	52.302	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	42525.61	43675.98	41958.70	43348.89	-1390.19	546.502	9802.0	5.0
31.10.2023	49070.76	50408.50	48440.03	50037.25	-1597.22	598.804	10546.0	5.0
Итого:	6545.15	6732.52	6481.33	6688.36	-207.03	52.302	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2023	47.85	39.66	8.19	22.01	12.11	21.77	12.11	9.66	0.60	7.00	0.511	0.352	24.0	0.0	
02.10.2023	47.95	39.63	8.32	20.55	12.14	20.34	12.14	8.20	0.60	7.00	0.451	0.295	24.0	0.0	
03.10.2023	49.02	40.55	8.47	20.32	12.16	20.08	12.16	7.92	0.60	7.00	0.448	0.293	24.0	0.0	
04.10.2023	49.75	41.35	8.40	20.82	12.17	20.58	12.17	8.41	0.60	7.00	0.478	0.316	24.0	0.0	
05.10.2023	46.54	40.04	6.50	20.92	12.48	20.67	12.48	8.19	0.60	7.00	0.420	0.289	24.0	0.0	
06.10.2023	51.56	43.35	8.21	21.54	14.09	21.26	13.95	7.31	0.60	7.00	0.455	0.289	24.0	0.0	
07.10.2023	52.37	44.07	8.30	23.44	14.95	23.14	14.73	8.41	0.60	7.00	0.519	0.339	24.0	0.0	
08.10.2023	50.64	42.93	7.71	23.59	14.79	23.31	14.59	8.72	0.60	7.00	0.507	0.336	24.0	0.0	
09.10.2023	47.87	40.85	7.02	24.34	14.58	24.07	14.56	9.51	0.60	7.00	0.505	0.352	24.0	0.0	
10.10.2023	47.73	40.59	7.14	23.10	14.63	22.84	14.59	8.25	0.60	7.00	0.452	0.303	24.0	0.0	
11.10.2023	48.77	41.41	7.36	23.78	14.57	23.51	14.48	9.03	0.60	7.00	0.503	0.339	24.0	0.0	
12.10.2023	48.43	41.16	7.27	23.93	14.54	23.66	14.47	9.19	0.60	7.00	0.501	0.344	24.0	0.0	
13.10.2023	50.12	42.23	7.89	23.93	14.55	23.66	14.39	9.27	0.60	7.00	0.531	0.356	24.0	0.0	
14.10.2023	49.81	42.28	7.53	24.62	14.59	24.33	14.43	9.90	0.60	7.00	0.548	0.377	24.0	0.0	
15.10.2023	50.30	42.18	8.12	24.56	14.52	24.27	14.37	9.90	0.60	7.00	0.564	0.386	24.0	0.0	
16.10.2023	51.63	43.43	8.20	23.89	14.52	23.59	14.32	9.27	0.60	7.00	0.549	0.367	24.0	0.0	
17.10.2023	50.09	42.29	7.80	23.38	14.55	23.10	14.41	8.69	0.60	7.00	0.501	0.332	24.0	0.0	
18.10.2023	48.15	40.98	7.17	23.59	14.46	23.31	14.43	8.88	0.60	7.00	0.484	0.329	24.0	0.0	
19.10.2023	47.64	40.35	7.29	23.80	14.42	23.52	14.39	9.13	0.60	7.00	0.495	0.332	24.0	0.0	
20.10.2023	49.22	41.74	7.48	24.33	14.45	24.04	14.36	9.68	0.60	7.00	0.533	0.360	24.0	0.0	
21.10.2023	48.10	40.67	7.43	23.43	14.55	23.17	14.53	8.64	0.60	7.00	0.480	0.317	24.0	0.0	
22.10.2023	48.73	40.92	7.81	26.05	14.34	25.74	14.27	11.47	0.60	7.00	0.612	0.433	24.0	0.0	
23.10.2023	49.05	41.36	7.69	23.27	14.48	22.99	14.41	8.58	0.60	7.00	0.487	0.319	24.0	0.0	
24.10.2023	48.76	40.89	7.87	23.70	14.43	23.40	14.37	9.03	0.60	7.00	0.508	0.338	24.0	0.0	
25.10.2023	52.36	43.75	8.61	23.99	14.43	23.68	14.24	9.44	0.60	7.00	0.566	0.373	24.0	0.0	
26.10.2023	52.39	43.68	8.71	24.34	14.39	24.01	14.19	9.82	0.60	7.00	0.588	0.392	24.0	0.0	
27.10.2023	53.04	44.34	8.70	23.14	14.50	22.85	14.29	8.56	0.60	7.00	0.533	0.342	24.0	0.0	
28.10.2023	52.84	43.88	8.96	23.98	14.50	23.64	14.32	9.32	0.60	7.00	0.575	0.374	24.0	0.0	
29.10.2023	52.81	44.12	8.69	27.92	14.30	27.55	14.09	13.46	0.60	7.00	0.764	0.537	24.0	0.0	
30.10.2023	54.22	46.52	7.70	28.73	14.88	28.32	14.65	13.67	0.60	7.00	0.785	0.585	24.0	0.0	
31.10.2023	56.51	49.85	6.66	36.80	15.03	36.23	14.79	21.44	0.60	7.00	1.200	0.972	24.0	0.0	
Средние:	50.14	42.29	7.85	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	745.79	439.10	736.63	435.68	300.95	---	---	17.053	11.668	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2023	7518.30	3674.17	7422.09	3669.43	3752.66	186.971	131.915	9464.0	343.0
31.10.2023	8264.09	4113.27	8158.72	4105.11	4053.61	204.024	143.583	10208.0	343.0
Итого:	745.79	439.10	736.63	435.68	300.95	17.053	11.668	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации