

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")  
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533  
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887  
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.11.2023	53.61	47.63	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.55	0.45	0.000	24.0	0.0	24.0	*
02.11.2023	49.19	44.11	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.55	0.45	0.000	24.0	0.0	24.0	*
03.11.2023	43.60	39.58	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.53	0.44	0.000	24.0	0.0	24.0	*
04.11.2023	52.82	46.58	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.55	0.46	0.000	24.0	0.0	24.0	*
05.11.2023	53.96	47.59	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.55	0.46	0.000	24.0	0.0	24.0	*
06.11.2023	51.04	45.37	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.56	0.47	0.000	24.0	0.0	24.0	*
07.11.2023	47.15	42.50	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.51	0.42	0.000	24.0	0.0	24.0	*
08.11.2023	46.72	42.12	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.51	0.42	0.000	24.0	0.0	24.0	*
09.11.2023	47.01	42.36	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.54	0.45	0.000	24.0	0.0	24.0	*
10.11.2023	46.28	41.80	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.56	0.46	0.000	24.0	0.0	24.0	*
11.11.2023	46.54	42.01	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.58	0.49	0.000	24.0	0.0	24.0	*
12.11.2023	48.32	43.23	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.51	0.000	24.0	0.0	24.0	*
13.11.2023	49.20	44.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.61	0.52	0.000	24.0	0.0	24.0	*
14.11.2023	45.59	41.34	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.59	0.49	0.000	24.0	0.0	24.0	*
15.11.2023	48.09	43.27	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
16.11.2023	50.05	44.76	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
17.11.2023	53.77	47.51	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.59	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
18.11.2023	60.58	52.57	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.58	0.49	0.000	24.0	0.0	24.0	*
19.11.2023	63.09	54.47	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.58	0.48	0.000	24.0	0.0	24.0	*
20.11.2023	60.14	52.27	7.87	212.78	212.69	209.22	209.96	-0.35	209.22	0.58	0.49	1.667	24.0	12.8	11.2	*
21.11.2023	59.85	52.10	7.75	400.85	399.25	394.24	394.16	0.02	394.24	0.60	0.51	3.060	24.0	24.0	0.0	
22.11.2023	59.65	52.02	7.63	402.54	400.97	395.94	395.87	0.02	395.94	0.59	0.50	3.021	24.0	24.0	0.0	
23.11.2023	65.83	56.75	9.08	389.13	387.30	381.30	381.41	-0.03	381.13	0.57	0.47	3.615	24.0	23.2	0.8	*
24.11.2023	67.65	58.03	9.62	399.39	397.35	391.04	391.08	-0.01	391.04	0.56	0.46	3.783	24.0	24.0	0.0	
25.11.2023	56.78	49.56	7.22	388.03	386.58	382.21	382.08	0.03	382.21	0.55	0.46	2.762	24.0	24.0	0.0	
26.11.2023	49.46	44.16	5.30	393.76	392.69	389.15	389.00	0.04	389.15	0.54	0.45	2.074	24.0	24.0	0.0	
27.11.2023	44.70	40.21	4.49	385.53	384.63	381.87	381.66	0.05	381.87	0.56	0.47	1.717	24.0	24.0	0.0	
28.11.2023	50.71	45.06	5.65	397.39	396.29	392.57	392.46	0.03	392.57	0.58	0.49	2.222	24.0	24.0	0.0	
29.11.2023	51.80	45.96	5.84	399.72	398.63	394.68	394.63	0.01	394.68	0.58	0.48	2.307	24.0	24.0	0.0	
30.11.2023	53.43	47.14	6.29	396.09	394.89	390.79	390.72	0.02	390.79	0.58	0.49	2.465	24.0	24.0	0.0	
Средние:	52.55	46.54	6.02	---	---	---	---	-0.01	---	0.57	0.47	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4165.19	4151.26	4103.00	4103.02	---	4102.83	---	---	28.693	720.0	252.0	468.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.10.2023	250642.17	248281.74	246984.60	245687.56	245143.39	2180.700	37112.2
30.11.2023	254807.36	252433.01	251087.60	249790.58	249246.22	2209.393	37832.2
Итого:	4165.19	4151.26	4103.00	4103.02	4102.83	28.693	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")  
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533  
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887  
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mtc	P3	P4	Qtc	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.11.2023	62.93	56.04	6.89	54.77	47.26	53.78	46.57	7.21	0.56	0.46	0.738	24.0	24.0	0.0	
02.11.2023	62.41	52.11	10.30	41.90	35.74	41.15	35.22	5.78	0.57	0.49	0.578	24.0	22.9	1.1	*
03.11.2023	64.88	57.60	7.28	52.01	45.25	51.01	44.55	6.40	0.55	0.45	0.713	24.0	23.8	0.2	*
04.11.2023	63.30	56.37	6.93	52.01	45.14	51.06	44.47	6.59	0.55	0.45	0.691	24.0	24.0	0.0	
05.11.2023	62.59	55.83	6.76	52.61	45.00	51.66	44.34	7.32	0.55	0.45	0.721	24.0	24.0	0.0	
06.11.2023	62.83	56.01	6.82	53.87	44.68	52.90	44.03	8.87	0.55	0.45	0.813	24.0	24.0	0.0	
07.11.2023	63.12	56.20	6.92	51.87	45.28	50.92	44.61	6.31	0.56	0.46	0.675	24.0	24.0	0.0	
08.11.2023	63.03	56.15	6.88	52.12	45.08	51.17	44.42	6.76	0.56	0.46	0.696	24.0	24.0	0.0	
09.11.2023	62.97	56.14	6.83	51.54	45.18	50.60	44.51	6.09	0.56	0.46	0.655	24.0	24.0	0.0	
10.11.2023	63.55	56.84	6.71	54.18	47.02	53.18	46.31	6.88	0.56	0.45	0.712	24.0	24.0	0.0	
11.11.2023	64.05	57.42	6.63	56.25	48.30	55.20	47.56	7.64	0.56	0.44	0.762	24.0	24.0	0.0	
12.11.2023	62.89	56.45	6.44	56.35	48.14	55.33	47.43	7.90	0.55	0.44	0.762	24.0	24.0	0.0	
13.11.2023	62.79	56.10	6.69	53.37	46.81	52.40	46.12	6.29	0.55	0.45	0.671	24.0	24.0	0.0	
14.11.2023	63.54	56.54	7.00	51.68	45.18	50.73	44.51	6.22	0.56	0.46	0.673	24.0	24.0	0.0	
15.11.2023	62.87	56.02	6.85	51.77	45.04	50.83	44.38	6.45	0.55	0.45	0.677	24.0	24.0	0.0	
16.11.2023	63.02	56.12	6.90	51.22	45.07	50.29	44.40	5.89	0.56	0.46	0.647	24.0	24.0	0.0	
17.11.2023	63.22	56.24	6.98	51.01	45.07	50.08	44.40	5.68	0.55	0.45	0.640	24.0	24.0	0.0	
18.11.2023	63.29	56.27	7.02	51.98	44.74	51.03	44.08	6.96	0.55	0.45	0.716	24.0	24.0	0.0	
19.11.2023	63.16	56.21	6.95	54.09	44.34	53.10	43.69	9.41	0.54	0.44	0.853	24.0	24.0	0.0	
20.11.2023	64.37	57.14	7.23	52.37	45.17	51.38	44.48	6.90	0.55	0.44	0.729	24.0	24.0	0.0	
21.11.2023	62.83	55.81	7.02	51.16	44.91	50.24	44.25	5.98	0.56	0.45	0.658	24.0	24.0	0.0	
22.11.2023	62.83	55.82	7.01	51.67	44.62	50.73	43.97	6.76	0.56	0.45	0.700	24.0	24.0	0.0	
23.11.2023	66.45	58.32	8.13	48.89	42.90	47.90	42.21	5.69	0.56	0.46	0.691	24.0	23.2	0.8	*
24.11.2023	69.23	60.99	8.24	51.14	44.62	50.04	43.85	6.18	0.55	0.45	0.754	24.0	24.0	0.0	
25.11.2023	63.10	56.08	7.02	52.48	44.12	51.52	43.48	8.05	0.55	0.45	0.774	24.0	24.0	0.0	
26.11.2023	62.48	55.57	6.91	53.55	43.79	52.59	43.16	9.44	0.54	0.44	0.838	24.0	24.0	0.0	
27.11.2023	63.25	56.10	7.15	50.73	44.51	49.80	43.86	5.94	0.55	0.45	0.659	24.0	24.0	0.0	
28.11.2023	62.90	55.81	7.09	50.98	44.35	50.06	43.70	6.36	0.55	0.45	0.677	24.0	24.0	0.0	
29.11.2023	62.88	55.79	7.09	50.21	44.45	49.30	43.80	5.50	0.55	0.45	0.628	24.0	24.0	0.0	
30.11.2023	63.08	56.00	7.08	51.85	44.17	50.91	43.52	7.38	0.55	0.45	0.737	24.0	24.0	0.0	
Средние:	63.46	56.34	7.12	---	---	---	---	---	0.55	0.45	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1559.63	1345.90	1530.87	1325.85	204.82	---	---	21.242	720.0	718.0	2.0	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.10.2023	87910.62	77397.16	86414.67	76288.60	10102.95	975.873	37112.2
30.11.2023	89470.25	78743.07	87945.54	77614.45	10307.77	997.115	37832.2
Итого:	1559.63	1345.90	1530.87	1325.85	204.82	21.242	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации