

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 100953
Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры: КТСП-Н SN 42266ч
КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.11.2023	52.91	42.29	10.62	394.86	385.99	389.75	382.85	1.79	6.90	4.45	4.22	4.137	0.00	24.0	0.0	*
02.11.2023	49.64	40.37	9.27	394.67	385.63	390.15	382.78	1.91	7.37	4.54	4.30	3.615	0.00	24.0	0.0	*
03.11.2023	42.91	36.07	6.84	394.33	384.91	390.99	382.71	2.14	8.28	4.20	3.96	2.671	0.00	24.0	0.0	*
04.11.2023	51.80	41.37	10.43	394.89	386.01	389.98	383.03	1.80	6.95	4.46	4.22	4.067	0.00	24.0	0.0	*
05.11.2023	52.84	42.15	10.69	394.92	386.13	389.79	383.00	1.76	6.79	4.44	4.21	4.166	0.00	24.0	0.0	*
06.11.2023	50.48	40.68	9.81	394.48	385.64	389.82	382.77	1.82	7.04	4.39	4.15	3.822	0.00	24.0	0.0	*
07.11.2023	47.12	38.84	8.28	393.77	384.69	389.71	382.10	1.97	7.61	4.01	3.78	3.226	0.00	24.0	0.0	*
08.11.2023	45.72	37.94	7.78	394.06	384.92	390.25	382.45	2.02	7.79	3.86	3.62	3.037	0.00	24.0	0.0	*
09.11.2023	46.79	38.69	8.09	394.15	385.06	390.18	382.48	1.99	7.70	4.22	3.98	3.157	0.00	24.0	0.0	*
10.11.2023	46.45	38.33	8.13	394.27	385.13	390.34	382.60	2.00	7.74	3.88	3.64	3.171	0.00	24.0	0.0	*
11.11.2023	46.67	38.52	8.15	394.46	385.33	390.47	382.78	1.99	7.69	4.04	3.80	3.181	0.00	24.0	0.0	*
12.11.2023	47.47	38.93	8.54	394.50	385.46	390.41	382.84	1.96	7.57	5.18	4.94	3.334	0.00	24.0	0.0	*
13.11.2023	47.52	38.82	8.70	394.35	385.44	390.23	382.87	1.90	7.36	5.24	5.00	3.393	0.00	24.0	0.0	*
14.11.2023	45.57	37.72	7.86	394.05	385.02	390.29	382.61	1.99	7.68	5.23	4.99	3.065	0.00	24.0	0.0	*
15.11.2023	46.77	38.56	8.21	394.98	385.94	390.99	383.40	1.96	7.59	5.07	4.83	3.208	0.00	24.0	0.0	*
16.11.2023	48.00	39.32	8.69	395.55	386.59	391.33	383.92	1.91	7.41	5.20	4.97	3.398	0.00	24.0	0.0	*
17.11.2023	49.65	40.23	9.42	395.93	387.07	391.42	384.26	1.84	7.16	5.10	4.86	3.685	0.00	24.0	0.0	*
18.11.2023	59.03	45.50	13.53	396.48	388.31	390.09	384.62	1.41	5.47	4.77	4.53	5.279	0.00	24.0	0.0	*
19.11.2023	62.48	47.64	14.83	396.29	388.42	389.20	384.33	1.26	4.87	4.39	4.15	5.775	0.00	24.0	0.0	*
20.11.2023	59.25	45.88	13.37	396.25	388.09	389.84	384.32	1.43	5.53	4.24	4.01	5.213	0.00	24.0	0.0	*
21.11.2023	59.16	45.67	13.49	396.14	388.14	389.75	384.39	1.38	5.36	4.59	4.36	5.259	0.00	24.0	0.0	*
22.11.2023	59.78	46.10	13.68	396.03	388.13	389.53	384.31	1.35	5.22	4.66	4.43	5.330	0.00	24.0	0.0	*
23.11.2023	61.58	47.24	14.34	396.39	388.59	389.49	384.56	1.27	4.92	4.13	3.90	5.587	0.00	24.0	0.0	*
24.11.2023	68.03	50.90	17.13	396.87	389.84	388.56	385.15	0.88	3.41	3.96	3.72	6.660	0.00	24.0	0.0	*
25.11.2023	65.66	49.60	16.06	396.69	389.57	388.91	385.10	0.99	3.81	4.14	3.90	6.249	0.00	24.0	0.0	*
26.11.2023	55.54	43.95	11.60	396.35	388.38	390.66	384.93	1.48	5.74	3.95	3.72	4.530	0.00	24.0	0.0	*
27.11.2023	49.20	39.99	9.21	395.69	387.27	391.26	384.50	1.74	6.76	4.87	4.64	3.602	0.00	24.0	0.0	*
28.11.2023	50.68	39.95	10.72	292.00	285.32	276.55	271.69	1.77	4.85	4.78	4.65	2.964	0.00	18.0	6.0	*
29.11.2023	52.73	42.04	10.69	394.18	385.59	389.12	382.49	1.72	6.64	4.88	4.66	4.160	0.00	24.0	0.0	*
30.11.2023	53.95	42.80	11.15	394.42	385.93	389.09	382.70	1.66	6.39	4.56	4.34	4.337	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	52.51	41.87	10.64	---	---	---	---	1.70	---	4.51	4.28	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	11751.98	11496.54	11588.15	11392.55	---	195.60	---	---	123.277	0.00	714.0	6.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2023	185313.82	181395.98	156229.98	153812.71	2417.27	1750.037	0.000	0.000	15967.0	1659.0
30.11.2023	197065.80	192892.53	167818.12	165205.26	2612.87	1873.313	0.000	0.000	16681.0	1665.0
Итого:	11751.98	11496.54	11588.15	11392.55	195.60	123.277	0.000	0.000	714.0	6.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, КИМ ул, д. 11 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 100953
Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры: КТСП-Н SN 42266х
КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	61.84	56.33	5.51	64.84	52.78	63.71	52.06	11.65	6.00	4.00	1.043	0.746	24.0	0.0	*
02.11.2023	60.20	54.92	5.28	63.85	53.21	62.82	52.47	10.35	6.00	4.00	0.948	0.663	24.0	0.0	*
03.11.2023	59.16	53.40	5.76	64.08	52.59	63.10	51.85	11.25	6.00	4.00	0.997	0.717	24.0	0.0	*
04.11.2023	61.72	55.92	5.80	61.25	52.43	60.32	51.56	8.76	6.00	4.00	0.880	0.584	24.0	0.0	*
05.11.2023	61.05	55.61	5.44	60.81	50.46	59.90	49.57	10.33	6.00	4.00	0.941	0.654	24.0	0.0	*
06.11.2023	58.09	52.89	5.20	64.54	47.05	63.64	46.33	17.31	6.00	4.00	1.211	0.966	24.0	0.0	*
07.11.2023	59.50	53.93	5.57	62.19	44.02	61.21	43.43	17.78	6.00	4.00	1.247	1.006	24.0	0.0	
08.11.2023	59.19	53.80	5.39	60.62	45.06	59.67	44.37	15.30	6.00	4.00	1.099	0.856	24.0	0.0	
09.11.2023	59.79	54.25	5.54	60.28	48.05	59.31	47.34	11.97	6.00	4.00	0.944	0.677	24.0	0.0	
10.11.2023	57.95	53.60	4.35	13.54	14.14	13.34	13.95	-0.61	6.00	4.00	0.115	0.040	24.0	0.0	*
11.11.2023	42.54	39.41	3.13	67.88	45.60	67.26	45.27	21.99	6.00	4.00	1.047	0.950	24.0	0.0	*
12.11.2023	60.33	56.11	4.22	62.76	42.93	61.86	42.12	19.74	6.00	4.00	1.316	1.137	24.0	0.0	*
13.11.2023	58.44	54.61	3.83	61.12	45.36	60.15	44.72	15.43	6.00	4.00	1.086	0.901	24.0	0.0	*
14.11.2023	61.34	57.71	3.63	58.61	39.43	57.60	38.83	18.77	6.00	4.00	1.239	1.096	24.0	0.0	
15.11.2023	61.08	56.91	4.17	68.04	52.01	66.86	51.29	15.57	6.00	4.00	1.120	0.902	24.0	0.0	
16.11.2023	61.44	56.96	4.48	65.24	51.02	64.12	50.24	13.88	6.00	4.00	1.082	0.858	24.0	0.0	*
17.11.2023	63.94	59.27	4.67	64.68	48.90	63.47	48.10	15.37	6.00	4.00	1.163	0.936	24.0	0.0	
18.11.2023	66.73	61.74	4.99	63.04	50.25	61.90	49.24	12.66	6.00	4.00	1.101	0.843	24.0	0.0	*
19.11.2023	62.77	57.94	4.83	65.60	50.71	64.52	49.86	14.66	6.00	4.00	1.127	0.887	24.0	0.0	*
20.11.2023	62.78	57.99	4.79	62.40	53.26	61.37	52.38	8.99	6.00	4.00	0.839	0.583	24.0	0.0	*
21.11.2023	62.04	57.19	4.85	62.39	52.81	61.34	52.00	9.34	6.00	4.00	0.850	0.599	24.0	0.0	*
22.11.2023	62.78	57.84	4.94	62.78	52.25	61.67	51.49	10.18	6.00	4.00	0.919	0.660	24.0	0.0	*
23.11.2023	63.43	58.49	4.94	62.39	51.67	61.30	50.83	10.47	6.00	4.00	0.939	0.684	24.0	0.0	*
24.11.2023	62.60	57.73	4.87	61.00	51.13	59.93	50.40	9.53	6.00	4.00	0.887	0.636	24.0	0.0	*
25.11.2023	62.27	57.25	5.02	61.66	50.06	60.56	49.34	11.22	6.00	4.00	0.978	0.733	24.0	0.0	*
26.11.2023	59.91	55.35	4.56	62.44	49.50	61.47	48.69	12.78	6.00	4.00	0.973	0.740	24.0	0.0	*
27.11.2023	61.26	55.48	5.78	62.73	50.16	61.76	49.30	12.46	6.00	4.00	1.047	0.756	24.0	0.0	*
28.11.2023	63.74	57.61	6.13	59.95	48.69	58.89	47.82	11.07	6.00	4.00	1.042	0.735	24.0	0.0	*
29.11.2023	63.59	57.37	6.22	60.46	44.87	59.37	44.09	15.28	6.00	4.00	1.198	0.921	24.0	0.0	
30.11.2023	63.88	57.70	6.18	60.41	49.83	59.34	49.07	10.27	6.00	4.00	1.002	0.697	24.0	0.0	*
Средние:	60.85	55.84	5.00	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1831.58	1440.23	1801.76	1418.01	383.75	---	---	30.380	23.163	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2023	7174.13	4723.73	7063.51	4656.18	2407.33	164.609	138.310	4068.0	0.0
30.11.2023	9005.71	6163.96	8865.27	6074.19	2791.08	194.989	161.473	4788.0	0.0
Итого:	1831.58	1440.23	1801.76	1418.01	383.75	30.380	23.163	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации