

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317717  
Обратка: ПРЭМ SN 321731

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15828г  
КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	48.89	38.99	9.90	210.76	216.99	-2.91	208.33	215.40	-3.34	-7.07	0.90	0.50	2.059	24.0	0.0	
02.11.2023	49.52	39.41	10.11	210.80	217.13	-2.96	208.31	215.51	-3.40	-7.20	0.90	0.50	2.103	24.0	0.0	
03.11.2023	43.26	35.68	7.58	210.19	216.64	-3.02	208.28	215.27	-3.30	-6.99	0.90	0.50	1.576	24.0	0.0	
04.11.2023	51.54	40.36	11.18	211.08	217.38	-2.94	208.37	215.72	-3.47	-7.35	0.90	0.50	2.329	24.0	0.0	
05.11.2023	52.37	40.96	11.41	211.18	217.38	-2.89	208.43	215.61	-3.39	-7.18	0.90	0.50	2.375	24.0	0.0	
06.11.2023	50.18	39.71	10.47	210.97	217.23	-2.92	208.40	215.55	-3.37	-7.15	0.90	0.50	2.179	24.0	0.0	
07.11.2023	47.02	38.04	8.98	210.46	216.79	-2.96	208.19	215.26	-3.34	-7.07	0.90	0.50	1.869	24.0	0.0	
08.11.2023	43.84	36.01	7.83	210.11	216.49	-2.99	208.19	215.05	-3.24	-6.86	0.90	0.50	1.631	24.0	0.0	
09.11.2023	45.66	37.11	8.55	210.49	216.90	-3.00	208.36	215.45	-3.35	-7.09	0.90	0.50	1.780	24.0	0.0	
10.11.2023	46.80	37.80	9.00	210.67	217.12	-3.02	208.47	215.64	-3.38	-7.17	0.90	0.50	1.874	24.0	0.0	
11.11.2023	47.09	37.95	9.14	210.68	217.15	-3.02	208.39	215.59	-3.40	-7.20	0.90	0.50	1.903	24.0	0.0	
12.11.2023	47.88	38.45	9.43	210.66	217.12	-3.02	208.34	215.58	-3.42	-7.24	0.90	0.50	1.961	24.0	0.0	
13.11.2023	48.63	38.84	9.79	210.53	216.93	-2.99	208.14	215.34	-3.40	-7.20	0.90	0.50	2.036	24.0	0.0	
14.11.2023	45.30	37.12	8.18	209.57	215.90	-2.98	207.49	214.43	-3.29	-6.94	0.90	0.50	1.696	24.0	0.0	
15.11.2023	46.25	37.44	8.81	210.76	217.23	-3.02	208.59	215.70	-3.35	-7.11	0.90	0.50	1.833	24.0	0.0	
16.11.2023	49.86	39.63	10.23	211.10	217.38	-2.93	208.60	215.70	-3.35	-7.10	0.90	0.50	2.130	24.0	0.0	
17.11.2023	52.81	41.19	11.62	211.37	217.48	-2.85	208.56	215.72	-3.38	-7.16	0.90	0.50	2.421	24.0	0.0	
18.11.2023	56.83	43.34	13.49	211.74	217.59	-2.73	208.52	215.67	-3.37	-7.15	0.90	0.50	2.809	24.0	0.0	
19.11.2023	57.79	43.74	14.05	211.77	217.52	-2.68	208.45	215.55	-3.35	-7.10	0.90	0.50	2.925	24.0	0.0	
20.11.2023	57.23	43.41	13.82	211.77	217.54	-2.69	208.53	215.61	-3.34	-7.08	0.90	0.50	2.879	24.0	0.0	
21.11.2023	56.91	43.21	13.70	211.80	217.57	-2.69	208.60	215.65	-3.32	-7.05	0.90	0.50	2.855	24.0	0.0	
22.11.2023	56.44	42.96	13.48	211.76	217.57	-2.71	208.60	215.65	-3.32	-7.05	0.90	0.50	2.809	24.0	0.0	
23.11.2023	57.88	43.73	14.15	211.93	217.66	-2.67	208.60	215.66	-3.33	-7.06	0.90	0.50	2.951	24.0	0.0	
24.11.2023	61.44	45.61	15.83	212.14	217.54	-2.51	208.41	215.37	-3.28	-6.96	0.90	0.50	3.295	24.0	0.0	
25.11.2023	59.79	44.73	15.06	212.07	217.54	-2.55	208.52	215.40	-3.25	-6.88	0.90	0.50	3.135	24.0	0.0	
26.11.2023	53.65	41.48	12.17	205.51	211.29	-2.77	202.73	209.54	-3.30	-6.81	0.90	0.50	2.464	24.0	0.0	
27.11.2023	49.14	37.77	11.37	134.61	138.40	-2.78	133.02	137.44	-3.27	-4.42	0.90	0.50	1.512	24.0	0.0	*
28.11.2023	51.12	38.97	12.15	146.02	150.14	-2.78	144.24	149.03	-3.27	-4.79	0.90	0.50	1.748	24.0	0.0	*
29.11.2023	52.15	40.55	11.60	210.07	216.13	-2.84	207.37	214.45	-3.36	-7.08	0.90	0.50	2.402	24.0	0.0	
30.11.2023	53.68	41.44	12.24	210.04	215.85	-2.73	207.20	214.07	-3.26	-6.87	0.90	0.50	2.532	24.0	0.0	
Средние:	51.37	40.19	11.18	---	---	-2.85	---	---	-3.34	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6182.61	6361.58	---	6104.23	6311.61	---	-207.38	---	---	68.071	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	49070.76	50408.50	48440.03	50037.25	-1597.22	598.804	10546.0	5.0
30.11.2023	55253.37	56770.08	54544.26	56348.86	-1804.60	666.875	11266.0	5.0
Итого:	6182.61	6361.58	6104.23	6311.61	-207.38	68.071	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	55.49	51.44	4.05	38.80	18.85	35.39	18.53	16.86	0.60	7.00	0.923	0.772	23.0	1.0	*
02.11.2023	53.47	50.17	3.30	33.05	24.57	32.60	24.33	8.27	0.60	7.00	0.479	0.375	24.0	0.0	
03.11.2023	52.81	47.36	5.45	34.23	24.92	33.79	24.68	9.11	0.60	7.00	0.568	0.398	24.0	0.0	
04.11.2023	54.59	48.05	6.54	34.17	25.01	33.70	24.77	8.93	0.60	7.00	0.603	0.394	24.0	0.0	
05.11.2023	54.06	47.82	6.24	34.35	24.89	33.86	24.65	9.21	0.60	7.00	0.606	0.398	24.0	0.0	
06.11.2023	52.08	46.27	5.81	36.67	24.47	36.21	24.23	11.98	0.60	7.00	0.701	0.503	24.0	0.0	
07.11.2023	51.37	45.67	5.70	33.62	24.48	33.18	24.24	8.94	0.60	7.00	0.551	0.365	24.0	0.0	
08.11.2023	48.00	42.85	5.15	33.97	24.22	33.58	23.98	9.60	0.60	7.00	0.533	0.372	24.0	0.0	
09.11.2023	50.49	45.25	5.24	34.06	24.13	33.64	23.89	9.75	0.60	7.00	0.565	0.406	24.0	0.0	
10.11.2023	50.28	45.78	4.50	9.51	7.55	8.13	6.99	1.14	0.60	7.00	0.082	0.042	8.0	16.0	*
11.11.2023	39.08	35.29	3.79	37.46	23.96	37.18	23.83	13.35	0.60	7.00	0.541	0.436	24.0	0.0	
12.11.2023	53.90	47.60	6.30	37.94	24.06	37.40	23.82	13.58	0.60	7.00	0.811	0.591	24.0	0.0	
13.11.2023	50.32	49.70	0.62	35.89	36.52	35.42	36.14	-0.72	0.60	7.00	0.001	-0.026	24.0	0.0	
14.11.2023	54.30	49.67	4.63	29.20	21.27	28.72	21.06	7.66	0.60	7.00	0.474	0.340	23.0	1.0	*
15.11.2023	51.81	46.48	5.33	34.96	24.14	34.50	23.90	10.60	0.60	7.00	0.619	0.452	24.0	0.0	
16.11.2023	54.39	48.11	6.28	34.21	24.31	33.74	24.07	9.67	0.60	7.00	0.623	0.425	24.0	0.0	
17.11.2023	56.18	49.53	6.65	33.40	24.45	32.91	24.21	8.70	0.60	7.00	0.602	0.389	24.0	0.0	
18.11.2023	57.83	50.83	7.00	33.19	24.62	32.69	24.38	8.31	0.60	7.00	0.606	0.387	24.0	0.0	
19.11.2023	54.95	48.37	6.58	34.99	24.26	34.51	24.02	10.49	0.60	7.00	0.676	0.466	24.0	0.0	
20.11.2023	54.85	48.41	6.44	34.03	24.18	33.53	23.94	9.59	0.60	7.00	0.626	0.420	24.0	0.0	
21.11.2023	54.21	47.68	6.53	33.27	24.20	32.81	23.96	8.85	0.60	7.00	0.587	0.383	24.0	0.0	
22.11.2023	54.94	48.17	6.77	33.36	24.14	32.88	23.90	8.98	0.60	7.00	0.606	0.397	24.0	0.0	
23.11.2023	55.02	48.27	6.75	32.38	24.24	31.91	24.00	7.91	0.60	7.00	0.552	0.347	24.0	0.0	
24.11.2023	54.42	47.77	6.65	33.50	24.09	33.05	23.85	9.20	0.60	7.00	0.610	0.398	24.0	0.0	
25.11.2023	54.17	47.45	6.72	33.81	24.16	33.37	23.92	9.45	0.60	7.00	0.623	0.408	24.0	0.0	
26.11.2023	52.97	46.69	6.28	35.77	23.71	35.31	23.47	11.84	0.60	7.00	0.712	0.499	24.0	0.0	
27.11.2023	53.71	47.04	6.67	33.17	23.80	32.73	23.56	9.17	0.60	7.00	0.601	0.391	24.0	0.0	
28.11.2023	55.62	48.61	7.01	32.70	23.83	32.21	23.59	8.62	0.60	7.00	0.597	0.376	24.0	0.0	
29.11.2023	55.39	48.56	6.83	32.90	23.80	32.44	23.56	8.88	0.60	7.00	0.607	0.391	24.0	0.0	
30.11.2023	55.64	48.80	6.84	33.10	23.67	32.64	23.43	9.21	0.60	7.00	0.624	0.408	24.0	0.0	
Средние:	53.21	47.46	5.76	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1001.66	714.50	984.03	706.90	277.13	---	---	17.309	11.903	702.0	18.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2023	8264.09	4113.27	8158.72	4105.11	4053.61	204.024	143.583	10208.0	343.0
30.11.2023	9265.75	4827.77	9142.75	4812.01	4330.74	221.333	155.486	10910.0	361.0
Итого:	1001.66	714.50	984.03	706.90	277.13	17.309	11.903	702.0	18.0

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_