

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 331719
Обратка: ПРЭМ SN 334106

Датчик температуры: КТСП-Н SN 37134г
КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	
01.11.2023	49.73	41.76	7.97	262.10	260.20	0.73	259.05	258.05	0.39	1.00	6.00	4.50	2.064	24.0	0.0	
02.11.2023	50.34	42.30	8.04	262.40	260.43	0.75	259.28	258.22	0.41	1.06	6.00	4.50	2.088	24.0	0.0	
03.11.2023	43.92	37.91	6.01	261.69	260.23	0.56	259.30	258.51	0.31	0.79	6.00	4.50	1.561	24.0	0.0	
04.11.2023	52.50	43.54	8.96	262.47	260.38	0.80	259.06	258.05	0.39	1.01	6.00	4.50	2.325	24.0	0.0	
05.11.2023	53.34	44.22	9.12	262.55	260.38	0.83	259.09	257.99	0.43	1.10	6.00	4.50	2.366	24.0	0.0	
06.11.2023	51.07	42.75	8.32	262.31	260.31	0.77	259.19	258.15	0.40	1.04	6.00	4.50	2.162	24.0	0.0	
07.11.2023	48.37	41.16	7.21	262.13	260.31	0.70	259.24	258.20	0.40	1.04	6.00	4.50	1.874	24.0	0.0	
08.11.2023	46.37	40.04	6.33	100.18	260.32	-88.84	99.17	258.38	-89.06	-159.21	6.00	4.50	0.660	24.0	0.0	*
09.11.2023	47.72	40.75	6.97	0.00	260.27	-200.00	0.00	258.18	-200.00	-258.18	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.11.2023	47.59	40.59	7.00	0.00	260.26	-200.00	0.00	258.25	-200.00	-258.25	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.11.2023	47.89	40.79	7.10	0.00	260.32	-200.00	0.00	258.27	-200.00	-258.27	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.11.2023	48.71	41.32	7.39	0.00	260.36	-200.00	0.00	258.20	-200.00	-258.20	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.11.2023	49.38	41.69	7.69	0.00	260.38	-200.00	0.00	258.22	-200.00	-258.22	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.11.2023	45.98	39.55	6.43	0.00	260.40	-200.00	0.00	258.44	-200.00	-258.44	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.11.2023	48.19	40.93	7.26	0.00	260.37	-200.00	0.00	258.32	-200.00	-258.32	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.11.2023	50.74	42.72	8.02	0.00	260.42	-200.00	0.00	258.22	-200.00	-258.22	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.11.2023	53.83	44.69	9.14	0.00	260.42	-200.00	0.00	257.95	-200.00	-257.95	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.11.2023	58.04	47.41	10.63	0.00	260.52	-200.00	0.00	257.73	-200.00	-257.73	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.11.2023	59.05	47.92	11.13	0.00	260.47	-200.00	0.00	257.61	-200.00	-257.61	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.11.2023	59.04	47.55	11.49	131.49	249.67	-62.01	129.38	246.98	-62.49	-117.60	6.00	4.50	1.452	23.0	1.0	*
21.11.2023	58.11	47.30	10.81	262.98	260.65	0.89	258.91	257.89	0.39	1.02	6.00	4.50	2.801	24.0	0.0	
22.11.2023	57.61	47.00	10.61	262.89	260.61	0.87	258.85	257.92	0.36	0.93	6.00	4.50	2.750	24.0	0.0	
23.11.2023	59.15	47.95	11.20	263.11	260.67	0.93	258.87	257.84	0.40	1.03	6.00	4.50	2.902	24.0	0.0	
24.11.2023	62.88	50.29	12.59	263.46	260.69	1.06	258.69	257.61	0.42	1.08	6.00	4.50	3.262	24.0	0.0	
25.11.2023	61.12	49.19	11.93	263.24	260.60	1.01	258.73	257.63	0.43	1.10	6.00	4.50	3.092	24.0	0.0	
26.11.2023	54.70	45.13	9.57	255.56	253.52	0.80	252.03	251.06	0.39	0.97	6.00	4.50	2.416	24.0	0.0	
27.11.2023	50.17	41.19	8.98	168.95	167.67	0.76	166.95	166.33	0.37	0.62	6.00	4.50	1.516	24.0	0.0	*
28.11.2023	52.20	42.61	9.59	183.56	182.09	0.80	181.26	180.51	0.41	0.75	6.00	4.50	1.753	24.0	0.0	*
29.11.2023	53.16	44.07	9.09	262.29	260.35	0.74	258.86	257.95	0.35	0.91	6.00	4.50	2.358	24.0	0.0	
30.11.2023	54.77	45.17	9.60	262.41	260.35	0.79	258.77	257.84	0.36	0.93	6.00	4.50	2.487	24.0	0.0	
Средние:	52.52	43.65	8.87	---	---	-77.90	---	---	-78.16	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4515.77	7623.62	---	4454.68	7554.50	---	-3099.82	---	---	41.889	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	57610.16	57178.62	56814.16	56667.05	147.11	599.640	9772.0	491.0
30.11.2023	62125.93	64802.24	61268.84	64221.55	-2952.71	641.529	10491.0	492.0
Итого:	4515.77	7623.62	4454.68	7554.50	-3099.82	41.889	719.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	52.06	5.47	5.43	7.50	0.255	24.0	0.0	*
02.11.2023	56.83	5.75	5.67	7.50	0.293	24.0	0.0	*
03.11.2023	56.01	6.03	5.98	7.50	0.305	24.0	0.0	*
04.11.2023	56.92	6.34	6.25	7.50	0.325	24.0	0.0	*
05.11.2023	57.41	6.85	6.74	7.50	0.353	24.0	0.0	*
06.11.2023	56.40	6.37	6.29	7.50	0.322	24.0	0.0	*
07.11.2023	57.06	6.18	6.11	7.50	0.320	24.0	0.0	*
08.11.2023	56.82	5.94	5.88	7.50	0.303	24.0	0.0	*
09.11.2023	56.99	6.35	6.28	7.50	0.327	24.0	0.0	*
10.11.2023	53.44	2.30	2.28	7.50	0.110	24.0	0.0	*
11.11.2023	51.11	8.08	8.00	7.50	0.368	24.0	0.0	*
12.11.2023	55.31	7.64	7.57	7.50	0.382	24.0	0.0	*
13.11.2023	56.23	5.96	5.92	7.50	0.303	24.0	0.0	*
14.11.2023	53.83	6.05	5.98	7.50	0.291	24.0	0.0	*
15.11.2023	54.52	5.95	5.91	7.50	0.293	24.0	0.0	*
16.11.2023	55.72	6.46	6.39	7.50	0.325	24.0	0.0	*
17.11.2023	58.25	5.73	5.67	7.50	0.302	24.0	0.0	*
18.11.2023	64.73	5.46	5.35	7.50	0.320	24.0	0.0	*
19.11.2023	65.14	6.21	6.09	7.50	0.363	24.0	0.0	*
20.11.2023	62.85	6.46	6.37	7.50	0.368	24.0	0.0	*
21.11.2023	60.84	6.61	6.50	7.50	0.363	24.0	0.0	*
22.11.2023	60.63	5.32	5.26	7.50	0.294	24.0	0.0	*
23.11.2023	60.51	5.45	5.37	7.50	0.298	24.0	0.0	*
24.11.2023	62.19	6.12	6.02	7.50	0.345	24.0	0.0	*
25.11.2023	61.93	7.37	7.23	7.50	0.410	24.0	0.0	*
26.11.2023	61.24	6.65	6.54	7.50	0.366	24.0	0.0	*
27.11.2023	59.87	6.57	6.49	7.50	0.355	24.0	0.0	*
28.11.2023	61.20	7.86	7.74	7.50	0.435	24.0	0.0	*
29.11.2023	60.60	6.44	6.34	7.50	0.353	24.0	0.0	*
30.11.2023	60.62	5.86	5.77	7.50	0.320	24.0	0.0	*
Средние:	58.24	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	185.83	183.42	---	9.767	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	2503.97	2473.82	128.489	9778.0	2.0
30.11.2023	2689.80	2657.24	138.256	10498.0	2.0
Итого:	185.83	183.42	9.767	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
