

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 6 (ООО УК "КОД")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143491  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 373627  
Обратка: ПРЭМ SN 373677

Датчик температуры: КТС-Б SN 31899г  
КТС-Б SN 31899х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	49.81	44.04	5.77	306.89	306.89	0.00	303.29	304.08	-0.26	-0.79	7.00	7.00	1.745	24.0	0.0	
02.11.2023	50.38	44.63	5.75	307.08	307.08	0.00	303.46	304.22	-0.25	-0.76	7.00	7.00	1.743	24.0	0.0	
03.11.2023	44.02	39.63	4.39	306.77	306.77	0.00	303.97	304.56	-0.19	-0.59	7.00	7.00	1.333	24.0	0.0	
04.11.2023	52.65	46.11	6.54	307.04	307.04	0.00	303.12	304.02	-0.30	-0.90	7.00	7.00	1.978	24.0	0.0	
05.11.2023	53.43	46.83	6.60	307.05	307.05	0.00	302.98	303.86	-0.29	-0.88	7.00	7.00	1.997	24.0	0.0	
06.11.2023	51.17	45.13	6.04	306.96	306.96	0.00	303.17	304.08	-0.30	-0.91	7.00	7.00	1.829	24.0	0.0	
07.11.2023	48.44	43.15	5.29	306.95	306.95	0.00	303.61	304.26	-0.21	-0.65	7.00	7.00	1.599	24.0	0.0	
08.11.2023	46.92	41.95	4.97	306.91	306.91	0.00	303.75	304.37	-0.20	-0.62	7.00	7.00	1.506	24.0	0.0	
09.11.2023	47.82	42.69	5.13	306.91	306.91	0.00	303.62	304.32	-0.23	-0.70	7.00	7.00	1.551	24.0	0.0	
10.11.2023	47.68	42.54	5.14	306.94	306.94	0.00	303.68	304.31	-0.21	-0.63	7.00	7.00	1.563	24.0	0.0	
11.11.2023	48.00	42.78	5.22	306.98	306.98	0.00	303.72	304.38	-0.22	-0.66	7.00	7.00	1.581	24.0	0.0	
12.11.2023	48.80	43.36	5.44	307.00	307.00	0.00	303.59	304.31	-0.24	-0.72	7.00	7.00	1.646	24.0	0.0	
13.11.2023	49.47	43.85	5.62	307.07	307.07	0.00	303.61	304.33	-0.24	-0.72	7.00	7.00	1.704	24.0	0.0	
14.11.2023	46.04	41.34	4.70	307.01	307.01	0.00	303.98	304.56	-0.19	-0.58	7.00	7.00	1.428	24.0	0.0	
15.11.2023	48.32	42.98	5.34	307.01	307.01	0.00	303.64	304.34	-0.23	-0.70	7.00	7.00	1.618	24.0	0.0	
16.11.2023	50.85	44.98	5.87	307.12	307.12	0.00	303.43	304.23	-0.26	-0.80	7.00	7.00	1.777	24.0	0.0	
17.11.2023	53.96	47.29	6.67	307.20	307.20	0.00	303.05	303.95	-0.30	-0.90	7.00	7.00	2.015	24.0	0.0	
18.11.2023	58.16	50.40	7.76	307.41	307.41	0.00	302.64	303.78	-0.38	-1.14	7.00	7.00	2.343	24.0	0.0	
19.11.2023	59.16	51.13	8.03	307.39	307.39	0.00	302.45	303.63	-0.39	-1.18	7.00	7.00	2.425	24.0	0.0	
20.11.2023	58.58	50.67	7.91	307.40	307.40	0.00	302.56	303.74	-0.39	-1.18	7.00	7.00	2.390	24.0	0.0	
21.11.2023	58.23	50.41	7.82	307.39	307.39	0.00	302.61	303.79	-0.39	-1.18	7.00	7.00	2.361	24.0	0.0	
22.11.2023	57.73	50.06	7.67	307.36	307.36	0.00	302.67	303.76	-0.36	-1.09	7.00	7.00	2.318	24.0	0.0	
23.11.2023	59.28	51.14	8.14	307.47	307.47	0.00	302.51	303.74	-0.41	-1.23	7.00	7.00	2.456	24.0	0.0	
24.11.2023	63.02	53.89	9.13	307.56	307.56	0.00	302.00	303.43	-0.47	-1.43	7.00	7.00	2.753	24.0	0.0	
25.11.2023	61.24	52.58	8.66	307.43	307.43	0.00	302.16	303.44	-0.42	-1.28	7.00	7.00	2.610	24.0	0.0	
26.11.2023	54.77	47.84	6.93	297.18	297.18	0.00	293.03	294.00	-0.33	-0.97	7.00	7.00	2.027	24.0	0.0	
27.11.2023	50.47	43.87	6.60	198.37	198.37	0.00	196.01	196.61	-0.31	-0.60	7.00	7.00	1.299	24.0	0.0	*
28.11.2023	52.40	45.39	7.01	213.83	213.83	0.00	211.09	211.76	-0.32	-0.67	7.00	7.00	1.484	24.0	0.0	*
29.11.2023	53.27	46.63	6.64	306.79	306.79	0.00	302.77	303.67	-0.30	-0.90	7.00	7.00	2.009	24.0	0.0	
30.11.2023	54.90	47.85	7.05	306.83	306.83	0.00	302.52	303.52	-0.33	-1.00	7.00	7.00	2.131	24.0	0.0	
Средние:	52.63	46.17	6.46	---	---	0.00	---	---	-0.30	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9001.30	9001.30	---	8884.69	8911.05	---	-26.36	---	---	57.219	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	69048.54	69516.64	68109.85	68822.57	-712.72	508.647	10544.0	7.0
30.11.2023	78049.84	78517.94	76994.54	77733.62	-739.08	565.866	11264.0	7.0
Итого:	9001.30	9001.30	8884.69	8911.05	-26.36	57.219	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации