

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458

Датчик температуры: КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	49.69	42.68	7.01	280.45	273.50	2.51	277.08	271.07	2.19	6.01	0.90	0.50	1.939	24.0	0.0	
02.11.2023	50.29	43.29	7.00	280.70	273.67	2.54	277.33	271.19	2.24	6.14	0.90	0.50	1.942	24.0	0.0	
03.11.2023	43.93	38.64	5.29	279.97	273.50	2.34	277.35	271.54	2.12	5.81	0.90	0.50	1.466	24.0	0.0	
04.11.2023	52.47	44.65	7.82	280.78	273.65	2.57	277.12	271.01	2.23	6.11	0.90	0.50	2.164	24.0	0.0	
05.11.2023	53.28	45.34	7.94	280.90	273.71	2.59	277.18	270.97	2.27	6.21	0.90	0.50	2.197	24.0	0.0	
06.11.2023	51.04	43.76	7.28	280.58	273.58	2.53	277.13	271.01	2.23	6.12	0.90	0.50	2.019	24.0	0.0	
07.11.2023	48.35	42.01	6.34	280.40	273.50	2.49	277.27	271.14	2.24	6.13	0.90	0.50	1.759	24.0	0.0	
08.11.2023	46.81	40.83	5.98	280.28	273.61	2.41	277.35	271.42	2.16	5.93	0.90	0.50	1.657	24.0	0.0	
09.11.2023	47.71	41.52	6.19	280.26	273.46	2.46	277.20	271.13	2.21	6.07	0.90	0.50	1.717	24.0	0.0	
10.11.2023	47.57	41.39	6.18	280.33	273.56	2.44	277.31	271.30	2.19	6.01	0.90	0.50	1.709	24.0	0.0	
11.11.2023	47.88	41.62	6.26	280.34	273.58	2.44	277.32	271.29	2.20	6.03	0.90	0.50	1.731	24.0	0.0	
12.11.2023	48.69	42.19	6.50	280.42	273.56	2.48	277.25	271.16	2.22	6.09	0.90	0.50	1.801	24.0	0.0	
13.11.2023	49.36	42.63	6.73	280.59	273.66	2.50	277.37	271.25	2.23	6.12	0.90	0.50	1.865	24.0	0.0	
14.11.2023	45.98	40.31	5.67	280.30	273.60	2.42	277.45	271.42	2.20	6.03	0.90	0.50	1.572	24.0	0.0	
15.11.2023	48.18	41.79	6.39	280.43	273.59	2.47	277.30	271.30	2.19	6.00	0.90	0.50	1.770	24.0	0.0	
16.11.2023	50.71	43.68	7.03	280.60	273.73	2.48	277.19	271.19	2.19	6.00	0.90	0.50	1.946	24.0	0.0	
17.11.2023	53.79	45.79	8.00	280.95	273.73	2.60	277.10	270.99	2.23	6.11	0.90	0.50	2.217	24.0	0.0	
18.11.2023	57.96	48.68	9.28	281.48	273.96	2.71	277.04	270.86	2.26	6.18	0.90	0.50	2.569	24.0	0.0	
19.11.2023	58.95	49.32	9.63	281.50	273.92	2.73	276.94	270.74	2.26	6.20	0.90	0.50	2.663	24.0	0.0	
20.11.2023	58.38	48.96	9.42	281.50	273.88	2.74	276.98	270.75	2.27	6.23	0.90	0.50	2.606	24.0	0.0	
21.11.2023	58.02	48.76	9.26	281.47	273.98	2.70	277.01	270.86	2.25	6.15	0.90	0.50	2.562	24.0	0.0	
22.11.2023	57.53	48.45	9.08	281.35	273.89	2.69	276.97	270.80	2.25	6.17	0.90	0.50	2.514	24.0	0.0	
23.11.2023	59.06	49.51	9.55	281.65	273.93	2.78	277.07	270.72	2.32	6.35	0.90	0.50	2.645	24.0	0.0	
24.11.2023	62.76	51.99	10.77	281.91	274.04	2.83	276.79	270.51	2.29	6.28	0.90	0.50	2.979	24.0	0.0	
25.11.2023	61.02	50.81	10.21	281.75	273.91	2.82	276.87	270.56	2.31	6.31	0.90	0.50	2.828	24.0	0.0	
26.11.2023	54.63	46.46	8.17	272.78	265.76	2.61	268.92	263.04	2.21	5.88	0.90	0.50	2.196	24.0	0.0	
27.11.2023	50.26	42.39	7.87	180.44	176.33	2.30	178.25	174.79	1.96	3.46	0.90	0.50	1.398	24.0	0.0	*
28.11.2023	52.23	43.85	8.38	195.63	190.95	2.42	193.09	189.19	2.04	3.90	0.90	0.50	1.617	24.0	0.0	*
29.11.2023	53.11	45.25	7.86	280.34	273.24	2.57	276.60	270.57	2.20	6.03	0.90	0.50	2.167	24.0	0.0	
30.11.2023	54.71	46.39	8.32	280.48	273.17	2.64	276.53	270.33	2.27	6.20	0.90	0.50	2.298	24.0	0.0	
Средние:	52.48	44.76	7.71	---	---	2.56	---	---	2.21	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8230.56	8022.15	---	8122.36	7944.10	---	178.26	---	---	62.513	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	7399.56	7220.41	7318.93	7160.63	158.30	45.160	634.0	0.0
30.11.2023	15630.12	15242.56	15441.29	15104.73	336.56	107.673	1354.0	0.0
Итого:	8230.56	8022.15	8122.36	7944.10	178.26	62.513	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	44.92	6.71	6.69	0.60	0.266	24.0	0.0	
02.11.2023	47.96	6.59	6.55	0.60	0.281	24.0	0.0	
03.11.2023	47.45	6.54	6.52	0.60	0.275	24.0	0.0	
04.11.2023	47.93	6.68	6.67	0.60	0.286	24.0	0.0	
05.11.2023	48.01	6.54	6.51	0.60	0.279	24.0	0.0	
06.11.2023	49.29	8.17	8.09	0.60	0.357	24.0	0.0	
07.11.2023	48.49	6.63	6.61	0.60	0.289	24.0	0.0	
08.11.2023	48.59	7.18	7.14	0.60	0.312	24.0	0.0	
09.11.2023	48.16	6.54	6.51	0.60	0.279	24.0	0.0	
10.11.2023	39.98	1.97	1.97	0.60	0.068	24.0	0.0	
11.11.2023	45.16	8.78	8.72	0.60	0.350	24.0	0.0	
12.11.2023	48.71	9.04	8.97	0.60	0.392	24.0	0.0	
13.11.2023	48.32	7.07	7.04	0.60	0.305	24.0	0.0	
14.11.2023	46.78	7.44	7.41	0.60	0.311	24.0	0.0	
15.11.2023	47.38	7.74	7.69	0.60	0.324	24.0	0.0	
16.11.2023	47.67	7.02	7.01	0.60	0.300	24.0	0.0	
17.11.2023	49.01	6.66	6.63	0.60	0.291	24.0	0.0	
18.11.2023	54.28	6.99	6.91	0.60	0.339	24.0	0.0	
19.11.2023	55.04	7.28	7.19	0.60	0.360	24.0	0.0	
20.11.2023	52.49	6.71	6.65	0.60	0.318	24.0	0.0	
21.11.2023	50.61	6.58	6.52	0.60	0.298	24.0	0.0	
22.11.2023	50.26	6.32	6.30	0.60	0.285	24.0	0.0	
23.11.2023	53.01	8.84	8.74	0.60	0.418	24.0	0.0	
24.11.2023	52.46	7.23	7.17	0.60	0.342	24.0	0.0	
25.11.2023	51.69	6.86	6.82	0.60	0.319	24.0	0.0	
26.11.2023	53.42	8.59	8.47	0.60	0.408	24.0	0.0	
27.11.2023	50.12	6.03	5.97	0.60	0.267	24.0	0.0	
28.11.2023	51.24	7.29	7.23	0.60	0.335	24.0	0.0	
29.11.2023	50.88	6.86	6.82	0.60	0.311	24.0	0.0	
30.11.2023	51.19	7.02	6.98	0.60	0.319	24.0	0.0	
Средние:	49.35	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	209.90	208.50	---	9.284	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	183.09	182.13	7.895	634.0	0.0
30.11.2023	392.99	390.63	17.179	1354.0	0.0
Итого:	209.90	208.50	9.284	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
