

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 373693
Обратка: ПРЭМ SN 373712

Датчик температуры: КТСП-Н SN 21555г
КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	72.58	59.19	13.39	396.42	394.65	0.45	387.14	388.28	-0.29	-1.14	7.00	7.00	5.204	24.0	0.0	*
02.01.2024	77.58	62.65	14.93	468.74	466.42	0.50	456.32	458.05	-0.38	-1.73	7.00	7.00	6.815	24.0	0.0	
03.01.2024	78.71	63.27	15.44	467.45	465.07	0.51	454.79	456.58	-0.39	-1.79	7.00	7.00	7.026	24.0	0.0	
04.01.2024	77.19	62.44	14.75	469.90	467.72	0.47	457.63	459.39	-0.38	-1.76	7.00	7.00	6.749	24.0	0.0	
05.01.2024	77.03	62.50	14.53	471.20	469.07	0.45	458.96	460.76	-0.39	-1.80	7.00	7.00	6.666	24.0	0.0	
06.01.2024	78.78	63.43	15.35	470.51	468.17	0.50	457.73	459.62	-0.41	-1.89	7.00	7.00	7.030	24.0	0.0	
07.01.2024	79.91	64.31	15.60	472.61	470.11	0.53	459.45	461.27	-0.40	-1.82	7.00	7.00	7.169	24.0	0.0	
08.01.2024	79.36	63.88	15.48	470.72	468.26	0.52	457.77	459.57	-0.39	-1.80	7.00	7.00	7.092	24.0	0.0	
09.01.2024	77.94	63.12	14.82	471.84	469.56	0.48	459.29	461.05	-0.38	-1.76	7.00	7.00	6.812	24.0	0.0	
10.01.2024	77.16	62.40	14.76	468.90	466.58	0.50	456.62	458.30	-0.37	-1.68	7.00	7.00	6.739	24.0	0.0	
11.01.2024	76.51	61.96	14.55	469.70	467.38	0.50	457.59	459.18	-0.35	-1.59	7.00	7.00	6.661	24.0	0.0	
12.01.2024	78.43	63.48	14.95	473.63	471.34	0.48	460.89	462.68	-0.39	-1.79	7.00	7.00	6.893	24.0	0.0	
13.01.2024	76.64	61.95	14.69	467.12	464.84	0.49	455.08	456.70	-0.36	-1.62	7.00	7.00	6.685	24.0	0.0	
14.01.2024	77.20	62.40	14.80	470.95	468.62	0.50	458.61	460.32	-0.37	-1.71	7.00	7.00	6.789	24.0	0.0	
15.01.2024	72.49	59.52	12.97	472.55	470.68	0.40	461.48	463.02	-0.33	-1.54	7.00	7.00	5.986	24.0	0.0	
16.01.2024	64.60	53.88	10.72	467.88	466.57	0.28	459.00	460.31	-0.28	-1.31	7.00	7.00	4.915	24.0	0.0	
17.01.2024	62.21	52.28	9.93	470.85	469.67	0.25	462.54	463.69	-0.25	-1.15	7.00	7.00	4.585	24.0	0.0	
18.01.2024	63.42	53.14	10.28	470.69	469.43	0.27	462.09	463.26	-0.25	-1.17	7.00	7.00	4.744	24.0	0.0	
19.01.2024	62.89	52.69	10.20	468.88	467.63	0.27	460.42	461.60	-0.26	-1.18	7.00	7.00	4.689	24.0	0.0	
20.01.2024	58.26	49.61	8.65	472.47	471.53	0.20	465.08	466.07	-0.21	-0.99	7.00	7.00	4.016	24.0	0.0	
21.01.2024	57.61	49.13	8.48	475.19	474.23	0.20	467.95	468.90	-0.20	-0.95	7.00	7.00	3.962	24.0	0.0	
22.01.2024	65.63	54.70	10.93	473.90	472.34	0.33	464.66	465.78	-0.24	-1.12	7.00	7.00	5.075	24.0	0.0	
23.01.2024	67.47	56.09	11.38	476.07	474.40	0.35	466.33	467.48	-0.25	-1.15	7.00	7.00	5.304	24.0	0.0	
24.01.2024	66.28	55.39	10.89	476.13	474.57	0.33	466.70	467.84	-0.24	-1.14	7.00	7.00	5.078	24.0	0.0	
25.01.2024	65.47	54.71	10.76	469.15	467.66	0.32	460.09	461.19	-0.24	-1.10	7.00	7.00	4.947	24.0	0.0	
26.01.2024	65.26	54.57	10.69	469.45	467.98	0.31	460.42	461.50	-0.23	-1.08	7.00	7.00	4.921	24.0	0.0	
27.01.2024	65.34	54.61	10.73	469.55	468.05	0.32	460.48	461.57	-0.24	-1.09	7.00	7.00	4.937	24.0	0.0	
28.01.2024	63.74	53.51	10.23	470.67	469.21	0.31	462.01	462.98	-0.21	-0.97	7.00	7.00	4.722	24.0	0.0	
29.01.2024	62.76	53.02	9.74	479.54	477.79	0.37	470.94	471.55	-0.13	-0.61	7.00	7.00	4.580	24.0	0.0	
30.01.2024	61.10	51.91	9.19	481.06	479.80	0.26	472.85	473.79	-0.20	-0.94	7.00	7.00	4.343	24.0	0.0	
31.01.2024	55.91	48.14	7.77	477.64	476.66	0.21	470.72	471.50	-0.17	-0.78	7.00	7.00	3.652	24.0	0.0	
Средние:	69.85	57.54	12.31	---	---	0.38	---	---	-0.30	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14551.36	14495.99	---	14231.63	14273.78	---	-42.15	---	---	174.786	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	45201.47	45133.47	44597.21	44696.82	-99.61	346.210	2794.0	0.0
31.01.2024	59752.83	59629.46	58828.84	58970.60	-141.76	520.996	3538.0	0.0
Итого:	14551.36	14495.99	14231.63	14273.78	-42.15	174.786	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555r

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	64.18	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.01.2024	63.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.01.2024	63.18	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.01.2024	63.19	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.01.2024	62.89	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.01.2024	63.16	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.01.2024	63.45	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.01.2024	63.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.01.2024	63.41	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.01.2024	63.57	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.01.2024	63.67	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.01.2024	63.13	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.01.2024	63.26	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.01.2024	63.75	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.01.2024	63.33	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.01.2024	63.14	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.01.2024	63.11	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.01.2024	63.12	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.01.2024	62.99	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.01.2024	63.07	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.01.2024	62.99	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.01.2024	63.10	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.01.2024	63.08	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.01.2024	62.95	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.01.2024	62.92	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.01.2024	62.86	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.01.2024	62.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.01.2024	62.75	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.01.2024	62.90	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.01.2024	62.83	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
31.01.2024	62.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	63.18	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	154.04	151.54	8.629	2794.0	0.0
31.01.2024	154.04	151.54	8.629	3538.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
