

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317717
Обратка: ПРЭМ SN 321731

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15828г
КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	72.65	56.13	16.52	282.66	293.67	-3.82	275.91	289.31	-4.74	-13.40	0.90	0.50	4.557	24.0	0.0	
02.01.2024	76.69	58.35	18.34	281.99	292.95	-3.81	274.58	288.27	-4.86	-13.69	0.90	0.50	5.039	24.0	0.0	
03.01.2024	77.67	58.91	18.76	281.55	293.05	-4.00	274.04	288.25	-5.05	-14.21	0.90	0.50	5.145	24.0	0.0	
04.01.2024	76.31	58.15	18.16	281.21	293.33	-4.22	273.93	288.70	-5.25	-14.77	0.90	0.50	4.976	24.0	0.0	
05.01.2024	76.08	58.11	17.97	281.05	293.40	-4.30	273.76	288.75	-5.33	-14.99	0.90	0.50	4.923	24.0	0.0	
06.01.2024	77.77	58.91	18.86	280.45	292.88	-4.34	272.89	288.12	-5.43	-15.23	0.90	0.50	5.151	24.0	0.0	
07.01.2024	79.00	59.73	19.27	280.29	292.79	-4.36	272.61	287.99	-5.49	-15.38	0.90	0.50	5.259	24.0	0.0	
08.01.2024	78.75	59.54	19.21	280.32	292.78	-4.35	272.64	287.98	-5.47	-15.34	0.90	0.50	5.239	24.0	0.0	
09.01.2024	76.83	58.44	18.39	280.68	292.86	-4.25	273.29	288.15	-5.29	-14.86	0.90	0.50	5.026	24.0	0.0	
10.01.2024	77.17	58.57	18.60	281.30	292.55	-3.92	273.85	287.86	-4.99	-14.01	0.90	0.50	5.094	24.0	0.0	
11.01.2024	79.23	59.84	19.39	282.13	292.20	-3.51	274.29	287.39	-4.66	-13.10	0.90	0.50	5.321	24.0	0.0	
12.01.2024	79.52	59.86	19.66	276.58	287.05	-3.72	268.85	282.28	-4.87	-13.43	0.90	0.50	5.290	24.0	0.0	
13.01.2024	79.39	59.73	19.66	278.49	290.35	-4.17	270.81	285.55	-5.30	-14.74	0.90	0.50	5.328	24.0	0.0	
14.01.2024	78.72	59.45	19.27	278.11	290.61	-4.40	270.51	285.84	-5.51	-15.33	0.90	0.50	5.218	24.0	0.0	
15.01.2024	71.97	55.50	16.47	277.62	291.14	-4.75	271.14	286.88	-5.64	-15.74	0.90	0.50	4.467	24.0	0.0	
16.01.2024	66.10	51.82	14.28	277.42	291.62	-4.99	271.89	287.90	-5.72	-16.01	0.90	0.50	3.882	24.0	0.0	
17.01.2024	61.84	49.13	12.71	277.21	291.82	-5.14	272.28	288.39	-5.75	-16.11	0.90	0.50	3.455	24.0	0.0	
18.01.2024	63.17	49.95	13.22	277.27	291.78	-5.10	272.14	288.28	-5.76	-16.14	0.90	0.50	3.597	24.0	0.0	
19.01.2024	63.54	50.18	13.36	277.22	291.76	-5.11	272.03	288.19	-5.77	-16.16	0.90	0.50	3.631	24.0	0.0	
20.01.2024	57.85	46.78	11.07	277.06	292.00	-5.25	272.74	288.92	-5.76	-16.18	0.90	0.50	3.016	24.0	0.0	
21.01.2024	57.46	46.47	10.99	276.98	292.07	-5.30	272.66	289.03	-5.83	-16.37	0.90	0.50	2.993	24.0	0.0	
22.01.2024	65.20	51.35	13.85	277.12	291.59	-5.09	271.66	287.93	-5.81	-16.27	0.90	0.50	3.760	24.0	0.0	
23.01.2024	66.81	52.40	14.41	277.04	291.37	-5.04	271.38	287.53	-5.78	-16.15	0.90	0.50	3.907	24.0	0.0	
24.01.2024	65.62	51.81	13.81	276.85	291.36	-5.11	271.37	287.65	-5.82	-16.28	0.90	0.50	3.745	24.0	0.0	
25.01.2024	64.80	51.26	13.54	276.87	291.36	-5.10	271.58	287.76	-5.79	-16.18	0.90	0.50	3.676	24.0	0.0	
26.01.2024	64.66	51.12	13.54	276.89	291.42	-5.11	271.61	287.82	-5.80	-16.21	0.90	0.50	3.674	24.0	0.0	
27.01.2024	64.73	51.14	13.59	276.92	291.42	-5.10	271.64	287.82	-5.78	-16.18	0.90	0.50	3.687	24.0	0.0	
28.01.2024	63.65	50.50	13.15	276.92	291.51	-5.13	271.81	287.91	-5.75	-16.10	0.90	0.50	3.573	24.0	0.0	
29.01.2024	59.81	48.11	11.70	276.56	291.43	-5.24	271.94	288.16	-5.79	-16.22	0.90	0.50	3.181	24.0	0.0	
30.01.2024	58.90	47.50	11.40	276.58	291.51	-5.26	272.09	288.36	-5.81	-16.27	0.90	0.50	3.100	24.0	0.0	
31.01.2024	55.01	45.13	9.88	276.61	291.86	-5.37	272.71	289.03	-5.81	-16.32	0.90	0.50	2.691	24.0	0.0	
Средние:	69.58	54.00	15.58	---	---	-4.66	---	---	-5.50	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8635.95	9047.49	---	8444.63	8922.00	---	-477.37	---	---	131.601	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	62469.18	64192.70	61632.79	63692.67	-2059.88	770.196	12010.0	5.0
31.01.2024	71105.13	73240.19	70077.42	72614.67	-2537.25	901.797	12754.0	5.0
Итого:	8635.95	9047.49	8444.63	8922.00	-477.37	131.601	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	53.61	47.03	6.58	30.10	23.13	29.68	22.89	6.79	0.60	7.00	0.478	0.291	24.0	0.0	
02.01.2024	53.50	46.92	6.58	31.29	22.90	30.85	22.66	8.19	0.60	7.00	0.544	0.348	24.0	0.0	
03.01.2024	53.19	46.63	6.56	31.49	22.85	31.11	22.61	8.50	0.60	7.00	0.554	0.364	24.0	0.0	
04.01.2024	53.44	46.80	6.64	30.78	22.85	30.37	22.61	7.76	0.60	7.00	0.521	0.332	24.0	0.0	
05.01.2024	53.91	47.11	6.80	32.86	22.56	32.41	22.32	10.09	0.60	7.00	0.643	0.433	24.0	0.0	
06.01.2024	53.50	46.87	6.63	32.83	22.63	32.39	22.39	10.00	0.60	7.00	0.627	0.430	24.0	0.0	
07.01.2024	53.68	46.87	6.81	32.48	22.54	32.06	22.30	9.76	0.60	7.00	0.626	0.418	24.0	0.0	
08.01.2024	53.92	46.99	6.93	32.85	22.35	32.40	22.11	10.29	0.60	7.00	0.650	0.447	24.0	0.0	
09.01.2024	53.59	46.72	6.87	31.44	22.40	31.01	22.16	8.85	0.60	7.00	0.579	0.378	24.0	0.0	
10.01.2024	53.55	46.51	7.04	31.40	22.34	30.97	22.10	8.87	0.60	7.00	0.581	0.381	24.0	0.0	
11.01.2024	53.58	46.61	6.97	31.41	22.32	30.98	22.08	8.90	0.60	7.00	0.581	0.380	24.0	0.0	
12.01.2024	53.66	46.88	6.78	31.54	22.29	31.11	22.05	9.06	0.60	7.00	0.585	0.387	24.0	0.0	
13.01.2024	53.25	46.45	6.80	31.80	22.32	31.39	22.08	9.31	0.60	7.00	0.596	0.394	24.0	0.0	
14.01.2024	54.20	47.22	6.98	33.60	21.99	33.16	21.75	11.41	0.60	7.00	0.710	0.498	24.0	0.0	
15.01.2024	53.88	47.02	6.86	31.81	22.02	31.36	21.78	9.58	0.60	7.00	0.614	0.407	24.0	0.0	
16.01.2024	53.49	46.57	6.92	30.47	22.08	30.05	21.84	8.21	0.60	7.00	0.545	0.349	24.0	0.0	
17.01.2024	53.59	46.68	6.91	30.93	21.99	30.52	21.75	8.77	0.60	7.00	0.572	0.371	24.0	0.0	
18.01.2024	54.12	47.06	7.06	30.03	22.01	29.60	21.77	7.83	0.60	7.00	0.536	0.333	24.0	0.0	
19.01.2024	53.50	46.60	6.90	30.17	21.91	29.76	21.67	8.09	0.60	7.00	0.538	0.342	24.0	0.0	
20.01.2024	53.32	46.63	6.69	31.03	21.88	30.62	21.64	8.98	0.60	7.00	0.577	0.378	24.0	0.0	
21.01.2024	54.69	47.57	7.12	31.84	21.60	31.40	21.36	10.04	0.60	7.00	0.647	0.435	24.0	0.0	
22.01.2024	54.33	47.37	6.96	30.05	21.60	29.63	21.36	8.27	0.60	7.00	0.553	0.356	24.0	0.0	
23.01.2024	53.57	46.74	6.83	29.43	21.71	29.01	21.47	7.54	0.60	7.00	0.511	0.324	24.0	0.0	
24.01.2024	53.81	47.13	6.68	30.05	21.54	29.63	21.30	8.33	0.60	7.00	0.547	0.358	24.0	0.0	
25.01.2024	54.23	47.53	6.70	30.96	21.45	30.51	21.21	9.30	0.60	7.00	0.595	0.403	24.0	0.0	
26.01.2024	53.64	47.01	6.63	29.75	21.56	29.33	21.32	8.01	0.60	7.00	0.527	0.343	24.0	0.0	
27.01.2024	53.84	47.17	6.67	30.46	21.52	30.05	21.28	8.77	0.60	7.00	0.567	0.379	24.0	0.0	
28.01.2024	53.91	47.20	6.71	32.39	21.23	31.98	20.99	10.99	0.60	7.00	0.676	0.476	24.0	0.0	
29.01.2024	50.23	44.62	5.61	31.39	21.41	30.70	21.09	9.61	0.60	7.00	0.549	0.383	23.0	1.0	*
30.01.2024	51.00	44.58	6.42	30.76	20.75	30.35	20.51	9.84	0.60	7.00	0.580	0.404	24.0	0.0	
31.01.2024	52.55	45.90	6.65	30.08	20.61	29.69	20.37	9.32	0.60	7.00	0.575	0.386	24.0	0.0	
Средние:	53.49	46.74	6.75	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	967.47	682.34	954.08	674.82	279.26	---	---	17.984	11.908	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2023	10290.20	5542.35	10153.17	5519.15	4634.02	241.111	168.496	11654.0	361.0
31.01.2024	11257.67	6224.69	11107.25	6193.97	4913.28	259.095	180.404	12397.0	362.0
Итого:	967.47	682.34	954.08	674.82	279.26	17.984	11.908	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации