

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (МКД (ООО УК "КОД"))  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 306320  
Обратка: ПРЭМ SN 288690

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15422г  
КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1       | V2       | %     | M1       | M2       | %     | Mг      | P1     | P2     | Qo      | ВНР   | ВОС | НС  |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|---------|-------|-----|-----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3       | м3       |       | т        | т        |       | т       | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч     | ч   |     |
| 01.02.2024 | 52.91 | 45.30 | 7.61  | 676.13   | 688.80   | -1.86 | 667.18   | 682.00   | -2.20 | -14.82  | 0.90   | 0.50   | 5.077   | 24.0  | 0.0 |     |
| 02.02.2024 | 54.20 | 46.07 | 8.13  | 676.38   | 688.88   | -1.83 | 666.99   | 681.83   | -2.20 | -14.84  | 0.90   | 0.50   | 5.415   | 24.0  | 0.0 |     |
| 03.02.2024 | 54.96 | 46.40 | 8.56  | 677.33   | 689.61   | -1.80 | 667.69   | 682.49   | -2.19 | -14.80  | 0.90   | 0.50   | 5.715   | 24.0  | 0.0 |     |
| 04.02.2024 | 56.27 | 47.41 | 8.86  | 677.98   | 690.13   | -1.78 | 667.89   | 682.68   | -2.19 | -14.79  | 0.90   | 0.50   | 5.914   | 24.0  | 0.0 |     |
| 05.02.2024 | 58.71 | 48.89 | 9.82  | 677.78   | 689.55   | -1.72 | 666.83   | 681.66   | -2.20 | -14.83  | 0.90   | 0.50   | 6.542   | 24.0  | 0.0 |     |
| 06.02.2024 | 57.99 | 48.78 | 9.21  | 676.79   | 688.73   | -1.75 | 666.10   | 680.88   | -2.19 | -14.78  | 0.90   | 0.50   | 6.128   | 24.0  | 0.0 |     |
| 07.02.2024 | 56.60 | 47.73 | 8.87  | 676.82   | 688.87   | -1.76 | 666.61   | 681.35   | -2.19 | -14.74  | 0.90   | 0.50   | 5.911   | 24.0  | 0.0 |     |
| 08.02.2024 | 61.13 | 50.89 | 10.24 | 677.60   | 688.98   | -1.67 | 665.84   | 680.49   | -2.18 | -14.65  | 0.90   | 0.50   | 6.806   | 24.0  | 0.0 |     |
| 09.02.2024 | 65.12 | 53.49 | 11.63 | 654.96   | 665.24   | -1.56 | 642.17   | 656.19   | -2.16 | -14.02  | 0.90   | 0.50   | 7.464   | 24.0  | 0.0 |     |
| 10.02.2024 | 74.28 | 59.74 | 14.54 | 680.20   | 689.04   | -1.29 | 663.38   | 677.55   | -2.11 | -14.17  | 0.90   | 0.50   | 9.645   | 24.0  | 0.0 |     |
| 11.02.2024 | 73.28 | 59.29 | 13.99 | 679.90   | 688.99   | -1.33 | 663.53   | 677.69   | -2.11 | -14.16  | 0.90   | 0.50   | 9.287   | 24.0  | 0.0 |     |
| 12.02.2024 | 72.34 | 58.70 | 13.64 | 679.46   | 688.80   | -1.37 | 663.49   | 677.68   | -2.12 | -14.19  | 0.90   | 0.50   | 9.048   | 24.0  | 0.0 |     |
| 13.02.2024 | 70.20 | 57.36 | 12.84 | 678.99   | 688.74   | -1.43 | 663.84   | 678.13   | -2.13 | -14.29  | 0.90   | 0.50   | 8.522   | 24.0  | 0.0 |     |
| 14.02.2024 | 75.76 | 60.88 | 14.88 | 680.20   | 688.87   | -1.27 | 662.82   | 677.00   | -2.12 | -14.18  | 0.90   | 0.50   | 9.869   | 24.0  | 0.0 |     |
| 15.02.2024 | 81.31 | 64.44 | 16.87 | 681.65   | 689.15   | -1.09 | 661.88   | 675.96   | -2.10 | -14.08  | 0.90   | 0.50   | 11.175  | 24.0  | 0.0 |     |
| 16.02.2024 | 79.77 | 63.47 | 16.30 | 681.21   | 689.07   | -1.15 | 662.11   | 676.25   | -2.11 | -14.14  | 0.90   | 0.50   | 10.803  | 24.0  | 0.0 |     |
| 17.02.2024 | 77.63 | 62.13 | 15.50 | 680.89   | 689.10   | -1.20 | 662.72   | 676.77   | -2.10 | -14.05  | 0.90   | 0.50   | 10.279  | 24.0  | 0.0 |     |
| 18.02.2024 | 70.60 | 57.53 | 13.07 | 679.12   | 688.87   | -1.43 | 663.78   | 678.17   | -2.14 | -14.39  | 0.90   | 0.50   | 8.673   | 24.0  | 0.0 |     |
| 19.02.2024 | 64.36 | 53.28 | 11.08 | 677.77   | 688.78   | -1.61 | 664.86   | 679.53   | -2.18 | -14.67  | 0.90   | 0.50   | 7.364   | 24.0  | 0.0 |     |
| 20.02.2024 | 66.43 | 54.66 | 11.77 | 678.43   | 688.90   | -1.53 | 664.73   | 679.19   | -2.15 | -14.46  | 0.90   | 0.50   | 7.821   | 24.0  | 0.0 |     |
| 21.02.2024 | 67.71 | 55.55 | 12.16 | 678.55   | 688.83   | -1.50 | 664.37   | 678.83   | -2.15 | -14.46  | 0.90   | 0.50   | 8.072   | 24.0  | 0.0 |     |
| 22.02.2024 | 68.32 | 56.04 | 12.28 | 678.91   | 688.98   | -1.47 | 664.48   | 678.76   | -2.13 | -14.28  | 0.90   | 0.50   | 8.155   | 24.0  | 0.0 |     |
| 23.02.2024 | 67.70 | 55.51 | 12.19 | 678.59   | 688.80   | -1.49 | 664.39   | 678.78   | -2.14 | -14.39  | 0.90   | 0.50   | 8.091   | 24.0  | 0.0 |     |
| 24.02.2024 | 67.31 | 55.29 | 12.02 | 678.60   | 688.85   | -1.50 | 664.56   | 678.90   | -2.13 | -14.34  | 0.90   | 0.50   | 7.986   | 24.0  | 0.0 |     |
| 25.02.2024 | 64.00 | 53.22 | 10.78 | 677.84   | 688.73   | -1.59 | 665.04   | 679.47   | -2.15 | -14.43  | 0.90   | 0.50   | 7.162   | 24.0  | 0.0 |     |
| 26.02.2024 | 60.91 | 51.02 | 9.89  | 677.23   | 688.71   | -1.68 | 665.54   | 680.19   | -2.18 | -14.65  | 0.90   | 0.50   | 6.574   | 24.0  | 0.0 |     |
| 27.02.2024 | 60.08 | 50.46 | 9.62  | 677.20   | 688.79   | -1.70 | 665.81   | 680.43   | -2.17 | -14.62  | 0.90   | 0.50   | 6.404   | 24.0  | 0.0 |     |
| 28.02.2024 | 59.49 | 50.00 | 9.49  | 677.15   | 688.83   | -1.71 | 665.97   | 680.60   | -2.17 | -14.63  | 0.90   | 0.50   | 6.321   | 24.0  | 0.0 |     |
| 29.02.2024 | 58.16 | 49.07 | 9.09  | 677.05   | 688.92   | -1.74 | 666.31   | 681.00   | -2.18 | -14.69  | 0.90   | 0.50   | 6.048   | 24.0  | 0.0 |     |
| Средние:   | 65.43 | 53.88 | 11.55 | ---      | ---      | -1.54 | ---      | ---      | -2.15 | ---     | 0.90   | 0.50   | ---     | ---   | --- | --- |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 19650.71 | 19956.54 | ---   | 19260.91 | 19680.45 | ---   | -419.54 | ---    | ---    | 222.271 | 696.0 | 0.0 |     |

| Дата       | V1        | V2        | M1        | M2        | Mг       | Qo       | ВНР     | ВОС  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------|
|            | м3        | м3        | т         | т         | т        | Гкал     | ч       | ч    |
| 31.01.2024 | 247816.96 | 252238.35 | 244233.74 | 249557.26 | -5323.52 | 1957.909 | 12743.0 | 16.0 |
| 29.02.2024 | 267467.67 | 272194.89 | 263494.65 | 269237.71 | -5743.06 | 2180.180 | 13439.0 | 16.0 |
| Итого:     | 19650.71  | 19956.54  | 19260.91  | 19680.45  | -419.54  | 222.271  | 696.0   | 0.0  |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (МКД (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата       | t1    | V1     | M1     | P1     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | м3     | т      | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 01.02.2024 | 48.77 | 13.11  | 12.94  | 0.60   | 0.566  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 02.02.2024 | 51.74 | 11.65  | 11.51  | 0.60   | 0.537  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 03.02.2024 | 52.03 | 13.36  | 13.18  | 0.60   | 0.617  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 04.02.2024 | 47.19 | 16.76  | 16.59  | 0.60   | 0.698  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 05.02.2024 | 54.65 | 13.73  | 13.53  | 0.60   | 0.670  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 06.02.2024 | 54.52 | 12.01  | 11.84  | 0.60   | 0.585  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 07.02.2024 | 54.53 | 12.11  | 11.95  | 0.60   | 0.591  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 08.02.2024 | 54.80 | 12.01  | 11.84  | 0.60   | 0.588  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 09.02.2024 | 51.98 | 11.96  | 11.80  | 0.60   | 0.552  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 10.02.2024 | 53.06 | 13.29  | 13.13  | 0.60   | 0.631  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 11.02.2024 | 53.81 | 14.57  | 14.36  | 0.60   | 0.702  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 12.02.2024 | 53.24 | 12.47  | 12.33  | 0.60   | 0.596  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 13.02.2024 | 58.23 | 11.69  | 11.49  | 0.60   | 0.610  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 14.02.2024 | 52.56 | 12.13  | 11.98  | 0.60   | 0.570  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 15.02.2024 | 52.07 | 12.21  | 12.05  | 0.60   | 0.568  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 16.02.2024 | 52.07 | 12.56  | 12.40  | 0.60   | 0.582  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 17.02.2024 | 52.75 | 12.69  | 12.53  | 0.60   | 0.596  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 18.02.2024 | 56.66 | 14.47  | 14.24  | 0.60   | 0.735  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 19.02.2024 | 54.29 | 12.32  | 12.13  | 0.60   | 0.596  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 20.02.2024 | 53.20 | 11.97  | 11.80  | 0.60   | 0.570  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 21.02.2024 | 53.65 | 11.95  | 11.80  | 0.60   | 0.572  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 22.02.2024 | 52.90 | 11.53  | 11.39  | 0.60   | 0.546  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 23.02.2024 | 53.19 | 12.54  | 12.38  | 0.60   | 0.596  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 24.02.2024 | 52.79 | 12.14  | 11.98  | 0.60   | 0.572  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 25.02.2024 | 55.77 | 15.26  | 15.05  | 0.60   | 0.762  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 26.02.2024 | 54.04 | 12.32  | 12.15  | 0.60   | 0.595  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 27.02.2024 | 53.72 | 11.03  | 10.89  | 0.60   | 0.529  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 28.02.2024 | 53.98 | 12.18  | 12.02  | 0.60   | 0.586  | 24.0  | 0.0 | *  |
| 29.02.2024 | 53.93 | 12.21  | 12.03  | 0.60   | 0.588  | 24.0  | 0.0 | *  |
| Средние:   | 53.31 | ---    | ---    | 0.60   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | 368.23 | 363.31 | ---    | 17.506 | 696.0 | 0.0 |    |

| Дата       | V1      | M1      | Qo      | ВНР     | ВОС  |
|------------|---------|---------|---------|---------|------|
|            | м3      | т       | Гкал    | ч       | ч    |
| 31.01.2024 | 7814.81 | 7702.56 | 386.082 | 12743.0 | 16.0 |
| 29.02.2024 | 8183.04 | 8065.87 | 403.588 | 13439.0 | 16.0 |
| Итого:     | 368.23  | 363.31  | 17.506  | 696.0   | 0.0  |

Представитель абонента

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_