

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 373693
Обратка: ПРЭМ SN 373712

Датчик температуры: КТСП-Н SN 21555г
КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	55.83	47.92	7.91	469.68	468.64	0.22	462.90	463.64	-0.16	-0.74	7.00	7.00	3.658	24.0	0.0	
02.02.2024	57.10	48.67	8.43	468.00	466.83	0.25	460.95	461.69	-0.16	-0.74	7.00	7.00	3.882	24.0	0.0	
03.02.2024	60.72	51.21	9.51	469.41	467.99	0.30	461.47	462.24	-0.17	-0.77	7.00	7.00	4.380	24.0	0.0	
04.02.2024	61.11	51.57	9.54	469.91	468.49	0.30	461.89	462.72	-0.18	-0.83	7.00	7.00	4.401	24.0	0.0	
05.02.2024	59.94	50.51	9.43	466.33	464.91	0.30	458.67	459.36	-0.15	-0.69	7.00	7.00	4.316	24.0	0.0	
06.02.2024	57.61	49.18	8.43	470.92	469.72	0.26	463.71	464.36	-0.14	-0.65	7.00	7.00	3.902	24.0	0.0	
07.02.2024	56.06	47.97	8.09	469.43	468.32	0.24	462.60	463.27	-0.14	-0.67	7.00	7.00	3.736	24.0	0.0	
08.02.2024	60.67	51.26	9.41	471.27	469.81	0.31	463.31	464.03	-0.16	-0.72	7.00	7.00	4.356	24.0	0.0	
09.02.2024	64.06	53.63	10.43	468.24	466.50	0.37	459.45	460.25	-0.17	-0.80	7.00	7.00	4.780	24.0	0.0	
10.02.2024	73.09	59.59	13.50	469.97	467.48	0.53	458.81	459.86	-0.23	-1.05	7.00	7.00	6.189	24.0	0.0	
11.02.2024	73.03	59.82	13.21	471.91	469.46	0.52	460.71	461.78	-0.23	-1.07	7.00	7.00	6.082	24.0	0.0	
12.02.2024	72.02	59.21	12.81	473.11	470.89	0.47	462.16	463.34	-0.25	-1.18	7.00	7.00	5.918	24.0	0.0	
13.02.2024	69.79	57.72	12.07	472.59	470.53	0.44	462.30	463.30	-0.22	-1.00	7.00	7.00	5.576	24.0	0.0	
14.02.2024	75.31	61.22	14.09	471.07	468.51	0.54	459.28	460.51	-0.27	-1.23	7.00	7.00	6.470	24.0	0.0	
15.02.2024	77.44	62.52	14.92	469.50	466.78	0.58	457.13	458.47	-0.29	-1.34	7.00	7.00	6.822	24.0	0.0	
16.02.2024	77.78	62.69	15.09	470.81	468.05	0.59	458.34	459.67	-0.29	-1.33	7.00	7.00	6.919	24.0	0.0	
17.02.2024	77.29	62.60	14.69	473.69	470.97	0.58	461.24	462.56	-0.29	-1.32	7.00	7.00	6.780	24.0	0.0	
18.02.2024	70.19	57.87	12.32	472.42	470.28	0.45	461.96	463.03	-0.23	-1.07	7.00	7.00	5.684	24.0	0.0	
19.02.2024	63.96	53.58	10.38	471.39	469.71	0.36	462.63	463.45	-0.18	-0.82	7.00	7.00	4.796	24.0	0.0	
20.02.2024	65.06	54.28	10.78	471.28	469.48	0.38	462.25	463.08	-0.18	-0.83	7.00	7.00	4.978	24.0	0.0	
21.02.2024	67.08	55.66	11.42	471.78	469.79	0.42	462.20	463.08	-0.19	-0.88	7.00	7.00	5.277	24.0	0.0	
22.02.2024	67.96	56.40	11.56	471.41	469.36	0.44	461.58	462.45	-0.19	-0.87	7.00	7.00	5.335	24.0	0.0	
23.02.2024	67.31	55.78	11.53	467.65	465.61	0.44	458.10	458.95	-0.19	-0.85	7.00	7.00	5.278	24.0	0.0	
24.02.2024	66.97	55.62	11.35	469.05	467.04	0.43	459.53	460.31	-0.17	-0.78	7.00	7.00	5.206	24.0	0.0	
25.02.2024	63.68	53.57	10.11	469.96	468.19	0.38	461.32	461.97	-0.14	-0.65	7.00	7.00	4.658	24.0	0.0	
26.02.2024	60.71	51.40	9.31	467.86	466.24	0.35	459.97	460.50	-0.12	-0.53	7.00	7.00	4.279	24.0	0.0	
27.02.2024	59.80	50.78	9.02	468.53	466.97	0.33	460.84	461.36	-0.11	-0.52	7.00	7.00	4.151	24.0	0.0	
28.02.2024	59.11	50.22	8.89	467.48	466.00	0.32	459.98	460.53	-0.12	-0.55	7.00	7.00	4.084	24.0	0.0	
29.02.2024	57.74	49.24	8.50	466.72	465.33	0.30	459.56	460.08	-0.11	-0.52	7.00	7.00	3.897	24.0	0.0	
Средние:	65.46	54.54	10.92	---	---	0.39	---	---	-0.19	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13631.37	13577.88	---	13364.84	13389.84	---	-25.00	---	---	145.790	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	59752.83	59629.46	58828.84	58970.60	-141.76	520.996	3538.0	0.0
29.02.2024	73384.20	73207.34	72193.68	72360.44	-166.76	666.786	4234.0	0.0
Итого:	13631.37	13577.88	13364.84	13389.84	-25.00	145.790	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555r

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	63.02	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.02.2024	62.90	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.02.2024	62.86	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.02.2024	62.74	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.02.2024	62.94	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.02.2024	62.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.02.2024	62.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.02.2024	62.76	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.02.2024	63.23	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.02.2024	63.56	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.02.2024	63.53	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.02.2024	63.33	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.02.2024	63.68	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.02.2024	63.28	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.02.2024	63.38	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.02.2024	63.24	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.02.2024	63.25	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.02.2024	63.45	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.02.2024	63.31	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.02.2024	62.95	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.02.2024	63.02	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.02.2024	62.84	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.02.2024	62.83	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.02.2024	62.87	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.02.2024	62.89	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.02.2024	62.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.02.2024	61.75	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.02.2024	57.63	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.02.2024	62.84	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	62.84	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	696.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	154.04	151.54	8.629	3538.0	0.0
29.02.2024	154.04	151.54	8.629	4234.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
