

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 374520
Обратка: ПРЭМ SN 373682

Датчик температуры: КТС-Б SN 31886г
КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	56.45	49.22	7.23	449.21	433.56	3.55	442.62	428.65	3.21	13.97	7.00	7.00	3.191	24.0	0.0	
02.02.2024	57.78	50.12	7.66	447.54	431.83	3.57	440.68	426.76	3.21	13.92	7.00	7.00	3.371	24.0	0.0	
03.02.2024	61.48	52.81	8.67	449.05	433.16	3.60	441.31	427.58	3.16	13.73	7.00	7.00	3.823	24.0	0.0	
04.02.2024	61.83	53.17	8.66	449.59	433.74	3.59	441.79	428.01	3.17	13.78	7.00	7.00	3.824	24.0	0.0	
05.02.2024	60.69	52.19	8.50	445.95	430.18	3.60	438.42	424.73	3.17	13.69	7.00	7.00	3.724	24.0	0.0	
06.02.2024	58.28	50.61	7.67	450.43	434.69	3.56	443.43	429.54	3.18	13.89	7.00	7.00	3.399	24.0	0.0	
07.02.2024	56.71	49.38	7.33	448.92	433.22	3.56	442.27	428.30	3.21	13.97	7.00	7.00	3.238	24.0	0.0	
08.02.2024	61.41	52.88	8.53	450.78	434.92	3.58	443.03	429.26	3.16	13.77	7.00	7.00	3.772	24.0	0.0	
09.02.2024	64.78	55.30	9.48	447.98	432.11	3.61	439.39	425.96	3.10	13.43	7.00	7.00	4.160	24.0	0.0	
10.02.2024	73.98	61.64	12.34	449.89	433.53	3.70	438.95	425.99	3.00	12.96	7.00	7.00	5.417	24.0	0.0	
11.02.2024	73.90	61.89	12.01	451.84	435.58	3.66	440.89	427.96	2.98	12.93	7.00	7.00	5.296	24.0	0.0	
12.02.2024	72.90	61.26	11.64	453.04	436.84	3.64	442.30	429.34	2.97	12.96	7.00	7.00	5.146	24.0	0.0	
13.02.2024	70.63	59.63	11.00	452.51	436.44	3.62	442.43	429.33	3.01	13.10	7.00	7.00	4.865	24.0	0.0	
14.02.2024	76.26	63.36	12.90	451.20	434.87	3.69	439.67	426.90	2.95	12.77	7.00	7.00	5.670	24.0	0.0	
15.02.2024	78.42	64.83	13.59	449.71	433.34	3.71	437.58	425.10	2.89	12.48	7.00	7.00	5.954	24.0	0.0	
16.02.2024	78.79	65.11	13.68	450.92	434.53	3.70	438.69	426.19	2.89	12.50	7.00	7.00	6.005	24.0	0.0	
17.02.2024	78.28	65.01	13.27	453.60	437.33	3.65	441.43	428.99	2.86	12.44	7.00	7.00	5.862	24.0	0.0	
18.02.2024	71.10	59.96	11.14	452.22	436.35	3.57	441.98	429.16	2.94	12.82	7.00	7.00	4.921	24.0	0.0	
19.02.2024	64.74	55.26	9.48	451.19	435.53	3.53	442.59	429.39	3.03	13.20	7.00	7.00	4.194	24.0	0.0	
20.02.2024	65.84	56.05	9.79	451.14	435.41	3.55	442.29	429.11	3.03	13.18	7.00	7.00	4.331	24.0	0.0	
21.02.2024	67.90	57.54	10.36	451.61	435.81	3.56	442.23	429.16	3.00	13.07	7.00	7.00	4.577	24.0	0.0	
22.02.2024	68.76	58.28	10.48	451.28	435.53	3.55	441.69	428.71	2.98	12.98	7.00	7.00	4.629	24.0	0.0	
23.02.2024	68.12	57.69	10.43	447.57	431.89	3.57	438.23	425.27	3.00	12.96	7.00	7.00	4.565	24.0	0.0	
24.02.2024	67.74	57.47	10.27	448.98	433.33	3.55	439.66	426.75	2.98	12.91	7.00	7.00	4.511	24.0	0.0	
25.02.2024	64.39	55.19	9.20	449.81	434.28	3.51	441.35	428.14	3.04	13.21	7.00	7.00	4.061	24.0	0.0	
26.02.2024	61.38	52.89	8.49	447.73	432.31	3.50	440.03	426.70	3.08	13.33	7.00	7.00	3.734	24.0	0.0	
27.02.2024	60.46	52.19	8.27	448.36	432.93	3.50	440.88	427.46	3.09	13.42	7.00	7.00	3.643	24.0	0.0	
28.02.2024	59.76	51.61	8.15	447.45	432.03	3.51	440.13	426.68	3.10	13.45	7.00	7.00	3.587	24.0	0.0	
29.02.2024	58.36	50.60	7.76	446.67	431.32	3.50	439.68	426.18	3.12	13.50	7.00	7.00	3.408	24.0	0.0	
Средние:	66.25	56.32	9.93	---	---	3.59	---	---	3.05	---	7.00	7.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	13046.17	12586.59	---	12785.62	12401.30	---	384.32	---	---	126.878	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	56195.31	54215.98	55301.99	53570.38	1731.61	432.724	3731.0	866.0
29.02.2024	69241.48	66802.57	68087.61	65971.68	2115.93	559.602	4427.0	866.0
Итого:	13046.17	12586.59	12785.62	12401.30	384.32	126.878	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 51 (МКД ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	62.45	57.01	5.44	0.00	4.60	0.00	4.60	-4.60	7.00	7.00	-0.213	-0.213	24.0	0.0	*
02.02.2024	62.31	56.83	5.48	0.00	4.42	0.00	4.42	-4.42	7.00	7.00	-0.202	-0.202	24.0	0.0	*
03.02.2024	62.23	56.69	5.54	0.00	4.08	0.00	4.08	-4.08	7.00	7.00	-0.186	-0.186	24.0	0.0	*
04.02.2024	62.10	56.59	5.51	0.00	4.16	0.00	4.16	-4.16	7.00	7.00	-0.189	-0.189	24.0	0.0	*
05.02.2024	62.30	56.79	5.51	0.00	4.53	0.00	4.53	-4.53	7.00	7.00	-0.208	-0.208	24.0	0.0	*
06.02.2024	62.22	56.82	5.40	0.00	4.13	0.00	4.13	-4.13	7.00	7.00	-0.188	-0.188	24.0	0.0	*
07.02.2024	62.12	56.70	5.42	0.00	3.54	0.00	3.54	-3.54	7.00	7.00	-0.159	-0.159	24.0	0.0	*
08.02.2024	62.17	56.74	5.43	0.00	4.14	0.00	4.14	-4.14	7.00	7.00	-0.190	-0.190	24.0	0.0	*
09.02.2024	62.67	57.08	5.59	0.00	4.37	0.00	4.37	-4.37	7.00	7.00	-0.200	-0.200	24.0	0.0	*
10.02.2024	62.98	57.19	5.79	0.00	4.39	0.00	4.39	-4.39	7.00	7.00	-0.204	-0.204	24.0	0.0	*
11.02.2024	62.92	57.11	5.81	0.00	4.13	0.00	4.13	-4.13	7.00	7.00	-0.189	-0.189	24.0	0.0	*
12.02.2024	62.71	57.07	5.64	0.00	4.10	0.00	4.10	-4.10	7.00	7.00	-0.189	-0.189	24.0	0.0	*
13.02.2024	63.12	57.35	5.77	0.00	4.09	0.00	4.09	-4.09	7.00	7.00	-0.189	-0.189	24.0	0.0	*
14.02.2024	62.71	56.85	5.86	0.00	4.07	0.00	4.07	-4.07	7.00	7.00	-0.184	-0.184	24.0	0.0	*
15.02.2024	62.78	56.84	5.94	0.00	4.08	0.00	4.08	-4.08	7.00	7.00	-0.186	-0.186	24.0	0.0	*
16.02.2024	62.61	56.65	5.96	0.00	4.00	0.00	4.00	-4.00	7.00	7.00	-0.183	-0.183	24.0	0.0	*
17.02.2024	62.61	56.79	5.82	0.00	3.96	0.00	3.96	-3.96	7.00	7.00	-0.180	-0.180	24.0	0.0	*
18.02.2024	62.78	57.03	5.75	0.00	3.63	0.00	3.63	-3.63	7.00	7.00	-0.164	-0.164	24.0	0.0	*
19.02.2024	62.66	57.00	5.66	0.00	3.66	0.00	3.66	-3.66	7.00	7.00	-0.165	-0.165	24.0	0.0	*
20.02.2024	62.34	56.79	5.55	0.00	4.59	0.00	4.59	-4.59	7.00	7.00	-0.212	-0.212	24.0	0.0	*
21.02.2024	62.41	56.86	5.55	0.00	4.18	0.00	4.18	-4.18	7.00	7.00	-0.191	-0.191	24.0	0.0	*
22.02.2024	62.26	56.72	5.54	0.00	4.23	0.00	4.23	-4.23	7.00	7.00	-0.194	-0.194	24.0	0.0	*
23.02.2024	62.24	56.69	5.55	0.00	4.51	0.00	4.51	-4.51	7.00	7.00	-0.208	-0.208	24.0	0.0	*
24.02.2024	62.31	56.79	5.52	0.00	4.40	0.00	4.40	-4.40	7.00	7.00	-0.204	-0.204	24.0	0.0	*
25.02.2024	62.33	56.85	5.48	0.00	4.74	0.00	4.74	-4.74	7.00	7.00	-0.220	-0.220	24.0	0.0	*
26.02.2024	62.38	56.91	5.47	0.00	4.17	0.00	4.17	-4.17	7.00	7.00	-0.190	-0.190	24.0	0.0	*
27.02.2024	62.09	56.22	5.87	0.00	4.05	0.00	4.05	-4.05	7.00	7.00	-0.183	-0.183	24.0	0.0	*
28.02.2024	59.09	53.24	5.85	0.00	2.25	0.00	2.25	-2.25	7.00	7.00	-0.090	-0.090	24.0	0.0	*
29.02.2024	62.32	56.81	5.51	0.00	4.50	0.00	4.50	-4.50	7.00	7.00	-0.208	-0.208	24.0	0.0	*
Средние:	62.35	56.72	5.63	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	119.70	0.00	119.70	-119.70	---	---	-5.468	-5.468	696.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2024	0.23	817.87	0.23	817.19	-816.96	-38.518	-38.519	3731.0	866.0
29.02.2024	0.23	937.57	0.23	936.89	-936.66	-43.986	-43.987	4427.0	866.0
Итого:	0.00	119.70	0.00	119.70	-119.70	-5.468	-5.468	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
