

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317717
Обратка: ПРЭМ SN 321731

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15828г
КТСП-Н SN 15828x

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	54.97	45.00	9.97	276.69	291.92	-5.36	272.71	289.07	-5.82	-16.36	0.90	0.50	2.714	24.0	0.0	
02.02.2024	56.29	45.71	10.58	276.65	291.79	-5.33	272.54	288.89	-5.82	-16.35	0.90	0.50	2.880	24.0	0.0	
03.02.2024	60.16	48.06	12.10	276.74	291.58	-5.22	272.10	288.38	-5.81	-16.28	0.90	0.50	3.290	24.0	0.0	
04.02.2024	60.15	48.20	11.95	276.82	291.58	-5.19	272.14	288.33	-5.78	-16.19	0.90	0.50	3.249	24.0	0.0	
05.02.2024	60.57	48.34	12.23	276.84	291.56	-5.18	272.07	288.22	-5.76	-16.15	0.90	0.50	3.320	24.0	0.0	
06.02.2024	56.94	46.20	10.74	276.90	291.78	-5.23	272.67	288.74	-5.72	-16.07	0.90	0.50	2.923	24.0	0.0	
07.02.2024	55.55	45.22	10.33	276.83	291.75	-5.25	272.78	288.86	-5.73	-16.08	0.90	0.50	2.817	24.0	0.0	
08.02.2024	59.96	48.03	11.93	277.20	291.86	-5.15	272.54	288.63	-5.73	-16.09	0.90	0.50	3.250	24.0	0.0	
09.02.2024	64.10	50.68	13.42	277.92	292.19	-5.01	272.65	288.62	-5.69	-15.97	0.90	0.50	3.655	24.0	0.0	
10.02.2024	72.37	55.43	16.94	277.23	290.60	-4.71	270.69	286.37	-5.63	-15.68	0.90	0.50	4.586	24.0	0.0	
11.02.2024	71.66	55.27	16.39	277.25	290.53	-4.68	270.82	286.40	-5.59	-15.58	0.90	0.50	4.438	24.0	0.0	
12.02.2024	70.80	54.71	16.09	277.27	290.57	-4.68	270.98	286.50	-5.57	-15.52	0.90	0.50	4.358	24.0	0.0	
13.02.2024	68.79	53.62	15.17	277.13	290.59	-4.74	271.20	286.56	-5.51	-15.36	0.90	0.50	4.113	24.0	0.0	
14.02.2024	74.13	56.64	17.49	277.42	290.24	-4.52	270.59	285.82	-5.47	-15.23	0.90	0.50	4.733	24.0	0.0	
15.02.2024	78.95	59.29	19.66	277.77	289.73	-4.21	270.12	284.98	-5.35	-14.86	0.90	0.50	5.311	24.0	0.0	
16.02.2024	77.85	58.62	19.23	277.77	289.55	-4.15	270.30	284.89	-5.26	-14.59	0.90	0.50	5.200	24.0	0.0	
17.02.2024	76.10	57.69	18.41	277.47	289.43	-4.22	270.34	284.92	-5.25	-14.58	0.90	0.50	4.982	24.0	0.0	
18.02.2024	69.42	53.86	15.56	277.12	289.64	-4.42	271.03	285.70	-5.27	-14.67	0.90	0.50	4.214	24.0	0.0	
19.02.2024	63.32	50.17	13.15	276.60	289.59	-4.59	271.47	286.13	-5.26	-14.66	0.90	0.50	3.568	24.0	0.0	
20.02.2024	65.29	51.31	13.98	276.88	289.63	-4.50	271.43	286.06	-5.25	-14.63	0.90	0.50	3.792	24.0	0.0	
21.02.2024	66.58	52.01	14.57	277.23	289.86	-4.45	271.62	286.18	-5.22	-14.56	0.90	0.50	3.956	24.0	0.0	
22.02.2024	67.23	52.55	14.68	277.14	289.78	-4.46	271.46	285.94	-5.20	-14.48	0.90	0.50	3.982	24.0	0.0	
23.02.2024	66.54	52.03	14.51	276.72	289.62	-4.56	271.16	285.89	-5.29	-14.73	0.90	0.50	3.934	24.0	0.0	
24.02.2024	66.22	51.85	14.37	276.54	289.58	-4.61	270.99	285.90	-5.35	-14.91	0.90	0.50	3.894	24.0	0.0	
25.02.2024	63.01	50.11	12.90	276.33	289.61	-4.69	271.28	286.14	-5.33	-14.86	0.90	0.50	3.497	24.0	0.0	
26.02.2024	60.06	48.22	11.84	276.22	289.70	-4.76	271.60	286.51	-5.34	-14.91	0.90	0.50	3.214	24.0	0.0	
27.02.2024	59.28	47.73	11.55	276.17	289.75	-4.80	271.67	286.63	-5.36	-14.96	0.90	0.50	3.133	24.0	0.0	
28.02.2024	58.73	47.37	11.36	276.12	289.79	-4.83	271.64	286.67	-5.38	-15.03	0.90	0.50	3.083	24.0	0.0	
29.02.2024	57.56	46.63	10.93	276.06	289.84	-4.87	271.76	286.82	-5.39	-15.06	0.90	0.50	2.964	24.0	0.0	
Средние:	64.92	51.05	13.86	---	---	-4.77	---	---	-5.49	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8031.03	8423.64	---	7874.35	8318.75	---	-444.40	---	---	109.050	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	71105.13	73240.19	70077.42	72614.67	-2537.25	901.797	12754.0	5.0
29.02.2024	79136.16	81663.83	77951.77	80933.42	-2981.65	1010.847	13450.0	5.0
Итого:	8031.03	8423.64	7874.35	8318.75	-444.40	109.050	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	53.20	46.51	6.69	29.67	20.71	29.26	20.47	8.79	0.60	7.00	0.559	0.372	24.0	0.0	
02.02.2024	53.28	46.49	6.79	29.85	20.64	29.43	20.40	9.03	0.60	7.00	0.571	0.381	24.0	0.0	
03.02.2024	53.20	46.33	6.87	30.53	20.74	30.12	20.50	9.62	0.60	7.00	0.599	0.404	24.0	0.0	
04.02.2024	53.05	46.19	6.86	31.42	20.54	31.02	20.30	10.72	0.60	7.00	0.649	0.453	24.0	0.0	
05.02.2024	52.97	46.09	6.88	29.38	20.64	28.98	20.40	8.58	0.60	7.00	0.550	0.358	24.0	0.0	
06.02.2024	52.66	45.91	6.75	29.90	20.51	29.52	20.27	9.25	0.60	7.00	0.576	0.388	24.0	0.0	
07.02.2024	52.98	46.06	6.92	28.85	20.47	28.46	20.23	8.23	0.60	7.00	0.528	0.342	24.0	0.0	
08.02.2024	53.60	46.69	6.91	29.30	20.38	28.89	20.14	8.75	0.60	7.00	0.565	0.370	24.0	0.0	
09.02.2024	51.76	45.39	6.37	30.13	20.19	29.77	19.95	9.82	0.60	7.00	0.584	0.399	24.0	0.0	
10.02.2024	53.27	46.36	6.91	30.41	20.25	30.01	20.01	10.00	0.60	7.00	0.616	0.419	24.0	0.0	
11.02.2024	52.89	45.89	7.00	30.24	20.05	29.84	19.81	10.03	0.60	7.00	0.616	0.423	24.0	0.0	
12.02.2024	52.78	45.78	7.00	28.67	19.52	28.27	19.30	8.97	0.60	7.00	0.558	0.374	24.0	0.0	
13.02.2024	53.42	46.29	7.13	28.49	20.14	28.09	19.90	8.19	0.60	7.00	0.536	0.350	24.0	0.0	
14.02.2024	52.77	45.76	7.01	29.70	19.97	29.31	19.73	9.58	0.60	7.00	0.591	0.401	24.0	0.0	
15.02.2024	52.33	45.25	7.08	28.75	20.00	28.36	19.76	8.60	0.60	7.00	0.544	0.358	24.0	0.0	
16.02.2024	51.86	45.02	6.84	29.66	19.91	29.26	19.67	9.59	0.60	7.00	0.578	0.389	24.0	0.0	
17.02.2024	52.68	45.68	7.00	31.20	19.78	30.79	19.54	11.25	0.60	7.00	0.669	0.472	24.0	0.0	
18.02.2024	53.16	45.89	7.27	31.34	19.48	30.92	19.24	11.68	0.60	7.00	0.700	0.496	24.0	0.0	
19.02.2024	52.95	45.71	7.24	29.23	19.63	28.85	19.39	9.46	0.60	7.00	0.591	0.395	24.0	0.0	
20.02.2024	53.20	45.83	7.37	29.41	19.49	28.98	19.25	9.73	0.60	7.00	0.606	0.410	24.0	0.0	
21.02.2024	53.02	45.63	7.39	29.08	19.21	28.69	18.98	9.71	0.60	7.00	0.603	0.404	24.0	0.0	
22.02.2024	51.89	44.92	6.97	26.71	18.30	26.37	18.08	8.29	0.60	7.00	0.512	0.334	24.0	0.0	
23.02.2024	52.67	45.61	7.06	29.09	19.55	28.70	19.31	9.39	0.60	7.00	0.579	0.391	24.0	0.0	
24.02.2024	52.92	45.77	7.15	29.03	19.48	28.64	19.24	9.40	0.60	7.00	0.583	0.394	24.0	0.0	
25.02.2024	53.49	46.35	7.14	30.98	19.19	30.54	18.95	11.59	0.60	7.00	0.692	0.494	24.0	0.0	
26.02.2024	52.95	45.89	7.06	27.03	19.37	26.67	19.13	7.54	0.60	7.00	0.493	0.316	24.0	0.0	
27.02.2024	53.33	46.31	7.02	28.53	19.20	28.14	18.96	9.18	0.60	7.00	0.573	0.387	24.0	0.0	
28.02.2024	53.21	46.05	7.16	28.19	19.15	27.80	18.91	8.89	0.60	7.00	0.559	0.376	24.0	0.0	
29.02.2024	53.09	45.83	7.26	27.88	19.13	27.52	18.89	8.63	0.60	7.00	0.546	0.364	24.0	0.0	
Средние:	52.92	45.91	7.00	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	852.65	575.62	841.20	568.71	272.49	---	---	16.926	11.414	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2024	11257.67	6224.69	11107.25	6193.97	4913.28	259.095	180.404	12397.0	362.0
29.02.2024	12110.32	6800.31	11948.45	6762.68	5185.77	276.021	191.818	13093.0	362.0
Итого:	852.65	575.62	841.20	568.71	272.49	16.926	11.414	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации