

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590
Холодная вода:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 750х
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | P3 | Qтв | ВНР | ВОС | tх | НС |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | °С | |
| 01.02.2024 | 56.00 | 50.07 | 5.92 | 765.49 | 757.45 | 16.84 | 754.36 | 748.61 | 0.77 | 3.54 | 3.05 | 6.60 | 4.475 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 02.02.2024 | 56.10 | 50.08 | 6.03 | 765.94 | 757.72 | 17.03 | 754.75 | 748.88 | 0.78 | 3.56 | 3.07 | 6.60 | 4.555 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 03.02.2024 | 57.43 | 51.09 | 6.34 | 766.14 | 757.95 | 17.60 | 754.43 | 748.70 | 0.76 | 3.42 | 2.92 | 6.13 | 4.788 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 04.02.2024 | 61.40 | 54.19 | 7.22 | 766.97 | 758.81 | 18.00 | 753.62 | 748.42 | 0.69 | 3.56 | 3.06 | 6.62 | 5.446 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 05.02.2024 | 61.24 | 54.11 | 7.13 | 766.39 | 758.23 | 20.06 | 753.21 | 747.88 | 0.71 | 3.47 | 2.97 | 6.59 | 5.376 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 06.02.2024 | 62.01 | 54.62 | 7.39 | 766.91 | 758.55 | 17.78 | 753.34 | 748.01 | 0.71 | 3.66 | 3.16 | 6.42 | 5.579 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 07.02.2024 | 57.69 | 51.37 | 6.31 | 766.68 | 759.06 | 17.14 | 754.83 | 749.71 | 0.68 | 3.28 | 2.79 | 6.59 | 4.772 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 08.02.2024 | 56.33 | 50.20 | 6.14 | 765.81 | 758.26 | 19.27 | 754.54 | 749.36 | 0.69 | 3.32 | 2.82 | 6.58 | 4.636 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 09.02.2024 | 60.91 | 53.86 | 7.05 | 766.53 | 758.67 | 17.54 | 753.43 | 748.44 | 0.67 | 3.32 | 2.83 | 6.59 | 5.321 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 10.02.2024 | 64.73 | 56.84 | 7.89 | 767.17 | 758.91 | 17.48 | 752.42 | 747.43 | 0.67 | 3.38 | 2.89 | 6.61 | 5.948 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 11.02.2024 | 74.14 | 64.05 | 10.09 | 769.31 | 759.99 | 18.15 | 750.49 | 745.71 | 0.64 | 3.51 | 3.02 | 6.61 | 7.587 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 12.02.2024 | 72.63 | 62.96 | 9.68 | 768.80 | 759.65 | 20.33 | 750.68 | 745.85 | 0.65 | 3.37 | 2.87 | 6.60 | 7.277 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 13.02.2024 | 71.72 | 62.24 | 9.48 | 768.38 | 759.28 | 17.42 | 750.64 | 745.76 | 0.65 | 3.34 | 2.84 | 6.60 | 7.130 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 14.02.2024 | 69.72 | 60.72 | 9.00 | 766.34 | 757.54 | 15.78 | 749.52 | 744.63 | 0.65 | 3.24 | 2.74 | 6.60 | 6.755 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15.02.2024 | 75.39 | 64.87 | 10.52 | 768.73 | 758.98 | 16.39 | 749.35 | 744.35 | 0.67 | 3.36 | 2.86 | 6.59 | 7.899 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16.02.2024 | 80.59 | 68.73 | 11.86 | 770.12 | 759.43 | 20.09 | 748.27 | 743.19 | 0.68 | 3.56 | 3.06 | 6.59 | 8.895 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 17.02.2024 | 78.91 | 67.47 | 11.44 | 769.30 | 758.94 | 16.14 | 748.25 | 743.23 | 0.67 | 3.39 | 2.89 | 6.60 | 8.581 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 18.02.2024 | 76.75 | 65.87 | 10.87 | 768.84 | 758.79 | 19.25 | 748.80 | 743.75 | 0.68 | 3.37 | 2.87 | 6.59 | 8.159 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 19.02.2024 | 69.91 | 60.73 | 9.18 | 765.73 | 756.49 | 20.57 | 748.84 | 743.57 | 0.71 | 3.31 | 2.82 | 6.58 | 6.886 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20.02.2024 | 63.86 | 55.98 | 7.88 | 764.93 | 756.31 | 16.28 | 750.66 | 745.32 | 0.71 | 3.35 | 2.86 | 6.60 | 5.922 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 21.02.2024 | 65.96 | 57.56 | 8.41 | 765.89 | 757.11 | 17.15 | 750.75 | 745.51 | 0.70 | 3.60 | 3.10 | 6.59 | 6.321 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 22.02.2024 | 66.98 | 58.12 | 8.86 | 742.09 | 733.54 | 15.57 | 727.00 | 722.09 | 0.68 | 3.48 | 3.01 | 6.59 | 6.449 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 23.02.2024 | 67.93 | 58.71 | 9.21 | 720.39 | 711.84 | 17.88 | 705.37 | 700.48 | 0.70 | 3.30 | 2.87 | 6.59 | 6.509 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 24.02.2024 | 67.29 | 58.17 | 9.12 | 719.79 | 711.35 | 19.45 | 704.98 | 700.18 | 0.68 | 3.24 | 2.81 | 6.58 | 6.436 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 25.02.2024 | 66.87 | 57.90 | 8.97 | 718.54 | 710.23 | 19.24 | 703.92 | 699.18 | 0.68 | 3.18 | 2.75 | 6.58 | 6.327 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 26.02.2024 | 63.48 | 55.44 | 8.04 | 718.56 | 710.57 | 19.73 | 705.30 | 700.44 | 0.69 | 3.25 | 2.82 | 6.57 | 5.677 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 27.02.2024 | 60.73 | 53.26 | 7.47 | 719.16 | 711.22 | 16.05 | 706.94 | 701.83 | 0.73 | 3.33 | 2.90 | 6.58 | 5.287 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 28.02.2024 | 59.77 | 52.52 | 7.24 | 718.41 | 710.58 | 18.95 | 706.56 | 701.47 | 0.72 | 3.25 | 2.82 | 6.58 | 5.125 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29.02.2024 | 59.31 | 52.17 | 7.14 | 719.11 | 711.14 | 17.64 | 707.43 | 702.12 | 0.75 | 3.37 | 2.95 | 6.58 | 5.056 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Средние: | 65.72 | 57.38 | 8.34 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.70 | 3.39 | 2.91 | 6.57 | --- | --- | --- | 0.00 | |
| Итого: | --- | --- | --- | 21886.42 | 21636.58 | 520.78 | 21452.67 | 21304.10 | --- | --- | --- | --- | 179.175 | 696.0 | 0.0 | --- | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|---------|-------|-------|--------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.01.2024 | 97579.40 | 96668.41 | 2441.99 | 96003.64 | 95439.59 | 0.00 | 0.00 | 635.450 | 0.000 | 0.000 | 3300.0 | 0.0 |
| 29.02.2024 | 119465.82 | 118304.99 | 2962.76 | 117456.31 | 116743.69 | 0.00 | 0.00 | 814.624 | 0.000 | 0.000 | 3996.0 | 0.0 |
| Итого: | 21886.42 | 21636.58 | 520.78 | 21452.67 | 21304.10 | 0.00 | 0.00 | 179.175 | 0.000 | 0.000 | 696.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

| Дата | t1 °C | V1 м3 | M1 т | P1 кгс/см2 | Qтв ГКал | ВНР ч | ВОС ч | tx °C | НС |
|------------|----------|----------|---------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----|
| 01.02.2024 | 62.47 | 12.65 | 12.42 | 6.03 | 0.714 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 02.02.2024 | 62.38 | 13.13 | 12.90 | 6.04 | 0.740 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 03.02.2024 | 62.27 | 12.94 | 12.71 | 5.62 | 0.728 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 04.02.2024 | 62.57 | 13.10 | 12.87 | 6.04 | 0.741 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 05.02.2024 | 62.69 | 16.28 | 15.99 | 6.04 | 0.923 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 06.02.2024 | 60.05 | 16.72 | 16.44 | 6.03 | 0.905 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 07.02.2024 | 63.34 | 21.81 | 21.41 | 6.03 | 1.250 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 08.02.2024 | 63.34 | 22.82 | 22.40 | 6.03 | 1.307 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 09.02.2024 | 63.08 | 17.82 | 17.50 | 6.03 | 1.017 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 10.02.2024 | 61.77 | 10.87 | 10.68 | 6.04 | 0.607 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 11.02.2024 | 62.04 | 10.71 | 10.52 | 6.04 | 0.600 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 12.02.2024 | 62.39 | 13.19 | 12.96 | 6.04 | 0.744 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 13.02.2024 | 62.24 | 12.25 | 12.03 | 6.04 | 0.689 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 14.02.2024 | 62.14 | 11.49 | 11.28 | 6.04 | 0.645 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 15.02.2024 | 62.08 | 11.03 | 10.84 | 6.04 | 0.619 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 16.02.2024 | 62.26 | 13.49 | 13.26 | 6.04 | 0.759 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 17.02.2024 | 61.87 | 11.08 | 10.89 | 6.04 | 0.619 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 18.02.2024 | 62.09 | 12.31 | 12.09 | 6.04 | 0.691 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 19.02.2024 | 62.61 | 14.82 | 14.56 | 6.04 | 0.839 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 20.02.2024 | 62.06 | 11.00 | 10.81 | 6.04 | 0.617 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 21.02.2024 | 62.29 | 12.43 | 12.21 | 6.04 | 0.700 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 22.02.2024 | 62.14 | 11.57 | 11.37 | 6.04 | 0.650 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 23.02.2024 | 62.07 | 11.38 | 11.18 | 6.04 | 0.638 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 24.02.2024 | 62.27 | 12.90 | 12.67 | 6.04 | 0.726 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 25.02.2024 | 62.33 | 12.67 | 12.45 | 6.04 | 0.714 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 26.02.2024 | 62.59 | 13.25 | 13.01 | 6.04 | 0.750 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 27.02.2024 | 62.27 | 11.47 | 11.27 | 6.04 | 0.645 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 28.02.2024 | 62.58 | 13.31 | 13.07 | 6.04 | 0.753 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 29.02.2024 | 62.39 | 11.87 | 11.66 | 6.04 | 0.669 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| Средние: | 62.30 | --- | --- | 6.02 | --- | --- | --- | 5.00 | |
| Итого: | --- | 390.36 | 383.44 | --- | 21.999 | 696.0 | 0.0 | --- | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | dM т | Qтв ГКал | Q12 ГКал | Qг ГКал | ВНР ч | ВОС ч |
|------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
| 31.01.2024 | 1390.80 | 1366.47 | 0.00 | 77.791 | 0.000 | 0.000 | 3300.0 | 0.0 |
| 29.02.2024 | 1781.16 | 1749.90 | 0.00 | 99.790 | 0.000 | 0.000 | 3996.0 | 0.0 |
| Итого: | 390.36 | 383.44 | 0.00 | 21.999 | 0.000 | 0.000 | 696.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
