

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 317723
Обратка: ПРЭМ SN 318458

Датчик температуры: КТСП-Н SN 11290г
КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	56.31	47.34	8.97	267.71	260.36	2.78	263.67	257.52	2.36	6.15	0.90	0.50	2.363	24.0	0.0	
02.02.2024	57.68	48.16	9.52	267.68	260.31	2.79	263.50	257.41	2.34	6.09	0.90	0.50	2.507	24.0	0.0	
03.02.2024	61.71	50.88	10.83	268.09	260.44	2.89	263.33	257.26	2.33	6.07	0.90	0.50	2.852	24.0	0.0	
04.02.2024	61.62	50.95	10.67	268.14	260.40	2.93	263.42	257.16	2.41	6.26	0.90	0.50	2.811	24.0	0.0	
05.02.2024	62.04	51.12	10.92	268.07	260.37	2.91	263.27	257.13	2.36	6.14	0.90	0.50	2.875	24.0	0.0	
06.02.2024	58.13	48.62	9.51	267.75	260.39	2.79	263.51	257.37	2.36	6.14	0.90	0.50	2.503	24.0	0.0	
07.02.2024	56.68	47.50	9.18	267.53	260.24	2.76	263.44	257.36	2.33	6.08	0.90	0.50	2.418	24.0	0.0	
08.02.2024	61.24	50.59	10.65	268.21	260.57	2.89	263.54	257.41	2.35	6.13	0.90	0.50	2.807	24.0	0.0	
09.02.2024	65.50	53.52	11.98	268.94	260.87	3.05	263.63	257.36	2.41	6.27	0.90	0.50	3.153	24.0	0.0	
10.02.2024	74.14	58.95	15.19	269.35	260.54	3.33	262.73	256.31	2.47	6.42	0.90	0.50	3.991	24.0	0.0	
11.02.2024	73.24	58.61	14.63	269.16	260.45	3.29	262.67	256.32	2.45	6.35	0.90	0.50	3.843	24.0	0.0	
12.02.2024	72.31	58.12	14.19	269.17	260.40	3.31	262.84	256.31	2.52	6.53	0.90	0.50	3.729	24.0	0.0	
13.02.2024	70.17	56.80	13.37	268.88	260.23	3.27	262.88	256.25	2.55	6.63	0.90	0.50	3.515	24.0	0.0	
14.02.2024	75.73	60.21	15.52	269.50	260.56	3.37	262.62	256.13	2.50	6.49	0.90	0.50	4.080	24.0	0.0	
15.02.2024	80.69	63.27	17.42	270.09	260.66	3.55	262.38	255.81	2.54	6.57	0.90	0.50	4.575	24.0	0.0	
16.02.2024	79.47	62.45	17.02	269.90	260.49	3.55	262.38	255.80	2.54	6.58	0.90	0.50	4.471	24.0	0.0	
17.02.2024	77.56	61.33	16.23	269.57	260.56	3.40	262.38	256.00	2.46	6.38	0.90	0.50	4.259	24.0	0.0	
18.02.2024	70.57	56.89	13.68	268.93	260.40	3.22	262.87	256.45	2.47	6.42	0.90	0.50	3.595	24.0	0.0	
19.02.2024	64.33	52.67	11.66	268.15	260.24	2.99	263.02	256.81	2.39	6.21	0.90	0.50	3.063	24.0	0.0	
20.02.2024	66.36	53.89	12.47	268.42	260.38	3.04	262.99	256.82	2.37	6.17	0.90	0.50	3.277	24.0	0.0	
21.02.2024	67.67	54.80	12.87	268.52	260.29	3.11	262.92	256.61	2.43	6.31	0.90	0.50	3.386	24.0	0.0	
22.02.2024	68.31	55.37	12.94	268.55	260.41	3.08	262.87	256.64	2.40	6.23	0.90	0.50	3.399	24.0	0.0	
23.02.2024	67.63	54.76	12.87	268.55	260.33	3.11	262.99	256.68	2.43	6.31	0.90	0.50	3.382	24.0	0.0	
24.02.2024	67.27	54.59	12.68	268.54	260.45	3.06	263.00	256.83	2.37	6.17	0.90	0.50	3.333	24.0	0.0	
25.02.2024	63.94	52.57	11.37	268.08	260.11	3.02	263.05	256.73	2.43	6.32	0.90	0.50	2.992	24.0	0.0	
26.02.2024	60.96	50.47	10.49	267.69	260.16	2.85	263.09	257.04	2.33	6.05	0.90	0.50	2.759	24.0	0.0	
27.02.2024	60.14	49.96	10.18	267.62	260.01	2.88	263.13	256.89	2.40	6.24	0.90	0.50	2.674	24.0	0.0	
28.02.2024	59.60	49.53	10.07	267.58	260.13	2.82	263.16	257.01	2.36	6.15	0.90	0.50	2.647	24.0	0.0	
29.02.2024	58.40	48.73	9.67	267.51	260.04	2.83	263.27	257.09	2.38	6.18	0.90	0.50	2.543	24.0	0.0	
Средние:	66.19	53.88	12.30	---	---	---	---	---	---	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7785.88	7550.79	---	7628.55	7446.51	---	182.04	---	---	93.802	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	32475.38	31581.94	31937.11	31213.76	723.35	315.441	2842.0	0.0
29.02.2024	40261.26	39132.73	39565.66	38660.27	905.39	409.243	3538.0	0.0
Итого:	7785.88	7550.79	7628.55	7446.51	182.04	93.802	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	49.44	7.56	7.49	0.60	0.335	24.0	0.0	
02.02.2024	49.05	7.34	7.28	0.60	0.322	24.0	0.0	
03.02.2024	49.55	7.68	7.60	0.60	0.338	24.0	0.0	
04.02.2024	50.53	8.55	8.46	0.60	0.386	24.0	0.0	
05.02.2024	49.65	7.58	7.51	0.60	0.332	24.0	0.0	
06.02.2024	48.99	7.08	7.05	0.60	0.309	24.0	0.0	
07.02.2024	49.46	7.99	7.92	0.60	0.350	24.0	0.0	
08.02.2024	48.89	6.99	6.95	0.60	0.303	24.0	0.0	
09.02.2024	49.50	7.34	7.31	0.60	0.324	24.0	0.0	
10.02.2024	51.59	7.59	7.51	0.60	0.349	24.0	0.0	
11.02.2024	52.86	8.92	8.80	0.60	0.420	24.0	0.0	
12.02.2024	50.10	7.19	7.14	0.60	0.321	24.0	0.0	
13.02.2024	50.61	7.98	7.90	0.60	0.359	24.0	0.0	
14.02.2024	50.95	7.08	7.01	0.60	0.321	24.0	0.0	
15.02.2024	53.14	6.84	6.80	0.60	0.329	24.0	0.0	
16.02.2024	51.27	6.81	6.76	0.60	0.311	24.0	0.0	
17.02.2024	53.04	7.70	7.61	0.60	0.365	24.0	0.0	
18.02.2024	51.47	8.29	8.18	0.60	0.381	24.0	0.0	
19.02.2024	49.10	7.19	7.16	0.60	0.314	24.0	0.0	
20.02.2024	50.95	8.80	8.70	0.60	0.402	24.0	0.0	
21.02.2024	49.56	7.33	7.29	0.60	0.323	24.0	0.0	
22.02.2024	49.20	7.03	7.00	0.60	0.312	24.0	0.0	
23.02.2024	49.34	7.40	7.32	0.60	0.321	24.0	0.0	
24.02.2024	48.32	6.52	6.49	0.60	0.281	24.0	0.0	
25.02.2024	50.66	8.69	8.57	0.60	0.393	24.0	0.0	
26.02.2024	49.32	7.71	7.63	0.60	0.338	24.0	0.0	
27.02.2024	48.03	6.72	6.70	0.60	0.288	24.0	0.0	
28.02.2024	48.89	7.36	7.31	0.60	0.322	24.0	0.0	
29.02.2024	48.06	7.21	7.18	0.60	0.309	24.0	0.0	
Средние:	50.05	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	218.47	216.63	---	9.758	696.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	840.71	834.84	37.390	2842.0	0.0
29.02.2024	1059.18	1051.47	47.148	3538.0	0.0
Итого:	218.47	216.63	9.758	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
