

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.03.2024	56.61	50.98	5.63	63.24	43.92	62.28	43.44	18.84	1.474	24.0	0.0	
02.03.2024	57.03	51.33	5.70	62.54	43.43	61.59	42.95	18.64	1.473	24.0	0.0	
03.03.2024	56.52	50.91	5.61	61.23	42.52	60.31	42.04	18.27	1.421	24.0	0.0	
04.03.2024	57.14	51.46	5.68	62.93	43.70	61.97	43.22	18.75	1.478	24.0	0.0	
05.03.2024	56.87	51.25	5.62	62.33	43.29	61.39	42.81	18.58	1.446	24.0	0.0	
06.03.2024	57.56	51.62	5.94	60.83	42.24	59.90	41.76	18.14	1.492	24.0	0.0	
07.03.2024	56.37	50.78	5.59	61.06	42.40	60.10	41.92	18.18	1.406	24.0	0.0	
08.03.2024	55.94	50.38	5.56	60.81	42.23	59.89	41.75	18.14	1.399	24.0	0.0	
09.03.2024	56.75	51.03	5.72	60.68	42.14	59.74	41.66	18.08	1.434	24.0	0.0	
10.03.2024	57.09	50.93	6.16	59.26	41.15	58.34	40.67	17.67	1.508	24.0	0.0	
11.03.2024	56.32	50.61	5.71	60.71	42.16	59.77	41.68	18.09	1.430	24.0	0.0	
12.03.2024	56.30	50.69	5.61	60.33	41.90	59.39	41.42	17.97	1.398	24.0	0.0	
13.03.2024	56.26	50.62	5.64	60.31	41.88	59.37	41.40	17.97	1.404	24.0	0.0	
14.03.2024	55.69	50.12	5.57	60.11	41.74	59.23	41.26	17.97	1.386	24.0	0.0	
15.03.2024	56.71	50.84	5.87	60.45	41.99	59.51	41.51	18.00	1.464	24.0	0.0	
16.03.2024	56.79	50.91	5.88	60.46	41.98	59.50	41.50	18.00	1.468	24.0	0.0	
17.03.2024	56.73	50.87	5.86	59.09	41.03	58.20	40.55	17.65	1.432	24.0	0.0	
18.03.2024	55.96	50.35	5.61	60.22	41.83	59.33	41.35	17.98	1.395	24.0	0.0	
19.03.2024	57.10	51.27	5.83	60.11	41.74	59.18	41.25	17.93	1.447	24.0	0.0	
20.03.2024	56.19	50.63	5.56	59.73	41.48	58.85	41.00	17.85	1.375	24.0	0.0	
21.03.2024	54.50	49.27	5.23	59.68	41.44	58.82	40.98	17.84	1.289	24.0	0.0	
22.03.2024	53.20	48.03	5.17	60.09	41.73	59.34	41.25	18.09	1.287	24.0	0.0	
23.03.2024	54.02	48.65	5.37	59.43	41.27	58.65	40.79	17.86	1.322	24.0	0.0	
24.03.2024	53.51	48.17	5.34	57.86	40.18	57.08	39.71	17.37	1.279	24.0	0.0	
25.03.2024	54.56	49.11	5.45	60.65	42.12	59.78	41.64	18.14	1.366	24.0	0.0	
26.03.2024	53.87	48.41	5.46	58.15	40.38	57.40	39.90	17.50	1.315	24.0	0.0	
27.03.2024	53.09	47.72	5.37	58.67	40.74	57.93	40.26	17.67	1.306	24.0	0.0	
28.03.2024	54.01	48.38	5.63	58.66	40.74	57.92	40.26	17.66	1.367	24.0	0.0	
29.03.2024	54.93	49.06	5.87	59.00	40.97	58.21	40.49	17.72	1.434	24.0	0.0	
30.03.2024	52.46	47.07	5.39	58.87	40.89	58.12	40.41	17.71	1.315	24.0	0.0	
31.03.2024	52.13	46.72	5.41	56.99	39.57	56.29	39.11	17.18	1.276	24.0	0.0	
Средние:	55.56	49.94	5.61	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1864.48	1294.78	1837.38	1279.94	557.44	43.286	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
29.02.2024	23097.57	15536.98	22777.76	15382.35	7395.41	666.672	12110.0	143.0
31.03.2024	24962.05	16831.76	24615.14	16662.29	7952.85	709.958	12854.0	143.0
Итого:	1864.48	1294.78	1837.38	1279.94	557.44	43.286	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 116863

Обратка: Питерфлоу PC SN 116827

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 2556А

КТПТР-01 SN 2556

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2024	56.37	42.93	13.45	330.56	332.54	325.72	329.75	-1.23	5.58	5.34	4.380	24.0	0.0	
02.03.2024	55.65	42.55	13.10	330.22	332.23	325.52	329.49	-1.21	5.60	5.36	4.263	24.0	0.0	
03.03.2024	55.65	42.66	12.99	330.21	331.87	325.50	329.11	-1.10	5.52	5.27	4.227	24.0	0.0	
04.03.2024	53.04	41.34	11.70	330.16	331.91	325.88	329.36	-1.06	5.49	5.24	3.813	24.0	0.0	
05.03.2024	53.91	41.84	12.07	329.84	331.47	325.41	328.85	-1.05	5.64	5.40	3.927	24.0	0.0	
06.03.2024	54.39	42.14	12.25	329.73	331.31	325.22	328.65	-1.05	5.60	5.35	3.984	24.0	0.0	
07.03.2024	62.54	46.26	16.27	329.77	330.63	323.87	327.38	-1.08	5.50	5.28	5.272	24.0	0.0	
08.03.2024	62.41	46.49	15.92	330.27	331.18	324.37	327.88	-1.07	4.91	4.69	5.164	24.0	0.0	
09.03.2024	57.19	43.69	13.50	329.94	331.51	324.97	328.63	-1.12	4.93	4.69	4.387	24.0	0.0	
10.03.2024	56.16	42.91	13.25	329.81	331.41	325.01	328.62	-1.10	5.11	4.86	4.305	24.0	0.0	
11.03.2024	63.75	46.94	16.81	329.34	330.59	323.23	327.23	-1.23	4.94	4.72	5.433	24.0	0.0	
12.03.2024	65.49	47.92	17.57	329.39	330.66	322.95	327.15	-1.29	4.80	4.58	5.677	24.0	0.0	
13.03.2024	64.21	47.36	16.85	329.28	330.81	323.09	327.40	-1.32	4.86	4.63	5.447	24.0	0.0	
14.03.2024	61.04	45.64	15.40	329.12	330.97	323.51	327.79	-1.32	5.03	4.80	4.983	24.0	0.0	
15.03.2024	53.72	41.78	11.94	329.01	331.50	324.62	328.88	-1.31	4.92	4.68	3.876	24.0	0.0	
16.03.2024	53.07	41.33	11.74	329.45	332.02	325.16	329.47	-1.32	4.95	4.70	3.816	24.0	0.0	
17.03.2024	52.01	40.85	11.17	329.17	331.75	325.04	329.24	-1.28	4.70	4.45	3.628	24.0	0.0	
18.03.2024	50.52	40.02	10.50	329.17	331.83	325.26	329.43	-1.27	4.55	4.30	3.415	24.0	0.0	
19.03.2024	48.98	39.18	9.80	328.88	331.76	325.23	329.50	-1.30	4.60	4.34	3.186	24.0	0.0	
20.03.2024	52.86	41.22	11.64	328.96	331.60	324.71	329.06	-1.33	5.44	5.19	3.778	24.0	0.0	
21.03.2024	51.85	40.98	10.87	328.48	331.07	324.40	328.57	-1.27	5.74	5.49	3.524	24.0	0.0	
22.03.2024	45.99	37.65	8.34	327.93	330.86	324.74	328.82	-1.25	6.26	5.99	2.706	24.0	0.0	
23.03.2024	40.50	33.95	6.56	326.44	329.65	324.04	328.05	-1.23	5.18	4.89	2.124	24.0	0.0	
24.03.2024	42.27	34.92	7.35	318.07	321.24	315.47	319.53	-1.28	3.47	3.08	2.320	24.0	0.0	
25.03.2024	41.68	34.45	7.24	315.10	318.16	312.58	316.51	-1.25	3.43	3.00	2.262	24.0	0.0	
26.03.2024	42.05	34.76	7.29	325.99	329.18	323.37	327.48	-1.26	5.47	5.17	2.355	24.0	0.0	
27.03.2024	42.47	35.07	7.40	327.71	330.82	325.03	329.07	-1.24	5.72	5.46	2.403	24.0	0.0	
28.03.2024	41.14	34.23	6.91	327.80	330.74	325.30	329.11	-1.16	5.92	5.65	2.247	24.0	0.0	
29.03.2024	40.45	33.48	6.96	327.39	330.35	324.99	328.78	-1.16	6.07	5.81	2.262	24.0	0.0	
30.03.2024	40.89	33.63	7.26	327.64	330.85	325.19	329.28	-1.25	6.19	5.93	2.359	24.0	0.0	
31.03.2024	39.18	32.68	6.51	327.90	331.38	325.67	329.92	-1.29	6.23	5.95	2.117	24.0	0.0	
Средние:	51.66	40.35	11.31	---	---	---	---	-1.22	5.24	4.98	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10172.72	10243.83	10045.07	10167.95	---	---	---	113.639	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
29.02.2024	176250.64	191410.45	173456.08	189612.13	0.00	2325.106	0.000	0.000	20824.0	21.0
31.03.2024	186423.35	201654.28	183501.16	199780.08	0.00	2438.745	0.000	0.000	21568.0	21.0
Итого:	10172.72	10243.83	10045.07	10167.95	0.00	113.639	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации