

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2024	57.36	50.48	6.88	403.74	402.58	397.58	397.74	-0.04	397.58	0.58	0.48	2.739	24.0	24.0	0.0	
02.03.2024	56.59	50.05	6.54	410.28	409.20	404.18	404.36	-0.04	404.17	0.57	0.47	2.648	24.0	24.0	0.0	
03.03.2024	55.40	49.16	6.24	408.94	407.94	403.09	403.27	-0.05	403.09	0.57	0.47	2.519	24.0	24.0	0.0	
04.03.2024	55.64	49.37	6.27	410.07	409.09	404.15	404.37	-0.05	404.15	0.57	0.47	2.538	24.0	24.0	0.0	
05.03.2024	55.54	49.26	6.28	406.84	405.89	401.00	401.23	-0.06	401.00	0.57	0.47	2.521	24.0	24.0	0.0	
06.03.2024	63.92	55.35	8.57	402.27	400.73	394.74	394.97	-0.06	394.74	0.58	0.49	3.393	24.0	24.0	0.0	
07.03.2024	61.20	53.31	7.89	399.49	398.12	392.45	392.69	-0.06	367.29	0.45	0.35	3.088	24.0	22.5	1.6	*
08.03.2024	57.40	50.61	6.79	401.66	400.65	395.53	395.81	-0.07	395.53	0.60	0.50	2.686	24.0	24.0	0.0	
09.03.2024	56.00	49.43	6.57	403.31	402.37	397.44	397.74	-0.07	397.44	0.68	0.58	2.613	24.0	24.0	0.0	
10.03.2024	64.27	55.67	8.60	405.85	404.39	398.20	398.54	-0.08	398.20	0.67	0.57	3.431	24.0	24.0	0.0	
11.03.2024	67.60	58.25	9.35	407.47	405.80	399.07	399.43	-0.09	399.07	0.67	0.57	3.736	24.0	24.0	0.0	
12.03.2024	65.01	56.46	8.55	410.01	408.49	402.14	402.44	-0.08	402.14	0.67	0.57	3.446	24.0	24.0	0.0	
13.03.2024	61.30	53.53	7.77	403.04	401.79	396.09	396.40	-0.08	396.09	0.67	0.57	3.082	24.0	24.0	0.0	
14.03.2024	55.04	48.90	6.14	407.06	406.18	401.30	401.59	-0.07	401.30	0.65	0.55	2.472	24.0	24.0	0.0	
15.03.2024	53.89	47.97	5.92	408.18	407.39	402.66	402.97	-0.08	402.66	0.67	0.57	2.388	24.0	24.0	0.0	
16.03.2024	53.03	47.35	5.68	409.24	408.51	403.86	404.18	-0.08	403.86	0.63	0.53	2.296	24.0	24.0	0.0	
17.03.2024	51.67	46.29	5.38	406.41	405.79	401.32	401.66	-0.09	401.32	0.61	0.51	2.162	24.0	24.0	0.0	
18.03.2024	49.79	44.87	4.92	404.05	403.53	399.33	399.66	-0.08	399.33	0.62	0.52	1.972	24.0	24.0	0.0	
19.03.2024	51.05	45.59	5.46	397.83	397.16	392.94	393.22	-0.07	392.67	0.65	0.55	2.153	24.0	24.0	0.0	*
20.03.2024	52.98	47.33	5.65	408.87	408.13	403.51	403.81	-0.07	403.51	0.65	0.55	2.281	24.0	24.0	0.0	
21.03.2024	49.04	44.29	4.75	405.55	405.01	400.95	401.23	-0.07	398.67	0.66	0.56	1.912	24.0	23.9	0.1	*
22.03.2024	44.77	40.79	3.98	397.64	397.28	393.89	394.15	-0.07	393.89	0.68	0.59	1.572	24.0	24.0	0.0	
23.03.2024	44.99	40.95	4.04	397.37	396.98	393.58	393.83	-0.06	393.58	0.71	0.62	1.595	24.0	24.0	0.0	
24.03.2024	44.52	40.45	4.07	390.56	390.19	386.91	387.17	-0.07	386.91	0.71	0.61	1.578	24.0	24.0	0.0	
25.03.2024	44.93	40.81	4.12	396.79	396.43	393.02	393.31	-0.07	393.02	0.71	0.62	1.623	24.0	24.0	0.0	
26.03.2024	45.18	41.07	4.11	402.73	402.36	398.86	399.15	-0.07	398.86	0.72	0.62	1.645	24.0	24.0	0.0	
27.03.2024	44.38	40.36	4.02	393.88	393.49	390.23	390.45	-0.06	390.23	0.71	0.61	1.575	24.0	24.0	0.0	
28.03.2024	46.30	41.63	4.67	391.05	390.51	387.10	387.30	-0.05	387.10	0.69	0.60	1.811	24.0	24.0	0.0	
29.03.2024	48.75	43.49	5.26	393.51	392.85	389.12	389.33	-0.05	389.12	0.69	0.59	2.049	24.0	24.0	0.0	
30.03.2024	45.03	40.70	4.33	390.82	390.36	387.09	387.29	-0.05	387.09	0.69	0.60	1.681	24.0	24.0	0.0	
31.03.2024	43.45	39.48	3.97	390.62	390.24	387.15	387.36	-0.06	387.15	0.70	0.61	1.540	24.0	24.0	0.0	
Средние:	53.10	47.20	5.90	---	---	---	---	-0.07	---	0.65	0.55	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12465.13	12439.42	12298.46	12306.65	---	12270.75	---	---	72.746	744.0	742.3	1.7	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
29.02.2024	291265.02	288708.44	286784.50	285499.37	284902.17	2559.049	40016.2
31.03.2024	303730.15	301147.86	299082.96	297806.02	297172.92	2631.795	40760.2
Итого:	12465.13	12439.42	12298.46	12306.65	12270.75	72.746	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mtc	P3	P4	Qtc	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2024	63.09	56.11	6.98	53.47	47.57	52.50	46.87	5.63	0.54	0.45	0.654	24.0	24.0	0.0	
02.03.2024	63.01	56.14	6.87	54.82	47.30	53.82	46.60	7.22	0.54	0.45	0.739	24.0	24.0	0.0	
03.03.2024	63.19	56.37	6.82	56.20	46.86	55.17	46.16	9.01	0.54	0.44	0.838	24.0	24.0	0.0	
04.03.2024	63.24	56.34	6.90	55.01	47.64	54.00	46.94	7.06	0.54	0.45	0.734	24.0	24.0	0.0	
05.03.2024	63.16	56.24	6.92	54.24	47.68	53.25	46.98	6.27	0.55	0.45	0.689	24.0	24.0	0.0	
06.03.2024	63.22	56.24	6.98	54.13	47.76	53.14	47.06	6.08	0.54	0.45	0.682	24.0	24.0	0.0	
07.03.2024	63.86	56.61	7.25	54.38	48.07	53.32	47.32	5.09	0.54	0.45	0.688	24.0	21.0	3.0	*
08.03.2024	71.02	62.62	8.40	54.70	47.65	53.47	46.79	6.68	0.55	0.45	0.821	24.0	23.9	0.1	*
09.03.2024	68.49	60.44	8.05	53.61	47.65	52.48	46.85	5.63	0.55	0.45	0.735	24.0	24.0	0.0	
10.03.2024	68.56	60.60	7.96	56.80	46.69	55.60	45.90	9.70	0.54	0.45	0.982	24.0	24.0	0.0	
11.03.2024	68.54	60.48	8.06	53.92	47.86	52.77	47.05	5.73	0.55	0.45	0.743	24.0	24.0	0.0	
12.03.2024	68.38	60.40	7.98	54.38	47.62	53.23	46.81	6.42	0.55	0.45	0.782	24.0	24.0	0.0	
13.03.2024	68.50	60.44	8.06	53.57	47.83	52.43	47.02	5.41	0.55	0.45	0.723	24.0	24.0	0.0	
14.03.2024	68.83	60.74	8.09	54.25	47.73	53.09	46.91	6.17	0.55	0.45	0.774	24.0	24.0	0.0	
15.03.2024	68.58	61.46	7.12	54.17	48.01	53.02	47.17	5.85	0.55	0.45	0.707	24.0	24.0	0.0	
16.03.2024	68.69	61.58	7.11	55.49	48.27	54.31	47.43	6.88	0.54	0.45	0.775	24.0	24.0	0.0	
17.03.2024	69.17	61.35	7.82	56.36	48.24	55.15	47.40	7.75	0.54	0.45	0.866	24.0	24.0	0.0	
18.03.2024	69.06	61.22	7.84	54.69	48.72	53.51	47.87	5.64	0.55	0.45	0.732	24.0	24.0	0.0	
19.03.2024	69.17	61.22	7.95	55.26	48.60	54.07	47.76	6.25	0.55	0.45	0.780	24.0	23.6	0.4	*
20.03.2024	68.66	61.62	7.04	54.31	48.42	53.16	47.57	5.59	0.55	0.45	0.688	24.0	24.0	0.0	
21.03.2024	67.65	60.73	6.92	54.79	48.26	53.65	47.43	6.13	0.55	0.45	0.713	24.0	23.3	0.7	*
22.03.2024	68.37	60.70	7.67	55.27	48.93	54.10	48.10	6.01	0.55	0.45	0.748	24.0	24.0	0.0	
23.03.2024	68.02	60.42	7.60	56.22	48.38	55.04	47.56	7.48	0.54	0.45	0.831	24.0	24.0	0.0	
24.03.2024	67.68	60.12	7.56	55.87	48.16	54.71	47.35	7.36	0.54	0.45	0.817	24.0	24.0	0.0	
25.03.2024	68.12	60.39	7.73	54.40	48.59	53.26	47.77	5.49	0.55	0.45	0.715	24.0	24.0	0.0	
26.03.2024	68.12	60.39	7.73	54.52	48.52	53.38	47.70	5.68	0.55	0.45	0.727	24.0	24.0	0.0	
27.03.2024	67.49	59.85	7.64	54.95	48.44	53.81	47.64	6.17	0.55	0.45	0.748	24.0	24.0	0.0	
28.03.2024	69.05	61.03	8.02	55.87	48.30	54.67	47.47	7.20	0.55	0.45	0.841	24.0	24.0	0.0	
29.03.2024	68.57	60.54	8.03	55.22	48.57	54.05	47.75	6.30	0.54	0.45	0.783	24.0	24.0	0.0	
30.03.2024	67.18	59.55	7.63	55.33	48.53	54.20	47.74	6.47	0.54	0.45	0.766	24.0	24.0	0.0	
31.03.2024	67.08	59.61	7.47	58.08	47.75	56.90	46.97	9.93	0.54	0.45	0.963	24.0	24.0	0.0	
Средние:	67.28	59.73	7.55	---	---	---	---	---	0.54	0.45	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1704.25	1488.57	1669.24	1463.92	204.25	---	---	23.782	744.0	739.9	4.1	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
29.02.2024	94424.00	83035.52	92808.21	81843.37	10941.46	1064.036	40016.2
31.03.2024	96128.25	84524.09	94477.45	83307.29	11145.71	1087.818	40760.2
Итого:	1704.25	1488.57	1669.24	1463.92	204.25	23.782	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации