

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 179300
Обратка: Питерфлоу PC SN 180590
Холодная вода:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620553
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а 620552

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 750х
КТСП-Н SN 750г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема б)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | P3 | Qтв | ВНР | ВОС | tх | НС |
|------------|-------|-------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | °С | |
| 01.03.2024 | 58.04 | 51.20 | 6.84 | 718.15 | 710.49 | 18.11 | 706.92 | 701.81 | 0.73 | 3.41 | 2.98 | 6.58 | 4.844 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 02.03.2024 | 56.84 | 50.23 | 6.61 | 714.29 | 706.79 | 18.41 | 703.57 | 698.46 | 0.73 | 3.37 | 2.94 | 6.58 | 4.654 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 03.03.2024 | 56.37 | 50.03 | 6.34 | 725.48 | 718.01 | 20.88 | 714.76 | 709.63 | 0.72 | 3.27 | 2.83 | 6.58 | 4.538 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 04.03.2024 | 55.37 | 49.29 | 6.08 | 723.52 | 716.15 | 20.37 | 713.25 | 708.04 | 0.73 | 3.33 | 2.89 | 6.57 | 4.340 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 05.03.2024 | 55.46 | 49.39 | 6.07 | 720.67 | 713.40 | 17.34 | 710.36 | 705.27 | 0.72 | 3.31 | 2.88 | 6.59 | 4.315 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 06.03.2024 | 55.56 | 49.44 | 6.13 | 719.21 | 711.88 | 17.86 | 708.90 | 703.77 | 0.73 | 3.29 | 2.86 | 6.58 | 4.348 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 07.03.2024 | 64.22 | 55.98 | 8.24 | 716.58 | 708.53 | 17.18 | 703.05 | 698.20 | 0.69 | 3.40 | 2.97 | 6.58 | 5.804 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 08.03.2024 | 64.54 | 56.39 | 8.15 | 715.62 | 707.61 | 18.42 | 701.99 | 697.14 | 0.69 | 3.07 | 2.65 | 6.58 | 5.730 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 09.03.2024 | 59.57 | 52.57 | 7.00 | 714.95 | 707.50 | 19.70 | 703.24 | 698.39 | 0.69 | 3.07 | 2.65 | 6.59 | 4.929 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 10.03.2024 | 58.64 | 51.73 | 6.91 | 714.51 | 707.14 | 18.84 | 703.16 | 698.28 | 0.70 | 3.14 | 2.72 | 6.58 | 4.863 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 11.03.2024 | 65.58 | 56.98 | 8.60 | 714.64 | 706.55 | 20.52 | 700.62 | 695.88 | 0.68 | 3.08 | 2.66 | 6.57 | 6.035 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 12.03.2024 | 67.90 | 58.84 | 9.06 | 714.47 | 706.17 | 17.88 | 699.54 | 694.82 | 0.68 | 3.03 | 2.60 | 6.59 | 6.345 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 13.03.2024 | 66.43 | 57.76 | 8.67 | 713.37 | 705.39 | 18.73 | 699.02 | 694.44 | 0.66 | 3.08 | 2.66 | 6.59 | 6.068 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 14.03.2024 | 62.75 | 54.91 | 7.84 | 712.62 | 704.96 | 18.21 | 699.75 | 695.05 | 0.67 | 3.14 | 2.72 | 6.58 | 5.496 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15.03.2024 | 55.74 | 49.49 | 6.25 | 706.09 | 699.37 | 18.33 | 695.85 | 691.34 | 0.65 | 2.98 | 2.57 | 6.58 | 4.352 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16.03.2024 | 54.28 | 48.29 | 6.00 | 708.73 | 701.91 | 17.93 | 699.01 | 694.28 | 0.68 | 3.01 | 2.60 | 6.57 | 4.197 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 17.03.2024 | 53.24 | 47.47 | 5.77 | 700.65 | 694.97 | 18.79 | 691.40 | 687.65 | 0.54 | 2.87 | 2.45 | 6.57 | 3.991 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 18.03.2024 | 52.07 | 46.70 | 5.37 | 719.23 | 714.96 | 19.95 | 710.12 | 707.69 | 0.34 | 2.80 | 2.33 | 6.56 | 3.820 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 19.03.2024 | 50.98 | 45.96 | 5.02 | 735.48 | 731.06 | 19.63 | 726.56 | 723.87 | 0.37 | 3.04 | 2.55 | 6.57 | 3.650 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20.03.2024 | 52.25 | 46.76 | 5.49 | 709.50 | 703.98 | 19.32 | 700.45 | 696.82 | 0.52 | 3.49 | 3.06 | 6.57 | 3.849 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 21.03.2024 | 48.71 | 44.05 | 4.66 | 702.86 | 696.95 | 16.67 | 695.13 | 690.66 | 0.65 | 3.72 | 3.31 | 6.57 | 3.246 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 22.03.2024 | 44.91 | 40.82 | 4.08 | 669.71 | 664.27 | 16.53 | 663.46 | 659.20 | 0.64 | 3.61 | 3.22 | 6.57 | 2.711 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 23.03.2024 | 47.63 | 43.04 | 4.58 | 700.88 | 694.64 | 18.05 | 693.50 | 688.72 | 0.69 | 3.88 | 3.46 | 6.58 | 3.182 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 24.03.2024 | 48.29 | 43.61 | 4.68 | 698.21 | 691.83 | 19.88 | 690.66 | 685.78 | 0.71 | 3.98 | 3.57 | 6.58 | 3.237 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 25.03.2024 | 47.77 | 43.14 | 4.62 | 696.39 | 690.01 | 20.75 | 689.05 | 684.11 | 0.72 | 3.98 | 3.57 | 6.57 | 3.189 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 26.03.2024 | 48.55 | 43.74 | 4.81 | 693.33 | 687.17 | 16.84 | 685.73 | 681.12 | 0.68 | 3.53 | 3.13 | 6.58 | 3.300 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 27.03.2024 | 48.35 | 43.59 | 4.76 | 688.83 | 682.94 | 17.75 | 681.33 | 676.93 | 0.65 | 3.25 | 2.85 | 6.57 | 3.245 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 28.03.2024 | 47.83 | 43.18 | 4.66 | 692.03 | 685.94 | 16.48 | 684.64 | 680.03 | 0.68 | 3.53 | 3.14 | 6.57 | 3.191 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29.03.2024 | 50.58 | 45.23 | 5.35 | 693.89 | 687.29 | 15.77 | 685.62 | 680.77 | 0.71 | 3.74 | 3.34 | 6.57 | 3.674 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 30.03.2024 | 51.85 | 46.24 | 5.60 | 693.21 | 686.51 | 17.73 | 684.55 | 679.69 | 0.71 | 3.73 | 3.34 | 6.58 | 3.839 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 31.03.2024 | 47.76 | 43.09 | 4.67 | 691.20 | 684.83 | 19.14 | 683.88 | 678.97 | 0.72 | 3.70 | 3.31 | 6.57 | 3.196 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Средние: | 54.78 | 48.68 | 6.09 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.66 | 3.35 | 2.93 | 6.58 | --- | --- | --- | 0.00 | |
| Итого: | --- | --- | --- | 21938.31 | 21729.17 | 571.98 | 21629.07 | 21486.79 | --- | --- | --- | --- | 132.176 | 744.0 | 0.0 | --- | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|---------|-------|-------|--------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 29.02.2024 | 119465.82 | 118304.99 | 2962.76 | 117456.31 | 116743.69 | 0.00 | 0.00 | 814.624 | 0.000 | 0.000 | 3996.0 | 0.0 |
| 31.03.2024 | 141404.13 | 140034.16 | 3534.75 | 139085.38 | 138230.49 | 0.00 | 0.00 | 946.800 | 0.000 | 0.000 | 4740.0 | 0.0 |
| Итого: | 21938.31 | 21729.17 | 571.98 | 21629.07 | 21486.79 | 0.00 | 0.00 | 132.176 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

| Дата | t1 °C | V1 м3 | M1 т | P1 кгс/см2 | Qтв ГКал | ВНР ч | ВОС ч | tx °C | НС |
|------------|----------|----------|---------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----|
| 01.03.2024 | 62.35 | 11.77 | 11.57 | 6.04 | 0.663 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 02.03.2024 | 62.37 | 11.81 | 11.60 | 6.04 | 0.666 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 03.03.2024 | 62.57 | 12.25 | 12.03 | 6.04 | 0.693 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 04.03.2024 | 62.66 | 12.76 | 12.54 | 6.04 | 0.723 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 05.03.2024 | 62.33 | 11.21 | 11.01 | 6.04 | 0.631 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 06.03.2024 | 62.50 | 11.88 | 11.67 | 6.03 | 0.671 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 07.03.2024 | 62.42 | 12.55 | 12.33 | 6.02 | 0.708 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 08.03.2024 | 62.47 | 12.60 | 12.37 | 6.03 | 0.711 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 09.03.2024 | 62.22 | 11.19 | 10.99 | 6.03 | 0.629 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 10.03.2024 | 62.30 | 11.59 | 11.38 | 6.03 | 0.653 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 11.03.2024 | 62.54 | 13.22 | 12.98 | 6.03 | 0.747 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 12.03.2024 | 62.27 | 11.55 | 11.35 | 6.03 | 0.650 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 13.03.2024 | 62.55 | 13.19 | 12.95 | 6.03 | 0.746 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 14.03.2024 | 62.44 | 12.52 | 12.30 | 6.03 | 0.707 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 15.03.2024 | 62.71 | 12.62 | 12.40 | 6.03 | 0.716 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 16.03.2024 | 62.52 | 11.60 | 11.39 | 6.03 | 0.656 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 17.03.2024 | 62.68 | 11.98 | 11.77 | 6.03 | 0.679 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 18.03.2024 | 62.78 | 12.70 | 12.47 | 6.03 | 0.721 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 19.03.2024 | 63.05 | 13.04 | 12.81 | 6.03 | 0.744 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 20.03.2024 | 62.21 | 11.88 | 11.67 | 6.03 | 0.668 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 21.03.2024 | 60.58 | 11.88 | 11.68 | 6.03 | 0.650 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 22.03.2024 | 58.10 | 12.56 | 12.36 | 6.03 | 0.657 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 23.03.2024 | 62.46 | 11.28 | 11.08 | 6.03 | 0.637 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 24.03.2024 | 62.80 | 12.45 | 12.23 | 6.03 | 0.707 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 25.03.2024 | 62.38 | 12.75 | 12.52 | 6.03 | 0.719 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 26.03.2024 | 62.72 | 11.82 | 11.60 | 6.03 | 0.670 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 27.03.2024 | 62.64 | 11.84 | 11.63 | 6.03 | 0.671 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 28.03.2024 | 62.42 | 12.21 | 11.99 | 6.03 | 0.689 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 29.03.2024 | 62.48 | 11.32 | 11.12 | 6.03 | 0.640 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 30.03.2024 | 62.64 | 12.64 | 12.42 | 6.03 | 0.716 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 31.03.2024 | 62.66 | 12.13 | 11.91 | 6.03 | 0.687 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | |
| Средние: | 62.32 | --- | --- | 6.03 | --- | --- | --- | 5.00 | |
| Итого: | --- | 376.78 | 370.10 | --- | 21.222 | 744.0 | 0.0 | --- | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | dM т | Qтв ГКал | Q12 ГКал | Qг ГКал | ВНР ч | ВОС ч |
|------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
| 29.02.2024 | 1781.16 | 1749.90 | 0.00 | 99.790 | 0.000 | 0.000 | 3996.0 | 0.0 |
| 31.03.2024 | 2157.94 | 2120.01 | 0.00 | 121.012 | 0.000 | 0.000 | 4740.0 | 0.0 |
| Итого: | 376.78 | 370.10 | 0.00 | 21.222 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации