

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	68.53	48.48	20.05	297.87	290.98	2.34	291.60	287.80	1.31	3.80	7.00	6.00	5.843	24.0	0.0	
02.03.2024	68.15	48.45	19.70	296.47	289.76	2.29	290.30	286.57	1.29	3.73	7.00	6.00	5.719	24.0	0.0	
03.03.2024	68.19	47.51	20.68	263.88	257.80	2.33	258.36	255.09	1.27	3.27	7.00	6.00	5.342	24.0	0.0	
04.03.2024	68.23	47.01	21.22	249.15	243.35	2.36	243.95	240.84	1.28	3.11	7.00	6.00	5.176	24.0	0.0	
05.03.2024	68.36	47.89	20.47	270.22	264.06	2.31	264.53	261.21	1.26	3.32	7.00	6.00	5.413	24.0	0.0	
06.03.2024	69.91	50.53	19.38	330.93	323.45	2.29	323.67	319.58	1.27	4.09	7.00	6.00	6.275	24.0	0.0	
07.03.2024	69.75	50.74	19.01	344.68	336.99	2.26	337.18	332.94	1.27	4.24	7.00	6.00	6.408	24.0	0.0	
08.03.2024	68.01	48.99	19.02	311.37	304.47	2.24	304.90	301.06	1.27	3.84	7.00	6.00	5.802	24.0	0.0	
09.03.2024	68.30	49.22	19.08	311.62	304.73	2.24	305.08	301.26	1.26	3.82	7.00	6.00	5.824	24.0	0.0	
10.03.2024	68.90	49.71	19.19	323.21	316.09	2.23	316.31	312.41	1.24	3.90	7.00	6.00	6.072	24.0	0.0	
11.03.2024	65.53	48.50	17.03	346.14	339.23	2.02	339.22	335.43	1.12	3.79	7.00	6.00	5.753	24.0	0.0	
12.03.2024	71.28	52.08	19.20	360.33	352.29	2.26	352.16	347.82	1.24	4.34	7.00	6.00	6.764	24.0	0.0	
13.03.2024	70.90	51.59	19.31	347.00	339.19	2.28	339.19	334.97	1.25	4.22	7.00	6.00	6.554	24.0	0.0	
14.03.2024	67.80	47.13	20.67	261.15	255.22	2.30	255.75	252.55	1.26	3.20	7.00	6.00	5.284	24.0	0.0	
15.03.2024	67.62	46.15	21.47	238.01	232.56	2.32	233.11	230.25	1.23	2.86	7.00	6.00	5.005	24.0	0.0	
16.03.2024	67.60	45.17	22.43	214.10	209.20	2.32	209.70	207.21	1.19	2.49	7.00	6.00	4.699	24.0	0.0	
17.03.2024	67.42	45.91	21.51	228.57	223.41	2.28	223.88	221.19	1.21	2.69	7.00	6.00	4.814	24.0	0.0	
18.03.2024	67.82	45.81	22.01	219.06	214.05	2.31	214.51	211.94	1.21	2.57	7.00	6.00	4.721	24.0	0.0	
19.03.2024	68.22	48.64	19.58	278.83	272.62	2.25	272.99	269.61	1.25	3.38	7.00	6.00	5.346	24.0	0.0	
20.03.2024	67.55	46.81	20.74	237.60	232.20	2.30	232.75	229.79	1.28	2.96	7.00	6.00	4.823	24.0	0.0	
21.03.2024	67.53	45.75	21.78	213.95	209.00	2.34	209.55	206.91	1.27	2.64	7.00	6.00	4.561	24.0	0.0	
22.03.2024	66.94	44.96	21.98	201.90	197.24	2.34	197.84	195.35	1.27	2.49	7.00	6.00	4.346	24.0	0.0	
23.03.2024	66.43	44.50	21.93	199.85	195.30	2.30	195.86	193.46	1.23	2.40	7.00	6.00	4.290	24.0	0.0	
24.03.2024	66.04	46.02	20.02	238.85	233.54	2.25	234.14	231.22	1.25	2.92	7.00	6.00	4.686	24.0	0.0	
25.03.2024	66.35	44.57	21.78	205.17	200.47	2.32	201.08	198.60	1.24	2.48	7.00	6.00	4.378	24.0	0.0	
26.03.2024	65.61	44.27	21.34	202.89	198.33	2.27	198.97	196.49	1.25	2.48	7.00	6.00	4.244	24.0	0.0	
27.03.2024	65.42	46.24	19.18	256.96	251.39	2.19	251.97	248.86	1.24	3.11	7.00	6.00	4.834	24.0	0.0	
28.03.2024	65.69	48.54	17.15	327.31	320.48	2.11	320.92	316.95	1.24	3.97	7.00	6.00	5.506	24.0	0.0	
29.03.2024	65.75	47.92	17.83	306.90	300.34	2.16	300.92	297.12	1.27	3.80	7.00	6.00	5.363	24.0	0.0	
30.03.2024	65.70	46.28	19.42	249.29	243.81	2.22	244.41	241.36	1.26	3.05	7.00	6.00	4.746	24.0	0.0	
31.03.2024	64.88	45.06	19.82	233.94	228.78	2.23	229.47	226.59	1.26	2.88	7.00	6.00	4.546	24.0	0.0	
Средние:	67.56	47.43	20.13	---	---	2.27	---	---	1.25	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8367.20	8180.33	---	8194.27	8092.43	---	101.84	---	---	163.137	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	245779.19	230859.82	240004.24	228160.23	11844.01	5559.894	39487.0	671.0
31.03.2024	254146.39	239040.15	248198.51	236252.66	11945.85	5723.031	40231.0	671.0
Итого:	8367.20	8180.33	8194.27	8092.43	101.84	163.137	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	64.92	54.65	10.27	100.32	77.62	98.40	76.53	21.87	6.00	5.00	2.097	1.084	24.0	0.0	
02.03.2024	64.38	54.14	10.24	96.97	75.63	95.15	74.59	20.56	6.00	5.00	1.985	1.008	24.0	0.0	
03.03.2024	63.86	54.12	9.74	105.62	74.66	103.65	73.64	30.02	6.00	5.00	2.484	1.458	24.0	0.0	
04.03.2024	64.38	54.20	10.18	98.25	75.27	96.40	74.24	22.16	6.00	5.00	2.072	1.085	24.0	0.0	
05.03.2024	64.59	54.32	10.27	97.64	75.46	95.79	74.42	21.37	6.00	5.00	2.038	1.048	24.0	0.0	
06.03.2024	65.78	55.15	10.63	98.50	75.44	96.56	74.37	22.19	6.00	5.00	2.140	1.108	24.0	0.0	
07.03.2024	65.49	54.97	10.52	98.51	75.05	96.59	73.99	22.61	6.00	5.00	2.146	1.117	24.0	0.0	
08.03.2024	63.58	53.52	10.06	100.60	74.47	98.75	73.47	25.28	6.00	5.00	2.220	1.214	24.0	0.0	
09.03.2024	64.15	53.89	10.26	95.96	74.39	94.16	73.38	20.79	6.00	5.00	1.983	1.010	24.0	0.0	
10.03.2024	63.93	54.13	9.80	102.96	74.42	101.05	73.40	27.65	6.00	5.00	2.349	1.333	24.0	0.0	
11.03.2024	57.70	49.73	7.97	106.62	80.18	104.92	79.23	25.69	6.00	5.00	1.981	1.116	24.0	0.0	
12.03.2024	60.93	51.88	9.05	100.83	76.90	99.11	75.93	23.17	6.00	5.00	1.983	1.059	24.0	0.0	
13.03.2024	59.17	50.55	8.62	99.38	73.80	97.77	72.92	24.86	6.00	5.00	1.975	1.093	24.0	0.0	
14.03.2024	59.83	50.65	9.18	97.91	73.88	96.30	72.99	23.30	6.00	5.00	1.948	1.059	24.0	0.0	
15.03.2024	61.96	52.20	9.76	97.06	73.50	95.35	72.56	22.79	6.00	5.00	2.007	1.068	24.0	0.0	
16.03.2024	61.84	52.23	9.61	98.47	73.28	96.75	72.34	24.41	6.00	5.00	2.083	1.143	24.0	0.0	
17.03.2024	60.95	51.88	9.07	103.05	73.45	101.29	72.52	28.77	6.00	5.00	2.267	1.333	24.0	0.0	
18.03.2024	61.52	52.27	9.25	98.47	74.16	96.76	73.21	23.55	6.00	5.00	2.008	1.103	24.0	0.0	
19.03.2024	62.02	52.72	9.30	97.21	74.75	95.49	73.77	21.72	6.00	5.00	1.925	1.022	24.0	0.0	
20.03.2024	61.19	52.13	9.06	98.44	73.88	96.75	72.94	23.81	6.00	5.00	1.999	1.105	24.0	0.0	
21.03.2024	61.17	51.95	9.22	96.37	73.57	94.71	72.64	22.07	6.00	5.00	1.910	1.027	24.0	0.0	
22.03.2024	62.14	52.78	9.36	96.33	73.49	94.63	72.54	22.10	6.00	5.00	1.942	1.051	24.0	0.0	
23.03.2024	62.29	52.83	9.46	97.32	74.00	95.59	73.04	22.55	6.00	5.00	1.984	1.071	24.0	0.0	
24.03.2024	61.40	52.40	9.00	103.89	74.01	102.09	73.06	29.03	6.00	5.00	2.295	1.359	24.0	0.0	
25.03.2024	62.22	53.04	9.18	93.21	71.62	91.56	70.68	20.88	6.00	5.00	1.844	0.997	24.0	0.0	
26.03.2024	61.05	52.40	8.65	93.33	70.01	91.74	69.11	22.63	6.00	5.00	1.867	1.060	24.0	0.0	
27.03.2024	61.20	51.90	9.30	97.86	74.10	96.18	73.16	23.02	6.00	5.00	1.975	1.072	24.0	0.0	
28.03.2024	61.62	52.07	9.55	95.75	73.47	94.08	72.54	21.55	6.00	5.00	1.914	1.007	24.0	0.0	
29.03.2024	61.55	52.05	9.50	99.21	73.26	97.49	72.33	25.16	6.00	5.00	2.111	1.178	24.0	0.0	
30.03.2024	61.35	51.98	9.37	95.97	73.10	94.31	72.18	22.14	6.00	5.00	1.924	1.032	24.0	0.0	
31.03.2024	59.88	51.35	8.53	102.10	73.15	100.42	72.24	28.17	6.00	5.00	2.163	1.278	24.0	0.0	
Средние:	62.19	52.71	9.48	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3064.07	2303.94	3009.77	2273.94	735.83	---	---	63.617	34.697	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
29.02.2024	53853.99	23234.66	51154.34	21581.61	29572.73	2689.451	1408.091	39486.0	672.0
31.03.2024	56918.05	25538.60	54164.11	23855.55	30308.56	2753.068	1442.789	40230.0	672.0
Итого:	3064.07	2303.94	3009.77	2273.94	735.83	63.617	34.697	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации