

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 709074
Обратка: ПРЭМ SN 317719
Подача, горячая вода:

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15823г
КТСП-Н SN 15723х

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
| | °С | °С | °С | м3 | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.03.2024 | 57.27 | 50.33 | 6.94 | 403.89 | 416.02 | 0.00 | -2.96 | 397.74 | 411.05 | -3.29 | -13.31 | 6.00 | 5.00 | 2.762 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.03.2024 | 56.59 | 49.85 | 6.74 | 403.71 | 415.89 | 0.00 | -2.97 | 397.72 | 411.09 | -3.31 | -13.37 | 6.00 | 5.00 | 2.682 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.03.2024 | 55.54 | 49.10 | 6.44 | 403.48 | 415.71 | 0.00 | -2.99 | 397.68 | 411.02 | -3.30 | -13.34 | 6.00 | 5.00 | 2.565 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.03.2024 | 55.61 | 49.16 | 6.45 | 403.61 | 415.83 | 0.00 | -2.98 | 397.85 | 411.08 | -3.27 | -13.23 | 6.00 | 5.00 | 2.569 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.03.2024 | 55.59 | 49.13 | 6.46 | 403.69 | 415.92 | 0.00 | -2.98 | 397.90 | 411.16 | -3.28 | -13.26 | 6.00 | 5.00 | 2.575 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.03.2024 | 64.45 | 55.68 | 8.77 | 405.37 | 416.89 | 0.00 | -2.80 | 397.70 | 410.87 | -3.26 | -13.17 | 6.00 | 5.00 | 3.497 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.03.2024 | 64.95 | 56.23 | 8.72 | 405.47 | 416.95 | 0.00 | -2.79 | 397.68 | 410.82 | -3.25 | -13.14 | 6.00 | 5.00 | 3.470 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.03.2024 | 59.90 | 52.49 | 7.41 | 404.50 | 416.42 | 0.00 | -2.90 | 397.77 | 411.07 | -3.29 | -13.30 | 6.00 | 5.00 | 2.951 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.03.2024 | 58.78 | 51.51 | 7.27 | 404.32 | 416.32 | 0.00 | -2.92 | 397.88 | 411.13 | -3.28 | -13.25 | 6.00 | 5.00 | 2.899 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.03.2024 | 65.69 | 56.64 | 9.05 | 405.62 | 417.02 | 0.00 | -2.77 | 397.63 | 410.81 | -3.26 | -13.18 | 6.00 | 5.00 | 3.599 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.03.2024 | 68.34 | 58.68 | 9.66 | 406.13 | 417.29 | 0.00 | -2.71 | 397.61 | 410.65 | -3.23 | -13.04 | 6.00 | 5.00 | 3.847 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.03.2024 | 66.87 | 57.66 | 9.21 | 405.84 | 417.15 | 0.00 | -2.75 | 397.67 | 410.74 | -3.23 | -13.07 | 6.00 | 5.00 | 3.669 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.03.2024 | 63.06 | 54.75 | 8.31 | 405.12 | 416.80 | 0.00 | -2.84 | 397.76 | 410.97 | -3.27 | -13.21 | 6.00 | 5.00 | 3.307 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.03.2024 | 56.04 | 49.52 | 6.52 | 403.74 | 415.94 | 0.00 | -2.98 | 397.85 | 411.13 | -3.28 | -13.28 | 6.00 | 5.00 | 2.597 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.03.2024 | 54.52 | 48.25 | 6.27 | 403.52 | 415.84 | 0.00 | -3.01 | 397.93 | 411.28 | -3.30 | -13.35 | 6.00 | 5.00 | 2.495 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.03.2024 | 53.37 | 47.37 | 6.00 | 403.23 | 415.63 | 0.00 | -3.03 | 397.89 | 411.21 | -3.29 | -13.32 | 6.00 | 5.00 | 2.388 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.03.2024 | 52.11 | 46.39 | 5.72 | 403.03 | 415.49 | 0.00 | -3.04 | 397.93 | 411.26 | -3.29 | -13.33 | 6.00 | 5.00 | 2.280 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.03.2024 | 51.32 | 45.81 | 5.51 | 402.90 | 415.41 | 0.00 | -3.06 | 397.98 | 411.32 | -3.30 | -13.34 | 6.00 | 5.00 | 2.201 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.03.2024 | 54.49 | 48.20 | 6.29 | 403.62 | 415.94 | 0.00 | -3.01 | 398.04 | 411.39 | -3.30 | -13.35 | 6.00 | 5.00 | 2.510 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.03.2024 | 53.40 | 47.47 | 5.93 | 403.41 | 415.78 | 0.00 | -3.02 | 398.04 | 411.33 | -3.28 | -13.29 | 6.00 | 5.00 | 2.363 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.03.2024 | 46.64 | 42.30 | 4.34 | 402.16 | 414.95 | 0.00 | -3.13 | 397.97 | 411.39 | -3.32 | -13.42 | 6.00 | 5.00 | 1.727 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.03.2024 | 43.54 | 39.46 | 4.08 | 401.57 | 414.52 | 0.00 | -3.17 | 397.95 | 411.45 | -3.34 | -13.50 | 6.00 | 5.00 | 1.626 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.03.2024 | 48.40 | 43.52 | 4.88 | 402.47 | 415.19 | 0.00 | -3.11 | 398.03 | 411.45 | -3.32 | -13.42 | 6.00 | 5.00 | 1.948 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.03.2024 | 47.73 | 42.97 | 4.76 | 402.38 | 415.14 | 0.00 | -3.12 | 398.06 | 411.53 | -3.33 | -13.47 | 6.00 | 5.00 | 1.901 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.03.2024 | 48.44 | 43.54 | 4.90 | 402.58 | 415.28 | 0.00 | -3.11 | 398.15 | 411.55 | -3.31 | -13.40 | 6.00 | 5.00 | 1.960 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.03.2024 | 48.32 | 43.47 | 4.85 | 402.49 | 415.19 | 0.00 | -3.11 | 398.07 | 411.48 | -3.31 | -13.41 | 6.00 | 5.00 | 1.932 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.03.2024 | 48.17 | 43.32 | 4.85 | 402.45 | 415.19 | 0.00 | -3.12 | 398.03 | 411.48 | -3.32 | -13.45 | 6.00 | 5.00 | 1.931 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.03.2024 | 49.79 | 44.47 | 5.32 | 402.77 | 415.38 | 0.00 | -3.08 | 398.13 | 411.49 | -3.30 | -13.36 | 6.00 | 5.00 | 2.124 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.03.2024 | 50.77 | 45.21 | 5.56 | 403.01 | 415.60 | 0.00 | -3.08 | 398.16 | 411.60 | -3.32 | -13.44 | 6.00 | 5.00 | 2.220 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.03.2024 | 48.32 | 43.35 | 4.97 | 402.52 | 415.21 | 0.00 | -3.10 | 398.13 | 411.52 | -3.31 | -13.39 | 6.00 | 5.00 | 1.978 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.03.2024 | 48.36 | 43.39 | 4.97 | 402.48 | 415.18 | 0.00 | -3.11 | 398.09 | 411.49 | -3.31 | -13.40 | 6.00 | 5.00 | 1.984 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 54.72 | 48.36 | 6.36 | --- | --- | --- | -2.99 | --- | --- | -3.29 | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | 12511.08 | 12891.07 | 0.00 | --- | 12335.02 | 12747.81 | --- | -412.79 | --- | --- | 78.557 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|
| | м3 | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 29.02.2024 | 66969.54 | 68950.40 | 0.00 | 65911.45 | 68109.50 | -2198.05 | 469.570 | 4429.0 | 864.0 |
| 31.03.2024 | 79480.62 | 81841.47 | 0.00 | 78246.47 | 80857.31 | -2610.84 | 548.127 | 5173.0 | 864.0 |
| Итого: | 12511.08 | 12891.07 | 0.00 | 12335.02 | 12747.81 | -412.79 | 78.557 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации