

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 384001
Обратка: ПРЭМ SN 389814

Датчик температуры: КТС-Б SN 1218348г
КТС-Б SN 1218348ж

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2024	18.09	18.98	-0.89	0.00	0.56	-200.00	0.00	0.56	-200.00	-0.56	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2024	18.73	19.53	-0.80	0.00	0.32	-200.00	0.00	0.32	-200.00	-0.32	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2024	20.46	21.32	-0.86	0.00	0.48	-200.00	0.00	0.48	-200.00	-0.48	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2024	21.53	22.48	-0.95	0.00	0.42	-200.00	0.00	0.42	-200.00	-0.42	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2024	22.20	23.13	-0.93	0.00	0.41	-200.00	0.00	0.41	-200.00	-0.41	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2024	22.51	23.52	-1.01	0.00	0.50	-200.00	0.00	0.50	-200.00	-0.50	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2024	21.88	22.81	-0.93	0.00	0.49	-200.00	0.00	0.49	-200.00	-0.49	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2024	20.96	21.82	-0.86	0.00	0.35	-200.00	0.00	0.35	-200.00	-0.35	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2024	21.12	21.90	-0.78	0.00	0.24	-200.00	0.00	0.24	-200.00	-0.24	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2024	21.39	22.23	-0.84	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2024	22.15	23.11	-0.96	0.00	0.05	-200.00	0.00	0.05	-200.00	-0.05	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2024	23.68	24.14	-0.46	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2024	24.47	25.59	-1.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2024	24.37	25.35	-0.98	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2024	22.44	23.02	-0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2024	21.13	21.69	-0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2024	19.55	20.02	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2024	19.41	19.83	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2024	19.73	20.14	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2024	19.63	20.07	-0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2024	19.37	19.76	-0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2024	19.11	19.52	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2024	18.96	19.34	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2024	18.83	19.20	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2024	16.70	16.91	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2024	15.62	15.78	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2024	15.61	15.71	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2024	15.55	15.63	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2024	15.40	15.48	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2024	16.08	16.16	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	19.89	20.47	-0.58	---	---	-80.00	---	---	-80.00	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	3.96	---	0.00	3.96	---	-3.96	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2024	237367.77	242758.26	233804.79	240262.55	-6457.76	2262.599	6107.0	1850.0
30.06.2024	237367.77	242762.22	233804.79	240266.51	-6461.72	2262.599	6827.0	1850.0
Итого:	0.00	3.96	0.00	3.96	-3.96	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 384001 Датчик температуры: КТС-Б SN 1218348г
Обратка: ПРЭМ SN 389814 Датчик температуры: КТС-Б SN 1218348х
Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	tхв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	°C	ч	ч	
01.06.2024	45.35	---	---	157.77	146.03	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
02.06.2024	68.41	---	---	162.14	142.26	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
03.06.2024	86.44	---	---	163.82	148.53	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
04.06.2024	93.35	---	---	161.05	147.63	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
05.06.2024	100.68	---	---	157.37	144.80	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
06.06.2024	83.37	---	---	153.42	139.70	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
07.06.2024	88.64	---	---	144.71	132.31	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
08.06.2024	80.24	---	---	141.26	132.49	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
09.06.2024	80.13	---	---	154.72	139.30	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
10.06.2024	91.85	28.99	62.86	153.63	139.68	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
11.06.2024	86.55	---	---	154.06	141.36	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
12.06.2024	84.82	---	---	161.69	145.10	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
13.06.2024	80.36	---	---	152.79	142.13	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
14.06.2024	153.12	76.12	77.00	68.75	59.82	0.66	0.07	0.59	7.00	7.00	0.093	0.042	5.00	1.0	23.0	*
15.06.2024	87.50	126.79	-39.29	13.68	1.13	0.70	0.03	0.67	7.00	7.00	0.081	0.081	5.00	1.0	23.0	*
16.06.2024	135.53	16.36	119.17	12.96	1.01	0.67	0.02	0.66	7.00	7.00	0.088	0.008	5.00	1.0	23.0	*
17.06.2024	67.47	17.06	50.41	14.40	1.31	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
18.06.2024	91.88	---	---	15.12	0.47	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
19.06.2024	103.00	140.20	-37.20	13.68	0.15	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	5.00	1.0	23.0	*
20.06.2024	58.21	113.78	-55.57	15.12	0.05	0.71	0.00	0.71	7.00	7.00	0.087	0.087	5.00	1.0	23.0	*
21.06.2024	81.81	146.13	-64.32	16.56	0.23	1.39	0.16	1.23	7.00	7.00	0.165	0.165	5.00	2.0	22.0	*
22.06.2024	49.49	102.94	-53.45	13.68	0.05	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
23.06.2024	94.86	66.93	27.93	14.40	0.03	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
24.06.2024	118.59	60.01	58.58	14.57	0.03	0.68	0.00	0.68	7.00	7.00	0.077	0.035	5.00	2.0	22.0	*
25.06.2024	---	39.23	---	15.12	0.03	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
26.06.2024	---	113.39	---	15.84	0.02	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
27.06.2024	---	169.02	---	15.12	0.01	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
28.06.2024	---	---	---	13.68	0.03	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
29.06.2024	---	159.72	---	13.68	0.01	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
30.06.2024	---	179.08	---	12.24	0.01	---	---	---	7.00	7.00	14748.36	14748.36	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	87.99	97.23	13.28	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	2317.03	1905.71	4.81	0.28	4.52	---	---	939211.79	939211.9	---	9.0	711.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2024	39812.89	29735.77	1217.83	567.59	650.24	-1073628.706	-1073686.387	197.0	7760.0
30.06.2024	42129.92	31641.47	1222.63	567.87	654.76	-1073628.115	-1073685.969	206.0	8471.0
Итого:	2317.03	1905.71	4.81	0.28	4.52	0.591	0.418	9.0	711.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации