

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 138134

Обратка: Питерфлоу РС SN 138159

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 7524А

КТПТР-01 SN 7524

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2024	17.50	17.90	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.06.2024	18.63	19.03	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.06.2024	19.19	19.61	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.06.2024	20.30	20.70	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.06.2024	21.18	21.59	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.06.2024	21.83	22.20	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.06.2024	22.27	22.63	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.09	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.06.2024	22.01	22.38	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.06.2024	22.87	23.38	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.39	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.06.2024	21.93	22.18	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.36	0.000	24.0	0.0	0.00	*
11.06.2024	21.76	22.04	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.06.2024	21.93	22.27	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.06.2024	22.76	23.13	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.36	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.06.2024	23.36	23.72	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.48	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.06.2024	23.46	23.75	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.49	0.000	24.0	0.0	0.00	*
16.06.2024	22.38	22.43	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.71	0.000	24.0	0.0	0.00	*
17.06.2024	22.09	22.12	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.06.2024	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.06.2024	20.82	20.81	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.06.2024	20.84	20.82	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.06.2024	20.80	20.79	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.06.2024	20.53	20.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.06.2024	20.40	20.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.06.2024	20.29	20.27	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.06.2024	20.02	20.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.06.2024	18.75	18.66	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.06.2024	18.03	17.95	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.06.2024	17.75	17.69	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.06.2024	17.30	17.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.06.2024	16.65	16.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	20.62	20.80	-0.18	---	---	---	---	0.00	0.00	0.33	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2024	523548.83	528575.30	514619.52	522507.65	0.00	5939.096	0.000	0.000	46164.0	1757.0
30.06.2024	523548.83	528575.30	514619.52	522507.65	0.00	5939.096	0.000	0.000	46884.0	1757.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (Население ПР (ООО УК "КОД"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qтв ГКал	ВНР ч	ВОС ч	tx °C	НС
01.06.2024	61.54	45.23	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.06.2024	61.35	45.68	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.06.2024	60.50	45.33	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.06.2024	61.85	46.92	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.06.2024	61.47	46.95	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.06.2024	62.89	47.69	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.06.2024	62.27	47.25	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.06.2024	62.67	46.64	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.47	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.06.2024	62.68	45.63	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.42	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.06.2024	33.33	28.71	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	6.33	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.06.2024	62.81	53.78	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.06.2024	62.39	53.03	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.06.2024	63.08	51.85	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.06.2024	62.81	49.33	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.06.2024	41.46	37.27	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	4.08	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.06.2024	22.00	22.49	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	1.77	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.06.2024	21.61	22.23	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	1.87	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.06.2024	20.77	20.73	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	1.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.06.2024	20.58	20.72	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	1.21	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.06.2024	20.84	20.39	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.75	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.06.2024	20.47	20.38	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.73	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.06.2024	20.17	20.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.69	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.06.2024	20.18	20.01	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.74	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.06.2024	20.17	19.88	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.75	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.06.2024	19.92	19.64	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.79	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.06.2024	16.92	18.08	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	3.74	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.06.2024	16.83	17.59	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	4.69	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.06.2024	16.99	17.36	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	4.74	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.06.2024	16.94	16.96	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	4.67	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.06.2024	16.94	16.37	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.82	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	39.15	32.81	6.34	---	---	---	---	---	4.77	4.28	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГКал	Q12 ГКал	Qг ГКал	ВНР ч	ВОС ч
31.05.2024	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	45761.0	2160.0
30.06.2024	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	46481.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации