

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 331719

Обратка: ПРЭМ SN 334106

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 37134г

КТСП-Н SN 37134х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2024	20.45	20.53	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2024	20.51	20.57	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2024	21.07	21.12	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2024	21.51	21.52	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2024	21.95	21.92	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2024	22.30	22.24	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2024	22.37	22.32	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2024	22.21	22.16	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2024	22.19	22.15	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2024	22.36	22.32	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2024	22.49	22.43	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2024	22.86	22.77	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2024	23.18	23.04	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2024	23.47	23.31	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2024	23.38	23.29	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2024	23.23	23.19	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2024	22.87	22.85	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2024	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2024	22.66	22.69	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2024	22.66	22.69	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2024	22.58	22.60	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2024	22.47	22.51	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2024	22.40	22.44	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2024	22.31	22.36	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2024	21.75	21.77	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2024	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2024	21.00	21.04	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2024	20.92	20.97	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2024	21.31	21.35	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2024	21.46	21.50	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.13	22.12	0.01	---	---	0.00	---	---	0.00	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2024	105375.74	107595.76	103826.04	106561.85	-2735.81	1113.705	14879.0	496.0
30.06.2024	105375.74	107595.76	103826.04	106561.85	-2735.81	1113.705	15599.0	496.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2024 0:00:00 - 30.06.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2024	58.63	5.09	5.05	7.50	0.268	24.0	0.0	*
02.06.2024	57.51	5.93	5.84	7.50	0.306	24.0	0.0	*
03.06.2024	58.57	5.26	5.20	7.50	0.279	24.0	0.0	*
04.06.2024	59.40	5.81	5.75	7.50	0.312	24.0	0.0	*
05.06.2024	60.03	5.42	5.36	7.50	0.298	24.0	0.0	*
06.06.2024	58.61	5.02	4.98	7.50	0.269	24.0	0.0	*
07.06.2024	58.71	5.26	5.21	7.50	0.281	24.0	0.0	*
08.06.2024	59.26	4.80	4.75	7.50	0.259	24.0	0.0	*
09.06.2024	59.89	5.11	5.06	7.50	0.277	24.0	0.0	*
10.06.2024	58.72	4.95	4.92	7.50	0.264	24.0	0.0	*
11.06.2024	58.87	5.60	5.54	7.50	0.300	24.0	0.0	*
12.06.2024	58.84	4.97	4.93	7.50	0.263	24.0	0.0	*
13.06.2024	59.09	4.94	4.88	7.50	0.264	24.0	0.0	*
14.06.2024	53.64	2.62	2.62	7.50	0.127	24.0	0.0	*
15.06.2024	22.73	0.61	0.61	7.50	0.011	24.0	0.0	*
16.06.2024	20.39	0.72	0.72	7.50	0.011	24.0	0.0	*
17.06.2024	14.40	1.31	1.31	7.50	0.012	24.0	0.0	*
18.06.2024	21.51	0.39	0.39	7.50	0.003	24.0	0.0	*
19.06.2024	21.50	0.44	0.44	7.50	0.005	24.0	0.0	*
20.06.2024	19.21	0.49	0.49	7.50	0.002	24.0	0.0	*
21.06.2024	21.38	0.29	0.29	7.50	0.002	24.0	0.0	*
22.06.2024	21.26	0.29	0.29	7.50	0.003	24.0	0.0	*
23.06.2024	20.90	0.37	0.37	7.50	0.005	24.0	0.0	*
24.06.2024	20.36	0.27	0.27	7.50	0.001	24.0	0.0	*
25.06.2024	20.67	0.31	0.31	7.50	0.002	24.0	0.0	*
26.06.2024	19.71	0.28	0.28	7.50	0.001	24.0	0.0	*
27.06.2024	19.73	0.25	0.25	7.50	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2024	57.14	4.72	4.68	7.50	0.243	24.0	0.0	*
29.06.2024	59.50	5.96	5.87	7.50	0.320	24.0	0.0	*
30.06.2024	59.33	4.75	4.70	7.50	0.255	24.0	0.0	*
Средние:	41.98	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	92.23	91.36	---	4.643	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.05.2024	3800.86	3753.60	197.289	14885.0	7.0
30.06.2024	3893.09	3844.96	201.932	15605.0	7.0
Итого:	92.23	91.36	4.643	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации