

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")  
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 100953  
Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры: КТСП-Н SN 42266х  
КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.09.2024	20.92	20.95	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.82	0.21	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.09.2024	20.91	20.93	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.08	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.09.2024	21.00	21.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
04.09.2024	20.93	20.97	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
05.09.2024	21.02	21.05	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
06.09.2024	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
07.09.2024	21.18	21.24	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.11	0.000	0.00	24.0	0.0	*
08.09.2024	21.47	21.52	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.03	0.99	0.000	0.00	24.0	0.0	*
09.09.2024	21.84	21.89	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.21	2.53	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.09.2024	22.10	22.14	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	3.80	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.09.2024	21.77	21.81	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.12	2.83	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.09.2024	21.31	21.34	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	1.05	0.000	0.00	24.0	0.0	*
13.09.2024	21.59	21.66	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	1.94	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.09.2024	21.76	21.83	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	2.81	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.09.2024	21.67	21.75	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	2.24	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.09.2024	21.99	22.07	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.04	3.56	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.09.2024	22.09	22.18	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.19	4.08	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.09.2024	22.11	22.17	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.23	4.23	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.09.2024	22.14	22.21	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.37	4.52	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.09.2024	22.07	22.17	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.15	4.18	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.09.2024	21.45	21.55	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	2.71	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.09.2024	20.42	20.48	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.97	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.09.2024	18.54	18.52	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.09.2024	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.09.2024	37.44	31.81	5.63	227.72	221.91	204.75	199.94	2.38	4.81	2.35	2.18	1.153	0.00	22.0	2.0	*
26.09.2024	37.95	33.23	4.71	415.11	404.51	412.44	402.61	2.41	9.83	4.02	3.74	1.944	0.00	24.0	0.0	*
27.09.2024	34.68	31.30	3.38	416.23	405.47	414.08	403.85	2.50	10.23	3.95	3.67	1.400	0.00	24.0	0.0	*
28.09.2024	33.58	30.62	2.96	416.89	405.97	414.89	404.42	2.55	10.47	4.03	3.75	1.228	0.00	24.0	0.0	*
29.09.2024	33.62	30.77	2.85	417.59	406.60	415.59	405.05	2.57	10.54	4.05	3.77	1.185	0.00	24.0	0.0	*
30.09.2024	33.66	30.93	2.73	415.68	404.92	413.69	403.34	2.53	10.34	3.99	3.71	1.131	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	24.02	23.31	0.70	---	---	---	---	0.50	---	0.94	2.13	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2309.21	2249.37	2275.43	2219.21	---	56.22	---	---	8.042	0.00	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2024	265796.63	260441.59	235479.96	232121.41	3358.55	2715.189	0.000	0.000	23278.0	1668.0
30.09.2024	268105.83	262690.96	237755.39	234340.62	3414.77	2723.231	0.000	0.000	23996.0	1670.0
Итого:	2309.21	2249.37	2275.43	2219.21	56.22	8.042	0.000	0.000	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 100953

Обратка: Питерфлоу PC SN 100896

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 42266х

КТСП-Н SN 42266г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	59.76	53.16	6.60	57.96	46.99	57.06	46.26	10.80	6.00	4.00	0.973	0.672	24.0	0.0	*
02.09.2024	58.68	52.16	6.52	56.78	47.24	55.87	46.63	9.24	6.00	4.00	0.901	0.601	24.0	0.0	*
03.09.2024	58.52	52.20	6.32	57.26	46.81	56.37	46.18	10.19	6.00	4.00	0.917	0.626	24.0	0.0	*
04.09.2024	57.88	51.68	6.20	57.29	46.58	56.40	46.05	10.35	6.00	4.00	0.909	0.627	24.0	0.0	*
05.09.2024	59.16	52.61	6.55	55.78	46.45	54.91	45.76	9.15	6.00	4.00	0.878	0.584	24.0	0.0	*
06.09.2024	59.21	52.59	6.62	54.73	46.44	53.86	45.78	8.08	6.00	4.00	0.819	0.520	24.0	0.0	*
07.09.2024	58.85	52.32	6.53	53.77	46.33	53.03	45.62	7.41	6.00	4.00	0.774	0.483	24.0	0.0	*
08.09.2024	58.68	52.33	6.35	58.27	46.04	57.45	45.35	12.10	6.00	4.00	1.016	0.729	24.0	0.0	*
09.09.2024	59.47	52.97	6.50	55.37	46.65	54.51	45.91	8.60	6.00	4.00	0.848	0.554	24.0	0.0	*
10.09.2024	59.41	53.08	6.33	55.20	46.39	54.31	45.70	8.61	6.00	4.00	0.840	0.551	24.0	0.0	*
11.09.2024	59.45	53.05	6.40	55.90	46.14	55.04	45.42	9.62	6.00	4.00	0.880	0.587	24.0	0.0	*
12.09.2024	59.48	52.90	6.58	55.25	46.26	54.34	45.60	8.74	6.00	4.00	0.854	0.561	24.0	0.0	*
13.09.2024	59.51	53.07	6.44	53.46	46.31	52.62	45.59	7.03	6.00	4.00	0.757	0.467	24.0	0.0	*
14.09.2024	58.58	52.37	6.21	42.19	36.91	41.51	36.42	5.09	6.00	4.00	0.588	0.359	24.0	0.0	*
15.09.2024	59.13	53.86	5.27	60.07	47.62	59.14	46.86	12.28	6.00	4.00	0.996	0.759	24.0	0.0	*
16.09.2024	59.40	53.87	5.53	58.53	47.78	57.57	47.04	10.53	6.00	4.00	0.914	0.655	24.0	0.0	*
17.09.2024	59.69	53.77	5.92	58.04	47.71	57.07	46.99	10.08	6.00	4.00	0.917	0.643	24.0	0.0	*
18.09.2024	59.75	53.83	5.92	57.87	47.53	56.93	46.79	10.14	6.00	4.00	0.919	0.645	24.0	0.0	*
19.09.2024	60.02	54.06	5.96	60.17	48.25	59.18	47.53	11.65	6.00	4.00	0.947	0.665	24.0	0.0	*
20.09.2024	61.05	55.36	5.69	61.36	54.07	60.35	53.32	7.03	6.00	4.00	0.793	0.493	24.0	0.0	*
21.09.2024	61.88	55.94	5.94	63.32	54.10	62.24	53.34	8.90	6.00	4.00	0.923	0.610	24.0	0.0	*
22.09.2024	60.33	54.49	5.84	65.76	53.46	64.80	52.60	12.20	6.00	4.00	1.094	0.789	24.0	0.0	*
23.09.2024	48.75	45.31	3.44	64.35	51.38	63.59	50.87	12.72	6.00	4.00	0.820	0.587	24.0	0.0	*
24.09.2024	60.92	54.40	6.52	61.60	51.34	60.54	50.59	9.95	6.00	4.00	0.978	0.648	24.0	0.0	*
25.09.2024	57.06	52.23	4.83	53.98	42.87	53.16	42.29	10.87	6.00	4.00	0.860	0.632	24.0	0.0	*
26.09.2024	57.01	53.72	3.29	54.28	42.14	53.48	41.54	11.94	6.00	4.00	0.823	0.666	24.0	0.0	*
27.09.2024	60.32	56.13	4.19	52.56	41.80	51.69	41.18	10.51	6.00	4.00	0.813	0.640	24.0	0.0	*
28.09.2024	62.05	57.64	4.41	51.62	41.22	50.76	40.52	10.24	6.00	4.00	0.840	0.656	24.0	0.0	*
29.09.2024	62.06	57.40	4.66	54.77	40.24	53.89	39.51	14.38	6.00	4.00	1.036	0.854	24.0	0.0	*
30.09.2024	61.81	56.80	5.01	58.01	47.17	57.21	46.27	10.94	6.00	4.00	0.880	0.632	24.0	0.0	*
Средние:	59.26	53.51	5.75	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	1705.50	1400.22	1678.88	1379.51	299.37	---	---	26.507	18.495	720.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2024	6514.53	5484.68	6415.46	5400.40	1015.06	88.689	62.779	3108.0	0.0
30.09.2024	8220.03	6884.90	8094.34	6779.91	1314.43	115.196	81.274	3828.0	0.0
Итого:	1705.50	1400.22	1678.88	1379.51	299.37	26.507	18.495	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации