

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 374515
Обратка: ПРЭМ SN 373676

Датчик температуры: КТС-Б SN 31892г
КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	23.06	22.90	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2024	22.96	22.83	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2024	22.80	22.69	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2024	22.71	22.57	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2024	22.84	22.69	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2024	22.75	22.62	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2024	22.90	22.79	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2024	23.28	23.15	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2024	23.61	23.48	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2024	23.75	23.65	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2024	23.64	23.51	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2024	23.12	22.96	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2024	23.43	23.30	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2024	23.55	23.43	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2024	23.42	23.30	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2024	23.70	23.58	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2024	23.82	23.70	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2024	23.82	23.70	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2024	23.87	23.75	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2024	23.13	23.03	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2024	22.32	22.23	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2024	20.99	20.89	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2024	19.65	20.18	-0.53	38.54	38.97	-1.11	38.46	38.89	-1.11	-0.43	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2024	19.47	19.77	-0.30	109.88	111.47	-1.44	109.64	111.23	-1.44	-1.59	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2024	33.48	28.65	4.83	243.27	245.26	-0.81	241.92	244.31	-0.98	-2.39	7.00	7.00	1.176	24.0	0.0	*
26.09.2024	37.63	32.35	5.28	342.08	344.50	-0.70	339.82	342.87	-0.89	-3.05	7.00	7.00	1.789	24.0	0.0	*
27.09.2024	34.50	30.63	3.87	342.91	345.53	-0.76	341.03	344.07	-0.89	-3.04	7.00	7.00	1.317	24.0	0.0	*
28.09.2024	33.47	30.05	3.42	343.84	346.51	-0.77	342.03	345.09	-0.89	-3.06	7.00	7.00	1.168	24.0	0.0	*
29.09.2024	33.51	30.20	3.31	344.89	347.61	-0.79	343.07	346.17	-0.90	-3.10	7.00	7.00	1.129	24.0	0.0	*
30.09.2024	33.47	30.32	3.15	343.47	346.17	-0.78	341.67	344.73	-0.89	-3.06	7.00	7.00	1.074	24.0	0.0	*
Средние:	25.16	24.30	0.86	---	---	-0.24	---	---	-0.27	---	7.00	7.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	2108.88	2126.02	---	2097.64	2117.36	---	-19.72	---	---	7.653	720.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	79752.04	76997.54	78640.87	76376.30	2264.57	1012.291	8434.0	0.0
30.09.2024	81860.92	79123.56	80738.51	78493.66	2244.85	1019.944	9154.0	0.0
Итого:	2108.88	2126.02	2097.64	2117.36	-19.72	7.653	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	tхв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	°C	ч	ч	
01.09.2024	57.32	32.74	24.58	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	7.00	7.00	0.017	0.009	5.00	24.0	0.0	
02.09.2024	56.40	33.99	22.41	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	7.00	7.00	0.020	0.011	5.00	24.0	0.0	
03.09.2024	56.26	33.13	23.13	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	7.00	7.00	0.020	0.011	5.00	24.0	0.0	
04.09.2024	55.81	32.29	23.52	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	7.00	7.00	0.018	0.010	5.00	24.0	0.0	
05.09.2024	56.70	32.72	23.98	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	7.00	7.00	0.021	0.011	5.00	24.0	0.0	
06.09.2024	56.68	33.58	23.10	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	7.00	7.00	0.022	0.012	5.00	24.0	0.0	
07.09.2024	56.40	33.34	23.06	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	7.00	7.00	0.020	0.011	5.00	24.0	0.0	
08.09.2024	56.44	34.16	22.28	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	7.00	7.00	0.020	0.011	5.00	24.0	0.0	
09.09.2024	56.91	34.43	22.48	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	7.00	7.00	0.019	0.011	5.00	24.0	0.0	
10.09.2024	57.00	34.34	22.66	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	7.00	7.00	0.014	0.007	5.00	24.0	0.0	
11.09.2024	57.16	33.29	23.87	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	7.00	7.00	0.011	0.006	5.00	24.0	0.0	
12.09.2024	56.93	32.89	24.04	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	7.00	7.00	0.011	0.006	5.00	24.0	0.0	
13.09.2024	57.02	34.01	23.01	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	7.00	7.00	0.012	0.007	5.00	24.0	0.0	
14.09.2024	49.49	32.27	17.22	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	7.00	7.00	0.015	0.009	5.00	24.0	0.0	
15.09.2024	55.53	33.35	22.18	5.16	0.00	5.09	0.00	5.09	7.00	7.00	0.257	0.141	5.00	24.0	0.0	
16.09.2024	56.69	34.20	22.49	0.94	0.00	0.93	0.00	0.93	7.00	7.00	0.048	0.027	5.00	24.0	0.0	
17.09.2024	57.42	34.32	23.10	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	7.00	7.00	0.033	0.018	5.00	24.0	0.0	
18.09.2024	57.39	34.45	22.94	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	7.00	7.00	0.031	0.017	5.00	24.0	0.0	
19.09.2024	57.37	34.08	23.29	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	7.00	7.00	0.033	0.018	5.00	24.0	0.0	
20.09.2024	56.63	33.69	22.94	1.12	0.00	1.10	0.00	1.10	7.00	7.00	0.057	0.032	5.00	24.0	0.0	
21.09.2024	57.30	33.86	23.44	1.07	0.00	1.05	0.00	1.05	7.00	7.00	0.055	0.030	5.00	24.0	0.0	
22.09.2024	56.01	32.64	23.37	1.02	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	7.00	0.051	0.028	5.00	24.0	0.0	
23.09.2024	37.22	28.32	8.90	7.28	0.00	7.23	0.00	7.23	7.00	7.00	0.233	0.145	5.00	24.0	0.0	
24.09.2024	58.06	31.51	26.55	0.88	0.00	0.86	0.00	0.86	7.00	7.00	0.046	0.023	5.00	24.0	0.0	
25.09.2024	51.28	30.63	20.65	1.44	0.00	1.43	0.00	1.43	7.00	7.00	0.066	0.035	5.00	24.0	0.0	
26.09.2024	56.17	33.12	23.05	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	7.00	7.00	0.022	0.012	5.00	24.0	0.0	
27.09.2024	58.11	34.41	23.70	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	7.00	7.00	0.021	0.011	5.00	24.0	0.0	
28.09.2024	59.98	34.91	25.07	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	7.00	7.00	0.020	0.011	5.00	24.0	0.0	
29.09.2024	60.09	35.88	24.21	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	7.00	7.00	0.018	0.010	5.00	24.0	0.0	
30.09.2024	59.85	36.09	23.76	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	7.00	7.00	0.016	0.009	5.00	24.0	0.0	
Средние:	56.05	33.42	22.63	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	27.20	0.00	26.96	0.00	26.96	---	---	1.245	0.698	---	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2024	1300.27	36485.75	1280.99	0.02	1280.97	65.042	35.398	7834.0	600.0
30.09.2024	1327.47	36485.75	1307.96	0.02	1307.94	66.287	36.096	8554.0	600.0
Итого:	27.20	0.00	26.96	0.00	26.96	1.245	0.698	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации