

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 14 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132815
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 320367
Обратка: ПРЭМ SN 320339
Холодная вода:

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 11270x
КТСП-Н SN 11270r

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	16.67	18.16	-1.49	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2024	17.30	18.77	-1.47	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2024	17.66	19.50	-1.84	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2024	17.06	18.74	-1.68	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2024	17.01	18.62	-1.61	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2024	17.16	18.73	-1.57	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2024	17.77	19.39	-1.62	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2024	17.76	19.30	-1.54	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2024	18.10	19.64	-1.54	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2024	18.26	19.77	-1.51	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2024	18.17	19.61	-1.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2024	18.11	19.44	-1.33	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2024	18.03	19.42	-1.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2024	18.26	19.70	-1.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2024	18.22	19.65	-1.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2024	18.44	19.86	-1.42	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2024	18.58	19.97	-1.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2024	18.69	20.10	-1.41	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2024	18.81	20.25	-1.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2024	18.46	19.92	-1.46	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2024	17.88	19.36	-1.48	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2024	16.84	18.37	-1.53	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2024	15.78	17.25	-1.47	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2024	15.19	16.72	-1.53	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2024	13.85	15.29	-1.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2024	38.19	35.10	3.09	171.54	156.31	0.00	9.29	170.31	155.35	9.19	14.96	0.00	0.00	0.529	24.0	0.0	*
27.09.2024	35.00	33.15	1.85	354.64	314.70	0.00	11.93	352.54	313.03	11.87	39.51	0.00	0.00	0.651	24.0	0.0	*
28.09.2024	34.21	32.42	1.79	345.99	301.74	0.00	13.66	344.01	300.22	13.59	43.79	0.00	0.00	0.616	24.0	0.0	*
29.09.2024	34.27	32.63	1.64	343.16	302.23	0.00	12.68	341.20	300.66	12.63	40.54	0.00	0.00	0.559	24.0	0.0	*
30.09.2024	34.38	33.09	1.29	383.66	342.44	0.00	11.35	381.48	340.61	11.32	40.87	0.00	0.00	0.485	24.0	0.0	*
Средние:	20.47	21.40	-0.93	---	---	---	1.96	---	---	1.95	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1598.99	1417.42	0.00	---	1589.54	1409.87	---	179.67	---	---	2.840	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	345665.95	349203.25	4.07	340355.23	345202.74	-4847.51	2642.105	33411.0	2645.0
30.09.2024	347264.94	350620.67	4.07	341944.77	346612.61	-4667.84	2644.945	34131.0	2645.0
Итого:	1598.99	1417.42	0.00	1589.54	1409.87	179.67	2.840	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации